



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTO Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL SIAPA
SESIÓN EXTRAORDINARIA 30
19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 A LAS 13:30 HRS.

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
- II. Lectura y aprobación del orden del día.
- III. Lectura del acta anterior.
- IV. Revisión de la agenda de trabajo:
 - a) Fallo de la licitación pública local con concurrencia del Comité 28 siapa-sp-10066005-2025 para la contratación de servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a sopladores y compresores de las plantas de tratamiento de aguas residuales.
 - b) Fallo de la Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 29 siapa-sp-10065994-2025 para la contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a transformadores.
 - c) Fallo de la Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 30 Siapa-Sp-10065993-2025 para la Contratación de servicio de mantenimiento correctivo de motores eléctricos.
 - d) Fallo de la Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 31 Siapa-Sp-10066007-2025 para la Contratación de Servicio de mantenimiento a electrobombas.
 - e) Fallo de la Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 32 Siapa-Sp-10065996-2025 para la Adquisición de Refacciones para las estaciones de monitoreo de gases.
 - f) Fallo de la Licitación Pública Local con Concurrencia del Comité 33 siapa-sp-10066038-2025 para la adquisición de estación de monitoreo de gases.
 - g) Fallo de la Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 27 Siapa-Sp-10066090-2025 para la adquisición de Aceites, grasas y aditivos.

h) Se presentan para su revisión, proposición y en su caso aprobación de las siguientes bases:

1. Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 37 Siapa-Sp-10066001-2025 para la Contratación de Servicio de mantenimiento a sistemas de control en media tensión.
2. Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 38 Siapa-Sp-10066063-2025 para la adquisición de póliza de mantenimiento plantas de luz, ups y aire acondicionado.
3. Licitación Pública Nacional con concurrencia del Comité 08 Siapa-Sp-10065933-2025 para la adquisición de mezcla en seco (Dinamix).

V. Asuntos varios.

VI. Lectura de acuerdos y comisiones.

VII. Clausura de la sesión.



CAEB/SIAPA/40/2025
COMITÉ DE ADQUISICIONES
Guadalajara, Jalisco a 17 de septiembre de 2025

Estimados integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del SIAPA:

CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y
TURISMO DE GUADALAJARA
(Vocal con derecho a voto)
Lic. Javier Arroyo Navarro

CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO
EXTERIOR DE OCCIDENTE, A.C.
(Vocal con derecho a voto)
Lic. Miguel Ángel Landeros Volquarts
Lic. Mario Gutiérrez Treviño
Lic. Silvia Jacqueline Martín del Campo
Partida
Lic. Hugo Enrique Verduzco Sánchez

CONSEJO DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE
JALISCO, A.C.
(Vocal con derecho a voto)
MBA Antonio Lancaster-Jones González
Ing. Gastón Guillermo Vega Ramírez

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
(Vocal con derecho a voto)
Cindy Blanco Ochoa
Lic. Laura Romero Zueck
Mtro. Juan Pablo Cedeño Magaña
Lic. Sandra Karina Sánchez Aguirre
Lic. Katia Lissette Plascencia Salcedo

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL
(Vocal con derecho a voto)
Lic. Eduardo Ron Ramos
Lic. Carlos Cesar Sierra Romero
Bruno Michael Bajo Carrillo

CONFEDERACION PATRONAL DE LA REPUBLICA
MEXICANA
(Vocal con derecho a voto)
Juan José Sierra Álvarez

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
(Vocal con voz sin voto)
Mtro. Ernesto Marroquín Álvarez
Ing. Julián Somoza Montes

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
(Vocal con derecho a voto)
Mtro. Luis García Sotelo
Sarahí Morfin Contreras
Norma Alicia Jaramillo Cruz
Jani Hsabella Montes Huizar
José Guadalupe Cárdenas Alonso
Mayra Elizabeth Fernández Narváez
Mónica López Rosas
Omar Corona Rosales
Sagrario Rocío Gutiérrez Castillo
Cindy Monserrat Mercado Ramírez
José Luis Medina Villaseñor
Mayra Karina García Ortega
Judith Aral Anaya Talavera
Luis Ángel Padilla Jiménez
Brenda Lucía Hernández Jiménez
Ana María Virgen Ruiz

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
(Vocal con derecho a voto)
C. Rafael Orendain Parra
C. José Eduardo Torres Quintanar
C. Aarón Armando Gámez Sepúlveda
Jesús Ezequiel Martínez Nieto
Ángel Eduardo Márquez Castellón
José Luis Ortiz Coronado
Ricardo Blanco García
Paola Alejandra Miranda Sandoval
Estela Gutiérrez Arreguin
Martha Lilibeth Contreras Chévez
Felipe Gallo Korkowski
Oliver Hueso Quiñonez
María Matilde Nisio Ramírez
Fernando Israel Brizuela Villegas
Isis Itzel Vázquez Badillo
Edgar Enrique Rodríguez Rojas

CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO
(Vocal con derecho a voto)
C. Omar Palafox Saenz

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO
(Vocal con derecho a voto)
Dra. Tatiana Esther Anaya Zúñiga
Karla Noemí Robles Rodríguez

DIRECCIÓN DE FINANZAS
(Vocal permanente con derecho a voz sin
voto)
Mtro. Pedro Gerardo Zapata Mijangos
LCP. Marco Antonio del Río Domínguez

DIRECCIÓN JURÍDICA
(Invitado Permanente con derecho a voz sin
voto)
Lic. Emma Guadalupe Serrano Treviño
Mtro. Arturo Iñiguez González

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
(Vocal con voz sin voto)
María Teresa Brito Serrano

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
(Invitado Permanente)
Dr. Israel García Iñiguez
Arq. Lorenzo Solórzano Gómez
Ing. Eduardo Vázquez Rodríguez
LAF Manuel Saucedo Orendain

SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ
(Con derecho a voz sin voto)
Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández

Por este medio, me permito extenderles una cordial invitación para asistir a la Sesión Extraordinaria No. 30 del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del SIAPA, que se realizará el día 19 de septiembre de 2025 a las 13:30 horas, a distancia de manera virtual con fundamento en el artículo 28 numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Agradeciéndole de antemano su atención al presente, reciban un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

LCP. CARLOS ALBERTO PATIÑO VELÁZQUEZ


SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL SIAPA







RMCH/wcr








Av. Dr. R. Michel 461, Col. Las Conchas, C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco.
www.siapa.gob.mx | Telefonos: (33) 3837 4272 - (33) 3668 2482

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DEL SIAPA
LISTA DE ASISTENCIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 30
19 DE SEPTIEMBRE DE 2025**


ORGANISMO	NOMBRE	FIRMA	ANTEFIRMA
SIAPA			
PRESIDENTE DEL COMITÉ	ING. ANTONIO JUAREZ TRUEBA		
SUPLENTE DEL PRESIDENTE	LCP. CARLOS ALBERTO PATIÑO VELAZQUEZ		
VOCAL EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	C. RAFAEL ORENDAIN PARRA		
	C. JOSÉ EDUARDO TORRES QUINTANAR		
	LIC. AARON ARMANDO GAMEZ SEPULVEDA		
	LIC. RICARDO BLANCO GARCÍA		
VOCAL EN REPRESENTACION DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA	MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO		
	SARAHÍ MORFÍN CONTRERAS		
	MAURA ANGÉLICA CORONA RUÍZ		
	NORMA ALICIA JARAMILLO CRUZ		
	JANI HOSBELIA MONTES HUIZAR		
	JOSÉ GUADALUPE CÁRDENAS		
	MTRO. LUIS ANGEL PADILLA JIMÉNEZ		

	NOMBRE	FIRMA	ANTEFIRMA
	MÓNICA LÓPEZ ROSAS		
	OMAR CORONA ROSALES		
	SAGRARIO ROCIO GUTIERREZ CASTILLO		
VOCAL EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	CINDY BLANCO OCHOA		
	LIC. LAURA ROMERO ZUECK		
	MTRO. JUAN PABLO CEDAÑO MAGAÑA		
	LIC. SANDRA KARINA SÁNCHEZ AGUIRRE		
	LIC. KATIA LISETTE PLASCENCIA SALCEDO		
VOCAL EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	LIC. EDUARDO RON RAMOS		
	CARLOS CESAR SIERRA ROMERO		
	BRUNO MICHAEL BAJO CARRILLO		
VOCAL EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	MTRO. ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ		
	ING. JULIAN SOMOZA MONTES		
VOCAL EN REPRESENTACIÓN DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	DRA. TATIANA ESTHER ANAYA ZÚÑIGA		
	MTRA. EUGENIA CAROLINA TORRES MARTÍNEZ		
VOCAL EN REPRESENTACIÓN DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	LIC. JAVIER ARROYO NAVARRO		
	LIC. FERNANDO CORONA ROBLES		
VOCAL EN REPRESENTACIÓN DEL CONSEJO DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO	MBA ANTONIO LANCASTER-JONES GONZÁLEZ		
	ING. GASTÓN GUILLERMO VEGA RAMÍREZ		

VOCAL EN REPRESENTACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO	NOMBRE	FIRMA	ANTEFIRMA
	LIC. CESAR DANIEL HERNÁNDEZ JIMÉNEZ		
	ING. OMAR PALAFOX SAENZ		
VOCAL EN REPRESENTACIÓN DE LA CONFEDERACION PATRONAL DE LA REPUBLICA MEXICANA	JUAN JOSÉ SIERRA ÁLVAREZ		
VOCAL EN REPRESENTACIÓN DEL CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR DE OCCIDENTE AC	LIC. MIGUEL ANGEL LANDEROS VOLQUARTS		
	LIC. MARIO GUTIERREZ TREVINO		
	LIC. HUGO ENRIQUE VERDUZCO SANCHEZ		
DIRECCIÓN DE FINANZAS SIAPA VOCAL PERMANENTE	MTRO. PEDRO GERARDO MIJANGOS		
	LCP. MARCO ANTONIO DEL RIO DOMINGUEZ		

SECRETARIO EJECUTIVO	LIC. ROSA MAGDALENA CARLOS HERNANDEZ		
EN REPRESENTACIÓN DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SIAPA INVITADO PERMANENTE	DR. ISRAEL GARCÍA INIGUEZ		
	ARQ. LORENZO SOLORZANO GÓMEZ		
	ING. EDUARDO VAZQUEZ RODRIGUEZ		
	LIC. MANUEL SAUCEDO ORENDAIN		



	NOMBRE	FIRMA	ANTEFIRMA
DIRECCIÓN JURIDICA DEL SIAPA INVITADO PERMANENTE	LIC. EMMA GUADALUPE SERRANO TREVIÑO		
	MTRO. ARTURO INIGUEZ GONZALEZ		

Esta hoja forma parte de la lista de asistencia de la Sesión Extraordinaria 30 del 19 de septiembre de 2025



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del SIAPA

Acta de la Sesión Extraordinaria 30

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 30, celebrada por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del SIAPA, el día 19 (diecinueve) de septiembre de 2025 (dos mil veinticinco) a las 13:30 (trece horas con treinta minutos), con fundamento en el artículo 28 numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, se levanta la presente acta para efecto de dejar constancia.

El LCP. Carlos Alberto Patiño Velázquez, conforme a lo previsto en los artículos 25 y 26 fracción I, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y 123 de su Reglamento, en uso de la voz, refiere el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Asistencia y Declaración del Quórum Legal.

II. Lectura y aprobación del orden del día.

III. Lectura del acta anterior.

IV. Revisión de la agenda de trabajo.

- a) Fallo de la licitación pública local con concurrencia del Comité 28 siapa-sp-10066005-2025 para la contratación de servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a sopladores y compresores de las plantas de tratamiento de aguas residuales.
- b) Fallo de la Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 29 siapa-sp-10065994-2025 para la contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a transformadores.
- c) Fallo de la Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 30 Siapa-Sp-10065993-2025 para la Contratación de servicio de mantenimiento correctivo de motores eléctricos.
- d) Fallo de la Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 31 Siapa-Sp-10066007-2025 para la Contratación de Servicio de mantenimiento a electrobombas.
- e) Fallo de la Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 32 Siapa-Sp-10065996-2025 para la Adquisición de Refacciones para las estaciones de monitoreo de gases.
- f) Fallo de la Licitación Pública Local con Concurrencia del Comité 33 siapa-sp-10066038-2025 para la adquisición de estación de monitoreo de gases.
- g) Fallo de la Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 27 Siapa-Sp-10066090-2025 para la adquisición de Aceites, grasas y aditivos.
- h) Se presentan para su revisión, proposición y en su caso aprobación de las siguientes bases:

1. Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 37 Siapa-Sp-10066001-2025 para la Contratación de Servicio de mantenimiento a sistemas de control en media tensión.
2. Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 38 Siapa-Sp-10066063-2025 para la adquisición de póliza de mantenimiento plantas de luz, ups y aire acondicionado.
3. Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 39 Siapa-Sp-10065933-2025 para la adquisición de mezcla en seco (Dinamix).

V. Asuntos varios.

VI. Lectura de acuerdos y comisiones.

VII. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

I. Se pasó lista de asistencia, contando con el quórum necesario para dar inicio a la Sesión Extraordinaria.

II. Se procedió a dar lectura del orden del día, solicitando el suplente del presidente la modificación al inciso h) numeral 3. de la agenda de trabajo que en lugar de ser local sea nacional, propuesta que fue aprobada.

III. El Suplente del presidente del Comité puso a consideración de los integrantes del mismo el que sea omitida la lectura del acta anterior en virtud de haber sido leída y firmada en la sesión anterior.

Los miembros del Comité asistentes acuerdan el que sea omitida la lectura del acta anterior, en virtud de haber sido leída y firmada en la sesión Extraordinaria 29 del 12 de septiembre de 2025.

IV. Revisión de la agenda de trabajo.

- a) Se emitió el fallo de la licitación pública local con concurrencia del Comité 28 siapa-sp-10066005-2025 para la contratación de servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a sopladores y compresores de las plantas de tratamiento de aguas residuales. (Se anexa copia del acta).
- b) Se emitió el fallo de la Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 29 siapa-sp-10065994-2025 para la contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a transformadores. (Se anexa copia del acta).
- c) Se emitió el fallo de la Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 30 Siapa-Sp-10065993-2025 para la Contratación de servicio de mantenimiento correctivo de motores eléctricos. (Se anexa copia del acta).
- d) Se emitió el fallo de la Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 31 Siapa-Sp-10066007-2025 para la Contratación de Servicio de mantenimiento a electrobombas. (Se anexa copia del acta).
- e) Se emitió el fallo de la Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 32 Siapa-Sp-10065996-2025 para la Adquisición de Refacciones para las estaciones de monitoreo de gases. (Se anexa copia del acta).

- f) Se emitió el fallo de la Licitación Pública Local con Concurrencia del Comité 33 siapa-sp-10066038-2025 para la adquisición de estación de monitoreo de gases. (Se anexa copia del acta).
- g) Se emitió el fallo de la Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 27 Siapa-Sp-10066090-2025 para la adquisición de Aceites, grasas y aditivos. (Se anexa copia del acta).
- h) Se presentaron para su revisión, proposición y en su caso aprobación de las siguientes bases:
1. Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 37 Siapa-Sp-10066001-2025 para la Contratación de Servicio de mantenimiento a sistemas de control en media tensión.
 2. Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 38 Siapa-Sp-10066063-2025 para la adquisición de póliza de mantenimiento plantas de luz, ups y aire acondicionado.
 3. Licitación Pública Nacional con concurrencia del Comité 08 Siapa-Sp-10065933-2025 para la adquisición de mezcla en seco (Dinamix).

Los miembros del Comité, por unanimidad, aprueban las bases que se les presentan en todos y cada uno de sus términos.

V.- Asuntos varios.

En uso de la voz, el suplente del presidente del Comité, somete a consideración de los miembros del Comité la segunda convocatoria de las bases de los incisos b) y f) del punto IV de la revisión de la agenda de trabajo, ya que se declararon desiertas ambas licitaciones.

A lo que los miembros del Comité por unanimidad aprueban las bases que se les presentan en todos y cada uno de sus términos.

VI. Lectura de acuerdos y comisiones.

No hubo acuerdos ni comisiones.






VII. Clausura de la Sesión.

Se levanta la presente acta de conformidad con los artículos 23, 24 y 31 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de Adquisiciones son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que lo sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta, en el ámbito de su competencia, la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

Se dio por terminada la presente Sesión a las 14:00 (catorce horas) del día de su inicio, quedando aprobada el acta correspondiente en todos y cada uno de sus términos. Firmando los miembros del Comité, previa lectura.

MIEMBROS DEL COMITÉ:

 LCP. Carlos Alberto Patiño Velázquez	Suplente del Presidente del Comité Con derecho a voz y voto
---	--

 <u>Ing. Gastón Guillermo Vega Ramiro</u>	Vocal en Representación del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco AC. Con derecho a voz y voto
 <u>Lic. Ricardo Blanco García</u>	Vocal en Representación de la Secretaría de Administración Con derecho a voz y voto
 <u>Sagrario Rocio Gutierrez Castillo</u>	Vocal en Representación de la Secretaría de la Hacienda Pública Con derecho a voz y voto
 <u>Mtra. Eugenia Carolina Torres Martinez</u>	Vocal en Representación de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Jalisco Con derecho a voz y voto
 <u>Lic. Hugo Enrique Verdugo Sánchez</u>	Vocal en Representación del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C. Con derecho a voz y voto
 <u>Omar Palafox Saenz</u>	Vocal en Representación del Consejo Nacional Agropecuario Con derecho a voz y voto
 <u>Lic. Fernando Corona Robles</u>	Vocal en Representación de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara Con derecho a voz y voto
 <u>Lic. Katia Lisette Plascencia Salcedo</u>	Vocal en Representación de la Secretaría de Desarrollo Económico Con derecho a voz y voto
 <u>Carlos Cesar Sierra Romero</u>	Vocal en Representación de la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Con derecho a voz y voto
 <u>Lic. Rosa Magdalena Cortes Hernández</u>	Secretario Técnico del Comité Con derecho a voz sin voto
Invitados:	
 <u>Arq. Lorenzo Solorzano Gómez</u>	En Representación del Órgano Interno de Control del SIAPA Con derecho a voz sin voto
 <u>Mtro. Arturo Iñiguez González</u>	Representante de la Dirección Jurídica Con derecho a voz sin voto

ESTA HOJA FORMA PARTE DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 30 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025

De conformidad con lo previsto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 2 numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 31, 34, 35, Título Tercero, Capítulo II, 37 numeral 1, artículos 47, 55 numeral 1, fracción II, 59, 63, 69, 148, 149 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los artículos 1, 2, 3, 4, 44, 46, 51, 53, 62 segundo párrafo, 63, 64, 65, 66, 68, 69, y demás aplicables; 1, 2, 6, 15, 16 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, el SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (de ahora en adelante "SIAPA", se emite el siguiente fallo de adjudicación correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 28 SIAPA-SP-10066005-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADORES Y COMPRESORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, derivada de Recursos de origen propio y correspondiente a la partida presupuestal No. E3572011 del ejercicio fiscal 2025.

ANTECEDENTES

1. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios del "SIAPA", aprobó en su **Sesión Extraordinaria 26**, de fecha **22 de agosto del 2025**, las bases de este proceso de adquisición, por lo que de conformidad con los artículos 35, fracción X y 59 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; (de ahora en adelante "LA LEY") y 62 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, (de ahora en adelante "EL REGLAMENTO") fueron publicadas las Bases y convocatoria correspondientes.
2. El **04 de septiembre de 2025** se llevó a cabo una **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de "LA LEY" y el artículo 63 de "EL REGLAMENTO".
3. El **10 de septiembre de 2025** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación y apertura de proposiciones** en apego a los artículos 64 a 70 de "LA LEY".
4. Queda de manifiesto que en el acto de presentación y apertura de proposiciones participaron los miembros del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de "SIAPA", el representante del Órgano Interno de Control de "SIAPA" y los licitantes que presentaron propuesta.
5. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de "SIAPA" recibió las propuestas de **(03) tres licitantes**, en la Inteligencia de ~~que se~~ condujo **sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia**, disposición contenida en el artículo 51 numeral 1 de "LA LEY"; los licitantes fueron:

- EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.
- SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE BOMBEO, S. DE R.L. DE C.V.
- POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de "SIAPA" y demás áreas correspondientes, se emite la siguiente:

EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada en "EL TOTAL A UN SOLO LICITANTE", utilizando el criterio de evaluación **BINARIO**.

Evaluación Administrativa. - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases de convocatoria y en función al acta de presentación y apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 65, numeral 1, fracción III de "LA LEY", de la revisión cualitativa que realizó la Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández Subdirectora de Suministros y Almacén, de fecha 12 de septiembre de 2025, resuelve lo siguiente:

Cumplimiento	Nombre del Proveedor
CUMPLE con los requisitos administrativos establecidos en las bases y los anexos de la licitación, al entregarse todos los documentos.	<ul style="list-style-type: none"> • SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE BOMBEO, S. DE R.L. DE C.V. • POWER DEPOT, S.A. DE C.V.
NO CUMPLE con los requisitos administrativos establecidos en las bases	<ul style="list-style-type: none"> • EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V. <p>El documento solicitado en el inciso I) Anexo 7 Declaración de estratificación, omite señalar el párrafo "Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha el mandato con el que se ostenta no le ha sido modificado o revocado, y que por tanto la cotización es cierta y actual".</p>

En relación a lo anterior, se establece que los **participantes: SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE BOMBEO, S. DE R.L. DE C.V. y POWER DEPOT, S.A. DE C.V.**, son solventes Administrativamente, esto es así en función del acta de presentación y

apertura de proposiciones que obra en el expediente y de conformidad con el dictamen de aspectos administrativos realizado por la Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández, Subdirectora de Suministros y Almacén, sin referencia, de fecha 12 de septiembre de 2025, conforme a los numerales 5.4.3 y 5.4.5 de las bases de convocatoria; por lo tanto, se consideran solventes al cumplir con los requisitos establecidos en las bases de convocatoria y se contemplan para evaluar los requisitos técnicos y económicos y así pasar a la etapa de adjudicación del contrato.

Derivado de la revisión administrativa de las proposiciones presentadas se advirtió que la propuesta del licitante **EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.**, no cumple; por lo que en atención a lo señalado en el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, no se considera solvente al no cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria de la licitación y no se contempla para evaluar los requisitos técnicos y económicos y así pasar a la etapa de adjudicación del contrato y se desecha su propuesta con fundamento en los numerales 6.1.5, 6.6 y 11.1.4 de las bases de convocatoria.

Evaluación Técnica. - Respecto a los documentos presentados por los participantes, exigidos en el numeral 5.4.1, Anexo 1 y Anexo 3 de las Bases de convocatoria, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 numeral 2 de "LA LEY", y los artículos 68 y 69 de "EL REGLAMENTO", se ha obtenido del Dictamen Técnico contenido sin número de referencia, de fecha 12 de septiembre de 2025, validado por el Ing. **Adrián López Rivera, Subdirector de Saneamiento y QFB. Santiago Campos Alfaro, Jefe de Sección de Tratamiento y Reuso, ambos del "SIAPA"**, del cual se exponen sus extractos en el dictamen técnico anexo, el cual se tiene a la vista, se analiza detalladamente firmando para constancia, formando parte integral de este fallo y se da por reproducido en todos y cada uno de sus términos como si a la letra se insertase.

Derivado de la revisión técnica de las proposiciones presentadas se advirtió que la propuesta del licitante **SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE BOMBEO, S.A. DE C.V.**, no cumple con el documento solicitado en el inciso O) Copia simple de la identificación oficial de los técnicos que asistirán a realizar los servicios para enviar al Organismo y se autorice su ingreso, ya que no anexa los documentos y al no cumplir se desecha su proposición con fundamento en los numerales 6.1.5, 6.1.13, 6.6 y 11.1.4 de las bases de convocatoria y no se contempla para evaluar los requisitos económicos y así pasar a la etapa de adjudicación del contrato; lo anterior en atención a lo señalado en el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios,

La proposición de **POWER DEPOT, S.A. DE C.V.**, se considera solvente técnicamente y se contempla para evaluar los requisitos económicos y así pasar a la etapa de adjudicación del contrato; lo anterior en atención a lo señalado en el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios,

En apego a lo anteriormente establecido, a continuación, se muestra gráficamente el cumplimiento o no de las especificaciones técnicas mínimas por cada partida del proveedor participante:

PARTIDA	LICITANTE POWER DEPOT. S.A. DE C.V.
1	CUMPLE
n)	CUMPLE
o)	CUMPLE
p)	CUMPLE
q)	CUMPLE
r)	CUMPLE

Evaluación Económica. - Con base en lo anteriormente redactado y en la revisión y análisis de la propuesta presentada por el licitante conforme al numeral 5.4.5 de las bases de convocatoria, realizada por la Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández, Subdirectora de Suministros y Almacén, sin referencia, de fecha 12 de septiembre de 2025, en el dictamen de los aspectos económicos del presente fallo, se hace la siguiente acotación:

La propuesta del licitante **POWER DEPOT, S.A. DE C.V.**, es solvente económicamente en la partida cotizada y en la cual fue declarada solvente técnicamente, según lo establecido por el artículo 71 numeral 1 de LA LEY, en relación a los precios promedio establecidos en el estudio de mercado.

FALLO DE ADJUDICACIÓN

Se hace mención que la adjudicación de los bienes licitados en el presente proceso, esta circunstanciada **EL TOTAL A UN SOLO LICITANTE** mediante el método de evaluación **BINARIO**, esto quiere decir que será adjudicada a aquel proveedor solvente administrativamente y técnicamente y que haya ofertado el precio más bajo.

Primero. En congruencia con los aspectos técnicos, administrativos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo y son suscritos por los responsables de su elaboración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1, Fracción II, 24 fracción VII y demás relativos y aplicables de "LA LEY", los integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de "SIAPA"; resuelven adjudicar el total de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON

CONCURRENCIA DEL COMITE 28 SIAPA-SP-10066005-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADORES Y COMPRESORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, según el método de evaluación BINARIO de la siguiente manera:

Se transcribe a continuación el monto total adjudicado

Al licitante POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

.PARTIDA	CONSECUTIVO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO EN MONEDA NACIONAL ANTES DE I.V.A.	IMPORTE TOTAL EN MONEDA NACIONAL ANTES DE I.V.A.
1	1	1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO TORNILLO, MARCA KAESER, MODELO FBS660L, DE 100 HP UBICADO EN PLANTA RIO BLANCO PRIMERA ETAPA (3 EQUIPOS) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 6 PIEZAS DE ESTERILLA FILTRANTE (283X283X10), CAMBIO DE 3 PIEZAS DE FIELTRO DEL FILTRO DN200, SUMINISTRO DE 10 LITROS DE ACEITE SIGMA FLUID G-680, CAMBIO DE 15 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL XPA2432, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	\$ 132,598.00	\$ 132,598.00
	2	1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A COMPRESOR TIPO TORNILLO, MARCA KAESER, MODELO SK20, DE 20 HP, UBICADO EN PLANTA RIO BLANCO PRIMERA ETAPA (2 EQUIPOS) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 2 JUEGOS DE FILTROS COMPRESOR SK, SUMINISTRO DE 5 GALONES DE	\$ 105,878.00	\$ 105,878.00

			LUBRICANTE SINTETICO S460, KIT DE SERVICIO UNIDAD ECO-DRIAN 31/31F, CAMBIO DE CORREA POLI V 8 PK 960, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		
3	1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO TORNILLO, MARCA KAESER, MODELO FBS660L, DE 60 HP UBICADO EN LA PLANTA RIO BLANCO SEGUNDA ETAPA (3 EQUIPOS) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 6 PIEZAS DE ESTERILLA FILTRANTE (283X283X10), CAMBIO DE 3 PIEZAS DE FIELTRO DEL FILTRO DN200, SUMINISTRO DE 10 LITROS DE ACEITE SIGMA FLUID G-680, CAMBIO DE 9 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL XPA2310, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	\$ 93,547.00	\$ 93,547.00
4	1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO TORNILLO, MARCA KAESER, MODELO EBS380L, DE 40 HP UBICADO EN LA PLANTA VIRREYES (2 EQUIPOS) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 4 PIEZAS DE ESTERILLA FILTRANTE (283X283X10), CAMBIO DE 2 PIEZAS DE FIELTRO DEL	\$ 71,258.00	\$ 71,258.00

			FILTRO DN150, SUMINISTRO DE 4 LITROS DE ACEITE SIGMA FLUID G-680, CAMBIO DE 6 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL XPA1850, 2 PIEZAS DE ELEMENTO FILTRANTE E6KE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		
5	1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO LOBULAR, MARCA KAESER, MODELO CB131C, DE 20 HP UBICADO EN LA PLANTA TONALA NORTE 1 (2 EQUIPOS) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 2 PIEZAS DE FIELTRO DEL FILTRO DN80, SUMINISTRO DE 2 LITROS DE LUBRICANTE SINTETICO SB-320, CAMBIO DE 6 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL XPA1362, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	\$ 30,587.00	\$ 30,587.00
6	1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO LOBULAR, MARCA KAESER, MODELO DB236C, DE 30 HP UBICADO EN LA PLANTA EL VADO SUR (4 EQUIPOS) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 4 PIEZAS DE FIELTRO DEL FILTRO DN100, SUMINISTRO DE 4 LITROS DE LUBRICANTE	\$ 272,291.00	\$ 272,291.00

			SINTETICO SB-320, CAMBIO DE 12 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL XPA1487, 3 SERVICIOS DE REPARACIÓN DE MOTOR TRIFÁSICO DE 30 HP QUE INCLUYE: CAMBIO DE EMBOBINADO, CAMBIO DE BALEROS, PRUEBAS ELÉCTRICAS, CAMBIO DE TABLILLA DE CONEXIONES, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE BLOQUE SOPLANTE QUE INCLUYE: RECTIFICADO DE PIEZAS, CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		
7	1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO LOBULAR, MARCA KAESER, MODELO DB166C, DE 30 HP UBICADO EN LA PLANTA LOMA REAL (2 EQUIPOS) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 2 PIEZAS DE FIELTRO DEL FILTRO DN100, SUMINISTRO DE 2 LITROS DE LUBRICANTE SINTETICO SB-320, CAMBIO DE 6 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL XPA1362, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	\$ 21,786.00	\$ 21,786.00
8	1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO LOBULAR, MARCA KAESER, MODELO CB31C, DE 25 HP UBICADO EN PLANTA LOMA REAL (1 EQUIPOS) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 1 PIEZA DE FIELTRO DEL FILTRO DN80, SUMINISTRO DE 1 LITRO DE LUBRICANTE	\$ 10,691.00	\$ 10,691.00

			SINTETICO SB-320, CAMBIO DE 3 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL XPA1362, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		
9	1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO LOBULAR, MARCA GARDNER DENVER, MODELO GABMDRD, DE 10 HP UBICADO EN PLANTA MISION DEL ACUEDUCTO (1 EQUIPO) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 2 PIEZAS DE FIELTRO DEL FILTRO, SUMINISTRO DE 1 LITRO DE LUBRICANTE SINTETICO, CAMBIO DE 6 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	\$ 20,987.00	\$ 20,987.00
10	1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO LOBULAR, MARCA GARDNER DENVER, MODELO GACMDRD, DE 10 HP, UBICADO EN PLANTA MISION DEL ACUEDUCTO (1 EQUIPO) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 1 PIEZA DE FIELTRO DEL FILTRO, SUMINISTRO DE 1 LITRO DE LUBRICANTE SINTETICO, CAMBIO DE 3 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	\$ 10,697.00	\$ 10,697.00
				SUBTOTAL	\$ 770,320.00
				IVA 16%	\$ 123,251.20
				TOTAL	\$ 893,571.20

(HASTA POR UN MONTO TOTAL DE OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. CON I.V.A. INCLUIDO)

Se hace la acotación que el tipo de contrato a adjudicar es un **contrato abierto**, razón por lo cual el "SIAPA" podrá a discreción, devengar los bienes contratados a través del presente fallo, teniendo la obligación de comprar el mínimo establecido, que en el caso en concreto es **del 40% (cuarenta por ciento)** de los montos adjudicados y teniendo como máximo de compra, el mismo, de conformidad a lo previsto en el artículo 79, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de servicios para el estado de Jalisco y sus Municipios, utilizando los precios unitarios planteados en la propuesta presentada por el licitante adjudicado, para su devengación.

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal del licitante adjudicado y/o en razón del bien o servicio a contratar, el licitante podrá ser sujeto de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.

Segundo. Difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de transparencia de "SIAPA", haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Sección de compras de SIAPA ubicada en Dr. R. Michel 461, Colonia las Conchas C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

Tercero. Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de "LA LEY", se manifiesta que el proveedor adjudicado, se obliga a firmar el contrato, conforme al modelo de éste que la Convocante determine a más tardar 16 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del "FALLO", directamente en las oficinas de la Subdirección de Suministros y Almacén de "SIAPA" ubicada en Dr. R. Michel 461, Colonia las Conchas C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco.

Cuarto. Así mismo de conformidad a lo establecido en el numeral 4.6 de las Bases de convocatoria, el participante adjudicado o su representante legal, se obligan a firmar la orden de compra, en la Unidad Centralizada de compras de la convocante en un plazo no mayor a 05 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del fallo, previa entrega de la garantía de cumplimiento y de la copia simple del Registro Único de Proveedores y Contratistas, emitido por la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco vigente; de lo contrario, se cancelará la presente adjudicación y se adjudicará conforme a lo previsto en el numeral 2, del artículo 77 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco y sus Municipios.









Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con los artículos 23, 24 y 31 de "LA LEY", las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y




Contratación de servicios del SIAPA, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Unidad Centralizada de Compras, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día 19 de septiembre de 2025, en la Sesión Extraordinaria 30.

Firman la presente resolución los integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del SIAPA, con derecho a voto conforme el artículo 25 numeral 3 de "LA LEY" que aprobaron la misma, en sesión celebrada en Guadalajara, Jalisco, el día 19 de septiembre de 2025, así como los invitados con derecho a voz. Notifíquese.

MIEMBROS DEL COMITÉ:

 LCP. Carlos Alberto Patiño Velázquez	Suplente del Presidente del Comité Con derecho a voz y voto
 Ing. Gastón Guillermo Vega Ramírez	Vocal en Representación del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco AC. Con derecho a voz y voto
 Lic. Ricardo Blanco García	Vocal en Representación de la Secretaría de Administración Con derecho a voz y voto
 Sagrario Rocio Gutiérrez Castillo	Vocal en Representación de la Secretaría de la Hacienda Pública Con derecho a voz y voto
 Mtra. Eugenia Carolina Torres Martínez	Vocal en Representación de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Jalisco Con derecho a voz y voto
 Lic. Hugo Enrique Verduzco Sánchez	Vocal en Representación del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C. Con derecho a voz y voto
 Omar Palfox Saenz	Vocal en Representación del Consejo Nacional Agropecuario Con derecho a voz y voto
 Lic. Fernando Corona Robles	Vocal en Representación de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara Con derecho a voz y voto

 Lic. Katia Lisette Plascencia Salcedo	Vocal en Representación de la Secretaría de Desarrollo Económico Con derecho a voz y voto
 Carlos Cesar Sierra Romero	Vocal en Representación de la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Con derecho a voz y voto
 Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández	Secretario Técnico del Comité Con derecho a voz sin voto
Invitados:	
 Arq. Lorenzo Solerzano Gómez	En Representación del Órgano Interno de Control del SIAPA Con derecho a voz sin voto
 Mtro. Arturo Anguez González	Representante de la Dirección Jurídica Con derecho a voz sin voto

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 28 SIAPA-SP-10066005-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADORES Y COMPRESORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.



DICTAMEN

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 28 SIAPA-SP-10066005-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPRADORES Y COMPRESORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Guadalupe, Jal. 12 de septiembre de 2025

Una vez realizado el análisis de las propuestas presentadas por los licitantes participantes en el presente proceso, se emite el siguiente Dictamen:

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES			
INCISO	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO	ENHOBINADOS GARAY S.A DE C.V.	SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE BOMBEO S. DE R.L. DE C.V.		POWER DEPOT S.A. DE C.V.
a)	Constancia de situación fiscal emitida por el SAT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b)	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c)	Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social conforme al acuerdo emitido por el Consejo Técnico publicado en el diario oficial de la Federación el 22 de septiembre del 2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d)	Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
e)	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria SAT).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
f)	Copia de identificación oficial del licitante o en su caso de los apoderados o representantes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
g)	Propuesta Técnica (Deberá incluir todas las especificaciones establecidas en el Anexo 1 (Propuesta técnica).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
h)	Anexo 3 - Índice de la Proposición	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
i)	Anexo 4 - Acreditación del Participante debidamente requerido.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
j)	Anexo 5 - Propuesta Económica	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
k)	Anexo 6 - Declaraciones del Participante	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
l)	Anexo 7 - Declaración de Estratificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
m)	Anexo 8 - Aportación cinco al Millar	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DICTAMEN

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 28 SIAPA-SP-10066005-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADORES Y COMPRESORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Guadalajara, Jal. 12 de septiembre de 2025

Una vez realizado el análisis de las propuestas presentadas por los licitantes participantes en el presente proceso, se emite el siguiente Dictamen:

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTE		PORCENTAJE DE DIFERENCIA DEL PRECIO ADJUDICADO CONTRA EL TECHO FINANCIERO
PARTIDA	CONSECUTIVO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	POWER DEPOT S.A. DE C.V.		
					PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	1	1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO TORNILLO, MARCA KAESER, MODELO FBS660L, DE 100 HP UBICADO EN PLANTA RIO BLANCO PRIMERA ETAPA (3 EQUIPOS) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 6 PIEZAS DE ESTERILLA FILTRANTE (283X283X10), CAMBIO DE 3 PIEZAS DE FIELTRO DEL FILTRO DN200, SUMINISTRO DE 10 LITROS DE ACEITE SIGMA FLUID G-680, CAMBIO DE 15 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL XPA2432, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	\$ 132,598.00	\$ 132,598.00	-0.38%
	2	1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A COMPRESOR TIPO TORNILLO, MARCA KAESER, MODELO SK20, DE 20 HP, UBICADO EN PLANTA RIO BLANCO PRIMERA ETAPA (2 EQUIPOS) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 2 JUEGOS DE FILTROS COMPRESOR SK, SUMINISTRO DE 5 GALONES DE LUBRICANTE SINTETICO S460, KIT DE SERVICIO UNIDAD ECO-DRIAN 31/31F, CAMBIO DE CORREA POLI V 8 PK 960, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	\$ 105,878.00	\$ 105,878.00	

ASPECTOS ECONÓMICOS

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTE		PORCENTAJ E DE DIFERENCIA DEL PRECIO ADJUDICAD O CONTRA EL TECHO FINANCIERO
PARTIDA	CONSECUTIVO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
	VO						
3		1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO TORNILLO, MARCA KAESER, MODELO FBS660L, DE 60 HP UBICADO EN LA PLANTA RIO BLANCO SEGUNDA ETAPA (3 EQUIPOS) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 6 PIEZAS DE ESTERILLA FILTRANTE (283X283X10), CAMBIO DE 3 PIEZAS DE FIELTRO DEL FILTRO DN200, SUMINISTRO DE 10 LITROS DE ACEITE SIGMA FLUID G-680, CAMBIO DE 9 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL XPA1850, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	\$ 93,547.00	\$ 93,547.00	
4		1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO TORNILLO, MARCA KAESER, MODELO EBS380L, DE 40 HP UBICADO EN LA PLANTA VIRREYES (2 EQUIPOS) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 4 PIEZAS DE ESTERILLA FILTRANTE (283X283X10), CAMBIO DE 2 PIEZAS DE FIELTRO DEL FILTRO DN150, SUMINISTRO DE 4 LITROS DE ACEITE SIGMA FLUID G-680, CAMBIO DE 6 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL XPA1850, 2 PIEZAS DE ELEMENTO FILTRANTE E6KE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	\$ 71,258.00	\$ 71,258.00	
5		1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO LOBULAR, MARCA KAESER, MODELO CB131C, DE 20 HP UBICADO EN LA PLANTA TONALA NORTE 1 (2 EQUIPOS) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 2 PIEZAS DE FIELTRO DEL FILTRO DN80, SUMINISTRO DE 2 LITROS DE LUBRICANTE SINTETICO SB-320, CAMBIO DE 6 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL XPA1362, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	\$ 30,587.00	\$ 30,587.00	

ASPECTOS ECONÓMICOS

PARTIDA	CONSECUTIVO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	LICITANTE		PORCENTAJE DE DIFERENCIA DEL PRECIO ADJUDICADO CONTRA EL TECHO FINANCIERO
					POWER DEPOT S.A. DE C.V.	IMPORTE	
6	1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO LOBULAR, MARCA KAESER, MODELO DB236C, DE 30 HP UBICADO EN LA PLANTA EL VADO SUR (4 EQUIPOS) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 4 PIEZAS DE FIELTRO DEL FILTRO DN100, SUMINISTRO DE 4 LITROS DE LUBRICANTE SINTETICO SB-320, CAMBIO DE 12 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL XPA1487, 3 SERVICIOS DE REPARACIÓN DE MOTOR TRIFÁSICO DE 30 HP QUE INCLUYE: CAMBIO DE EMBOBINADO, CAMBIO DE BALEROS, PRUEBAS ELÉCTRICAS, CAMBIO DE TABLILLA DE CONEXIONES, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE BLOQUE SOPLANTE QUE INCLUYE: RECTIFICADO DE PIEZAS, CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	\$	272,291.00	\$	272,291.00
7	1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO LOBULAR, MARCA KAESER, MODELO DB166C, DE 30 HP UBICADO EN LA PLANTA LOMA REAL (2 EQUIPOS) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 2 PIEZAS DE FIELTRO DEL FILTRO DN100, SUMINISTRO DE 2 LITROS DE LUBRICANTE SINTETICO SB-320, CAMBIO DE 6 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL XPA1362, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	\$	21,786.00	\$	21,786.00
8	1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO LOBULAR, MARCA KAESER, MODELO CB131C, DE 25 HP UBICADO EN PLANTA LOMA REAL (1 EQUIPOS) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 1 PIEZA DE FIELTRO DEL FILTRO DN80, SUMINISTRO DE 1 LITRO DE LUBRICANTE	\$	10,691.00	\$	10,691.00

ASPECTOS ECONÓMICOS

PARTIDA	CONSECUTIVO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	LICITANTE		PORCENTAJE DE DIFERENCIA DEL PRECIO ADJUDICADO CONTRA EL TECHO FINANCIERO
					PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				SINTETICO SB-320, CAMBIO DE 3 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL XPA1362, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.			
9		1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO LOBULAR, MARCA GARDNER DENVER, MODELO GABMDRD, DE 10 HP UBICADO EN PLANTA MISION DEL ACUEDUCTO (1 EQUIPO) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 2 PIEZAS DE FIELTRO DEL FILTRO, SUMINISTRO DE 1 LITRO DE LUBRICANTE SINTETICO, CAMBIO DE 6 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	\$ 20,987.00	\$ 20,987.00	
10		1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO LOBULAR, MARCA GARDNER DENVER, MODELO GACMDRD, DE 10 HP, UBICADO EN PLANTA MISION DEL ACUEDUCTO (1 EQUIPO) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 1 PIEZA DE FIELTRO DEL FILTRO, SUMINISTRO DE 1 LITRO DE LUBRICANTE SINTETICO, CAMBIO DE 3 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	\$ 10,697.00	\$ 10,697.00	
					SUBTOTAL	\$ 770,320.00	
					IVA 16%	\$ 123,251.20	
					TOTAL	\$ 893,571.20	


 LIC. ROSA MAGDALENA CABLES HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTORA DE SUMINISTROS Y ALMACÉN
 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS


 KLCR/LAN



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 12 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 28 SIAPA-SP-10066005-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADORES Y COMPRESORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

LICITANTE:

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE BOMBEO S. DE R.L. DE C.V.

PARTIDA	CONSECUTIVO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
					CUMPLE	NO CUMPLE			
1	1	1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO TORNILLO, MARCA KAESER, MODELO FBS660L DE 100 HP UBICADO EN PLANTA RIO BLANCO PRIMERA ETAPA (3 EQUIPOS) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 6 PIEZAS DE ESTERILLA FILTRANTE (283X283X10), CAMBIO DE 3 PIEZAS DE FILTRO DEL FILTRO DN200, SUMINISTRO DE 10 LITROS DE ACEITE SIGMA FLUID G-680, CAMBIO DE 15 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL XPA2432, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	X				
2	1	1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A COMPRESOR TIPO TORNILLO, MARCA KAESER, MODELO SK20, DE 20 HP, UBICADO EN PLANTA RIO BLANCO PRIMERA ETAPA (2 EQUIPOS) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 2 JUEGOS DE FILTROS COMPRESOR SK, SUMINISTRO DE 5 GALONES DE LUBRICANTE SINTETICO S460, KIT DE SERVICIO UNIDAD ECO-DRIAN 31/31F, CAMBIO DE CORREA POLI V 8 PH 960, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	X				
3	1	1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO TORNILLO, MARCA KAESER, MODELO FBS660L DE 60 HP UBICADO EN LA PLANTA RIO BLANCO SEGUNDA ETAPA (3 EQUIPOS) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 6 PIEZAS DE ESTERILLA FILTRANTE (283X283X10), CAMBIO DE 3 PIEZAS DE FILTRO DEL FILTRO DN200, SUMINISTRO DE 10 LITROS DE ACEITE SIGMA FLUID G-680, CAMBIO DE 9 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL XPA2310, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	X				



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 12 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 28 SIAPA-SP-10066005-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADORES Y COMPRESORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

LICITANTE:

SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE BOMBEO S. DE R.L. DE C.V.

PARTIDA	CONSECUTIVO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			MOTIVO
					CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
4		1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO TORNILLO, MARCA KAESER, MODELO EBS380L, DE 40 HP UBICADO EN LA PLANTA VIRREYES (2 EQUIPOS) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 4 PIEZAS DE ESTERILLA FILTRANTE (283X283X10), CAMBIO DE 2 PIEZAS DE FIELTRO DEL FILTRO DN150, SUMINISTRO DE 4 LITROS DE ACEITE SIGMA FLUID G-680, CAMBIO DE 6 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL XPA1850, 2 PIEZAS DE ELEMENTO FILTRANTE E6HE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	X			
5		1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO LOBULAR, MARCA KAESER, MODELO CB131C, DE 20 HP UBICADO EN LA PLANTA TONALA NORTE 1 (2 EQUIPOS) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 2 PIEZAS DE FIELTRO DEL FILTRO DN80, SUMINISTRO DE 2 LITROS DE LUBRICANTE SINTETICO SB-320, CAMBIO DE 6 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL XPA1362, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	X			
6		1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO LOBULAR, MARCA KAESER, MODELO DB236C, DE 30 HP UBICADO EN LA PLANTA EL VADO SUR (4 EQUIPOS) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 4 PIEZAS DE FIELTRO DEL FILTRO DN100, SUMINISTRO DE 4 LITROS DE LUBRICANTE SINTETICO SB-320, CAMBIO DE 12 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL XPA1487, 3 SERVICIOS DE REPARACIÓN DE MOTOR TRIFÁSICO DE 30 HP QUE INCLUYE: CAMBIO DE ENBOBINADO, CAMBIO DE BALEROS, PRUEBAS ELÉCTRICAS, CAMBIO DE TABLILLA DE CONEXIONES, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE BLOQUE SOPLANTE QUE INCLUYE: RECTIFICADO DE PIEZAS, CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 12 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 28 SIAPA-SP-10066005-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADORES Y COMPRESORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

LICITANTE:

SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE BOMBEO S. DE R.L. DE C.V.

PARTIDA	CONSECUTIVO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
					CUMPLE	NO CUMPLE			
7		1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO LOBULAR, MARCA KAESER, MODELO DB166C, DE 30 HP UBICADO EN LA PLANTA LOMA REAL (2 EQUIPOS) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 2 PIEZAS DE FILTRO DEL FILTRO DN100, SUMINISTRO DE 2 LITROS DE LUBRICANTE SINTETICO SB-320, CAMBIO DE 6 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL XPA1362, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	X				
8		1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO LOBULAR, MARCA KAESER, MODELO CR131C, DE 25 HP UBICADO EN PLANTA LOMA REAL (1 EQUIPO) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 1 PIEZA DE FILTRO DEL FILTRO DN80, SUMINISTRO DE 1 LITRO DE LUBRICANTE SINTETICO SB-320, CAMBIO DE 3 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL XPA1362, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	X				
9		1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO LOBULAR, MARCA GARDNER DENVER, MODELO GABMDRD, DE 10 HP UBICADO EN PLANTA MISION DEL ACUEDUCTO (1 EQUIPO) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 2 PIEZAS DE FILTRO DEL FILTRO, SUMINISTRO DE 1 LITRO DE LUBRICANTE SINTETICO, CAMBIO DE 6 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	X				



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 28 SIAPA-SP-10066005-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPRADORES Y COMPRESORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Guadalajara, Jal. 12 de septiembre de 2025

SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE BOMBEO S. DE R.L. DE C.V.

PARTIDA	ONSECUTIVO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			MOTIVO
					CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
10		1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO LOBULAR, MARCA GARDNER DENVER, MODELO GACMDRD, DE 10 HP, UBICADO EN PLANTA MISION DEL ACUEDUCTO (1 EQUIPO) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 1 PIEZA DE FIELTRO DEL FILTRO, SUMINISTRO DE 1 LITRO DE	X			
				LUBRICANTE SINTETICO, CAMBIO DE 3 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				
		N)		DOCUMENTO EMITIDO POR EL LICITANTE DONDE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODO EL MATERIAL UTILIZADO DEBE DE CUMPLIR CON LAS NORMAS MEXICANAS EMITIDAS POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO (NMX-ANCE) VIGENTES QUE SEAN APLICABLES PARA GARANTIZAR LA CALIDAD, SEGURIDAD Y EFICIENCIA EN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS.	X			
		O)		COPIA SIMPLE DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS TÉCNICOS QUE ASISTIRÁN A REALIZAR LOS SERVICIOS, PARA ENVIAR AL ORGANISMO Y SE AUTORIZA SU INGRESO.		X		NO CUMPLE YA QUE NO PRESENTA DOCUMENTOS
		P)		DOCUMENTO EMITIDO POR EL LICITANTE DONDE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE, DURANTE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO, EL PERSONAL PORTARÁ GAFETE DE IDENTIFICACIÓN Y UTILIZARÁ UNIFORME Y EN SU CASO DE REQUERIRSE, UTILIZARÁ EL EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL.	X			
		Q)		DOCUMENTO EMITIDO POR EL LICITANTE EN DONDE MANIFIESTE QUE GARANTIZA LA MANO DE OBRA MÍNIMO POR UN AÑO.	X			
		R)		COPIA DE LA MINUTA DE LA VISITA DE CAMPO OBLIGATORIA EN LA QUE SE DEMUESTRE QUE PARTICIPO	X			

QFB.SANTIAGO CAMPOS #LEARS

JEFE DE SECCIÓN DE TRATAMIENTO Y REUSO
ÁREA TÉCNICA

Ing. Adrián López Rivera
Subdirector de Saneamiento



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 28 SIAPA-SP-10066005-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADORES Y COMPRESORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Guadalajara, Jal. 12 de septiembre de 2025

LICITANTE:

POWER DEPOT S.A. DE C.V.

PARTIDA	CONSECUTIVO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			MOTIVO
					CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO TORNILLO, MARCA KAESER, MODELO FBS660L, DE 100 HP UBICADO EN PLANTA RIO BLANCO PRIMERA ETAPA (3 EQUIPOS) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 6 PIEZAS DE ESTERILLA FILTRANTE (283X283X10), CAMBIO DE 3 PIEZAS DE FILTRO DEL FILTRO DN200, SUMINISTRO DE 10 LITROS DE ACEITE SIGMA FLUID G-680, CAMBIO DE 15 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL XPA2432, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	X			
2	1	1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A COMPRESOR TIPO TORNILLO, MARCA KAESER, MODELO SK20, DE 20 HP, UBICADO EN PLANTA RIO BLANCO PRIMERA ETAPA (2 EQUIPOS) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 2 JUEGOS DE FILTROS COMPRESOR SK, SUMINISTRO DE 5 GALONES DE LUBRICANTE SINTETICO S460, KIT DE SERVICIO UNIDAD ECO-DRIAN 3I/31F, CAMBIO DE CORREA POLI V 8 PK 960, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	X			
3	1	1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO TORNILLO, MARCA KAESER, MODELO FBS660L, DE 60 HP UBICADO EN LA PLANTA RIO BLANCO SEGUNDA ETAPA (3 EQUIPOS) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 6 PIEZAS DE ESTERILLA FILTRANTE (283X283X10), CAMBIO DE 3 PIEZAS DE FILTRO DEL FILTRO DN200, SUMINISTRO DE 10 LITROS DE ACEITE SIGMA FLUID G-680, CAMBIO DE 9 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL XPA2310, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 12 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 28 SIAPA-SP-10066005-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADORES Y COMPRESORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

LICITANTE:

POWER DEPOT S.A. DE C.V.

PARTIDA	CONSECUTIVO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			MOTIVO
					CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
4		1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO TORNILLO, MARCA HAESER, MODELO EBS380L, DE 40 HP UBICADO EN LA PLANTA VIRREYES (2 EQUIPOS) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 4 PIEZAS DE ESTERILLA FILTRANTE (283X283X10), CAMBIO DE 2 PIEZAS DE FIELTRO DEL	X			
				FILTRO DN150, SUMINISTRO DE 4 LITROS DE ACEITE SIGMA FLUID G-680, CAMBIO DE 6 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL XPA1850, 2 PIEZAS DE ELEMENTO FILTRANTE E6KE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				
5		1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO LOBULAR, MARCA HAESER, MODELO CBI31C, DE 20 HP UBICADO EN LA PLANTA TONALA NORTE 1 (2 EQUIPOS) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 2 PIEZAS DE FIELTRO DEL FILTRO DN80, SUMINISTRO DE 2 LITROS DE	X			
				LUBRICANTE SINTETICO SB-320, CAMBIO DE 6 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL XPA1362, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				
6		1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO LOBULAR, MARCA HAESER, MODELO DB236C, DE 30 HP UBICADO EN LA PLANTA EL VADO SUR (4 EQUIPOS) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 4 PIEZAS DE FIELTRO DEL FILTRO DN100, SUMINISTRO DE 4 LITROS DE LUBRICANTE	X			
				SINTETICO SB-320, CAMBIO DE 12 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL XPA1487, 3 SERVICIOS DE REPARACIÓN DE MOTOR TRIFÁSICO DE 30 HP QUE INCLUYE: CAMBIO DE EMBOBINADO, CAMBIO DE BALEROS, PRUEBAS ELÉCTRICAS, CAMBIO DE TABILLA DE CONEXIONES, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN Y				
				RECTIFICACIÓN DE BLOQUE SOPLANTE QUE INCLUYE: RECTIFICADO DE PIEZAS, CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jál. 12 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 28 SIAPA-SP-10066005-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADORES Y COMPRESORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

LICITANTE:

POWER DEPOT S.A. DE C.V.

PARTIDA	CONSECUTIVO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			MOTIVO
					CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
7		1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO LOBULAR, MARCA KAESER, MODELO DB16AC, DE 30 HP UBICADO EN LA PLANTA LOMA REAL (2 EQUIPOS) CONSISTENTE EN CAMBIO DE 2 PIEZAS DE FIELTRO DEL FILTRO DN100, SUMINISTRO DE 2 LITROS DE LUBRICANTE SINTETICO SB-320, CAMBIO DE 6 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL XPA1362, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	X			
8		1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO LOBULAR, MARCA KAESER, MODELO CB131C, DE 25 HP UBICADO EN PLANTA LOMA REAL (1 EQUIPO) CONSISTENTE EN CAMBIO DE 1 PIEZA DE FIELTRO DEL FILTRO DN80, SUMINISTRO DE 1 LITRO DE LUBRICANTE SINTETICO SB-320, CAMBIO DE 3 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL XPA1362, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	X			
9		1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO LOBULAR, MARCA GARDNER DENVER, MODELO GABMDRD, DE 10 HP UBICADO EN PLANTA MISION DEL ACUEDUCTO (1 EQUIPO) CONSISTENTE EN CAMBIO DE 2 PIEZAS DE FIELTRO DEL FILTRO, SUMINISTRO DE 1 LITRO DE LUBRICANTE SINTETICO, CAMBIO DE 6 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 28 SIAPA-SP-10066005-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADORES Y COMPRESORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Guadalajara, Jal. 12 de septiembre de 2025

LICITANTE:

POWER DEPOT S.A. DE C.V.

PARTIDA	CONSECUTIVO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			MOTIVO
					CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
10		1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SOPLADOR TIPO LOBULAR, MARCA GARDNER DENVER, MODELO GACHIDRO, DE 10 HP, UBICADO EN PLANTA MISION DEL ACUEDUCTO (1 EQUIPO) CONSISTENTE EN: CAMBIO DE 1 PIEZA DE FILTRO DEL FILTRO, SUMINISTRO DE LUTRO DE LUBRICANTE SINTETICO, CAMBIO DE 3 PIEZAS DE BANDA TRAPEZOIDAL, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	X			
			N)	DOCUMENTO EMITIDO POR EL LICITANTE DONDE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODO EL MATERIAL UTILIZADO DEBE DE CUMPLIR CON LAS NORMAS MEXICANAS EMITIDAS POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO (NMX-ANCE) VIGENTES QUE SEAN APLICABLES PARA GARANTIZAR LA CALIDAD, SEGURIDAD Y EFICIENCIA EN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS.	X			
			O)	COPIA SIMPLE DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS TÉCNICOS QUE ASISTIRÁN A REALIZAR LOS SERVICIOS, PARA ENVIAR AL ORGANISMO Y SE AUTORIZA SU INGRESO.	X			
			P)	DOCUMENTO EMITIDO POR EL LICITANTE DONDE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE, DURANTE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO, EL PERSONAL PORTARÁ GAFETE DE IDENTIFICACIÓN Y UTILIZARÁ UNIFORME Y EN SU CASO DE REQUERIRSE, UTILIZARÁ EL EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL.	X			
			Q)	DOCUMENTO EMITIDO POR EL LICITANTE EN DONDE MANIFIESTE QUE GARANTIZA LA MANO DE OBRA MÍNIMO POR UN AÑO.	X			
			R)	COPIA DE LA MINUTA DE LA VISITA DE CAMPO OBLIGATORIA EN LA QUE SE DEMUESTRE QUE PARTICIPO	X			

QFB. SANTIAGO CAMPOS FERRARO
JEFE DE SECCIÓN DE TRATAMIENTO Y REUSO
ÁREA TÉCNICA

Ing. Adrián López Rivera
Subdirector de Saneamiento

De conformidad con lo previsto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 2 numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 31, 34, 35, Título Tercero, Capítulo II, 37 numeral 1, artículos 47, 55 numeral 1, fracción II, 59, 63, 69, 148, 149 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los artículos 1, 2, 3, 4, 44, 46, 51, 53, 62 segundo párrafo, 63, 64, 65, 66, 68, 69, y demás aplicables; 1, 2, 6, 15, 16 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, el **SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO** (de ahora en adelante **"SIAPA"**), se emite el siguiente fallo de adjudicación correspondiente a la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 29 SIAPA-SP-10065994-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES**, derivada de Recursos de origen propio y correspondientes a la partida presupuestal No. E3572011 del Ejercicio 2025.

ANTECEDENTES

1. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios del **"SIAPA"**, aprobó en su **Sesión Extraordinaria 27**, de fecha **29 de agosto del 2025**, las bases de este proceso de adquisición, por lo que de conformidad con los artículos 35, fracción X y 59 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; (de ahora en adelante **"LA LEY"**) y 62 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, (de ahora en adelante **"EL REGLAMENTO"**) fueron publicadas las Bases y convocatoria correspondientes.
2. El **04 de septiembre de 2025** se llevó a cabo una junta de aclaraciones, de conformidad con los artículos 63 y 70 de **"LA LEY"** y el artículo 63 de **"EL REGLAMENTO"**.
3. El **10 de septiembre de 2025** se llevó a cabo el registro y el acto de presentación y apertura de proposiciones en apego a los artículos 64 a 70 de **"LA LEY"**.
4. Queda de manifiesto que en el acto de presentación y apertura de proposiciones participaron los miembros del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de **"SIAPA"**, el representante del Órgano Interno de Control de **"SIAPA"** y los licitantes que presentaron propuesta.
5. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de **"SIAPA"** recibió las propuestas de **(02) dos licitantes**, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de **"LA LEY"**; los licitantes fueron:
Av. Dr. R. Michel 461, Col. Las Conchas, C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco.
Página 1 de 5
www.siapa.gob.mx (33) 3837 4272 - (33) 3668 2482

- EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.
- TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de "SIAPA" y demás áreas correspondientes, se emite la siguiente:

EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada en "EL TOTAL A UN SOLO LICITANTE", utilizando el criterio de evaluación **BINARIO**.

Evaluación Administrativa. - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases de convocatoria y en función al acta de presentación y apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 65, numeral 1, fracción III de "LA LEY", de la revisión cualitativa y de conformidad con el dictamen de aspectos administrativos realizado por la Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández, Subdirectora de Suministros y Almacén, sin referencia, de fecha 12 de septiembre de 2025, conforme a los numerales 5.4.3 y 5.4.5 de las bases, resuelve lo siguiente:

Derivado de la revisión administrativa de las proposiciones presentadas se advirtió que la propuesta del licitante EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V., no cumple con los siguientes incisos solicitados en el numeral 5.4.1: inciso g) Propuesta Técnica (Deberá incluir todas las especificaciones establecidas en el Anexo 1 (Propuesta técnica), ya que omite anexar los consecutivos 77 a la 84 del transformador de 150 kva, así mismo omite los consecutivos 1 a la 15 del transformador de 225 kva, con el inciso h) Anexo 3 índice de la Proposición, ya que omite señalar los incisos n) y s), en el inciso j) Anexo 5 Propuesta Económica, ya que omite la firma en la hoja de los mantenimientos en los consecutivos 54 al 84 de 2500 kva y los consecutivos 1 al 9 de 3000 kva, así mismo esta incorrecto el párrafo de cantidad con letra (con IVA incluido), en el inciso l) Anexo 7 Declaración de Estratificación, ya que omite señalar lo siguiente: quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha el mandato con el que se ostenta no le ha sido modificado o revocado, y que por tanto la cotización es cierta y actual; por lo que con fundamento en los numerales 6.1.5, 5.4.3. inciso f), 6.6 y 11.14 de las bases de convocatoria, se desecha su proposición; y en atención a lo señalado en el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, no se considera solvente al no cumplir con los requisitos legales y administrativos establecidos en la convocatoria de la licitación y no se contempla para evaluar los requisitos técnicos y económicos y así pasar a la etapa de adjudicación del contrato.

Derivado de la revisión administrativa de las proposiciones presentadas se advirtió que la propuesta del licitante TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V., no cumple con los siguientes documentos solicitado en el numeral 5.4.1: inciso h) Anexo 3 Índice de la Proposición, ya que omite el inciso s), así mismo omite el último párrafo, firma y fecha, inciso l) Anexo 7 Declaración de Estratificación, ya que omite señalar lo siguiente: quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha el mandato con el que se ostenta no le ha sido modificado o revocado, y que por tanto la cotización es cierta y actual; por lo que con fundamento en los numerales 6.1.5, 6.1.12, 6.6 y 11.1.4 de las bases de convocatoria, se desecha su proposición; y en atención a lo señalado en el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, no se considera solvente al no cumplir con los requisitos legales y administrativos establecidos en la convocatoria de la licitación y no se contempla para evaluar los requisitos técnicos y económicos y así pasar a la etapa de adjudicación del contrato.

FALLO

Se hace mención que la adjudicación de los servicios licitados en el presente proceso, esta circunstanciada **EL TOTAL A UN SOLO LICITANTE** mediante el método de evaluación **BINARIO**, esto quiere decir que será adjudicada a aquel proveedor solvente administrativamente y técnicamente y que haya ofertado el precio más bajo.

Primero. En congruencia con los aspectos técnicos, administrativos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo y son suscritos por los responsables de su elaboración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 fracción VII, 69, 71 numeral 1 y demás relativos y aplicables de "LA LEY" y numerales 6.5 letra a, 6.6, 11.1.4 y 11.1.14, los integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de "SIAPA"; resuelven declarar desierta la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 29 SIAPA-SP-10065994-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES**, toda vez que ninguna de las proposiciones cumplió con todos los requisitos de las bases.

Segundo. Difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de transparencia de "SIAPA", haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Sección de compras de SIAPA ubicada en Dr. R. Michel 461, Colonia las Conchas C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con los artículos 23, 24 y 31 de "LA LEY", las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y




Contratación de servicios del SIAPA, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte del Licitante y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.




La Unidad Centralizada de Compras, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día 19 de septiembre de 2025, en la Sesión Extraordinaria 30.

Firman la presente resolución los integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del SIAPA, con derecho a voto conforme el artículo 25 numeral 3 de "LA LEY" que aprobaron la misma, en sesión celebrada en Guadalajara, Jalisco, el día 19 de septiembre de 2025, así como los invitados permanentes con derecho a voz. Notifíquese.

MIEMBROS DEL COMITÉ:

 LCP. Carlos Alberto Patiño Velázquez	Suplente del Presidente del Comité Con derecho a voz y voto
 Ing. Gastón Guillermo Vega Ramírez	Vocal en Representación del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco AC. Con derecho a voz y voto
 Lic. Ricardo Blanco García	Vocal en Representación de la Secretaría de Administración Con derecho a voz y voto
 Sagrario Rocio Gutierrez Castillo	Vocal en Representación de la Secretaría de la Hacienda Pública Con derecho a voz y voto
 Mtra. Eugenia Carolina Torres Martínez	Vocal en Representación de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Jalisco Con derecho a voz y voto
 Lic. Hugo Enrique Verduzco Sánchez	Vocal en Representación del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C. Con derecho a voz y voto
 Omar Palafax Saenz	Vocal en Representación del Consejo Nacional Agropecuario Con derecho a voz y voto



 Lic. Fernando Corona Robles	Vocal en Representación de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara Con derecho a voz y voto
 Lic. Katia Lisette Plascencia Salcedo	Vocal en Representación de la Secretaría de Desarrollo Económico Con derecho a voz y voto
 Carlos Cesar Sierra Romero	Vocal en Representación de la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Con derecho a voz y voto
 Lic. Rosa Magdalena Campos Hernández	Secretario Técnico del Comité Con derecho a voz sin voto
Invitados:	
 Arq. Lorenzo Solórzano Gómez	En Representación del Órgano Interno de Control del SIAPA Con derecho a voz sin voto
 Mtro. Arturo Iniguez González	Representante de la Dirección Jurídica Con derecho a voz sin voto

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 29 SIAPA-SP-10065994-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 29 SIAPA-SP-10065994-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES
Guadalajara, Jal. 12 de septiembre de 2025

Una vez realizado el análisis de las propuestas presentadas por los licitantes participantes en el presente proceso, se emite el siguiente Dictamen:

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES		
		EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.	TROGLO DE LEÓN, S.A. DE C.V.	
INCISO	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
a)	Constancia de situación fiscal emitida por el SAT	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
b)	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el MSS)	CUMPLE		CUMPLE
c)	Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social conforme al acuerdo emitido por el Consejo Técnico publicado en el diario oficial de la Federación el 22 de septiembre del 2022	CUMPLE		CUMPLE
d)	Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT.	CUMPLE		CUMPLE
e)	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (ante el Servicio de Administración Tributaria SAT)	CUMPLE		CUMPLE
f)	Copia de identificación oficial del licitante o en su caso de los apoderados o representantes.	CUMPLE		CUMPLE
g)	Propuesta Técnica (Deberá incluir todas las especificaciones establecidas en el Anexo 1 (Propuesta técnica).		NO CUMPLE, OMITE ANEXAR LOS CONSECUTIVOS 77 A LA 84 DEL TRANSFORMADOR DE 150 KVA, ASÍ MISMO OMITE LOS CONSECUTIVOS 1 A LA 15 DEL TRANSFORMADOR DE 225 KVA.	CUMPLE
h)	Anexo 3 - Indica de la Proposición		NO CUMPLE, OMITE SEÑALAR EL INCISO N) Y S)	NO CUMPLE OMITE EL INCISO S), ASÍ MISMO OMITE EL ÚLTIMO PÁRRAFO, FIRMA Y FECHA.
i)	Anexo 4 - Acreditación del Participante debidamente requerido.	CUMPLE		CUMPLE

2

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES			
ITEM	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO	EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.		TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
j)	Anexo 5 - Propuesta Económica		NO CUMPLE. OMITE LA FIRMA EN LA HOJA DE LOS MANTENIMIENTOS EN LOS CONSECUTIVOS 54 AL 84 DE 2500 IVA Y LOS CONSECUTIVOS 1 AL 9 DE 3000 IVA. ASI MISMO ESTA INCORRECTO EL PÁRRAFO DE CANTIDAD CON LETRA (CON IVA INCLUIDO)	CUMPLE	
k)	Anexo 6 - Declaraciones del Participante	CUMPLE		CUMPLE	
l)	Anexo 7 - Declaración de Estratificación		NO CUMPLE. OMITE SEÑALAR LO SIGUIENTE: QUE EN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE A ESTA FECHA EL MANDATO CON EL QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO, Y QUE POR TANTO LA COTIZACIÓN ES CIERTA Y ACTUAL.		NO CUMPLE. OMITE SEÑALAR LO SIGUIENTE: QUE EN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE A ESTA FECHA EL MANDATO CON EL QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO, Y QUE POR TANTO LA COTIZACIÓN ES CIERTA Y ACTUAL.
m)	Anexo 8 - Aportación cinco al Milíar	CUMPLE		CUMPLE	

8

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large 'X' and several cursive signatures.

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.		TROQUELO DE LEÓN, S.A. DE C.V.	
						PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE TRASLADO DE TRANSFORMADOR A TALLER DE REPARACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,670.00	\$ 3,670.00	\$ 3,670.00	\$ 3,670.00
2	1	SERVICIO	2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	SERVICIO DE RETIRO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR DEPOSITO EN CONTENEDORES PARA SU REUSO O DESHECHO DEPENDIENDO DEL RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE RECEPCIÓN (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8.82	\$ 8.82	\$ 8.60	\$ 8.60
3	1	SERVICIO	3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	SERVICIO DE ANALISIS FISICO-QUIMICO DE ACEITE DIELECTRICO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,036.91	\$ 4,036.91	\$ 3,950.00	\$ 3,950.00
4	1	SERVICIO	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS DE RECEPCIÓN (PTR MEGGER) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51
5	1	SERVICIO	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS DE CAMPO (RIGIDEZ DIELECTRICA, PTR Y MEGGER, ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72
6	1	SERVICIO	6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	SERVICIO DE REVISIÓN DE BOQUILLAS, CAMBIADOR Y ACCESORIOS (INDICADORES, VALVULAS Y TIERRAS) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 605.93	\$ 605.93	\$ 605.93	\$ 605.93

ASPECTOS ECONÓMICOS

licitantes

EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	SERVICIO DE INSPECCIÓN DE EMPAQUES, NIVEL DE ACEITE, ASÍ COMO POSIBLES FUGAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 605.93	\$ 605.93	\$ 605.93	\$ 605.93
	1	SERVICIO	8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL Y AJUSTE DE TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS, AISLADORES Y TORNEILLERAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 975.49	\$ 975.49	\$ 975.49	\$ 975.49
	1	SERVICIO	9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	SERVICIO DE FILTRADO Y RECARGADO DE ACEITE AL ALTO VACÍO Y DESGASIFICADO (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 24.70	\$ 24.70	\$ 24.70	\$ 24.70
	1	SERVICIO	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO O CAMBIO TOTAL DE ACEITE DE EJECUCIÓN (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 62.62	\$ 62.62	\$ 60.55	\$ 60.55
	1	SERVICIO	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	SERVICIO DE RETIRO DE ACCESORIOS DEL TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,519.56	\$ 5,519.56	\$ 5,519.56	\$ 5,519.56
	1	SERVICIO	12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	SERVICIO DE RETIRO DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,519.56	\$ 5,519.56	\$ 5,519.56	\$ 5,519.56
	1	SERVICIO	13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DEL ELEMENTO ACINO (CONJUNTO MÓDULO BOBINA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 966.67	\$ 966.67	\$ 966.67	\$ 966.67

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN DE 15 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y CAMBIO DE ASLAMENTOS DE ELEMENTO ACTIVO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,590.25	\$ 1,590.25	\$ 1,590.25	\$ 1,590.25
1	1	SERVICIO	15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN DE 15 KVA	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE BOBINAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8,640.07	\$ 8,640.07	\$ 8,640.07	\$ 8,640.07
1	1	SERVICIO	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN DE 15 KVA	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE ELEMENTO ACTIVO (CONJUNTO NÚCLEO-BOBINA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,399.85	\$ 11,399.85	\$ 10,995.00	\$ 10,995.00
1	1	SERVICIO	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN DE 15 KVA	SERVICIO DE ENSAMBLE DEL NÚCLEO A BOBINA Y CONEXIONES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN (DELTA - ESTRELLA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 948.15	\$ 948.15	\$ 948.15	\$ 948.15
1	1	SERVICIO	18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN DE 15 KVA	SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR DE TANQUE Y RADADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 605.93	\$ 605.93	\$ 605.93	\$ 605.93
1	1	SERVICIO	19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN DE 15 KVA	SERVICIO DE INTRODUCCIÓN DEL ELEMENTO ACTIVO AL TANQUE Y MONTAJE DE TAPA PRINCIPAL INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 948.15	\$ 948.15	\$ 948.15	\$ 948.15
1	1	SERVICIO	20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN DE 15 KVA	SERVICIO DE REPOSICIÓN GENERAL DE EMPAQUES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,519.56	\$ 5,519.56	\$ 5,519.56	\$ 5,519.56

ASPECTOS ECONÓMICOS

EMBOBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TRIOLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA

CANTIDAD

UNIDAD

CONSECUTIVO

ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

SERVICIO

21

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

\$ 1,514.39 \$ 1,514.39 \$ 1,514.39 \$ 1,514.39

SERVICIO

22

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

\$ 5,519.56 \$ 5,519.56 \$ 5,519.56 \$ 5,519.56

SERVICIO

23

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO SUSCEPTIBLES DE OXIDACIÓN DE CABLES DE ALTA TENSION A TRANSFORMADOR CABLES DE ALTA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

\$ 5,740.06 \$ 5,740.06 \$ 5,740.06 \$ 5,740.06

SERVICIO

24

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO SUSCEPTIBLES DE OXIDACIÓN DE CABLES DE ALTA TENSION A TRANSFORMADOR CABLES DE ALTA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

\$ 1,747.24 \$ 1,747.24 \$ 1,747.24 \$ 1,747.24

SERVICIO

25

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO SUSCEPTIBLES DE OXIDACIÓN DE CABLES DE ALTA TENSION A TRANSFORMADOR CABLES DE ALTA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

\$ 6,300.13 \$ 6,300.13 \$ 6,300.13 \$ 6,300.13

SERVICIO

26

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO SUSCEPTIBLES DE OXIDACIÓN DE CABLES DE ALTA TENSION A TRANSFORMADOR CABLES DE ALTA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

\$ 1,271.84 \$ 1,271.84 \$ 1,271.84 \$ 1,271.84

SERVICIO

27

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO SUSCEPTIBLES DE OXIDACIÓN DE CABLES DE ALTA TENSION A TRANSFORMADOR CABLES DE ALTA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

\$ 1,834.56 \$ 1,834.56 \$ 1,834.56 \$ 1,834.56

2

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DEL ÍNDICE DE ABSORCIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58
	1	SERVICIO	29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DEL ÍNDICE DE POLARIZACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58
	1	SERVICIO	30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DE RIGIDEZ DIÉLECTRICA DEL ACEITE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19
	1	SERVICIO	31	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DE FACTOR DE POTENCIA A DEVANADOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,360.98	\$ 6,360.98	\$ 6,360.98	\$ 6,360.98
	1	SERVICIO	32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBA DE RESISTENCIA ÓHMICA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56
	1	SERVICIO	33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DEL TALLER DE REPARACIÓN AL LUGAR DE ORIGEN INCLUYE MANOBRAS DE DESCARGA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,670.00	\$ 3,670.00	\$ 3,670.00	\$ 3,670.00
	1	SERVICIO	34	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTA DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS VÁLVULA MECÁNICA DE SOBREPRESIÓN, INDICADOR DEL LÍQUIDO AISLANTE INDICADOR DE TEMPERATURA DEL LÍQUIDO AISLANTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 629.75	\$ 629.75	\$ 629.75	\$ 629.75

ASPECTOS ECONÓMICOS

LIQUANTES

EMBOMBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROCA O DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	35	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE VARIACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTA DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS HERMETICIDAD A TANQUE PRINCIPAL Y RADIANORES, A UNA PRESIÓN DE 6 LIBRAS DURANTE 4 HORAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERAVIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 956.97	\$ 956.97	\$ 956.97	\$ 956.97
	1	SERVICIO	36	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE REPARACIÓN COMPLETA DE TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERAVIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 53,068.18	\$ 53,068.18	\$ 53,068.18	\$ 53,068.18
	1	SERVICIO	37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE VARIACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTA DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS HERMETICIDAD A TANQUE PRINCIPAL Y RADIANORES, A UNA PRESIÓN DE 6 LIBRAS DURANTE 4 HORAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERAVIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,912.55	\$ 3,912.55	\$ 3,912.55	\$ 3,912.55
	1	SERVICIO	38	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO COMPLETO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERAVIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 26,228.92	\$ 26,228.92	\$ 26,228.92	\$ 26,228.92
	1	SERVICIO	39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA ACCESORIOS (APARTARANCOS, CUCHILLAS, AISLADORES, TCS, TPS) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERAVIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,819.44	\$ 5,819.44	\$ 5,819.44	\$ 5,819.44
	1	SERVICIO	40	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA SUPERFICIES DE CONTACTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERAVIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50
	1	SERVICIO	41	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE GABINETE INTERIOR EXTERIOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERAVIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,061.05	\$ 1,061.05	\$ 1,061.05	\$ 1,061.05

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	42	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE LUBRICAR Y AJUSTAR CUCHILLAS SUPERFICIES MÓVILES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,937.75	\$ 1,937.75	\$ 1,937.75	\$ 1,937.75
	1	SERVICIO	43	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE LUBRICAR Y AJUSTAR CUCHILLAS SUPERFICIES DE CONTACTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,695.39	\$ 2,695.39	\$ 2,695.39	\$ 2,695.39
	1	SERVICIO	44	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE REVISIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA CON ATERRIZAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18
	1	SERVICIO	45	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE REVISIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA MINIMA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18
	1	SERVICIO	46	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE CIERRE Y APERTURA DE PUERTAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,197.76	\$ 1,197.76	\$ 1,197.76	\$ 1,197.76
	1	SERVICIO	47	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE BLOQUEOS DE PUERTAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,197.76	\$ 1,197.76	\$ 1,197.76	\$ 1,197.76
	1	SERVICIO	48	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,669.81	\$ 2,669.81	\$ 2,669.81	\$ 2,669.81

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBODINADOS GABAY, S.A. DE C.V.

TROGOLO DE LICON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	49	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE GUARDIANAS SECCIONALES CON CARGA INCLuye MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 2,669.81	\$ 2,669.81	\$ 2,669.81	\$ 2,669.81
	1	SERVICIO	50	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE GUARDIANAS DE ARQUEO INCLuye MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 1,368.86	\$ 1,368.86	\$ 1,368.86	\$ 1,368.86
	1	SERVICIO	51	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE GUARDIANAS INCLuye MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 1,968.62	\$ 1,968.62	\$ 1,968.62	\$ 1,968.62
	1	SERVICIO	52	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE SISTEMA DE DISPARO AUTOMATICO DE FUSIBLE INCLuye MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 1,521.45	\$ 1,521.45	\$ 1,521.45	\$ 1,521.45
	1	SERVICIO	53	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE ADQUISICION DE MEDIDA TENSION Y/O TRANSFORMADOR INCLuye MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 7,017.19	\$ 7,017.19	\$ 7,017.19	\$ 7,017.19
	1	SERVICIO	54	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A INTERRUPTOR INCLuye MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 3,765.26	\$ 3,765.26	\$ 3,765.26	\$ 3,765.26
	1	SERVICIO	55	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A RESISTENCIA DE CONTACTOS A INTERRUPTOR INCLuye MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 3,593.27	\$ 3,593.27	\$ 3,593.27	\$ 3,593.27

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOSINADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROGLO DE LEÓN, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	56	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A SIMULTANEIDAD DE CIERRE Y ABERTURA A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08
1	1	SERVICIO	57	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE POTENCIA (FACT. POT. CORR. DE EXT. AISLAMIENTO, CONTACTO SIMULTANEIDAD, TIERRA, COLLAR CALIENTE) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,269.13	\$ 10,269.13	\$ 10,269.13	\$ 10,269.13
1	1	SERVICIO	58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A OPERACIÓN DE RELEVADORES DE PROTECCIÓN A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04
1	1	SERVICIO	59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE CORRIENTE COMPLETO (AISLAMIENTO, RELACIÓN, SATURACIÓN POLARIDAD) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79
1	1	SERVICIO	60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COMPLETO (RESISTENCIA Y RELACIÓN) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,107.47	\$ 4,107.47	\$ 4,107.47	\$ 4,107.47
1	1	SERVICIO	61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50
1	1	SERVICIO	62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBAMADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTELA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE FACTOR DE POTENCIA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50
	1	SERVICIO	64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50
	1	SERVICIO	65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,413.59	\$ 9,413.59	\$ 9,413.59	\$ 9,413.59
	1	SERVICIO	66	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,368.86	\$ 1,368.86	\$ 1,368.86	\$ 1,368.86
	1	SERVICIO	67	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04
	1	SERVICIO	68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A APARATOS DE FACTOR DE POTENCIA DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00
	1	SERVICIO	69	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A CUCHILLAS (RESISTENCIA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18

licitantes

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO O	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	TROGLO DE LEÓN, S.A. DE C.V.
	1	SERVICIO	70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE TABLERO METAL (AISLAMIENTO, CONTACTO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	
	1	SERVICIO	71	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE PINTURA ESTRUCTURA DE SUBESTACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79	
	1	SERVICIO	72	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE SELLADO CONTRA LLUVIA DE SUBESTACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,944.12	\$ 2,944.12	\$ 2,944.12	\$ 2,944.12	
	1	SERVICIO	73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 42,790.23	\$ 42,790.23	\$ 42,790.23	\$ 42,790.23	
	1	SERVICIO	74	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 61,617.40	\$ 61,617.40	\$ 61,617.40	\$ 61,617.40	
	1	SERVICIO	75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE APARAPAROS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	
	1	SERVICIO	76	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE SOPORTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,396.39	\$ 2,396.39	\$ 2,396.39	\$ 2,396.39	

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBODINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

FABRICA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE ASISTORES DE SUSPENSIÓN. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,396.39	\$ 2,396.39	\$ 2,396.39	\$ 2,396.39
	1	SERVICIO	78	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISADORES DE BASE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50
	1	SERVICIO	79	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISADORES DE HERAVEN. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18
	1	SERVICIO	80	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE BUSES O BARAS DE COBRE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00
	1	SERVICIO	81	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE GELERA DE TIERRA. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,220.56	\$ 5,220.56	\$ 5,220.56	\$ 5,220.56
	1	SERVICIO	82	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE FUSIBLES. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,895.53	\$ 11,895.53	\$ 11,895.53	\$ 11,895.53
	1	SERVICIO	83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CÁMARA DE AROJES. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,665.52	\$ 12,665.52	\$ 12,665.52	\$ 12,665.52

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOINADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROCIO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	84	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE GANCHOS DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,306.11	\$ 5,306.11	\$ 5,306.11	\$ 5,306.11
1	1	SERVICIO	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	SERVICIO DE TRASLADO DE TRANSFORMADOR A TALLER DE REPARACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,670.00	\$ 3,670.00	\$ 3,670.00	\$ 3,670.00
1	1	SERVICIO	2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	SERVICIO DE RETIRO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR DEPÓSITO EN CONTENEDORES PARA SU REUSO O DESECHO DEPENDIENDO DEL RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE RECEPCIÓN (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8.82	\$ 8.82	\$ 8.82	\$ 8.82
1	1	SERVICIO	3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	SERVICIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DE ACEITE DIELECTRICO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,036.03	\$ 4,036.03	\$ 3,950.00	\$ 3,950.00
1	1	SERVICIO	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS DE RECEPCIÓN (TTR MEGGER) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51
1	1	SERVICIO	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS DE CAMPO (RIGIDEZ DIELECTRICA, TTR Y MEGGER ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72
1	1	SERVICIO	6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	SERVICIO DE REVISIÓN DE SOQUILLAS, CAMBIADOR Y ACCESORIOS (INDICADORES, VÁLVULAS Y TIERRAS) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 605.93	\$ 605.93	\$ 605.93	\$ 605.93

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOMBINADOS GABAY, S.A. DE C.V.

TROCA O DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE INSPECCIÓN DE EMPAQUES NIVEL DE ACEITE ASI COMO POSIBLES FUGAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 605.93	\$ 605.93	\$ 605.93	\$ 605.93
	1	SERVICIO	8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL Y AJUSTE DE TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS, AISLADORES Y TORNELERAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 975.49	\$ 975.49	\$ 975.49	\$ 975.49
	1	SERVICIO	9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE RECARGO Y RECORRIENDO DE ACEITE AL ALTO VACIO Y DESGASIFICADO (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 24.70	\$ 24.70	\$ 24.70	\$ 24.70
	1	SERVICIO	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO O CAMBIO TOTAL DE ACEITE DIELECTRICO (PRECIO POR LITRO) INCLUYE VALEAJE DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 62.62	\$ 62.62	\$ 62.62	\$ 62.62
	1	SERVICIO	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE RETIRO DE BOMBUJAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,240.15	\$ 6,240.15	\$ 6,240.15	\$ 6,240.15
	1	SERVICIO	12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE RETIRO DE BOMBUJAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,240.15	\$ 6,240.15	\$ 6,240.15	\$ 6,240.15
	1	SERVICIO	13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DEL ELEMENTO ACTIVO (CONJUNTO NÚCLEO BOBINA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 966.67	\$ 966.67	\$ 966.67	\$ 966.67

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

				EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V		TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.			
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y CAMBIO DE AISLMIENTOS DEL ELEMENTO ACTIVO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,590.25	\$ 1,590.25	\$ 1,590.25	\$ 1,590.25
	1	SERVICIO	15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE FABRICACIÓN DE BOBINAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,719.64	\$ 9,719.64	\$ 9,719.64	\$ 9,719.64
	1	SERVICIO	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE FABRICACIÓN DE ELEMENTO ACTIVO (CONJUNTO NÚCLEO-BOBINA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 15,479.10	\$ 15,479.10	\$ 14,995.00	\$ 14,995.00
	1	SERVICIO	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE ENSAYABLE DEL NÚCLEO A 80 BVA Y CONEXIONES DE ALTA Y BAJA TENSÓN (DELLA ESTRELLA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,560.26	\$ 1,560.26	\$ 1,560.26	\$ 1,560.26
	1	SERVICIO	18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR DE TANQUE Y RADIAADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 605.93	\$ 605.93	\$ 605.93	\$ 605.93
	1	SERVICIO	19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE INTRODUCCIÓN DEL ELEMENTO ACTIVO AL TANQUE Y MONTAJE DE TAPA PRINCIPAL INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,560.26	\$ 1,560.26	\$ 1,560.26	\$ 1,560.26
	1	SERVICIO	20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE REPOSICIÓN GENERAL DE EMPAQUES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,240.15	\$ 6,240.15	\$ 6,240.15	\$ 6,240.15

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBORNADOS GARAY S.A. DE C.V.

TROJO DE LEON S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE MONTAJE O REPOSICIÓN DE CAMBIO Y/O ACCESORIOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,514.39	\$ 1,514.39	\$ 1,514.39	\$ 1,514.39
	1	SERVICIO	22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE MONTAJE O REPOSICIÓN DE BOLLAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,240.15	\$ 6,240.15	\$ 6,240.15	\$ 6,240.15
	1	SERVICIO	23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE DETALLADO Y PINTURA DEL TANQUE Y DEMÁS ELEMENTOS EXTERIORS DEL TRANSFORMADOR SUSCEPTIBLES DE OXIDACIÓN O DETERIORO EN LA ÉPOCA COLOR GRIS O AZUL INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,740.06	\$ 5,740.06	\$ 5,740.06	\$ 5,740.06
	1	SERVICIO	24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) HECHO DE TRANSFORMACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,747.24	\$ 1,747.24	\$ 1,747.24	\$ 1,747.24
	1	SERVICIO	25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) FACTOR DE POTENCIA A DEMANDAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,300.13	\$ 6,300.13	\$ 6,300.13	\$ 6,300.13
	1	SERVICIO	26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) FACTOR DE POTENCIA A DEMANDAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,271.84	\$ 1,271.84	\$ 1,271.84	\$ 1,271.84
	1	SERVICIO	27	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56

Handwritten signature and date: 18/04/2018

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DEL ÍNDICE DE ABSORCIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58
1	1	SERVICIO	29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DEL ÍNDICE DE POLARIZACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58
1	1	SERVICIO	30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DE RIGIDEZ DIeléCTRICA DEL ACEITE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19
1	1	SERVICIO	31	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DE FACTOR DE POTENCIA A DEVANADOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,360.98	\$ 6,360.98	\$ 6,360.98	\$ 6,360.98
1	1	SERVICIO	32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBA DE RESISTENCIA ÓHMICA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56
1	1	SERVICIO	33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DEL TALLER DE REPARACIÓN AL LUGAR DE ORIGEN INCLUYE MANO DE OBRAS DE DESCARGA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,158.63	\$ 4,158.63	\$ 4,158.63	\$ 4,158.63
1	1	SERVICIO	34	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTA DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS VÁLVULA MECÁNICA DE SOBREPRESIÓN, INDICADOR DEL LÍQUIDO AISLANTE INDICADOR DE TEMPERATURA DEL LÍQUIDO A.S. ANTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 629.75	\$ 629.75	\$ 629.75	\$ 629.75

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOGINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROJO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	35		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTA DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: HERMETICIDAD A TANQUE PRINCIPAL Y RADIADORES, A UNA PRESIÓN DE 6 LIBRAS DURANTE 4 HORAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 956.97	\$ 956.97	\$ 956.97	\$ 956.97
1	SERVICIO	36		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	SERVICIO DE REPARACIÓN COMPLETA DE TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 58,711.21	\$ 58,711.21	\$ 58,711.21	\$ 58,711.21
1	SERVICIO	37		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	SERVICIO DE MANO DE OBRERA DE DESCARGA DE TRANSFORMADOR Y COLOCACIÓN A SU BASE DE INSTALACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,238.01	\$ 4,238.01	\$ 4,238.01	\$ 4,238.01
1	SERVICIO	38		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	SERVICIO COMPLETO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 31,539.44	\$ 31,539.44	\$ 31,539.44	\$ 31,539.44
1	SERVICIO	39		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	SERVICIO DE LIMPIEZA ACCESORIOS (PARA TAPAS DE CUCHILLAS, ASLADORES, T.C.S., T.S.) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,819.44	\$ 5,819.44	\$ 5,819.44	\$ 5,819.44
1	SERVICIO	40		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	SERVICIO DE LIMPIEZA SUPERFICIES DE CONTACTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50
1	SERVICIO	41		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE GABINETE INTERIOR EXTERIOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,061.05	\$ 1,061.05	\$ 1,061.05	\$ 1,061.05

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	42	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE LUBRICAR Y AJUSTAR CUCHILLAS SUPERFICIES MÓVILES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,937.75	\$ 1,937.75	\$ 1,937.75	\$ 1,937.75
	1	SERVICIO	43	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE LUBRICAR Y AJUSTAR CUCHILLAS SUPERFICIES DE CONTACTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50
	1	SERVICIO	44	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE REVISIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA CON HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18
	1	SERVICIO	45	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE REVISIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA MINIMA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18
	1	SERVICIO	46	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE CIERRE Y APERTURA DE PUERTAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,197.76	\$ 1,197.76	\$ 1,197.76	\$ 1,197.76
	1	SERVICIO	47	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE BLOQUEOS DE PUERTAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,197.76	\$ 1,197.76	\$ 1,197.76	\$ 1,197.76
	1	SERVICIO	48	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,669.81	\$ 2,669.81	\$ 2,669.81	\$ 2,669.81

ASPECTOS ECONÓMICOS

licitantes

EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	49	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 2,669.81	\$ 2,669.81	\$ 2,669.81	\$ 2,669.81
	1	SERVICIO	50	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE GANCHOS DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 1,368.86	\$ 1,368.86	\$ 1,368.86	\$ 1,368.86
	1	SERVICIO	51	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE FUSIBLES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 1,968.62	\$ 1,968.62	\$ 1,968.62	\$ 1,968.62
	1	SERVICIO	52	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE SISTEMA DE DISPARO AUTOMATICO DE FUSIBLE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 1,523.21	\$ 1,523.21	\$ 1,523.21	\$ 1,523.21
	1	SERVICIO	53	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE ACOMETIDAS EN MEDIA TENSION V/O TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 7,017.19	\$ 7,017.19	\$ 7,017.19	\$ 7,017.19
	1	SERVICIO	54	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 3,765.26	\$ 3,765.26	\$ 3,765.26	\$ 3,765.26
	1	SERVICIO	55	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A RESISTENCIA DE CONTACTOS A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 3,594.15	\$ 3,594.15	\$ 3,594.15	\$ 3,594.15

15/07/2014

15/07/2014

15/07/2014

15/07/2014

15/07/2014

15/07/2014

15/07/2014

15/07/2014

15/07/2014

15/07/2014

15/07/2014

15/07/2014

15/07/2014

ASPECTOS ECONÓMICOS

licitantes

				EMBOMBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.		TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.			
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	56	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A SIMULTANEIDAD DE CERRRE Y APERTURA A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08
	1	SERVICIO	57	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE POTENCIA (FACT. POT. CORR. DEL 5MT AISLAMIENTO, CONTACTO, S.MULTANEIDAD TIERRA COLLAR CAJENTE) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,269.13	\$ 10,269.13	\$ 10,269.13	\$ 10,269.13
	1	SERVICIO	58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A OPERACIÓN DE RELEVADORES DE PROTECCIÓN A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04
	1	SERVICIO	59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE CORRIENTE COMPLETO (AISLAMIENTO RELACIÓN, SATURACIÓN, POLARIDAD) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79
	1	SERVICIO	60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIA COMPLETO (RESISTENCIA Y RELACIÓN) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,107.47	\$ 4,107.47	\$ 4,107.47	\$ 4,107.47
	1	SERVICIO	61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50
	1	SERVICIO	62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBODINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE FACTOR DE POTENCIA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50
	1	SERVICIO	64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE BOBUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50
	1	SERVICIO	65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIA COMPLETO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 9,413.59	\$ 9,413.59	\$ 9,413.59	\$ 9,413.59
	1	SERVICIO	66	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE V.F. A CABES XLII DEL LADO BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 1,368.86	\$ 1,368.86	\$ 1,368.86	\$ 1,368.86
	1	SERVICIO	67	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE OPERACION DE RELAYADORES DE PROTECCION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04
	1	SERVICIO	68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A APARATOS (FACI) POT COLLAR CAL RESISTENCIA A TIERRA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00
	1	SERVICIO	69	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A CUCHILLAS RESISTENCIA AGLAMEN TO DE TIERRA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18

2

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROGLO DE LEÓN, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	70	SERVICIO DE SERVICIO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE TABLERO METAL (ASISTENTE CONTACTO) INCLUYE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE 30 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE TABLERO METAL (ASISTENTE CONTACTO) INCLUYE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE 30 KVA	\$ 2,396.39	\$ 2,396.39	\$ 2,396.39	\$ 2,396.39
1	1	SERVICIO	71	SERVICIO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79
1	1	SERVICIO	72	SERVICIO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	\$ 2,944.12	\$ 2,944.12	\$ 2,944.12	\$ 2,944.12
1	1	SERVICIO	73	SERVICIO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	\$ 42,790.23	\$ 42,790.23	\$ 42,790.23	\$ 42,790.23
1	1	SERVICIO	74	SERVICIO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	\$ 61,617.40	\$ 61,617.40	\$ 61,617.40	\$ 61,617.40
1	1	SERVICIO	75	SERVICIO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04
1	1	SERVICIO	76	SERVICIO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	\$ 2,396.39	\$ 2,396.39	\$ 2,396.39	\$ 2,396.39

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOLDINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTOR A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN INCLUIVE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,396.39	\$ 2,396.39	\$ 2,396.39	\$ 2,396.39
	1	SERVICIO	78	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTOR A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE BASE INCLUIVE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50
	1	SERVICIO	79	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTOR A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE ACOMODAMIENTO INCLUIVE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18
	1	SERVICIO	80	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTOR A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE BUSES DE BARRAS DE COBRE INCLUIVE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00
	1	SERVICIO	81	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTOR A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE SOFRA DE TIERRA INCLUIVE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,220.56	\$ 5,220.56	\$ 5,220.56	\$ 5,220.56
	1	SERVICIO	82	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTOR A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE FUSIBLES INCLUIVE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,895.53	\$ 11,895.53	\$ 11,895.53	\$ 11,895.53
	1	SERVICIO	83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTOR A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CÁMARA DE ARQUEO INCLUIVE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,665.52	\$ 12,665.52	\$ 12,665.52	\$ 12,665.52

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	84	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 30 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE GANCHOS, LE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,306.11	\$ 5,306.11	\$ 5,306.11	\$ 5,306.11
1	1	SERVICIO	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE TRASLADO DE TRANSFORMADOR A TALLER DE REPARACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,670.00	\$ 3,670.00	\$ 3,670.00	\$ 3,670.00
1	1	SERVICIO	2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE RETIRO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DEPÓSITO EN CONTENEDORES PARA SU RESCUE DESECHO DEPENDIENDO DEL RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE RECEPCIÓN (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8.82	\$ 8.82	\$ 8.82	\$ 8.82
1	1	SERVICIO	3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE ANÁLISIS FISICO-QUÍMICO DE ACEITE ELÉCTRICO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,036.91	\$ 4,036.91	\$ 3,950.00	\$ 3,950.00
1	1	SERVICIO	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS DE RECEPCIÓN (ITD, MEGGER) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51
1	1	SERVICIO	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS DE CAMPO (RIGIDEZ ELÉCTRICA, ITR Y MEGGER ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72
1	1	SERVICIO	6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE REVISIÓN DE BOQUILLAS CAMBIADOR Y ACCESORIOS (INDICADORES, VALVULAS Y TIERRAS) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 605.93	\$ 605.93	\$ 605.93	\$ 605.93

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOSNADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			0						
1	SERVICIO		7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE INSPECCIÓN DE EMPAQUES NIVEL DE ACEITE ASI COMO POSIBLES FUGAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 605.93	\$ 605.93	\$ 605.93	\$ 605.93
1	SERVICIO		8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL Y AJUSTE DE TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS AISLADORES Y TORNILLERIAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 975.49	\$ 975.49	\$ 975.49	\$ 975.49
1	SERVICIO		9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE FILTRADO Y RECARGADO DE ACEITE AL ALTO VACIO Y DESGASIFICADO (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 24.70	\$ 24.70	\$ 24.70	\$ 24.70
1	SERVICIO		10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO O CAMBIO TOTAL DE ACEITE DIELECTRICO (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 62.62	\$ 62.62	\$ 60.55	\$ 60.55
1	SERVICIO		11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE RETIRO DE ACCESORIOS DEL TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,240.15	\$ 6,240.15	\$ 6,240.15	\$ 6,240.15
1	SERVICIO		12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE RETIRO DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,240.15	\$ 6,240.15	\$ 6,240.15	\$ 6,240.15
1	SERVICIO		13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DEL ELEMENTO ACTIVO (CONJUNTO NÚCLEO BOBINA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,590.25	\$ 1,590.25	\$ 1,590.25	\$ 1,590.25

4

1,590.25

60.55

24.70

975.49

605.93

6,240.15

ASPECTOS ECONÓMICOS

licitantes

EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROQUE DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y CAMBIO DE AISLAMENTOS DEL ELEMENTO ACTIVO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,180.49	\$ 3,180.49	\$ 3,180.49	\$ 3,180.49
	1	SERVICIO	15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE BOBINAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,879.66	\$ 11,879.66	\$ 11,879.66	\$ 11,879.66
	1	SERVICIO	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE ELEMENTO ACTIVO (CONJUNTO NÚCLEO BOBINA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 17,159.31	\$ 17,159.31	\$ 16,850.00	\$ 16,850.00
	1	SERVICIO	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	SERVICIO DE ENSAMBLE DEL NÚCLEO A BOBINA Y CONEXIONES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN (DELTA - ESTRELLA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,119.63	\$ 3,119.63	\$ 3,119.63	\$ 3,119.63
	1	SERVICIO	18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR DE TANQUE Y RADADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 605.93	\$ 605.93	\$ 605.93	\$ 605.93
	1	SERVICIO	19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	SERVICIO DE INTRODUCCIÓN DEL ELEMENTO ACTIVO AL TANQUE Y MONTAJE DE TAPA PRINCIPAL INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,279.97	\$ 2,279.97	\$ 2,279.97	\$ 2,279.97
	1	SERVICIO	20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	SERVICIO DE REPOSICIÓN GENERAL DE EMPAQUES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,240.15	\$ 6,240.15	\$ 6,240.15	\$ 6,240.15

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOMBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	21		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE MONTAJE O REPOSICIÓN DE CAMPAÑADOR Y/O ACCESORIOS (INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	\$ 2,213.82	\$ 2,213.82	\$ 2,213.82	\$ 2,213.82
1	SERVICIO	22		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE MONTAJE O REPOSICIÓN DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,240.15	\$ 6,240.15	\$ 6,240.15	\$ 6,240.15
1	SERVICIO	23		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE DETALLADO Y PINTURA DEL TANQUE Y DE LOS ELEMENTOS EXTERIORS DEL TRANSFORMADOR SUSCEPTIBLES DE OXIDO O DETERIORO (PINTURA EPOXICA COLOR GRIS O ARENA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,240.15	\$ 6,240.15	\$ 6,240.15	\$ 6,240.15
1	SERVICIO	24		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS DE VERIFICACION (LABORATORIO) RELACION DE TRANSFORMACION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 1,747.24	\$ 1,747.24	\$ 1,747.24	\$ 1,747.24
1	SERVICIO	25		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS DE VERIFICACION (LABORATORIO) FACTOR DE POTENCIA A DEVANADOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 6,300.13	\$ 6,300.13	\$ 6,300.13	\$ 6,300.13
1	SERVICIO	26		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS DE VERIFICACION (LABORATORIO) RIGIDEZ DIELECTRICA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 1,271.84	\$ 1,271.84	\$ 1,271.84	\$ 1,271.84
1	SERVICIO	27		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS DE VERIFICACION (LABORATORIO) PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO O	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	EMBOSINADOS GARAY S.A. DE C.V.			TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.		
						PRECIO UNITARIO	IMPORTE		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
	1	SERVICIO	28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DEL ÍNDICE DE ABSORCIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,813.58	\$		\$ 2,813.58	\$	2,813.58
	1	SERVICIO	29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DEL ÍNDICE DE POLARIZACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,813.58	\$		\$ 2,813.58	\$	2,813.58
	1	SERVICIO	30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DE RIGIDEZ DIeléCTRICA DEL ACRIITE INC. UVE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,284.19	\$		\$ 1,284.19	\$	1,284.19
	1	SERVICIO	31	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DE FACTOR DE POTENCIA. A DEVANADOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,360.98	\$		\$ 6,360.98	\$	6,360.98
	1	SERVICIO	32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBA DE RESISTENCIA ÓMICA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,834.56	\$		\$ 1,834.56	\$	1,834.56
	1	SERVICIO	33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE TRASLADO DE TRANSFORMADOR DEL TALLER DE REPARACIÓN AL LUGAR DE ORIGEN INCLUYE MANO DE OBRA DE DESCARGA. MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,158.63	\$		\$ 4,158.63	\$	4,158.63
	1	SERVICIO	34	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTA DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS VÁLVULA MECÁNICA DE SOBREPRESIÓN INDICADOR DEL LÍQUIDO AISLANTE. INDICADOR DE TEMPERATURA DEL LÍQUIDO AISLANTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 629.75	\$		\$ 629.75	\$	629.75

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGOLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	35	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTIVA DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: HERMETICIDAD A TANQUE PRINCIPAL Y RADADORES A UNA PRESIÓN DE 6 LIBRAS DURANTE 4 HORAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,271.84	\$ 1,271.84	\$ 1,271.84	\$ 1,271.84
	1	SERVICIO	36	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE REPARACIÓN COMPLETA DE TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 65,156.87	\$ 65,156.87	\$ 65,156.87	\$ 65,156.87
	1	SERVICIO	37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE MANIOBRAS DE DESCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR Y COLOCACIÓN A SU BASE DE INSTALACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,238.01	\$ 4,238.01	\$ 4,238.01	\$ 4,238.01
	1	SERVICIO	38	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO COMPLETO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 33,777.95	\$ 33,777.95	\$ 33,777.95	\$ 33,777.95
	1	SERVICIO	39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA ACCESORIOS (APARATOS, BUCILAS, ASISTORES, TOS, PSI) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,819.44	\$ 5,819.44	\$ 5,819.44	\$ 5,819.44
	1	SERVICIO	40	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA SUPERFICIES DE CONTACTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50
	1	SERVICIO	41	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE GABINETE INTERIOR EXTERIOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,061.05	\$ 1,061.05	\$ 1,061.05	\$ 1,061.05

-R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	42	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE LUBRICAR Y AJUSTAR CUCHILLAS SUPERFICIES MÓVILES INCLUIVE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,421.97	\$ 2,421.97	\$ 2,421.97	\$ 2,421.97
	1	SERVICIO	43	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE LUBRICAR Y AJUSTAR CUCHILLAS SUPERFICIES DE CONTACTO INCLUIVE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,738.61	\$ 2,738.61	\$ 2,238.61	\$ 2,738.61
	1	SERVICIO	44	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE REVISIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA CON ATERRIZAMIENTO INCLUIVE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18
	1	SERVICIO	45	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE REVISIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA M.N.M.A. INCLUIVE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18
	1	SERVICIO	46	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE CIERRE Y APERTURA DE PUERTAS INCLUIVE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,677.56	\$ 1,677.56	\$ 1,677.56	\$ 1,677.56
	1	SERVICIO	47	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE BLOQUEOS DE PUERTAS INCLUIVE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,677.56	\$ 1,677.56	\$ 1,677.56	\$ 1,677.56
	1	SERVICIO	48	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA INCLUIVE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,824.16	\$ 2,824.16	\$ 2,824.16	\$ 2,824.16

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOLINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	49	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 2,669.81	\$ 2,669.81	\$ 2,669.81	\$ 2,669.81
	1	SERVICIO	50	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE GANCHOS DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 1,368.86	\$ 1,368.86	\$ 1,368.86	\$ 1,368.86
	1	SERVICIO	51	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE TUBOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 1,968.62	\$ 1,968.62	\$ 1,968.62	\$ 1,968.62
	1	SERVICIO	52	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE SISTEMA DE DESARROLLO AUTOMATICO DE FUSIBLE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 1,523.21	\$ 1,523.21	\$ 1,523.21	\$ 1,523.21
	1	SERVICIO	53	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE ACOMETIDAS EN MEDIA TENSION VIO TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51
	1	SERVICIO	54	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 3,765.26	\$ 3,765.26	\$ 3,765.26	\$ 3,765.26
	1	SERVICIO	55	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A RESISTENCIA DE CONTACTOS A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 3,594.15	\$ 3,594.15	\$ 3,594.15	\$ 3,594.15

OPR

Handwritten signature

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

				EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V.				TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.			
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	56	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A SIMULTANEIDAD DE CIERRE Y APERTURA A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08
	1	SERVICIO	57	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE POTENCIA, CONTACTO, CABLE, AISLAMIENTO, CONTACTO, CABLE, AISLAMIENTO, TIERRA, CABLE, AISLAMIENTO, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,269.13	\$ 10,269.13	\$ 10,269.13	\$ 10,269.13	\$ 10,269.13	\$ 10,269.13
	1	SERVICIO	58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A OPERACIÓN DE RELEVADORES DE PROTECCIÓN A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04
	1	SERVICIO	59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE CORRIENTE COMPLETO (AISLAMIENTO, RELACIÓN, SATURACIÓN, POLARIDAD) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79
	1	SERVICIO	60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COMPLETO (RESISTENCIA Y RELACIÓN) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,107.47	\$ 4,107.47	\$ 4,107.47	\$ 4,107.47	\$ 4,107.47	\$ 4,107.47
	1	SERVICIO	61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50
	1	SERVICIO	62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOLMADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGOLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIOS			
						PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE FACTOR DE POTENCIA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50
	1	SERVICIO	64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE BOQUILLAS DE ALTA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50
	1	SERVICIO	65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIA COMPLETO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,413.59	\$ 9,413.59	\$ 9,413.59	\$ 9,413.59
	1	SERVICIO	66	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE V.F. A CABLES XLP DEL TIPO BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,368.86	\$ 1,368.86	\$ 1,368.86	\$ 1,368.86
	1	SERVICIO	67	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE OPERACIÓN DE RELEVADORES DE PROTECCIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04
	1	SERVICIO	68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A APARATOS (FACT. POT. COLLAR CAL RESISTENCIA, TIERRA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00
	1	SERVICIO	69	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A CUCHILLAS (EXISTENCIA ASLAMIENTO, DE TIERRA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18

ASPECTOS ECONÓMICOS

licitantes

				EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V		TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V			
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE TABLERO METAL (ASIAMIENTO CONTACTO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,396.39	\$ 2,396.39	\$ 2,396.39	\$ 2,396.39
	1	SERVICIO	71	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE PINTURA ESTRUCTURA DE SUBESTACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79
	1	SERVICIO	72	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE SELLADO CONTRA LLUVIA DE SUBESTACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,944.12	\$ 2,944.12	\$ 2,944.12	\$ 2,944.12
	1	SERVICIO	73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 42,790.23	\$ 42,790.23	\$ 42,790.23	\$ 42,790.23
	1	SERVICIO	74	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 61,617.40	\$ 61,617.40	\$ 61,617.40	\$ 61,617.40
	1	SERVICIO	75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE APARIARRAYOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04
	1	SERVICIO	76	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE SOPORTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,396.39	\$ 2,396.39	\$ 2,396.39	\$ 2,396.39

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROLO DE LICON S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN VO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE S. SPENSIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,396.39	\$ 2,396.39	\$ 2,396.39	\$ 2,396.39
	1	SERVICIO	78	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN VO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE S. SPENSIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50
	1	SERVICIO	79	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN VO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE S. SPENSIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18
	1	SERVICIO	80	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN VO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE S. SPENSIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00
	1	SERVICIO	81	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN VO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE S. SPENSIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,220.56	\$ 5,220.56	\$ 5,220.56	\$ 5,220.56
	1	SERVICIO	82	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN VO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE S. SPENSIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,895.53	\$ 11,895.53	\$ 11,895.53	\$ 11,895.53
	1	SERVICIO	83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN VO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE S. SPENSIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,665.52	\$ 12,665.52	\$ 12,665.52	\$ 12,665.52

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINADOS GARAY S.A. DE C.V. TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	84	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE GANCHOS DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,306.11	\$ 5,306.11	\$ 5,306.11	\$ 5,306.11
1	1	SERVICIO	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	SERVICIO DE TRASLADO DE TRANSFORMADOR A TALLER DE REPARACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,914.32	\$ 3,914.32	\$ 3,914.32	\$ 3,914.32
1	1	SERVICIO	2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	SERVICIO DE RETIRO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DEPÓSITO EN CONTENEDORES PARA SU REUSO O DESECHO DEPENDIENDO DEL RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE RECEPCIÓN (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8.82	\$ 8.82	\$ 8.60	\$ 8.60
1	1	SERVICIO	3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE ACEITE ELÉCTRICO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,036.91	\$ 4,036.91	\$ 3,950.00	\$ 3,950.00
1	1	SERVICIO	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS DE RECEPCIÓN (TTR, MEGGER) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51
1	1	SERVICIO	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS DE CAMPO (RIGIDEZ ELÉCTRICA, TTR Y MEGGER ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72
1	1	SERVICIO	6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	SERVICIO DE REVISIÓN DE BOQUILLAS, CAMBIADOR Y ACCESORIOS (INDICADORES, VÁLVULAS Y TERRAS) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 605.93	\$ 605.93	\$ 605.93	\$ 605.93

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOSIMADOS GARAY S.A. DE C.V. TROGOLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	SERVICIO DE INSPECCIÓN DE EMPAQUES, NIVEL DE ACEITE ASÍ COMO POSIBLES FUGAS. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 605.93	\$ 605.93	\$ 605.93	\$ 605.93
	1	SERVICIO	8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL Y AJUSTE DE TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS, AISLADORES Y JORNALERAS. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 975.49	\$ 975.49	\$ 975.49	\$ 975.49
	1	SERVICIO	9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	SERVICIO DE FILTRADO Y RECICLADO DE ACEITE AL ALTO VACÍO Y DESGASIFICADO (PRECIO POR LITRO). INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 24.70	\$ 24.70	\$ 24.70	\$ 24.70
	1	SERVICIO	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	SERVICIO DE SUPLENIR O CAMBIO TOTAL DE ACEITE ELÉCTRICO (PRECIO POR LITRO). INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 62.62	\$ 62.62	\$ 60.55	\$ 60.55
	1	SERVICIO	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	SERVICIO DE RETIRO DE ACCESORIOS DEL TRANSFORMADOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81
	1	SERVICIO	12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	SERVICIO DE RETIRO DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81
	1	SERVICIO	13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DEL ELEMENTO ACTIVO (CONJUNTO NÚCLEO-BOBINA). INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,590.25	\$ 1,590.25	\$ 1,590.25	\$ 1,590.25

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

				EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V		TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V			
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y CAMBIO DE AISLAMIENTOS DEL ELEMENTO ACTIVO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74
	1	SERVICIO	15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE FABRICACIÓN DE BOBINAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 14,999.29	\$ 14,999.29	\$ 14,999.29	\$ 14,999.29
	1	SERVICIO	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE FABRICACIÓN DE ELEMENTO ACTIVO (CONJUNTO NÚCLEO-BOBINA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 22,079.11	\$ 22,079.11	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00
	1	SERVICIO	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE ENSAMBLE DEL NÚCLEO A BOBINA Y CONEXIONES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN (DELTA - ESTRELLA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,119.63	\$ 3,119.63	\$ 3,119.63	\$ 3,119.63
	1	SERVICIO	18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR DE TANQUE Y RADIADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 605.93	\$ 605.93	\$ 605.93	\$ 605.93
	1	SERVICIO	19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE INTRODUCCIÓN DEL ELEMENTO ACTIVO AL TANQUE Y MONTAJE DE TAPA PRINCIPAL INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,679.89	\$ 4,679.89	\$ 4,679.89	\$ 4,679.89
	1	SERVICIO	20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE REPOSICIÓN GENERAL DE EMPAQUES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,078.93	\$ 7,078.93	\$ 7,078.93	\$ 7,078.93

PLACITANTES

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	\$ 3,028.79	\$ 3,028.79	\$ 3,028.79	\$ 3,028.79
1	SERVICIO	22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81
1	SERVICIO	23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	\$ 6,488.87	\$ 6,488.87	\$ 6,488.87	\$ 6,488.87
1	SERVICIO	24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	\$ 1,747.24	\$ 1,747.24	\$ 1,747.24	\$ 1,747.24
1	SERVICIO	25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	\$ 6,300.13	\$ 6,300.13	\$ 6,300.13	\$ 6,300.13
1	SERVICIO	26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	\$ 1,271.84	\$ 1,271.84	\$ 1,271.84	\$ 1,271.84
1	SERVICIO	27	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

				EMBOMBADOS GARAY, S.A. DE C.V.		TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.			
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DEL INDICE DE ABSORCIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58
	1	SERVICIO	29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DEL INDICE DE ABSORCIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58
	1	SERVICIO	30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELECTRICA DEL AGENTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19
	1	SERVICIO	31	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DE FACTOR DE POTENCIA, A DEVANADOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,360.98	\$ 6,360.98	\$ 6,360.98	\$ 6,360.98
	1	SERVICIO	32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBA DE RESISTENCIA ÓHMICA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56
	1	SERVICIO	33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DEL TALLER DE REPARACIÓN A LUGAR DE ORIGEN INCLUYE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,158.63	\$ 4,158.63	\$ 4,158.63	\$ 4,158.63
	1	SERVICIO	34	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTA DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS VALVULA MECÁNICA DE SOBREPRESIÓN, INDICADOR DEL LÍQUIDO AISLANTE, INDICADOR DE TEMPERATURA DEL LÍQUIDO AISLANTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 956.97	\$ 956.97	\$ 956.97	\$ 956.97

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOGNADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	35	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTA DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS PERMEABILIDAD A TANQUE PRINCIPAL Y RADIADORES, A UNA PRESIÓN DE 6 LIBRAS DURANTE 4 HORAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,575.25	\$ 1,575.25	\$ 1,575.25	\$ 1,575.25
	1	SERVICIO	36	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE REPARACIÓN COMPLETA DE TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 97,758.23	\$ 97,758.23	\$ 97,758.23	\$ 97,758.23
	1	SERVICIO	37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE MANOBRAS DE DESCARGA DEL TRANSFORMADOR Y COLOCACIÓN A SU BASE DE REVEN/ VIO/ CORRECTA INSTALACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,238.01	\$ 4,238.01	\$ 4,238.01	\$ 4,238.01
	1	SERVICIO	38	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO COMPLETO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 35,407.01	\$ 35,407.01	\$ 35,407.01	\$ 35,407.01
	1	SERVICIO	39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ACCESORIOS (ARMADILLOS, CUCHILLAS AISLADORES, TCS, TSS) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,819.44	\$ 5,819.44	\$ 5,819.44	\$ 5,819.44
	1	SERVICIO	40	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA SUPERFICIES DE CONTACTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50
	1	SERVICIO	41	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE GABINETE INTERIOR EXTERIOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,061.05	\$ 1,061.05	\$ 1,061.05	\$ 1,061.05

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO O	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	42	SERVICIO DE LUBRICAR Y AJUSTAR CUCHILLAS SUPERFICIES MÓVILES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 2,421.97	\$ 2,421.97	\$ 2,421.97	\$ 2,421.97
	1	SERVICIO	43	SERVICIO DE LUBRICAR Y AJUSTAR CUCHILLAS SUPERFICIES MÓVILES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 3,080.83	\$ 3,080.83	\$ 3,080.83	\$ 3,080.83
	1	SERVICIO	44	SERVICIO DE REVISIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA CON HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18
	1	SERVICIO	45	SERVICIO DE REVISIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA MINIMA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18
	1	SERVICIO	46	SERVICIO DE CIERRE Y APERTURA DE PUERTAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 1,677.56	\$ 1,677.56	\$ 1,677.56	\$ 1,677.56
	1	SERVICIO	47	SERVICIO DE BLOQUEOS DE PUERTAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 1,677.56	\$ 1,677.56	\$ 1,677.56	\$ 1,677.56
	1	SERVICIO	48	SERVICIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 2,824.16	\$ 2,824.16	\$ 2,824.16	\$ 2,824.16

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROQUELO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTELA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	49	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,824.16	\$ 2,824.16	\$ 2,824.16	\$ 2,824.16
	1	SERVICIO	50	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE GANCHOS DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,368.86	\$ 1,368.86	\$ 1,368.86	\$ 1,368.86
	1	SERVICIO	51	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE FUSIBLES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,968.62	\$ 1,968.62	\$ 1,968.62	\$ 1,968.62
	1	SERVICIO	52	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN AUTOMATIZADO DE FUSIBLE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,523.21	\$ 1,523.21	\$ 1,523.21	\$ 1,523.21
	1	SERVICIO	53	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE ACOMETIDAS EN MEDIA TENSION V/O TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51
	1	SERVICIO	54	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,278.58	\$ 4,278.58	\$ 4,278.58	\$ 4,278.58
	1	SERVICIO	55	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A RESISTENCIA DE CONTACTOS A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,594.15	\$ 3,594.15	\$ 3,594.15	\$ 3,594.15

36 de 146

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

				EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V.				TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.			
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	56	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A SIMULTANEIDAD DE CIERRE Y APERTURA A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51
	1	SERVICIO	57	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE POTENCIA (FACT. CORR. DE EXT. AISLAMIENTO, CONTACTO SIMULTANEIDAD, TIERRA, COLLAR CALENTE) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 14,548.59	\$ 14,548.59	\$ 14,548.59	\$ 14,548.59	\$ 14,548.59	\$ 14,548.59
	1	SERVICIO	58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A OPERACIÓN DE RELAYADORES DE PROTECCIÓN A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08
	1	SERVICIO	59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE CORRIENTE COMPLETO (AISLAMIENTO, RELACIÓN, SATURACIÓN, POLARIDAD) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79
	1	SERVICIO	60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COMPLETO (RESISTENCIA Y RELACIÓN) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,107.47	\$ 4,107.47	\$ 4,107.47	\$ 4,107.47	\$ 4,107.47	\$ 4,107.47
	1	SERVICIO	61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE RESISTENCIA Y AISLAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00
	1	SERVICIO	62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOLDINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGOLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO				IMPORTE			
						PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE FACTOR DE POTENCIA. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00				
	1	SERVICIO	64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00				
	1	SERVICIO	65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIA COMPLETO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,981.09	\$ 11,981.09	\$ 11,981.09	\$ 11,981.09				
	1	SERVICIO	66	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE VLF A CABLES XLPE LADO BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04				
	1	SERVICIO	67	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE OPERACIÓN DE RELEVADORES DE PROTECCIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,125.55	\$ 11,125.55	\$ 11,125.55	\$ 11,125.55				
	1	SERVICIO	68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A ADAPTADORES (FACT. POT. COLLAR CAL. RESISTENCIA TIERRA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8,558.05	\$ 8,558.05	\$ 8,558.05	\$ 8,558.05				
	1	SERVICIO	69	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A CUCHILLAS (RESISTENCIA AISLAMIENTO DE TIERRA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50				

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROGLO DE LEÓN, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE TABLERO METAL (AISLAMIENTO, CONTACTO); INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50
	1	SERVICIO	71	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE PINTURA ESTRUCTURA DE SUBESTACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,188.30	\$ 7,188.30	\$ 7,188.30	\$ 7,188.30
	1	SERVICIO	72	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE SELLADO CONTRA LLUVA DE SUBESTACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,413.59	\$ 9,413.59	\$ 9,413.59	\$ 9,413.59
	1	SERVICIO	73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE SUAVIZADO Y CAMBIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 57,167.71	\$ 57,167.71	\$ 57,167.71	\$ 57,167.71
	1	SERVICIO	74	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 74,111.81	\$ 74,111.81	\$ 74,111.81	\$ 74,111.81
	1	SERVICIO	75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE APARATOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00
	1	SERVICIO	76	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE SOPORTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,765.26	\$ 3,765.26	\$ 3,765.26	\$ 3,765.26

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOSNADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGLIO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,765.26	\$ 3,765.26	\$ 3,765.26	\$ 3,765.26
1	1	SERVICIO	78	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE BASE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00
1	1	SERVICIO	79	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE ACCIONAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04
1	1	SERVICIO	80	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE BUSES O BARRAS DE COBRE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,467.76	\$ 11,467.76	\$ 11,467.76	\$ 11,467.76
1	1	SERVICIO	81	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE BOLA DE TIERRA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,125.55	\$ 11,125.55	\$ 11,125.55	\$ 11,125.55
1	1	SERVICIO	82	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE FUSIBLES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,895.53	\$ 11,895.53	\$ 11,895.53	\$ 11,895.53
1	1	SERVICIO	83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CÁMARA DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,665.52	\$ 12,665.52	\$ 12,665.52	\$ 12,665.52

11/11/16

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	84	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE OLANCHO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE OLANCHO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	\$ 11,125.55	\$ 11,125.55	\$ 11,125.55	\$ 11,125.55
1	1	SERVICIO	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE TRASLADO DE TRANSFORMADOR A TALLER DE REPARACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,914.32	\$ 3,914.32	\$ 3,914.32	\$ 3,914.32
1	1	SERVICIO	2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE RETIRO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR DEPÓSITO EN CONTENEDORES PARA SU REUSO O DESECHO DEPENDIENDO DEL RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE RECEPCIÓN (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8.82	\$ 8.82	\$ 8.82	\$ 8.82
1	1	SERVICIO	3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE ANALISIS FÍSICO-QUÍMICO DE ACEITE DELECTRICO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,036.91	\$ 4,036.91	\$ 3,950.00	\$ 3,950.00
1	1	SERVICIO	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS DE RECEPCIÓN (TTR, VEGGER) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51
1	1	SERVICIO	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS DE CAMPO (IRG DEZ DIELECTRICA, TTR Y MEGGER ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72
1	1	SERVICIO	6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE REVISIÓN DE BOQUILLAS, CAMBIADOR Y ACCESORIOS (INDICADORES, VALVULAS Y TERRAS) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 605.93	\$ 605.93	\$ 605.93	\$ 605.93

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOMBADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROQUEL DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE INSPECCIÓN DE EMPAQUES, NIVEL DE ACEITE ASÍ COMO POSIBLES FUGAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 605.93	\$ 605.93	\$ 605.93	\$ 605.93
	1	SERVICIO	8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL Y AJUSTE DE TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS, AISLADORES Y TORNILLOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 975.49	\$ 975.49	\$ 975.49	\$ 975.49
	1	SERVICIO	9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE FILTRADO Y REGRUADO DE ACEITE AL ALTO VACÍO Y DESGASADO (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO Y HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 24.70	\$ 24.70	\$ 24.70	\$ 24.70
	1	SERVICIO	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO O CAMBIO TOTAL DE ACEITE ELÉCTRICOS (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 62.62	\$ 62.62	\$ 60.55	\$ 60.55
	1	SERVICIO	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE RETIRO DE ACCESORIOS DEL TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81
	1	SERVICIO	12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE RETIRO DE BOQUILAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81
	1	SERVICIO	13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DEL ELEMENTO ACTIVO (CONJUNTO MECÁNICO BOBINA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,590.25	\$ 1,590.25	\$ 1,590.25	\$ 1,590.25

OK

[Handwritten signature]

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

				EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V.		TROGLO DE LEÓN, S.A. DE C.V.			
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO O	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y CAMBIO DE AISLANTES DEL ELEMENTO ACTIVO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74
	1	SERVICIO	15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE FABRICACIÓN DE BOBINAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 21,359.39	\$ 21,359.39	\$ 21,359.39	\$ 21,359.39
	1	SERVICIO	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE FABRICACIÓN DE ELEMENTO ACTIVO (CONJUNTO NÚCLEO-BOBINA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 31,438.89	\$ 31,438.89	\$ 29,960.00	\$ 29,960.00
	1	SERVICIO	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE ENSAMBLE DEL NÚCLEO A BOBINA Y CONEXIONES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN (DELTA - ESTRELLA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,679.89	\$ 4,679.89	\$ 4,679.89	\$ 4,679.89
	1	SERVICIO	18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR DE TANQUE Y RADIAADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 605.93	\$ 605.93	\$ 605.93	\$ 605.93
	1	SERVICIO	19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE INTRODUCCIÓN DEL ELEMENTO ACTIVO AL TANQUE Y MONTAJE DE TAPA PRINCIPAL INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,639.51	\$ 5,639.51	\$ 5,639.51	\$ 5,639.51
	1	SERVICIO	20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE REPOSICIÓN GENERAL DE EMPAQUES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,078.93	\$ 7,078.93	\$ 7,078.93	\$ 7,078.93

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE MONTAJE O REPOSICIÓN DE CABLEADOR Y/O ACCESORIOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,844.64	\$ 3,844.64	\$ 3,844.64	\$ 3,844.64
1	SERVICIO		22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE MONTAJE O REPOSICIÓN DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81
1	SERVICIO		23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE DETALLADO Y PINTURA DEL TANQUE Y DEMÁS ELEMENTOS EXTERNOS DEL TRANSFORMADOR SUSCEPTIBLES DE OXIDACIÓN O DETERIORO (PINTURA EPOXICA COLOR GRIS O AZUL INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,863.72	\$ 6,863.72	\$ 6,863.72	\$ 6,863.72
1	SERVICIO		24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,747.24	\$ 1,747.24	\$ 1,747.24	\$ 1,747.24
1	SERVICIO		25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) FACTOR DE POTENCIA A DEVANADOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,300.13	\$ 6,300.13	\$ 6,300.13	\$ 6,300.13
1	SERVICIO		26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) RIGIDEZ DIeléCTRICA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,271.84	\$ 1,271.84	\$ 1,271.84	\$ 1,271.84
1	SERVICIO		27	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBA DE RESISTENCIA A DE AISLAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56

copio

1834.56

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOINADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DEL ÍNDICE DE ABSORCIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58
	1	SERVICIO	29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DEL ÍNDICE DE POLARIZACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58
	1	SERVICIO	30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DE RIGIDEZ DELECTRICA DEL ACEITE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19
	1	SERVICIO	31	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DE FACTOR DE POTENCIA A DEVANADOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,360.98	\$ 6,360.98	\$ 6,360.98	\$ 6,360.98
	1	SERVICIO	32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBA DE RESISTENCIA ÓHMICA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56
	1	SERVICIO	33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DEL TALLER DE REPARACIÓN A LUGAR DE ORIGEN INCLUYE MANIOBRAS DE DESCARGA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,158.63	\$ 4,158.63	\$ 4,158.63	\$ 4,158.63
	1	SERVICIO	34	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTA DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS VÁLVULA MECÁNICA DE SOBREPRESIÓN, INDICADOR DEL LÍQUIDO AISLANTE INDICADOR DE TEMPERATURA DEL LÍQUIDO AISLANTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 956.97	\$ 956.97	\$ 956.97	\$ 956.97

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROQUEL DE LEÓN, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	35	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTIVA DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: HERRETIERAS A TANQUE PRINCIPAL Y RACHADORES A UNA PRESIÓN DE 6 LIBRAS DURANTE 4 HORAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,575.25	\$ 1,575.25	\$ 1,575.25	\$ 1,575.25
	1	SERVICIO	36	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE REPARACIÓN COMPLETA DE TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 102,380.80	\$ 102,380.80	\$ 102,380.80	\$ 102,380.80
	1	SERVICIO	37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE MANOBRAS DE DESCARGA DEL TRANSFORMADOR Y COLOCACIÓN A SU BASE DE INSTALACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,238.01	\$ 4,238.01	\$ 4,238.01	\$ 4,238.01
	1	SERVICIO	38	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO COMPLETO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 37,989.50	\$ 37,989.50	\$ 37,989.50	\$ 37,989.50
	1	SERVICIO	39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA ACCESORIOS (APARTARAYOS, CUCHILLAS, AISLADORES, T.O.S., T.P.S.) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,819.44	\$ 5,819.44	\$ 5,819.44	\$ 5,819.44
	1	SERVICIO	40	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA SUPERFICIES DE CONTACTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50
	1	SERVICIO	41	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE GABINETE INTERIOR, EXTERIOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,061.05	\$ 1,061.05	\$ 1,061.05	\$ 1,061.05

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and initials "VPR" on the left.

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

				EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V.		TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.			
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	42	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE LUBRICAR Y AJUSTAR CUCHILLAS SUPERFICIES MÓVILES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,583.38	\$ 2,583.38	\$ 2,583.38	\$ 2,583.38
	1	SERVICIO	43	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE LUBRICAR Y AJUSTAR CUCHILLAS SUPERFICIES DE CONTACTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,080.83	\$ 3,080.83	\$ 3,080.83	\$ 3,080.83
	1	SERVICIO	44	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE REVISIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA CON ATERRIZAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,225.29	\$ 2,225.29	\$ 2,225.29	\$ 2,225.29
	1	SERVICIO	45	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE REVISIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA MINIMA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,225.29	\$ 2,225.29	\$ 2,225.29	\$ 2,225.29
	1	SERVICIO	46	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE CIERRE Y APERTURA DE PUERTAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,883.07	\$ 1,883.07	\$ 1,883.07	\$ 1,883.07
	1	SERVICIO	47	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE BLOQUEOS DE PUERTAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,883.07	\$ 1,883.07	\$ 1,883.07	\$ 1,883.07
	1	SERVICIO	48	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,251.93	\$ 3,251.93	\$ 3,251.93	\$ 3,251.93

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBORNADOS GARAY & A. DE C.V.

TROQUE DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	49		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,251.93	\$ 3,251.93	\$ 3,251.93	\$ 3,251.93
1	SERVICIO	50		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE GANCHOS DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,539.97	\$ 1,539.97	\$ 1,539.97	\$ 1,539.97
1	SERVICIO	51		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE FUSIBLES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,968.62	\$ 1,968.62	\$ 1,968.62	\$ 1,968.62
1	SERVICIO	52		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE SISTEMA DE DISPARO AUTOMÁTICO DE FUSIBLE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,523.21	\$ 1,523.21	\$ 1,523.21	\$ 1,523.21
1	SERVICIO	53		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE ACCIONES EN MEDIA TENSION Y/O TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51
1	SERVICIO	54		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,278.58	\$ 4,278.58	\$ 4,278.58	\$ 4,278.58
1	SERVICIO	55		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A RESISTENCIA DE CONTACTOS A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,594.15	\$ 3,594.15	\$ 3,594.15	\$ 3,594.15

copy

12

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

ENBORINADOS GARAY S.A. DE C.V. TROGLO DE LEÓN, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO O	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO			IMPORTE		
						PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
	1	SERVICIO	56	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A SIMULTANEA CIERRE Y APERTURA A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51
	1	SERVICIO	57	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE POTENCIA, CORR. DE EXI., AISLAMIENTO, CONTACTO, SIMULTANEA TIERRA, CABLEAR CALIENTE) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 14,548.59	\$ 14,548.59	\$ 14,548.59	\$ 14,548.59	\$ 14,548.59	\$ 14,548.59
	1	SERVICIO	58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A OPERACIÓN DE RELEVADORES DE PROTECCIÓN A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08
	1	SERVICIO	59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR LE CORRIENTE COMPLETO (AISLAMIENTO, RELACIÓN, SATELACIÓN, POLARIDAD) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79
	1	SERVICIO	60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIA COMPLETO (RESISTENCIA Y RELACIÓN) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,621.68	\$ 4,621.68	\$ 4,621.68	\$ 4,621.68	\$ 4,621.68	\$ 4,621.68
	1	SERVICIO	61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR LE POTENCIA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00
	1	SERVICIO	62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

ENCOMBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGLIO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	63	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE POTENCIA DE FACTOR DE POTENCIA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE 112.5 KVA		\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00
1	SERVICIO	64	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE POTENCIA DE FACTOR DE POTENCIA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE 112.5 KVA		\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00
1	SERVICIO	65	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE POTENCIA DE FACTOR DE POTENCIA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE 112.5 KVA		\$ 11,981.09	\$ 11,981.09	\$ 11,981.09	\$ 11,981.09
1	SERVICIO	66	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE POTENCIA DE FACTOR DE POTENCIA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE 112.5 KVA		\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04
1	SERVICIO	67	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE POTENCIA DE FACTOR DE POTENCIA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE 112.5 KVA		\$ 11,125.55	\$ 11,125.55	\$ 11,125.55	\$ 11,125.55
1	SERVICIO	68	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE POTENCIA DE FACTOR DE POTENCIA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE 112.5 KVA		\$ 9,413.59	\$ 9,413.59	\$ 9,413.59	\$ 9,413.59
1	SERVICIO	69	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE POTENCIA DE FACTOR DE POTENCIA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE 112.5 KVA		\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE TABLERO METAL (AISLAMIENTO CONTACTO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,080.83	\$ 3,080.83	\$ 3,080.83	\$ 3,080.83
1	1	SERVICIO	71	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE PINTURA ESTRUCTURA DE SUBESTACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8,215.83	\$ 8,215.83	\$ 8,215.83	\$ 8,215.83
1	1	SERVICIO	72	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE SELLADO CONTRA LLUVIA DE SUBESTACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,269.13	\$ 10,269.13	\$ 10,269.13	\$ 10,269.13
1	1	SERVICIO	73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 57,167.71	\$ 57,167.71	\$ 57,167.71	\$ 57,167.71
1	1	SERVICIO	74	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 74,111.81	\$ 74,111.81	\$ 74,111.81	\$ 74,111.81
1	1	SERVICIO	75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE APARTARRAYOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,477.22	\$ 5,477.22	\$ 5,477.22	\$ 5,477.22
1	1	SERVICIO	76	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE SOPORTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,765.26	\$ 3,765.26	\$ 3,765.26	\$ 3,765.26

1

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOLDADOS GARAY S.A. DE C.V.

TROGOLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE ASLADORES DE SUSPENSIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,765.26	\$ 3,765.26	\$ 3,765.26	\$ 3,765.26
	1	SERVICIO	78	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE BASE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00
	1	SERVICIO	79	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE ASLADORES DE SUSPENSIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,278.58	\$ 4,278.58	\$ 4,278.58	\$ 4,278.58
	1	SERVICIO	80	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE BARRAS DE COBRE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,467.76	\$ 11,467.76	\$ 11,467.76	\$ 11,467.76
	1	SERVICIO	81	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE SOLETA DE TIERRA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,125.55	\$ 11,125.55	\$ 11,125.55	\$ 11,125.55
	1	SERVICIO	82	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE FUSIBLES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,895.53	\$ 11,895.53	\$ 11,895.53	\$ 11,895.53
	1	SERVICIO	83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CÁMARA DE AROQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,665.52	\$ 12,665.52	\$ 12,665.52	\$ 12,665.52

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	84	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE GANCHO DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,125.55	\$ 11,125.55	\$ 11,125.55	\$ 11,125.55
	1	SERVICIO	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	SERVICIO DE TRASLADO DE TRANSFORMADOR A LA LER DE REPARACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,914.32	\$ 3,914.32	\$ 3,914.32	\$ 3,914.32
	1	SERVICIO	2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	SERVICIO DE RETIRO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR DEPÓSITO EN CONTENEDORES PARA SU REUSO O DESECHO DEPENDIENDO DEL RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE RECEPCIÓN (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8.82	\$ 8.82	\$ 8.82	\$ 8.82
	1	SERVICIO	3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE ACEITE DIELECTRICO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,036.91	\$ 4,036.91	\$ 3,950.00	\$ 3,950.00
	1	SERVICIO	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS DE RECERCIÓN (TTR, MEGGER) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51
	1	SERVICIO	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS DE CAMPO (RIGIDEZ DIELECTRICA, TTR Y MEGGER, ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72
	1	SERVICIO	6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	SERVICIO DE REVISIÓN DE BOQUILLAS, CAMBIADOR Y ACCESORIOS (INDICADORES, VÁLVULAS Y TIERRAS) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 919.93	\$ 919.93	\$ 919.93	\$ 919.93

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOSINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROQUEL DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	7		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE INSPECCIÓN DE EMPAQUES NIVEL DE ACEITE AS COMO POSIBLES FUGAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 919.93	\$ 919.93	\$ 919.93	\$ 919.93
1	SERVICIO	8		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL Y AJUSTE DE TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS, AISLADORES Y TORNEOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 975.49	\$ 975.49	\$ 975.49	\$ 975.49
1	SERVICIO	9		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE FILTRADO Y RECICLADO DE ACEITE AL AUTO VACÍO Y DESGASEADO (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 24.70	\$ 24.70	\$ 24.70	\$ 24.70
1	SERVICIO	10		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO O CAMBIO TOTAL DE ACEITE ELÉCTRICO (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 62.62	\$ 62.62	\$ 60.55	\$ 60.55
1	SERVICIO	11		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE RETIRO DE ACCESORIOS DEL TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81
1	SERVICIO	12		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE RETIRO DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81
1	SERVICIO	13		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DEL ELEMENTO ACTIVO (CONJUNTO NÚCLEO-BOBINA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,590.25	\$ 1,590.25	\$ 1,590.25	\$ 1,590.25

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROGLÓ DE LEÓN, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y CAMBIO DE AISLAMIENTOS DEL ELEMENTO ACTIVO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74
	1	SERVICIO	15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE FABRICACIÓN DE BOBINAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 26,519.09	\$ 26,519.09	\$ 26,519.09	\$ 26,519.09
	1	SERVICIO	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE FABRICACIÓN DE ELEMENTO ACTIVO (CONJUNTO NÚCLEO, BOBINA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 40,318.87	\$ 40,318.87	\$ 38,700.00	\$ 38,790.00
	1	SERVICIO	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE ENSAMBLE DEL NÚCLEO A BOBINA Y CONEXIONES DE ALTA Y BAJA TENSION (DELTA - ESTRELLA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,679.89	\$ 4,679.89	\$ 4,679.89	\$ 4,679.89
	1	SERVICIO	18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR DE TANQUE Y RADIAADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 919.93	\$ 919.93	\$ 919.93	\$ 919.93
	1	SERVICIO	19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE INTRODUCCIÓN DEL ELEMENTO ACTIVO AL TANQUE Y MONTAJE DE TAPA PRINCIPAL INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,240.15	\$ 6,240.15	\$ 6,240.15	\$ 6,240.15
	1	SERVICIO	20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE REPOSICIÓN GENERAL DE EMPAQUES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,078.93	\$ 7,078.93	\$ 7,078.93	\$ 7,078.93

LICITANTES

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO O	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	21	SERVICIO DE MONTAJE O REPOSICION DE CAMBIADOR V/O ACCESORIOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		\$ 3,844.64	\$ 3,844.64	\$ 3,844.64	\$ 3,844.64
	1	SERVICIO	22	SERVICIO DE MONTAJE O REPOSICION DE BOCINAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		\$ 7,079.81	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81
	1	SERVICIO	23	SERVICIO DE DETALLADO Y PINTURA DEL TANTAL Y DEMAS ELEMENTOS EXTERNOS DE TRANSFORMADOR SUSCEPTIBLES DE OXIDO O DE TERRORE (PINTURA ENOXICA COLORES GRIS O ARENA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		\$ 7,361.17	\$ 7,361.17	\$ 7,361.17	\$ 7,361.17
	1	SERVICIO	24	SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS DE VERIFICACION (LABORATORIO) RELACION DE TRANSFORMACION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		\$ 1,747.24	\$ 1,747.24	\$ 1,747.24	\$ 1,747.24
	1	SERVICIO	25	SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS DE VERIFICACION (LABORATORIO) FACTOR DE POTENCIA A ELEVANDOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		\$ 6,300.13	\$ 6,300.13	\$ 6,300.13	\$ 6,300.13
	1	SERVICIO	26	SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS DE VERIFICACION (LABORATORIO) RIGIDEZ DIELECTRICA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		\$ 1,271.84	\$ 1,271.84	\$ 1,271.84	\$ 1,271.84
	1	SERVICIO	27	SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS DE VERIFICACION (LABORATORIO) PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINADOS OARAY, S.A. DE C.V. TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO O	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DEL ÍNDICE DE ABSORCIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58
1	1	SERVICIO	29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DEL ÍNDICE DE POLARIZACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58
1	1	SERVICIO	30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELECTRICA DEL ACEITE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19
1	1	SERVICIO	31	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DE FACTOR DE POTENCIA, A DEVANADOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,360.98	\$ 6,360.98	\$ 6,360.98	\$ 6,360.98
1	1	SERVICIO	32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBA DE RESISTENCIA ÓHMICA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56
1	1	SERVICIO	33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DEL TALLER DE REPARACIÓN AL LUGAR DE ORIGEN INCLUYE MAN OBRAS DE DESCARGA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,158.63	\$ 4,158.63	\$ 4,158.63	\$ 4,158.63
1	1	SERVICIO	34	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTA DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS VÁLVULA MECÁNICA DE SOBREPRESIÓN, INDICADOR DEL LÍQUIDO AISLANTE, INDICADOR DE TEMPERATURA DEL LÍQUIDO AISLANTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 956.97	\$ 956.97	\$ 956.97	\$ 956.97

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOSIMADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGLIO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	35		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTA DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: HERMETICIDAD ATANQUE PRINCIPAL Y RADADORES. A UNA PRESIÓN DE 6.9 BARAS DURANTE 4 HORAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,575.25	\$ 1,575.25	\$ 1,575.25	\$ 1,575.25
1	SERVICIO	36		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE REPARACIÓN COMPLETA DE TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 128,784.35	\$ 128,784.35	\$ 128,784.35	\$ 128,784.35
1	SERVICIO	37		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE MANOBRAS DE DESCARGA DEL TRANSFORMADOR Y COLOCACIÓN A SU BASE DE INSTALACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,238.01	\$ 4,238.01	\$ 4,238.01	\$ 4,238.01
1	SERVICIO	38		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO COMPLETO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 38,253.22	\$ 38,253.22	\$ 38,253.22	\$ 38,253.22
1	SERVICIO	39		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA ACCESORIOS (APARATOS, CLAVILAS, ASADORES, TCS, TPS) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,017.19	\$ 7,017.19	\$ 7,017.19	\$ 7,017.19
1	SERVICIO	40		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA SUPERFICIES DE CONTACTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50
1	SERVICIO	41		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE GABINETE INTERIOR, EXTERIOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,112.20	\$ 1,112.20	\$ 1,112.20	\$ 1,112.20

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	42	SERVICIO DE LUBRICAR Y AJUSTAR CUCHILLAS SUPERFICIES MÓVILES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 2,906.19	\$ 2,906.19	\$ 2,906.19	\$ 2,906.19
	1	SERVICIO	43	SERVICIO DE LUBRICAR Y AJUSTAR CUCHILLAS SUPERFICIES MÓVILES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 3,080.83	\$ 3,080.83	\$ 3,080.83	\$ 3,080.83
	1	SERVICIO	44	SERVICIO DE REVISIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 2,396.39	\$ 2,396.39	\$ 2,396.39	\$ 2,396.39
	1	SERVICIO	45	SERVICIO DE REVISIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA MINIMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 2,396.39	\$ 2,396.39	\$ 2,396.39	\$ 2,396.39
	1	SERVICIO	46	SERVICIO DE CIERRE Y APERTURA DE PUERTAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 1,883.07	\$ 1,883.07	\$ 1,883.07	\$ 1,883.07
	1	SERVICIO	47	SERVICIO DE BLOQUEOS DE PUERTAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 1,883.07	\$ 1,883.07	\$ 1,883.07	\$ 1,883.07
	1	SERVICIO	48	SERVICIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 3,251.93	\$ 3,251.93	\$ 3,251.93	\$ 3,251.93

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINADOS GARAY S.A. DE C.V

TROGO DE LEON, S.A. DE C.V

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	49		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 3,251.93	\$ 3,251.93	\$ 3,251.93	\$ 3,251.93
1	SERVICIO	50		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE GANCHOS DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 1,539.97	\$ 1,539.97	\$ 1,539.97	\$ 1,539.97
1	SERVICIO	51		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE FUSIBLES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 1,968.62	\$ 1,968.62	\$ 1,968.62	\$ 1,968.62
1	SERVICIO	52		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE SISTEMA DE DISPARO AUTOMATICO DE FUSIBLE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 1,523.21	\$ 1,523.21	\$ 1,523.21	\$ 1,523.21
1	SERVICIO	53		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE ACOMETIDAS EN MEDIA TENSION V/O TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51
1	SERVICIO	54		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 4,278.58	\$ 4,278.58	\$ 4,278.58	\$ 4,278.58
1	SERVICIO	55		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A RESISTENCIA DE CONTACTOS A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 3,594.15	\$ 3,594.15	\$ 3,594.15	\$ 3,594.15

ASPECTOS ECONÓMICOS

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				
					EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.				
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	56	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A SIMILITANEDAD DE CIERRE Y APERTURA A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51
	1	SERVICIO	57	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE POTENCIA (FACT. CORR. DE EX.T. AISLAMIENTO, CONTACTO SIMULTANEO TIERRA, COLLAR CALENTE) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 16,260.55	\$ 16,260.55	\$ 16,260.55	\$ 16,260.55
	1	SERVICIO	58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A OPERACIÓN DE RELEVADORES DE PROTECCIÓN A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,269.13	\$ 10,269.13	\$ 10,269.13	\$ 10,269.13
	1	SERVICIO	59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE CORRIENTE COMPLETO (AISLAMIENTO, RELACIÓN, SATURACIÓN, POLARIDAD) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79
	1	SERVICIO	60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIA COMPLETO (RESISTENCIA Y RELACIÓN) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,621.68	\$ 4,621.68	\$ 4,621.68	\$ 4,621.68
	1	SERVICIO	61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00
	1	SERVICIO	62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOSINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROQUELO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE FACTOR DE POTENCIA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00
	1	SERVICIO	64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00
	1	SERVICIO	65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIA COMPLETO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,836.63	\$ 12,836.63	\$ 12,836.63	\$ 12,836.63
	1	SERVICIO	66	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE V.F. A CABLES X P DEL LADO BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04
	1	SERVICIO	67	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE OPERACIÓN DE RELAYADORES DE PROTECCIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,981.09	\$ 11,981.09	\$ 11,981.09	\$ 11,981.09
	1	SERVICIO	68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS A APARATOS (FACT. POT. CO. LAR CAL. RESISTENCIA TIERRA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,413.59	\$ 9,413.59	\$ 9,413.59	\$ 9,413.59
	1	SERVICIO	69	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS A CUCHILLAS (RESISTENCIA AISLAMIENTO DE TIERRA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04

12

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

				EMBORNADORES GARAY, S.A. DE C.V.		TROGLO DE LEÓN, S.A. DE C.V.			
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE TABLERO METAL (AISLAMIENTO, CONTACTO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04
	1	SERVICIO	71	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE PINTURA ESTRUCTURA DE SUBESTACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8,215.83	\$ 8,215.83	\$ 8,215.83	\$ 8,215.83
	1	SERVICIO	72	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE SELLADO CONTRA LLUVIA DE SUBESTACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,269.13	\$ 10,269.13	\$ 10,269.13	\$ 10,269.13
	1	SERVICIO	73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 57,167.71	\$ 57,167.71	\$ 57,167.71	\$ 57,167.71
	1	SERVICIO	74	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 74,111.81	\$ 74,111.81	\$ 74,111.81	\$ 74,111.81
	1	SERVICIO	75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE APARTARRAYOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,990.54	\$ 5,990.54	\$ 5,990.54	\$ 5,990.54
	1	SERVICIO	76	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE SOPORTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,278.58	\$ 4,278.58	\$ 4,278.58	\$ 4,278.58

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOLDADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROQUE DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,278.58	\$ 4,278.58	\$ 4,278.58	\$ 4,278.58
	1	SERVICIO	78	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE BASE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00
	1	SERVICIO	79	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE ADJUNTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,278.58	\$ 4,278.58	\$ 4,278.58	\$ 4,278.58
	1	SERVICIO	80	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE BUSES DE COBRE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,467.76	\$ 11,467.76	\$ 11,467.76	\$ 11,467.76
	1	SERVICIO	81	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE SOLERA DE TERGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,125.55	\$ 11,125.55	\$ 11,125.55	\$ 11,125.55
	1	SERVICIO	82	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE PISALES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,895.53	\$ 11,895.53	\$ 11,895.53	\$ 11,895.53
	1	SERVICIO	83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CÁMARA DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,665.52	\$ 12,665.52	\$ 12,665.52	\$ 12,665.52

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	84	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE GRUPO DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,125.55	\$ 11,125.55	\$ 11,125.55	\$ 11,125.55
1	1	SERVICIO	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE TRASLADO DE TRANSFORMADOR A TALLER DE REPARACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,281.23	\$ 4,281.23	\$ 4,281.23	\$ 4,281.23
1	1	SERVICIO	2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE RETIRO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DEPÓSITO EN CONTENEDORES PARA SU REUSO O DESECHO DEPENDIENDO DEL RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE RECEPCIÓN (PRECO FOR UTR) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8.82	\$ 8.82	\$ 8.60	\$ 8.60
1	1	SERVICIO	3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO DE ACEITE DIELECTRICO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,036.91	\$ 4,036.91	\$ 3,950.00	\$ 3,950.00
1	1	SERVICIO	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS DE RECEPCIÓN (TR, MEGGER) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51
1	1	SERVICIO	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS DE CAMPO (RIGIDIZ DIELECTRICA TR Y MEGGER ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72
1	1	SERVICIO	6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE REVISIÓN DE BOQUILLAS, CAMBIO Y ACCESORIOS (INDICADORES, VÁLVULAS Y TIERRAS) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 919.93	\$ 919.93	\$ 919.93	\$ 919.93

11.46

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROCA O DELEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE INSPECCIÓN DE EMPAQUES, NIVEL DE ACEITE, ASÍ COMO POSIBLES FUGAS. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 919.93	\$ 919.93	\$ 919.93	\$ 919.93
	1	SERVICIO	8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE LUBRIFICACIÓN GENERAL Y AJUSTE DE TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS, AISLADORES Y TORNEILLERAS. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 975.49	\$ 975.49	\$ 975.49	\$ 975.49
	1	SERVICIO	9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECORRIENDO DE ACEITE AL ALTO VACÍO Y DESGASIFICADO (PREGO POR OTRO). INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 24.70	\$ 24.70	\$ 24.70	\$ 24.70
	1	SERVICIO	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO O CAMBIO TOTAL DE ACEITE DIELECTRICO (PREGO POR OTRO). INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 62.62	\$ 62.62	\$ 60.55	\$ 60.55
	1	SERVICIO	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE RETIRO DE ACCESORIOS DE TRANSFORMADOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81
	1	SERVICIO	12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE RETIRO DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81
	1	SERVICIO	13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DEL ELEMENTO ACTIVO (CONJUNTO NÚCLEO BOBINA). INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 2,3324.07	\$ 2,3324.07	\$ 2,3324.07	\$ 2,3324.07

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES					EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.			TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.		
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUENCIA	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO
	1	SERVICIO	14	SERVICIO DE LIMPIEZA Y CAMBIO DE AISLAMIENTOS DEL ELEMENTO ACTIVO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y CAMBIO DE AISLAMIENTOS DEL ELEMENTO ACTIVO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,627.16	\$ 5,627.16	\$ 5,627.16	\$ 5,627.16	\$ 5,627.16
	1	SERVICIO	15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE FABRICACIÓN DE BOBINAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 40,918.63	\$ 40,918.63	\$ 40,918.63	\$ 40,918.63	\$ 40,918.63
	1	SERVICIO	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE FABRICACIÓN DEL ELEMENTO ACTIVO (CONJUNTO NÚCLEO-SOBINA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 59,518.24	\$ 59,518.24	\$ 59,518.24	\$ 59,518.24	\$ 59,518.24
	1	SERVICIO	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE ENSAMBLE DEL NÚCLEO A BOBINA Y CONEXIONES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN (DELTA ESTRELLA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,679.89	\$ 4,679.89	\$ 4,679.89	\$ 4,679.89	\$ 4,679.89
	1	SERVICIO	18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR DE TANQUE Y RADIADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 919.93	\$ 919.93	\$ 919.93	\$ 919.93	\$ 919.93
	1	SERVICIO	19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE INTRODUCCIÓN DEL ELEMENTO ACTIVO AL TANQUE Y MONTAJE DE TAPA PRINCIPAL INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,479.74	\$ 9,479.74	\$ 9,479.74	\$ 9,479.74	\$ 9,479.74
	1	SERVICIO	20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE REPOSICIÓN GENERAL DE EMPAQUES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,559.62	\$ 7,559.62	\$ 7,559.62	\$ 7,559.62	\$ 7,559.62

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBODINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGOLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE MONTAJE O REPOSICIÓN DE CAMBIADOR Y/O ACCESORIOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,543.18	\$ 4,543.18	\$ 4,543.18	\$ 4,543.18
1	1	SERVICIO	22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE MONTAJE O REPOSICIÓN DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81
1	1	SERVICIO	23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE DETALLADO Y PINTURA DEL TANQUE Y DEMÁS ELEMENTOS EXTERNOS DEL TRANSFORMADOR SUSCEPTIBLES DE ÓXIDO O DE FERRO (PINTURA EPOXICA COLOR GRIS O ARENA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,862.15	\$ 7,862.15	\$ 7,862.15	\$ 7,862.15
1	1	SERVICIO	24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,747.24	\$ 1,747.24	\$ 1,747.24	\$ 1,747.24
1	1	SERVICIO	25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) FACTOR DE POTENCIA A DEVIADOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,300.13	\$ 6,300.13	\$ 6,300.13	\$ 6,300.13
1	1	SERVICIO	26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) RIGIDEZ ELÉCTRICA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,271.84	\$ 1,271.84	\$ 1,271.84	\$ 1,271.84
1	1	SERVICIO	27	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROGLIO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DEL ÍNDICE DE ABSORCIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO: HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58
1	1	SERVICIO	29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 275 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DEL ÍNDICE DE POLARIZACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO: HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58
1	1	SERVICIO	30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 275 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DE RIGIDEZ DELECTRICA DEL ACEITE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO: HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19
1	1	SERVICIO	31	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DE FACTOR DE POTENCIA A DEVANADOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO: HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,360.98	\$ 6,360.98	\$ 6,360.98	\$ 6,360.98
1	1	SERVICIO	32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBA DE RESISTENCIA ÓHMICA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO: HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56
1	1	SERVICIO	33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DEL TALLER DE REPARACIÓN AL LUGAR DE ORIGEN INCLUYE MANOBRAS DE DESCARGA, MATERIALES DE CONSUMO: HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,158.63	\$ 4,158.63	\$ 4,158.63	\$ 4,158.63
1	1	SERVICIO	34	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 275 KVA	DE SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTA DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: VÁLVULA MECÁNICA DE SOBREPRESIÓN INDICADOR DEL LÍQUIDO AISLANTE INDICADOR DE TEMPERATURA DEL LÍQUIDO AISLANTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO: HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 956.97	\$ 956.97	\$ 956.97	\$ 956.97

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBODINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	35	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTIVA DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: HERMETICIDAD A TANQUE PRINCIPAL Y RADIADORES, A UNA PRESIÓN DE 6 (SEIS) PSI, DURANTE 4 HORAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,302.02	\$ 2,302.02	\$ 2,302.02	\$ 2,302.02
1	1	SERVICIO	36	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE REPARACIÓN COMPLETA DE TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 144,871.15	\$ 144,871.15	\$ 144,871.15	\$ 144,871.15
1	1	SERVICIO	37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DESCARGA DEL TRANSFORMADOR Y COLOCACIÓN A SU BASE DE INSTALACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,238.01	\$ 4,238.01	\$ 4,238.01	\$ 4,238.01
1	1	SERVICIO	38	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO COMPLETO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 46,181.52	\$ 46,181.52	\$ 46,181.52	\$ 46,181.52
1	1	SERVICIO	39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA ACCESORIOS (APARTARADOS CUCHILLAS AISLADORES, TDS, TPS) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,017.19	\$ 7,017.19	\$ 7,017.19	\$ 7,017.19
1	1	SERVICIO	40	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA SUPERFICIES DE CONTACTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50
1	1	SERVICIO	41	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE GABINETE INTERIOR, EXTERIOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,197.76	\$ 1,197.76	\$ 1,197.76	\$ 1,197.76

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOGNADOS GADAY, S.A. DE C.V. TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	42	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE LUBRICAR Y AJUSTAR CUCHILLAS SUPERFICIES MÓVILES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,067.60	\$ 3,067.60	\$ 3,067.60	\$ 3,067.60
	1	SERVICIO	43	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE LUBRICAR Y AJUSTAR CUCHILLAS SUPERFICIES DE CONTACTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,251.93	\$ 3,251.93	\$ 3,251.93	\$ 3,251.93
	1	SERVICIO	44	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE REVISIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA CON ATERRIZAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50
	1	SERVICIO	45	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE REVISIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA MINIMA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50
	1	SERVICIO	46	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE CIERRE Y APERTURA DE PUERTAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18
	1	SERVICIO	47	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE BLOQUEOS DE PUERTAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18
	1	SERVICIO	48	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,251.93	\$ 3,251.93	\$ 3,251.93	\$ 3,251.93

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOLDINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROQUE DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	49	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,251.93	\$ 3,251.93	\$ 3,251.93	\$ 3,251.93
	1	SERVICIO	50	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE GANCHOS DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,625.53	\$ 1,625.53	\$ 1,625.53	\$ 1,625.53
	1	SERVICIO	51	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE FUSIBLES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,968.62	\$ 1,968.62	\$ 1,968.62	\$ 1,968.62
	1	SERVICIO	52	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE SISTEMA DE DISPARO AUTOMÁTICO DE FUSIBLE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,523.21	\$ 1,523.21	\$ 1,523.21	\$ 1,523.21
	1	SERVICIO	53	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE ACOMETIDAS EN MEDIA TENSION Y/O TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51
	1	SERVICIO	54	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,278.58	\$ 4,278.58	\$ 4,278.58	\$ 4,278.58
	1	SERVICIO	55	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A RESISTENCIA DE CONTACTOS A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,594.15	\$ 3,594.15	\$ 3,594.15	\$ 3,594.15

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTE	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	56	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A SIMULTANEIDAD DE CIERRE Y APERTURA A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51
	1	SERVICIO	57	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE POTENCIA (FACT. POT. CORR. DE EXT. AISLAMIENTO, CONTACTO, SIMULTANEIDAD TIERRA COLLAR CALIENTE) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 16,260.55	\$ 16,260.55	\$ 16,260.55	\$ 16,260.55
	1	SERVICIO	58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A OPERACIÓN DE RELEVADORES DE PROTECCIÓN A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,269.13	\$ 10,269.13	\$ 10,269.13	\$ 10,269.13
	1	SERVICIO	59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE CORRIENTE COMPLETO (AISLAMIENTO, RELACIÓN, SATURACIÓN POLARIDAD) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79
	1	SERVICIO	60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COMPLETO (RESISTENCIA Y RELACIÓN) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,477.22	\$ 5,477.22	\$ 5,477.22	\$ 5,477.22
	1	SERVICIO	61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,990.54	\$ 5,990.54	\$ 5,990.54	\$ 5,990.54
	1	SERVICIO	62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,990.54	\$ 5,990.54	\$ 5,990.54	\$ 5,990.54

[Handwritten signature]

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBODINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGLIO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE FACTOR DE POTENCIA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,990.54	\$ 5,990.54	\$ 5,990.54	\$ 5,990.54
1	1	SERVICIO	64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE BOQUILLAS DE ALTA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,990.54	\$ 5,990.54	\$ 5,990.54	\$ 5,990.54
1	1	SERVICIO	65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIA COMPLETO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 13,693.05	\$ 13,693.05	\$ 13,693.05	\$ 13,693.05
1	1	SERVICIO	66	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE VÍF A CABES ALP DEL LADO CALA TENSIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,278.58	\$ 4,278.58	\$ 4,278.58	\$ 4,278.58
1	1	SERVICIO	67	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE OPERACIÓN DE RELEVADORES DE PROTECCIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,836.63	\$ 12,836.63	\$ 12,836.63	\$ 12,836.63
1	1	SERVICIO	68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS A APARTARRAYOS (FACT POT COLLAR CAL. RESISTENCIA TIERRA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,413.59	\$ 9,413.59	\$ 9,413.59	\$ 9,413.59
1	1	SERVICIO	69	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS A CUCHILLAS RESISTENCIA AISLAMIENTO DE TIERRA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROGLO DE LEÓN, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE VALVEAS A INTERRUPTOR DE TABLERO METAL (AISLAMIENTO CONTACTO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04
1	1	SERVICIO	71	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE ANILERA ESTRUCTURA DE SUBESTACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8,558.05	\$ 8,558.05	\$ 8,558.05	\$ 8,558.05
1	1	SERVICIO	72	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE SELLADO CON RA LLUVIA DE SUBESTACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,612.22	\$ 10,612.22	\$ 10,612.22	\$ 10,612.22
1	1	SERVICIO	73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 57,167.71	\$ 57,167.71	\$ 57,167.71	\$ 57,167.71
1	1	SERVICIO	74	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 74,111.81	\$ 74,111.81	\$ 74,111.81	\$ 74,111.81
1	1	SERVICIO	75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE ELIMINISTRO Y CAMBIO DE APARTARRAYOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,332.76	\$ 6,332.76	\$ 6,332.76	\$ 6,332.76
1	1	SERVICIO	76	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE SOPORTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,621.68	\$ 4,621.68	\$ 4,621.68	\$ 4,621.68

capo

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOLDINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO DE SUSPENSIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,621.68	\$ 4,621.68	\$ 4,621.68	\$ 4,621.68
	1	SERVICIO	78	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE BASE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00
	1	SERVICIO	79	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE ACCIONAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00
	1	SERVICIO	80	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE BUSES BARRAS DE CABLE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,467.76	\$ 11,467.76	\$ 11,467.76	\$ 11,467.76
	1	SERVICIO	81	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE SOLETA DE TIERRA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 13,693.05	\$ 13,693.05	\$ 13,693.05	\$ 13,693.05
	1	SERVICIO	82	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE FUSIBLES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,895.53	\$ 11,895.53	\$ 11,895.53	\$ 11,895.53
	1	SERVICIO	83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CÁMARA DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,665.52	\$ 12,665.52	\$ 12,665.52	\$ 12,665.52

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

					EMBOMBADOS GARAY, S.A. DE C.V.		TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.		
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	84	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 225 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE GANCHO DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 13,693.05	\$ 13,693.05	\$ 13,693.05	\$ 13,693.05
	1	SERVICIO	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE TRASLADO DE TRANSFORMADOR A TALLER DE REPARACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,281.23	\$ 4,281.23	\$ 4,281.23	\$ 4,281.23
	1	SERVICIO	2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE RETIRO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DEPÓSITO EN CONTENEDORES PARA SU REUSO O DESECHO DEPENDIENDO DEL RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE RECEPCIÓN (PRECIO POR LITRO). INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8.82	\$ 8.82	\$ 8.82	\$ 8.82
	1	SERVICIO	3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE ACEITE ELÉCTRICO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,036.91	\$ 4,036.91	\$ 3,950.00	\$ 3,950.00
	1	SERVICIO	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS DE RECEPCIÓN (TTR, MEGGER) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51
	1	SERVICIO	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS DE CAMPO (RIGIDEZ DIELECTRICA, TTR Y MEGGER ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72
	1	SERVICIO	6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE REVISIÓN DE BOQUILLAS, CAMBIADOR Y ACCESORIOS (INDICADORES, VALVULAS Y TIERRAS) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 919.93	\$ 919.93	\$ 919.93	\$ 919.93

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

ASPECTOS ECONOMICOS						EMBODINADOS GARAY, S.A. DE C.V.		TROGOLO DE LEON, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			0						
	1	SERVICIO	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE INSPECCION DE EMPAQUES, NIVEL DE ACEITE AS COMO POSIBLES FUGAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 919.93	\$ 919.93	\$ 919.93	\$ 919.93
	1	SERVICIO	8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL Y AJUSTE DE TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS, AISLADORES Y TORILLERIAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 975.49	\$ 975.49	\$ 975.49	\$ 975.49
	1	SERVICIO	9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE FILTRADO Y RECICLADO DE ACEITE ALTO VACIO Y DESGASIFICADO (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 24.70	\$ 24.70	\$ 24.70	\$ 24.70
	1	SERVICIO	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 500 KVA	DE SERVICIO DE SINTACTRO O CAMBIO TOTAL DE ACEITE DELECTRICO (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 62.62	\$ 62.62	\$ 60.55	\$ 60.55
	1	SERVICIO	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 500 KVA	DE SERVICIO DE RETIRO DE ACCESORIOS DEL TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81	\$ 7,079.81
	1	SERVICIO	12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE RETIRO DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 7,127.44	\$ 7,127.44	\$ 7,127.44	\$ 7,127.44
	1	SERVICIO	13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE EXTRACCION DEL ELEMENTO ACTIVO (CONJUNTO NÚCLEO-BOBINA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 2,324.07	\$ 2,324.07	\$ 2,324.07	\$ 2,324.07

ASPECTOS ECONÓMICOS

licitantes

EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROGLO DE LEÓN, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y CAMBIO DE AISLANTES DEL ELEMENTO ACTIVO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,627.16	\$ 5,627.16	\$ 5,627.16	\$ 5,627.16
1	1	SERVICIO	15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE FABRICACIÓN DE BOBINAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 60,118.00	\$ 60,118.00	\$ 60,118.00	\$ 60,118.00
1	1	SERVICIO	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE FABRICACIÓN DE ELEMENTO ACTIVO (CONJUNTO NÚCLEO-BOBINA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 88,678.04	\$ 88,678.04	\$ 88,620.00	\$ 85,620.00
1	1	SERVICIO	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 500 KVA	DE SERVICIO DE ENSAMBLE DEL NÚCLEO A BOBINA Y CONEXIONES DE ALTA Y BAJA TENSION (DELTA - ESTRELLA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,240.15	\$ 6,240.15	\$ 6,240.15	\$ 6,240.15
1	1	SERVICIO	18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR DE TANQUE Y RADIADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 919.93	\$ 919.93	\$ 919.93	\$ 919.93
1	1	SERVICIO	19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE INTRODUCCIÓN DEL ELEMENTO ACTIVO AL TANQUE Y MONTAJE DE TAPA PRINCIPAL INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,879.66	\$ 11,879.66	\$ 11,879.66	\$ 11,879.66
1	1	SERVICIO	20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE REPOSICIÓN GENERAL DE EMPAQUES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,919.48	\$ 7,919.48	\$ 7,919.48	\$ 7,919.48

Cygo

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBODINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGOLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE MONTAJE O REPOSICIÓN DE CAMBIADOR Y/O ACCESORIOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,359.03	\$ 5,359.03	\$ 5,359.03	\$ 5,359.03
	1	SERVICIO	22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE MONTAJE O REPOSICIÓN DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,919.48	\$ 7,919.48	\$ 7,919.48	7,919.48
	1	SERVICIO	23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE DETALLADO Y PINTURA DEL TANQUE Y DE LAS ELEMENTOS EXTERIORS DEL TRANSFORMADOR SUSCEPTIBLES DE OXIDACIÓN O DE JERRO (PINTURA EPOXICA COLOR GRIS/ARENA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8,236.12	\$ 8,236.12	\$ 8,236.12	\$ 8,236.12
	1	SERVICIO	24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) RELACION DE TRANSFORMACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,747.24	\$ 1,747.24	\$ 1,747.24	\$ 1,747.24
	1	SERVICIO	25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) FACTOR DE POTENCIA A DEVANADOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,300.13	\$ 6,300.13	\$ 6,300.13	\$ 6,300.13
	1	SERVICIO	26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) RIGIDEZ DIÉLECTRICA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,271.84	\$ 1,271.84	\$ 1,271.84	\$ 1,271.84
	1	SERVICIO	27	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TRIGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DEL ÍNDICE DE ABSORCIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58
1	1	SERVICIO	29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DEL ÍNDICE DE POLARIZACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58
1	1	SERVICIO	30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DE RIGIDEZ ELÉCTRICA DEL ACETE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19
1	1	SERVICIO	31	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DE FACTOR DE POTENCIA A DEVANADOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,360.98	\$ 6,360.98	\$ 6,360.98	\$ 6,360.98
1	1	SERVICIO	32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBA DE RESISTENCIA ÓHMICA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56
1	1	SERVICIO	33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DEL TALLER DE REPARACIÓN AL LUGAR DE ORIGEN INCLUYE MANO DE OBRA DE DESCARGA, MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,158.63	\$ 4,158.63	\$ 4,158.63	\$ 4,158.63
1	1	SERVICIO	34	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTA DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS VÁLVULA MECÁNICA DE SOBREPRESIÓN, INDICADOR DEL LÍQUIDO AISLANTE, INDICADOR DE TEMPERATURA DEL LÍQUIDO AISLANTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 956.97	\$ 956.97	\$ 956.97	\$ 956.97

Cope . P

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINADOS GARAY S.A. DE C.V. TROLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	35	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS HERMETICIDAD A TANQUE PRINCIPAL Y BUDIDORES A UNA PRESIÓN DE 6 LIBRAS DURANTE 4 HORAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 2,302.02	\$ 2,302.02	\$ 2,302.02	\$ 2,302.02
	1	SERVICIO	36	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS HERMETICIDAD A TANQUE PRINCIPAL Y BUDIDORES A UNA PRESIÓN DE 6 LIBRAS DURANTE 4 HORAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	DE SERVICIO DE REPARACIÓN COMPLETA DE TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 179,066.29	\$ 179,066.29	\$ 179,066.29	\$ 179,066.29
	1	SERVICIO	37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS HERMETICIDAD A TANQUE PRINCIPAL Y BUDIDORES A UNA PRESIÓN DE 6 LIBRAS DURANTE 4 HORAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERVICIO DE MANIOBRAS DE DESCARGA DEL TRANSFORMADOR Y COLOCACIÓN A SU BASE DE INSTALACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,238.01	\$ 4,238.01	\$ 4,238.01	\$ 4,238.01
	1	SERVICIO	38	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS HERMETICIDAD A TANQUE PRINCIPAL Y BUDIDORES A UNA PRESIÓN DE 6 LIBRAS DURANTE 4 HORAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERVICIO COMPLETO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 47,423.38	\$ 47,423.38	\$ 47,423.38	\$ 47,423.38
	1	SERVICIO	39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS HERMETICIDAD A TANQUE PRINCIPAL Y BUDIDORES A UNA PRESIÓN DE 6 LIBRAS DURANTE 4 HORAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERVICIO DE LIMPIEZA ACCESORIOS (APARTAMAYOS, CILINDROS, ASLADORES, TCS, TSS) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,188.30	\$ 7,188.30	\$ 7,188.30	\$ 7,188.30
	1	SERVICIO	40	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS HERMETICIDAD A TANQUE PRINCIPAL Y BUDIDORES A UNA PRESIÓN DE 6 LIBRAS DURANTE 4 HORAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERVICIO DE LIMPIEZA SUPERFICIES DE CONTACTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50	\$ 2,567.50
	1	SERVICIO	41	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS HERMETICIDAD A TANQUE PRINCIPAL Y BUDIDORES A UNA PRESIÓN DE 6 LIBRAS DURANTE 4 HORAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SERVICIO DE LIMPIEZA DE GABINETE INTERIOR, EXTERIOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,283.31	\$ 1,283.31	\$ 1,283.31	\$ 1,283.31

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

				EMBOMBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.				TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.			
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	42	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	SERVICIO DE LUBRICAR Y AJUSTAR CUCHILLAS SUPERFICIES MÓVILES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,268.00	\$ 4,268.00	\$ 4,268.00	\$ 4,268.00	\$ 4,268.00	\$ 4,268.00
	1	SERVICIO	43	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	SERVICIO DE LUBRICAR Y AJUSTAR CUCHILLAS SUPERFICIES DE CONTACTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,523.78	\$ 4,523.78	\$ 4,523.78	\$ 4,523.78	\$ 4,523.78	\$ 4,523.78
	1	SERVICIO	44	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	SERVICIO DE REVISIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA CON ATERRIZAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,738.61	\$ 2,738.61	\$ 2,738.61	\$ 2,738.61	\$ 2,738.61	\$ 2,738.61
	1	SERVICIO	45	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	SERVICIO DE REVISIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA MINIMA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,738.61	\$ 2,738.61	\$ 2,738.61	\$ 2,738.61	\$ 2,738.61	\$ 2,738.61
	1	SERVICIO	46	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	SERVICIO DE CIERRE Y ABERTURA DE PUERTAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18
	1	SERVICIO	47	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	SERVICIO DE BLOQUEOS DE PUERTAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18	\$ 2,054.18
	1	SERVICIO	48	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	SERVICIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,594.15	\$ 3,594.15	\$ 3,594.15	\$ 3,594.15	\$ 3,594.15	\$ 3,594.15

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBODINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGOLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	49	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 3,594.15	\$ 3,594.15	\$ 3,594.15	\$ 3,594.15
	1	SERVICIO	50	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE GANCHOS DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 1,625.53	\$ 1,625.53	\$ 1,625.53	\$ 1,625.53
	1	SERVICIO	51	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE FUSIBLES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 1,968.62	\$ 1,968.62	\$ 1,968.62	\$ 1,968.62
	1	SERVICIO	52	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE SISTEMA DE DISPARO AUTOMATICO DE FUSIBLE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 1,523.21	\$ 1,523.21	\$ 1,523.21	\$ 1,523.21
	1	SERVICIO	53	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE ACOMETIDAS EN MEDIA TENSION Y/O TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51
	1	SERVICIO	54	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 4,278.58	\$ 4,278.58	\$ 4,278.58	\$ 4,278.58
	1	SERVICIO	55	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A RESISTENCIA DE CONTACTOS A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 3,594.15	\$ 3,594.15	\$ 3,594.15	\$ 3,594.15

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	56	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A SIMULTANEIDAD DE CIERRE Y APERTURA A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51	\$ 7,702.51
	1	SERVICIO	57	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE POTENCIA (FACT. POT. CORR. DE EXT. AISLAMIENTO, CONTACTO, SIMULTANEIDAD TERRA COLLAR CALIENTE) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 16,260.55	\$ 16,260.55	\$ 16,260.55	\$ 16,260.55
	1	SERVICIO	58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A OPERACIÓN DE RELEVADORES DE PROTECCIÓN A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,269.13	\$ 10,269.13	\$ 10,269.13	\$ 10,269.13
	1	SERVICIO	59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE CORRIENTE COMPLETO (AISLAMIENTO RELACIÓN SATURACIÓN, POLARIDAD) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79	\$ 4,792.79
	1	SERVICIO	60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COMPLETO (RESISTENCIA Y RELACIÓN) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,477.22	\$ 5,477.22	\$ 5,477.22	\$ 5,477.22
	1	SERVICIO	61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,990.54	\$ 5,990.54	\$ 5,990.54	\$ 5,990.54
	1	SERVICIO	62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,990.54	\$ 5,990.54	\$ 5,990.54	\$ 5,990.54

C96

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOSINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE FACTOR DE POTENCIA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,990.54	\$ 5,990.54	\$ 5,990.54	\$ 5,990.54
	1	SERVICIO	64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE FACTOR DE POTENCIA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,990.54	\$ 5,990.54	\$ 5,990.54	\$ 5,990.54
	1	SERVICIO	65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIA COMPLETO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 14,548.59	\$ 14,548.59	\$ 14,548.59	\$ 14,548.59
	1	SERVICIO	66	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE V.F. A CABLES XLPE, CABLEADO BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,278.58	\$ 4,278.58	\$ 4,278.58	\$ 4,278.58
	1	SERVICIO	67	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE OPERACIÓN DE RELEVADORES DE PROTECCIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,836.63	\$ 12,836.63	\$ 12,836.63	\$ 12,836.63
	1	SERVICIO	68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A APARATOS (FACT. POT. COLLAR CA, RESISTENCIA, TIERRA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,836.63	\$ 12,836.63	\$ 12,836.63	\$ 12,836.63
	1	SERVICIO	69	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A CUCHILLAS (RESISTENCIA A SLAMMENTO, DE TIERRA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOINADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE TABLERO METAL (ASLAMENTO CONTACTO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04	\$ 3,423.04
1	1	SERVICIO	71	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	SERVICIO DE PINTURA ESTRUCTURA DE SUBESTACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,413.59	\$ 9,413.59	\$ 9,413.59	\$ 9,413.59
1	1	SERVICIO	72	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	SERVICIO DE SELLADO CONTRA LLUVA DE SUBESTACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,125.55	\$ 11,125.55	\$ 11,125.55	\$ 11,125.55
1	1	SERVICIO	73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 57,167.71	\$ 57,167.71	\$ 57,167.71	\$ 57,167.71
1	1	SERVICIO	74	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 74,111.81	\$ 74,111.81	\$ 74,111.81	\$ 74,111.81
1	1	SERVICIO	75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE APARTARRAYOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,332.76	\$ 6,332.76	\$ 6,332.76	\$ 6,332.76
1	1	SERVICIO	76	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE SOPORTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,621.68	\$ 4,621.68	\$ 4,621.68	\$ 4,621.68

[Handwritten signature]

LICITANTES

ASPECTOS ECONÓMICOS						LICITANTES			
						EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.			
						TROJOL DE LEON, S.A. DE C.V.			
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,621.68	\$ 4,621.68	\$ 4,621.68	\$ 4,621.68
	1	SERVICIO	78	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE BASE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00
	1	SERVICIO	79	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE ACCIONAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00	\$ 5,135.00
	1	SERVICIO	80	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE BUSES O BARRAS DE COBRE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,467.76	\$ 11,467.76	\$ 11,467.76	\$ 11,467.76
	1	SERVICIO	81	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE SO. ERA DE T. BARRA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 14,548.59	\$ 14,548.59	\$ 14,548.59	\$ 14,548.59
	1	SERVICIO	82	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE FUSIBLES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,895.53	\$ 11,895.53	\$ 11,895.53	\$ 11,895.53
	1	SERVICIO	83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CAMARA DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,665.52	\$ 12,665.52	\$ 12,665.52	\$ 12,665.52

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

				EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V		TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V			
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	84	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 300 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE GANCCHO DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 14,548.59	\$ 14,548.59	\$ 14,548.59	\$ 14,548.59
	1	SERVICIO	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE TRASLADO DE TRANSFORMADOR A TALLER DE REPARACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,727.90	\$ 6,727.90	\$ 6,727.90	\$ 6,727.90
	1	SERVICIO	2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE RETIRO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DEPÓSITO EN CONTENEDORES PARA SU REUSO O DESECHO DEPENDIENDO DEL RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE RECEPCIÓN (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8.82	\$ 8.82	\$ 8.60	\$ 8.60
	1	SERVICIO	3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE ACEITE DIELECTRICO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,036.91	\$ 4,036.91	\$ 3,950.00	\$ 3,950.00
	1	SERVICIO	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS DE RECEPCIÓN (TTR, MEGGER) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51
	1	SERVICIO	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS DE CAMPO (RIGIDEZ DIELECTRICA TTR Y MEGGER ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72
	1	SERVICIO	6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE REVISIÓN DE BOQUILLAS, CAMBIADOR Y ACCESORIOS (INDICADORES, VÁLVULAS Y TIERRAS) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,223.33	\$ 1,223.33	\$ 1,223.33	\$ 1,223.33

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGOLO DE LEÓN, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE INSPECCIÓN DE EMPAQUES NIVEL DE ACEITE AS OCORRAN FUGAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,223.33	\$ 1,223.33	\$ 1,223.33	\$ 1,223.33
	1	SERVICIO	8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL Y AJUSTE DE TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS, AISLADORES Y TORNEILLAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,728.72	\$ 1,728.72	\$ 1,728.72	\$ 1,728.72
	1	SERVICIO	9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE REPARADO Y RECONSTRUCCIÓN DE ACEITE AL VACÍO Y DESGASEADO (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 24.70	\$ 24.70	\$ 24.70	\$ 24.70
	1	SERVICIO	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO O CAMBIO TOTAL DE ACEITE DIELECTRICO (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 62.62	\$ 62.62	\$ 60.55	\$ 60.55
	1	SERVICIO	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE RETIRO DE ACCESORIOS DE TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,239.51	\$ 12,239.51	\$ 12,239.51	\$ 12,239.51
	1	SERVICIO	12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE RETIRO DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,239.51	\$ 12,239.51	\$ 12,239.51	\$ 12,239.51
	1	SERVICIO	13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DEL ELEMENTO ACTIVO (CONJUNTO NÚCLEO, BOBINA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,403.83	\$ 4,403.83	\$ 4,403.83	\$ 4,403.83

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

				EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V.				TROGLO DE LEÓN, S.A. DE C.V.			
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
	1	SERVICIO	14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y CAMBIO DE AISLAMIENTOS DEL ELEMENTO ACTIVO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,828.63	\$ 7,828.63	\$ 7,828.63	\$ 7,828.63		
	1	SERVICIO	15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE FABRICACIÓN DE BOBINAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 133,052.35	\$ 133,052.35	\$ 133,052.35	\$ 133,052.35		
	1	SERVICIO	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE FABRICACIÓN DE ELEMENTO ACTIVO (CONJUNTO NÚCLEO-BOBINA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 181,195.43	\$ 181,195.43	\$ 175,800.00	\$ 175,800.00		
	1	SERVICIO	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE ENSAMBLAJE DEL NÚCLEO A BOBINA Y CONEXIONES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN (DELTA - ESTRELLA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8,640.07	\$ 8,640.07	\$ 8,640.07	\$ 8,640.07		
	1	SERVICIO	18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR DE TANQUE Y RADIAADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,223.33	\$ 1,223.33	\$ 1,223.33	\$ 1,223.33		
	1	SERVICIO	19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE INTRODUCCIÓN DEL ELEMENTO ACTIVO AL TANQUE Y MONTAJE DE TAPA PRINCIPAL INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 16,439.60	\$ 16,439.60	\$ 16,439.60	\$ 16,439.60		
	1	SERVICIO	20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE REPOSICIÓN GENERAL DE ENPAQUES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,239.51	\$ 12,239.51	\$ 12,239.51	\$ 12,239.51		

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBODINADOS GABRY, S.A. DE C.V.

TROGO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO O SERVICIOS SOLICITADOS	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE MONTAJE O REPOSICIÓN DE CAMBADOR V/O ACCESORIOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,320.09	\$ 9,320.09	\$ 9,320.09	\$ 9,320.09
	1	SERVICIO	22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE MONTAJE O REPOSICIÓN DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,439.35	\$ 10,439.35	\$ 10,439.35	\$ 10,439.35
	1	SERVICIO	23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE DETALLADO Y PINTURA DEL TANQUE Y DEMÁS ELEMENTOS EXTERNOS DEL TRANSFORMADOR SUSCEPTIBLES DE ÓXIDO O DETERIORO (PINTURA EPOXICA, COLOR GRIS/ARENA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,730.60	\$ 11,730.60	\$ 11,730.60	\$ 11,730.60
	1	SERVICIO	24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,747.24	\$ 1,747.24	\$ 1,747.24	\$ 1,747.24
	1	SERVICIO	25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) FACTOR DE POTENCIA A DEVIACIONES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,300.13	\$ 6,300.13	\$ 6,300.13	\$ 6,300.13
	1	SERVICIO	26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) RIGIDEZ O ELÉCTRICA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,271.84	\$ 1,271.84	\$ 1,271.84	\$ 1,271.84
	1	SERVICIO	27	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V.					TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.				
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DEL ÍNDICE DE ABSORCIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58
1	1	SERVICIO	29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DEL ÍNDICE DE ALIMENTACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58
1	1	SERVICIO	30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DE RIGIDEZ DIeléCTRICA DEL ACEITE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19
1	1	SERVICIO	31	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DE FACTOR DE POTENCIA A DEVANADOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,360.98	\$ 6,360.98	\$ 6,360.98	\$ 6,360.98
1	1	SERVICIO	32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBA DE RESISTENCIA ÓHMICA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56
1	1	SERVICIO	33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE TALLER DE REPARACIÓN AL LUGAR DE ORIGEN INCLUYE MANIOBRAS DE DESCARGA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,217.41	\$ 7,217.41	\$ 7,217.41	\$ 7,217.41
1	1	SERVICIO	34	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTA DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS VALVULA MECÁNICA DE SOBREPRESIÓN, INDICADOR DEL LÍQUIDO AISLANTE, INDICADOR DE TEMPERATURA DEL LÍQUIDO AISLANTE, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,332.70	\$ 1,332.70	\$ 1,332.70	\$ 1,332.70

Handwritten signature

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROQUELO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTE	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	35	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTA DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS HERMETICIDAD A TANQUE PRINCIPAL Y RADADORES A UNA PRESIÓN DE 6 L BRAS DURANTE 4 HORAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,119.82	\$ 4,119.82	\$ 4,119.82	\$ 4,119.82
	1	SERVICIO	36	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE REPARACIÓN COMPLETA DE TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 401,734.24	\$ 401,734.24	\$ 401,734.24	\$ 401,734.24
	1	SERVICIO	37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE MANIOBRAS DE DESCARGA DEL TRANSFORMADOR Y COLOCACIÓN A SU BASE DE INSTALACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,335.59	\$ 7,335.59	\$ 7,335.59	\$ 7,335.59
	1	SERVICIO	38	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO COMPLETO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 65,407.36	\$ 65,407.36	\$ 65,407.36	\$ 65,407.36
	1	SERVICIO	39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA ACCESORIOS (APARTARAYOS, CUCHILLAS, AISLADORES, TCS, TPS) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,736.77	\$ 11,736.77	\$ 11,736.77	\$ 11,736.77
	1	SERVICIO	40	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA SUPERFICIES DE CONTACTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,410.43	\$ 11,410.43	\$ 11,410.43	\$ 11,410.43
	1	SERVICIO	41	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE GABINETE INTERIOR EXTERIOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,750.64	\$ 5,750.64	\$ 5,750.64	\$ 5,750.64

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

				EMBOINADOS GARAY, S.A. DE C.V.				TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.			
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	42	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	SERVICIO DE LUBRICAR Y AJUSTAR CUCHILLAS SUPERFICIES MÓVILES. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8,611.85	\$ 8,611.85	\$ 8,611.85	\$ 8,611.85	\$ 8,611.85	\$ 8,611.85
	1	SERVICIO	43	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	SERVICIO DE LUBRICAR Y AJUSTAR CUCHILLAS SUPERFICIES DE CONTACTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,084.98	\$ 11,084.98	\$ 11,084.98	\$ 11,084.98	\$ 11,084.98	\$ 11,084.98
	1	SERVICIO	44	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	SERVICIO DE REVISIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES. CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA CON ATERRIZAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,893.58	\$ 10,893.58	\$ 10,893.58	\$ 10,893.58	\$ 10,893.58	\$ 10,893.58
	1	SERVICIO	45	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	SERVICIO DE REVISIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES. CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA MINIMA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,893.58	\$ 10,893.58	\$ 10,893.58	\$ 10,893.58	\$ 10,893.58	\$ 10,893.58
	1	SERVICIO	46	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	SERVICIO DE CIERRE Y APERTURA DE PUERTAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,051.72	\$ 3,051.72	\$ 3,051.72	\$ 3,051.72	\$ 3,051.72	\$ 3,051.72
	1	SERVICIO	47	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	SERVICIO DE BLOQUEOS DE PUERTAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,107.47	\$ 4,107.47	\$ 4,107.47	\$ 4,107.47	\$ 4,107.47	\$ 4,107.47
	1	SERVICIO	48	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	SERVICIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,128.70	\$ 9,128.70	\$ 9,128.70	\$ 9,128.70	\$ 9,128.70	\$ 9,128.70

[Handwritten signature]

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOLDADOS GAAY, S.A. DE C.V.

TROGO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	49	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA INCLUIVE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 9,128.70	\$ 9,128.70	\$ 9,128.70	\$ 9,128.70
	1	SERVICIO	50	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE GANCHOS DE ARQUEO INCLUIVE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 5,705.66	\$ 5,705.66	\$ 5,705.66	\$ 5,705.66
	1	SERVICIO	51	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE FUSIBLES INCLUIVE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 5,705.66	\$ 5,705.66	\$ 5,705.66	\$ 5,705.66
	1	SERVICIO	52	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE SISTEMA DE DISPARO AUTOMATICO DE FUSIBLE INCLUIVE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 4,564.35	\$ 4,564.35	\$ 4,564.35	\$ 4,564.35
	1	SERVICIO	53	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE ACOMETIDAS EN MEDIA TENSION Y/O TRANSFORMADOR INCLUIVE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 14,833.48	\$ 14,833.48	\$ 14,833.48	\$ 14,833.48
	1	SERVICIO	54	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A INTERRUPTOR INCLUIVE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40
	1	SERVICIO	55	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A RESISTENCIA DE CONTACTOS A INTERRUPTOR INCLUIVE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	56	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A SIMULTANEIDAD DE CIERRE Y APERTURA A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,987.39	\$ 7,987.39	\$ 7,987.39	\$ 7,987.39
1	1	SERVICIO	57	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE POTENCIA (FACT. POT. CORR. DE EXH. AISLAMIENTO CONTACTO. SIMULTANEIDAD TIERRA. COLLAR CALENTE) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 29,341.49	\$ 29,341.49	\$ 29,341.49	\$ 29,341.49
1	1	SERVICIO	58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A OPERACIÓN DE RELEVADORES DE PROTECCIÓN A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 13,094.17	\$ 13,094.17	\$ 13,094.17	\$ 13,094.17
1	1	SERVICIO	59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE CORRIENTE COMPLETO (AISLAMIENTO. RELACIÓN. SATURACIÓN POLARIDAD) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 17,116.09	\$ 17,116.09	\$ 17,116.09	\$ 17,116.09
1	1	SERVICIO	60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COMPLETO (RESISTENCIA Y RELACIÓN) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,853.70	\$ 9,853.70	\$ 9,853.70	\$ 9,853.70
1	1	SERVICIO	61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,520.63	\$ 6,520.63	\$ 6,520.63	\$ 6,520.63
1	1	SERVICIO	62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,520.63	\$ 6,520.63	\$ 6,520.63	\$ 6,520.63

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOSINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE FACTOR DE POTENCIA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,335.59	\$ 7,335.59	\$ 7,335.59	\$ 7,335.59
	1	SERVICIO	64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,335.59	\$ 7,335.59	\$ 7,335.59	\$ 7,335.59
	1	SERVICIO	65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIA COMPLETO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 35,100.95	\$ 35,100.95	\$ 35,100.95	\$ 35,100.95
	1	SERVICIO	66	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE VLT A CABES XLP DEL LADO BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,841.30	\$ 4,841.30	\$ 4,841.30	\$ 4,841.30
	1	SERVICIO	67	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE OPERACIÓN DE RELEVADORES DE PROTECCIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 13,094.17	\$ 13,094.17	\$ 13,094.17	\$ 13,094.17
	1	SERVICIO	68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A APARATOS (FAC. POT. COLLAR CAL. RESISTENCIA, TIRRA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 13,855.34	\$ 13,855.34	\$ 13,855.34	\$ 13,855.34
	1	SERVICIO	69	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A CUCHILLAS RESISTENCIA AISLAMIENTO DE TIERRA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8,252.87	\$ 8,252.87	\$ 8,252.87	\$ 8,252.87

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROGLO DE LEÓN, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE TABLERO METAL (AISLAMIENTO, CONTACTO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,022.86	\$ 9,022.86	\$ 9,022.86	\$ 9,022.86
	1	SERVICIO	71	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE PINTURA ESTRUCTURA DE SUBESTACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 31,786.40	\$ 31,786.40	\$ 31,786.40	\$ 31,786.40
	1	SERVICIO	72	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE SELLADO CONTRA LLUVIA DE SUMINISTRACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 25,307.23	\$ 25,307.23	\$ 25,307.23	\$ 25,307.23
	1	SERVICIO	73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 59,020.79	\$ 59,020.79	\$ 59,020.79	\$ 59,020.79
	1	SERVICIO	74	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 79,325.32	\$ 79,325.32	\$ 79,325.32	\$ 79,325.32
	1	SERVICIO	75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE APARTARRAYOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8,142.62	\$ 8,142.62	\$ 8,142.62	\$ 8,142.62
	1	SERVICIO	76	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE SOPORTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,975.55	\$ 5,975.55	\$ 5,975.55	\$ 5,975.55

Handwritten signature

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOMBADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			0						
	1	SERVICIO	77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,975.55	\$ 5,975.55	\$ 5,975.55	\$ 5,975.55
	1	SERVICIO	78	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE BASE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,855.79	\$ 6,855.79	\$ 6,855.79	\$ 6,855.79
	1	SERVICIO	79	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE ACCIONAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,755.93	\$ 5,755.93	\$ 5,755.93	\$ 5,755.93
	1	SERVICIO	80	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE BUSES O BARRAS DE COBRE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 14,798.20	\$ 14,798.20	\$ 14,798.20	\$ 14,798.20
	1	SERVICIO	81	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE SOLETA DE TERREO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 18,869.51	\$ 18,869.51	\$ 18,869.51	\$ 18,869.51
	1	SERVICIO	82	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE FUSIBLES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 16,005.65	\$ 16,005.65	\$ 16,005.65	\$ 16,005.65
	1	SERVICIO	83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CANCHA DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 16,312.59	\$ 16,312.59	\$ 16,312.59	\$ 16,312.59

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROQUELO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	84	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE GANCHOS DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE GANCHOS DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 18,514.06	\$ 18,514.06	\$ 18,514.06	\$ 18,514.06
1	1	SERVICIO	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	\$ 9,785.79	\$ 9,785.79	\$ 9,785.79	\$ 9,785.79
1	1	SERVICIO	2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	\$ 8.82	\$ 8.82	\$ 8.60	\$ 8.60
1	1	SERVICIO	3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	\$ 4,036.91	\$ 4,036.91	\$ 3,950.00	\$ 3,950.00
1	1	SERVICIO	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51
1	1	SERVICIO	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72
1	1	SERVICIO	6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	\$ 1,514.39	\$ 1,514.39	\$ 1,514.39	\$ 1,514.39

30.4

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBODINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROCA, O DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTE	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE INSPECCIÓN DE EMPAQUES, NIVEL DE ACEITE, ASI COMO POSIBLES FUGAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,514.39	\$ 1,514.39	\$ 1,514.39	\$ 1,514.39
	1	SERVICIO	8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL Y AJUSTE DE TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS A LOS ADORNOS Y TORNEILLERAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,593.08	\$ 2,593.08	\$ 2,593.08	\$ 2,593.08
	1	SERVICIO	9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE CABLEADO Y RECORRIDO DE ACEITE AL ALTO VADO Y DESGASIFICADO (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 24.70	\$ 24.70	\$ 24.70	\$ 24.70
	1	SERVICIO	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO O CAMBIO TOTAL DE ACEITE DIELECTRICO (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 62.62	\$ 62.62	\$ 60.55	\$ 60.55
	1	SERVICIO	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE RETIRO DE ACCESORIOS DEL TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 13,859.75	\$ 13,859.75	\$ 13,859.75	\$ 13,859.75
	1	SERVICIO	12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE RETIRO DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 13,859.75	\$ 13,859.75	\$ 13,859.75	\$ 13,859.75
	1	SERVICIO	13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DEL ELEMENTO ACTIVO (CONJUNTO NÚCLEO-BOBINA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,137.65	\$ 5,137.65	\$ 5,137.65	\$ 5,137.65

512 - 2

made

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

				EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.		TROGLO DE LEÓN, S.A. DE C.V.			
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y CAMBIO DE AISLAMIENTOS DEL ELEMENTO ACTIVO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8,685.05	\$ 8,685.05	\$ 8,685.05	\$ 8,685.05
	1	SERVICIO	15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE FABRICACIÓN DE BOBINAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 172,555.36	\$ 172,555.36	\$ 172,555.36	\$ 172,555.36
	1	SERVICIO	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE FABRICACIÓN DE ELEMENTO ACTIVO (CONJUNTO NÚCLEO-BOBINA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 224,394.03	\$ 224,394.03	\$ 219,910.00	\$ 19,910.00
	1	SERVICIO	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE ENSAMBLE DEL NÚCLEO A BOBINA Y CONEXIONES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN (DELTA, ESTRELLA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,239.83	\$ 9,239.83	\$ 9,239.83	\$ 9,239.83
	1	SERVICIO	18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR DE TANQUE Y RADIADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,514.39	\$ 1,514.39	\$ 1,514.39	\$ 1,514.39
	1	SERVICIO	19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE INTRODUCCIÓN DEL ELEMENTO ACTIVO AL TANQUE Y MONTAJE DE TAPA PRINCIPAL INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 18,479.66	\$ 18,479.66	\$ 18,479.66	\$ 18,479.66
	1	SERVICIO	20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE REPOSICIÓN GENERAL DE EMPAQUES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 13,200.01	\$ 13,200.01	\$ 13,200.01	\$ 13,200.01

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOSNADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	SERVICIO DE MONTAJE Y REPOSICIÓN DE CAMBADOR Y/O ACCESORIOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,902.21	\$ 9,902.21	\$ 9,902.21	\$ 9,902.21
	1	SERVICIO	22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	SERVICIO DE MONTAJE Y REPOSICIÓN DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,920.04	\$ 10,920.04	\$ 10,920.04	\$ 10,920.04
	1	SERVICIO	23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	SERVICIO DE DETALLADO Y PINTURA DEL TANQUE Y DEMÁS ELEMENTOS EXTERNOS DEL TRANSFORMADOR SUSCEPTIBLES DE OXIDACIÓN O DE TERCERO (PINTURA EPOXICA COLOR GRIS OARENA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,479.42	\$ 12,479.42	\$ 12,479.42	\$ 12,479.42
	1	SERVICIO	24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	SERVICIO DE PAQUETES ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) DE ACCIÓN DE TRANSFORMACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,747.24	\$ 1,747.24	\$ 1,747.24	\$ 1,747.24
	1	SERVICIO	25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) FACTOR DE POTENCIA A DEVIADOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,300.13	\$ 6,300.13	\$ 6,300.13	\$ 6,300.13
	1	SERVICIO	26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) RIGIDEZ D ELÉCTRICA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,271.84	\$ 1,271.84	\$ 1,271.84	\$ 1,271.84
	1	SERVICIO	27	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56

[Handwritten signature]

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGLO DE LEÓN, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DE: INDICE DE ABSORCIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58
1	1	SERVICIO	29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DEL INDICE DE POLARIZACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58	\$ 2,813.58
1	1	SERVICIO	30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DE RIGIDEZ DE LA ISOLACIÓN DEL ACEITE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19
1	1	SERVICIO	31	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DE FACTOR DE POTENCIA A DEVIACIONES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,360.98	\$ 6,360.98	\$ 6,360.98	\$ 6,360.98
1	1	SERVICIO	32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBA DE RESISTENCIA ÓHMICA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56	\$ 1,834.56
1	1	SERVICIO	33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	SERVICIO DE TRASLADO DE TRANSFORMADOR DEL TALLER DE REPARACIÓN AL LUGAR DE ORIGEN INCLUYE MANIOBRAS DE DESCARGA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,217.41	\$ 7,217.41	\$ 7,217.41	\$ 7,217.41
1	1	SERVICIO	34	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTA DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS VÁLVULA MECÁNICA DE SOBREPRESIÓN INDICADOR DE LÍQUIDO AISLANTE INDICADOR DE TEMPERATURA DEL LÍQUIDO AISLANTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,332.70	\$ 1,332.70	\$ 1,332.70	\$ 1,332.70

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGOLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PLANTILLA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	35	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN COMPLETA DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: HERMETICIDAD A TAPOTE PRINCIPAL Y RADADORES, A UNA PRESIÓN DE 6 LIBRAS DURANTE 4 HORAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,119.82	\$ 4,119.82	\$ 4,119.82	\$ 4,119.82
	1	SERVICIO	36	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE REPARACIÓN COMPLETA DE TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 495,520.83	\$ 495,520.83	\$ 495,520.83	\$ 495,520.83
	1	SERVICIO	37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE MANO OBRAS DE DESCARGA DE TRANSFORMADOR Y COLOCACIÓN A SU BASE DE INSTALACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,780.50	\$ 9,780.50	\$ 9,780.50	\$ 9,780.50
	1	SERVICIO	38	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO COMPLETO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 75,845.83	\$ 75,845.83	\$ 75,845.83	\$ 75,845.83
	1	SERVICIO	39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA ACCESORIOS (APARTARAYUS, CUCHILLAS A SILOS, TOS, IPS) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,736.77	\$ 11,736.77	\$ 11,736.77	\$ 11,736.77
	1	SERVICIO	40	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA SUPERFICIES DE CONTACTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,410.43	\$ 11,410.43	\$ 11,410.43	\$ 11,410.43
	1	SERVICIO	41	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE GABINETE INTERIOR EXTERIOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,750.64	\$ 5,750.64	\$ 5,750.64	\$ 5,750.64

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	EMBOMBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.			TROGOLO DE LEÓN, S.A. DE C.V.		
						PRECIO UNITARIO	IMPORTE		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
	1	SERVICIO	42	SERVICIO DE LUBRICAR Y AJUSTAR CUCHILLAS SUPERFICIES MÓVILES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 8,611.85	\$ 8,611.85		\$ 8,611.85	\$ 8,611.85	
	1	SERVICIO	43	SERVICIO DE LUBRICAR Y AJUSTAR CUCHILLAS SUPERFICIES MÓVILES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 11,084.98	\$ 11,084.98		\$ 11,084.98	\$ 11,084.98	
	1	SERVICIO	44	SERVICIO DE REVISIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA CON ATERRIZAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 10,893.58	\$ 10,893.58		\$ 10,893.58	\$ 10,893.58	
	1	SERVICIO	45	SERVICIO DE REVISIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA MÍNIMA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 10,893.58	\$ 10,893.58		\$ 10,893.58	\$ 10,893.58	
	1	SERVICIO	46	SERVICIO DE CIERRE Y APERTURA DE PUERTAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 3,051.72	\$ 3,051.72		\$ 3,051.72	\$ 3,051.72	
	1	SERVICIO	47	SERVICIO DE BLOQUEOS DE PUERTAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 4,107.47	\$ 4,107.47		\$ 4,107.47	\$ 4,107.47	
	1	SERVICIO	48	SERVICIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 9,128.70	\$ 9,128.70		\$ 9,128.70	\$ 9,128.70	

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	49	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE GUICHILLAS SI COORDINADAS CON CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,128.70	\$ 9,128.70	\$ 9,128.70	\$ 9,128.70
	1	SERVICIO	50	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE GANCHOS DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,705.66	\$ 5,705.66	\$ 5,705.66	\$ 5,705.66
	1	SERVICIO	51	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE FUSIBLES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,705.66	\$ 5,705.66	\$ 5,705.66	\$ 5,705.66
	1	SERVICIO	52	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE SISTEMA DE DISCARO AUTOMÁTICO DE FUSIBLE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,564.35	\$ 4,564.35	\$ 4,564.35	\$ 4,564.35
	1	SERVICIO	53	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE ACOBERTAS EN MEDIA TENSION Y/O TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 14,833.48	\$ 14,833.48	\$ 14,833.48	\$ 14,833.48
	1	SERVICIO	54	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40
	1	SERVICIO	55	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A RESISTENCIA DE CONTACTOS A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40

Garay

ASPECTOS ECONÓMICOS

licitantes

EMBOBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	56	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A SIMULTANEIDAD DE CIERRE Y APERTURA A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40
1	1	SERVICIO	57	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE POTENCIA (FACT. POT., CORR. DE EXT. AISLAMIENTO, CONTACTO, SIMULTANEIDAD TIERRA COLLAR CALIENTE) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 29,341.49	\$ 29,341.49	\$ 29,341.49	\$ 29,341.49
1	1	SERVICIO	58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A OPERACIÓN DE RELEVADORES DE PROTECCIÓN A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 13,094.17	\$ 13,094.17	\$ 13,094.17	\$ 13,094.17
1	1	SERVICIO	59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE CORRIENTE COMPLETO (AISLAMIENTO, RELACIÓN, SATURACIÓN, POLARIDAD) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 17,116.09	\$ 17,116.09	\$ 17,116.09	\$ 17,116.09
1	1	SERVICIO	60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIA COMPLETO (RESISTENCIA Y RELACIÓN) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,853.70	\$ 9,853.70	\$ 9,853.70	\$ 9,853.70
1	1	SERVICIO	61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,520.63	\$ 6,520.63	\$ 6,520.63	\$ 6,520.63
1	1	SERVICIO	62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,520.63	\$ 6,520.63	\$ 6,520.63	\$ 6,520.63

[Handwritten signature]

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOSNADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROQUE DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE FACTOR DE POTENCIA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,335.59	\$ 7,335.59	\$ 7,335.59	\$ 7,335.59
	1	SERVICIO	64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 300KILIAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,385.36	\$ 9,385.36	\$ 9,385.36	\$ 9,385.36
	1	SERVICIO	65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIA COMPLETO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 35,100.95	\$ 35,100.95	\$ 35,100.95	\$ 35,100.95
	1	SERVICIO	66	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE V.F. A CABLES XLP DEL LADO BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,841.30	\$ 4,841.30	\$ 4,841.30	\$ 4,841.30
	1	SERVICIO	67	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE OPERACIÓN DE SELECCION DE PROTECCIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 13,094.17	\$ 13,094.17	\$ 13,094.17	\$ 13,094.17
	1	SERVICIO	68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A APARATOS (FACT. POT. COLAR CA, RESISTENCIA, TIERRA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 13,855.34	\$ 13,855.34	\$ 13,855.34	\$ 13,855.34
	1	SERVICIO	69	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A CUCHILLAS (RESISTENCIA, ASLAMIENTO, DE TIERRA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8,252.87	\$ 8,252.87	\$ 8,252.87	\$ 8,252.87

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINADOS GARAY S.A. DE C.V. TROGLO DE LEÓN, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	70	SERVICIO DE SERVICIO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE TABLERO METAL (ASLAVENTO. CONTACTO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 9,022.86	\$ 9,022.86	\$ 9,022.86	\$ 9,022.86
1	1	SERVICIO	71	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	SERVICIO DE PINTURA ESTRUCTURA DE SUBESTACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 31,786.40	\$ 31,786.40	\$ 31,786.40	\$ 31,786.40
1	1	SERVICIO	72	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	SERVICIO DE SELLADO CONTRA LLUVIA DE SUBESTACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 25,307.23	\$ 25,307.23	\$ 25,307.23	\$ 25,307.23
1	1	SERVICIO	73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 59,020.79	\$ 59,020.79	\$ 59,020.79	\$ 59,020.79
1	1	SERVICIO	74	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 79,325.32	\$ 79,325.32	\$ 79,325.32	\$ 79,325.32
1	1	SERVICIO	75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE APARATOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8,142.62	\$ 8,142.62	\$ 8,142.62	\$ 8,142.62
1	1	SERVICIO	76	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE SOPORTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,975.55	\$ 5,975.55	\$ 5,975.55	\$ 5,975.55

Garay

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBORNADOS GABAY, S.A. DE C.V.

TROGLIO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE ASADORES DE SUSPENSIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,975.55	\$ 5,975.55	\$ 5,975.55	\$ 5,975.55
	1	SERVICIO	78	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE ASADORES DE BASE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,855.79	\$ 6,855.79	\$ 6,855.79	\$ 6,855.79
	1	SERVICIO	79	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE ASADORES DE ACCIONAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,755.93	\$ 5,755.93	\$ 5,755.93	\$ 5,755.93
	1	SERVICIO	80	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE BUSES O BARRAS DE COBRE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 14,798.20	\$ 14,798.20	\$ 14,798.20	\$ 14,798.20
	1	SERVICIO	81	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE SOLERA DE TIERRA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 18,869.51	\$ 18,869.51	\$ 18,869.51	\$ 18,869.51
	1	SERVICIO	82	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE FUSIBLES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 16,005.65	\$ 16,005.65	\$ 16,005.65	\$ 16,005.65
	1	SERVICIO	83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECCIÓN A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CÁMARA DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 16,312.59	\$ 16,312.59	\$ 16,312.59	\$ 16,312.59

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

				EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.			TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.		
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	84	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 1500 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE GANCHO DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 18,514.06	\$ 18,514.06	\$ 18,514.06	\$ 18,514.06
1	1	SERVICIO	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	SERVICIO DE TRASLADO DE TRANSFORMADOR A TALLER DE REPARACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,254.32	\$ 11,254.32	\$ 11,254.32	\$ 11,254.32
1	1	SERVICIO	2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	SERVICIO DE RETIRO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DEPÓSITO EN CONTENEDORES PARA SU REUSO O DESECHO DEPENDIENDO DEL RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE RECEPCIÓN (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8.82	\$ 8.82	\$ 8.60	\$ 8.60
1	1	SERVICIO	3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	SERVICIO DE ANALISIS FISICO-QUIMICO DE ACEITE DIELECTRICO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,036.91	\$ 4,036.91	\$ 3,950.00	\$ 3,950.00
1	1	SERVICIO	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS DE RECEPCIÓN (TTR, MEGGER) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51
1	1	SERVICIO	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS DE CAMPO (RIGIDEZ DIELECTRICA, TTR Y MEGGER, ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72
1	1	SERVICIO	6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	SERVICIO DE REVISIÓN DE BOQUILLAS, CAMBIO Y ACCESORIOS (INDICADORES, VÁLVULAS Y TIERRAS) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,213.82	\$ 2,213.82	\$ 2,213.82	\$ 2,213.82

Cepo

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE INSPECCIÓN DE EMPAQUES, NIVEL DE ACEITE ASÍ COMO POSIBLES FUGAS. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 2,213.82	\$ 2,213.82	\$ 2,213.82	\$ 2,213.82
	1	SERVICIO	8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL Y AJUSTE DE TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS, AISLADORES Y TORNILLOS. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 3,580.92	\$ 3,580.92	\$ 3,580.92	\$ 3,580.92
	1	SERVICIO	9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE FILTRADO Y RECAMBIADO DE ACEITE A ALTO VACÍO Y DESGASEADO (PRECIO POR LITRO). INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 24.70	\$ 24.70	\$ 24.70	\$ 24.70
	1	SERVICIO	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO O CABLEO TOTAL DE ACEITE ELÉCTRICO (PRECIO POR LITRO). INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 62.62	\$ 62.62	\$ 60.55	\$ 60.55
	1	SERVICIO	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE RETIRO DE ACCESORIOS DEL TRANSFORMADOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 15,359.15	\$ 15,359.15	\$ 15,359.15	\$ 15,359.15
	1	SERVICIO	12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE RETIRO DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 15,359.15	\$ 15,359.15	\$ 15,359.15	\$ 15,359.15
	1	SERVICIO	13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DEL ELEMENTO ACTIVO (CONJUNTO NÚCLEO-BOBINA). INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 5,748.88	\$ 5,748.88	\$ 5,748.88	\$ 5,748.88

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.					TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.				
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y CAMBIO DE AISLAMIENTOS DEL ELEMENTO ACTIVO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,908.39	\$ 9,908.39	\$ 9,908.39	\$ 9,908.39
	1	SERVICIO	15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE BOBINAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 334,191.56	\$ 334,191.56	\$ 334,191.56	\$ 334,191.56
	1	SERVICIO	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	SERVICIO DE FABRICACIÓN DEL ELEMENTO ACTIVO (CONJUNTO NÚCLEO-BOBINA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 407,029.77	\$ 407,029.77	\$ 395,200.00	\$ 395,200.00
	1	SERVICIO	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	SERVICIO DE ENSAMBLE DEL NÚCLEO A BOBINA Y CONEXIONES DE ALTA Y BAJA TENSION (DELTA ESTRELLA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,159.95	\$ 11,159.95	\$ 11,159.95	\$ 11,159.95
	1	SERVICIO	18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR DE TANQUE Y RADADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,834.49	\$ 10,834.49	\$ 10,834.49	\$ 10,834.49
	1	SERVICIO	19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	SERVICIO DE INTRODUCCIÓN DEL ELEMENTO ACTIVO AL TANQUE Y MONTAJE DE TAPA PRINCIPAL INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 21,119.49	\$ 21,119.49	\$ 21,119.49	\$ 21,119.49
	1	SERVICIO	20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	SERVICIO DE REPOSICIÓN GENERAL DE EMPAQUES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 16,559.55	\$ 16,559.55	\$ 16,559.55	\$ 16,559.55

Copy - R

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

ENBOBINADOS GABAY, S.A. DE C.V.

TROJALO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE MONTAJE O REPOSICIÓN DE CAMBIADOR Y/O ACCESORIOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 13,514.00	\$ 13,514.00	\$ 13,514.00	\$ 13,514.00
	1	SERVICIO	22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE MONTAJE O REPOSICIÓN DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 15,047.80	\$ 15,047.80	\$ 15,047.80	\$ 15,047.80
	1	SERVICIO	23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE DETALLADO Y PANTURA DEL TANQUE Y DEMÁS ELEMENTOS EXTERNOS DEL TRANSFORMADOR SUSCEPTIBLES DE ÓXIDO O DE TERCOLO (PINTURA EPOXICA COLOR GRIS O ARENA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 16,098.26	\$ 16,098.26	\$ 16,098.26	\$ 16,098.26
	1	SERVICIO	24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,747.24	\$ 1,747.24	\$ 1,747.24	\$ 1,747.24
	1	SERVICIO	25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) FACTOR DE POTENCIA A DEMANDAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,571.46	\$ 9,571.46	\$ 9,571.46	\$ 9,571.46
	1	SERVICIO	26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) RIGIDEZ DIeléCTRICA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,271.84	\$ 1,271.84	\$ 1,271.84	\$ 1,271.84
	1	SERVICIO	27	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,201.47	\$ 2,201.47	\$ 2,201.47	\$ 2,201.47

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

				EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.		TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.			
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO); PRUEBAS DEL ÍNDICE DE ABSORCIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,403.83	\$ 4,403.83	\$ 4,403.83	\$ 4,403.83
	1	SERVICIO	29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO); PRUEBAS DEL ÍNDICE DE POLARIZACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74
	1	SERVICIO	30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO); PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELECTRICA DE AGENTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19
	1	SERVICIO	31	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO); PRUEBAS DE FACTOR DE POTENCIA A DEVANADOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,664.07	\$ 9,664.07	\$ 9,664.07	\$ 9,664.07
	1	SERVICIO	32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO); PRUEBA DE RESISTENCIA QUÍMICA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,201.47	\$ 2,201.47	\$ 2,201.47	\$ 2,201.47
	1	SERVICIO	33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DEL LUGAR DE REPARACIÓN AL LUGAR DE ORIGEN INCLUYE MAN OBRAS DE DESCARGA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,887.41	\$ 10,887.41	\$ 10,887.41	\$ 10,887.41
	1	SERVICIO	34	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTA DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: VÁLVULA MECÁNICA DE SOBREPRESIÓN, INDICADOR DE LÍQUIDO AISLANTE, INDICADOR DE TEMPERATURA DEL LÍQUIDO AISLANTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,787.12	\$ 2,787.12	\$ 2,787.12	\$ 2,787.12

cel

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROGO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	35	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTA DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS HERMETICIDAD A TANQUE PRINCIPAL Y RADADORES, A UNA PRESIÓN DE 6 LIBRAS DURANTE 4 HORAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,694.19	\$ 5,694.19	\$ 5,694.19	\$ 5,694.19
	1	SERVICIO	36	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	SERVICIO DE REPARACIÓN COMPLETA DE TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 854,917.31	\$ 854,917.31	\$ 854,917.31	\$ 854,917.31
	1	SERVICIO	37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	SERVICIO DE MANO OBRAS DE DESCARGA DEL TRANSFORMADOR Y COLOCACIÓN A SU BASE DE INSTALACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 14,671.19	\$ 14,671.19	\$ 14,671.19	\$ 14,671.19
	1	SERVICIO	38	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	SERVICIO COMPLETO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 104,255.93	\$ 104,255.93	\$ 104,255.93	\$ 104,255.93
	1	SERVICIO	39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	SERVICIO DE LIMPIEZA ACCESORIOS (APARTARAYOS, OJICILLAS, AISLADORES, TCS, TDS) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,736.77	\$ 11,736.77	\$ 11,736.77	\$ 11,736.77
	1	SERVICIO	40	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	SERVICIO DE LIMPIEZA SUPERFICIES DE CONTACTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,410.43	\$ 11,410.43	\$ 11,410.43	\$ 11,410.43
	1	SERVICIO	41	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE GABINETE INTERIOR EXTERIOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,750.64	\$ 5,750.64	\$ 5,750.64	\$ 5,750.64

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V.					TROGLO DE LEÓN, S.A. DE C.V.				
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	42	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE LUBRICAR Y AJUSTAR CUCHILLAS SUPERFICIES MÓVILES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8,611.85	\$ 8,611.85	\$ 8,611.85	\$ 8,611.85
	1	SERVICIO	43	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE LUBRICAR Y AJUSTAR CUCHILLAS SUPERFICIES DE CONTACTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,084.98	\$ 11,084.98	\$ 11,084.98	\$ 11,084.98
	1	SERVICIO	44	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE REVISIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA CON ATERRIZAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,893.58	\$ 10,893.58	\$ 10,893.58	\$ 10,893.58
	1	SERVICIO	45	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE REVISIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA MINIMA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,893.58	\$ 10,893.58	\$ 10,893.58	\$ 10,893.58
	1	SERVICIO	46	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE CIERRE Y APERTURA DE PUERTAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,051.72	\$ 3,051.72	\$ 3,051.72	\$ 3,051.72
	1	SERVICIO	47	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE RIQUETES DE PUERTAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,107.47	\$ 4,107.47	\$ 4,107.47	\$ 4,107.47
	1	SERVICIO	48	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,128.70	\$ 9,128.70	\$ 9,128.70	\$ 9,128.70


 2018-12

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOSINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			0						
	1	SERVICIO	49	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	SERVICIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 9,128.70	\$ 9,128.70	\$ 9,128.70	\$ 9,128.70
	1	SERVICIO	50	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	SERVICIO DE GANCHOS DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 5,705.66	\$ 5,705.66	\$ 5,705.66	\$ 5,705.66
	1	SERVICIO	51	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	SERVICIO DE FUSIBLES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 5,705.66	\$ 5,705.66	\$ 5,705.66	\$ 5,705.66
	1	SERVICIO	52	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	SERVICIO DE SISTEMA DE DISPARO AUTOMATICO DE FUSIBLE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 4,564.35	\$ 4,564.35	\$ 4,564.35	\$ 4,564.35
	1	SERVICIO	53	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	SERVICIO DE ACCIONES EN MEDIA TENSION V/O TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 14,833.48	\$ 14,833.48	\$ 14,833.48	\$ 14,833.48
	1	SERVICIO	54	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40
	1	SERVICIO	55	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A RESISTENCIA DE CONTACTOS A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINADOS GARAY S.A. DE C.V.					TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.				
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	56	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A SIMULTANEO DE CERRERÍA Y APERTURA A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40
	1	SERVICIO	57	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE POTENCIA (FACT. CORR. DE EXT. AISLAMIENTO, CONTACTO, SIMULTANEO, TIERRA, COLLAR CALIENTE) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 29,341.49	\$ 29,341.49	\$ 29,341.49	\$ 29,341.49
	1	SERVICIO	58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A OPERACIÓN DE RELEVADORES DE PROTECCIÓN A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 13,094.17	\$ 13,094.17	\$ 13,094.17	\$ 13,094.17
	1	SERVICIO	59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE CORRIENTE COMPLETO (AISLAMIENTO, RELACIÓN, SATURACIÓN POLARIDAD) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 17,116.09	\$ 17,116.09	\$ 17,116.09	\$ 17,116.09
	1	SERVICIO	60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COMPLETO (RESISTENCIA Y RELACIÓN) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,853.70	\$ 9,853.70	\$ 9,853.70	\$ 9,853.70
	1	SERVICIO	61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08
	1	SERVICIO	62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08

Cap. 2

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBODINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROQUE DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE FACTOR DE POTENCIA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8,150.56	\$ 8,150.56	\$ 8,150.56	\$ 8,150.56
	1	SERVICIO	64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,385.36	\$ 9,385.36	\$ 9,385.36	\$ 9,385.36
	1	SERVICIO	65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIA COMPLETO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 35,100.95	\$ 35,100.95	\$ 35,100.95	\$ 35,100.95
	1	SERVICIO	66	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE VÍF A CABLES XLIP DEL LADO BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,841.30	\$ 4,841.30	\$ 4,841.30	\$ 4,841.30
	1	SERVICIO	67	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE OPERACIÓN DE RELEVADORES DE PROTECCIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 13,094.17	\$ 13,094.17	\$ 13,094.17	\$ 13,094.17
	1	SERVICIO	68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A APARTARAVOS (FACT) POT COLLAR CAL. RESISTENCIA, TIERRA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 13,855.34	\$ 13,855.34	\$ 13,855.34	\$ 13,855.34
	1	SERVICIO	69	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A CUCHILLAS RESISTENCIA A SUAVEMENTO DE TIERRA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8,252.87	\$ 8,252.87	\$ 8,252.87	\$ 8,252.87

[Handwritten signature]

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

				EMBORNADOS GARAY S.A. DE C.V.		TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.			
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO O	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE TABLERO METAL (AISLAMIENTO CONTACTO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,022.86	\$ 9,022.86	\$ 9,022.86	\$ 9,022.86
	1	SERVICIO	71	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE PINTURA ESTRUCTURA DE SUBESTACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 31,786.40	\$ 31,786.40	\$ 31,786.40	\$ 31,786.40
	1	SERVICIO	72	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE SELLADO CONTRA LLUVA DE SUBESTACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 25,307.23	\$ 25,307.23	\$ 25,307.23	\$ 25,307.23
	1	SERVICIO	73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 59,020.79	\$ 59,020.79	\$ 59,020.79	\$ 59,020.79
	1	SERVICIO	74	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 79,325.32	\$ 79,325.32	\$ 79,325.32	\$ 79,325.32
	1	SERVICIO	75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE APARTARRAYOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8,142.62	\$ 8,142.62	\$ 8,142.62	\$ 8,142.62
	1	SERVICIO	76	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE SOPORTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,975.55	\$ 5,975.55	\$ 5,975.55	\$ 5,975.55

[Handwritten signature]

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,975.55	\$ 5,975.55	\$ 5,975.55	\$ 5,975.55
	1	SERVICIO	78	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE BASE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,855.79	\$ 6,855.79	\$ 6,855.79	\$ 6,855.79
	1	SERVICIO	79	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE ACCIONAMIENTO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,755.93	\$ 5,755.93	\$ 5,755.93	\$ 5,755.93
	1	SERVICIO	80	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE BUSES O VARIADORES DE CORRIENTE. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 14,798.20	\$ 14,798.20	\$ 14,798.20	\$ 14,798.20
	1	SERVICIO	81	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE SOLERA DE TIERRA. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 18,869.51	\$ 18,869.51	\$ 18,869.51	\$ 18,869.51
	1	SERVICIO	82	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE TUBOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 16,005.65	\$ 16,005.65	\$ 16,005.65	\$ 16,005.65
	1	SERVICIO	83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CÁMARA DE ARQUEO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 16,312.59	\$ 16,312.59	\$ 16,312.59	\$ 16,312.59

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

				EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V.		TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.			
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO O	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	84	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE GANCHO DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 18,514.06	\$ 18,514.06	\$ 18,514.06	\$ 18,514.06
	1	SERVICIO	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE TRASLADO DE TRANSFORMADOR A TALLER DE REPARACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,254.32	\$ 11,254.32	\$ 11,254.32	\$ 11,254.32
	1	SERVICIO	2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE RETIRO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR DEPÓSITO EN CONTENEDORES PARA SU REUSO O DESECHO DEPENDIENDO DEL RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE RECEPCIÓN (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8.82	\$ 8.82	\$ 8.60	\$ 8.60
	1	SERVICIO	3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO DE ACEITE DIELECTRICO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,036.91	\$ 4,036.91	\$ 3,950.00	\$ 3,950.00
	1	SERVICIO	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS DE RECEPCIÓN (TTR MEGGER) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51
	1	SERVICIO	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS DE CAMPO (RIGIDEZ DIELECTRICA, TTR Y MEGGER ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72
	1	SERVICIO	6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE REVISIÓN DE BOQUILLAS, CAMBIADOR Y ACCESORIOS (INDICADORES, VÁLVULAS Y TIERRAS) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,795.94	\$ 2,795.94	\$ 2,795.94	\$ 2,795.94

[Handwritten signature]

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBORNADOS GARAY S.A. DE C.V.

TROGLO DE LEÓN S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE INSPECCIÓN DE EMPAQUES NIVEL DE ACEITE ASI COMO POSIBLES FUGAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,795.94	\$ 2,795.94	\$ 2,795.94	\$ 2,795.94
	1	SERVICIO	8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL Y AJUSTE DE TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS, AISLADORES Y TORNILLOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,580.92	\$ 3,580.92	\$ 3,580.92	\$ 3,580.92
	1	SERVICIO	9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE FILTRADO Y RECICLADO DE ACEITE ALTO VACIO Y DESGASIFICADO (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 24.70	\$ 24.70	\$ 24.70	\$ 24.70
	1	SERVICIO	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO O CAMBIO TOTAL DE ACEITE ELÉCTRICO (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 62.62	\$ 62.62	\$ 60.55	\$ 60.55
	1	SERVICIO	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE RETIRO DE ACCESORIOS DEL TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 16,199.69	\$ 16,199.69	\$ 16,199.69	\$ 16,199.69
	1	SERVICIO	12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE RETIRO DE BORNILLAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 16,199.69	\$ 16,199.69	\$ 16,199.69	\$ 16,199.69
	1	SERVICIO	13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DEL ELEMENTO ACTIVO (CONJUNTO NÚCLEO BOBINA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,994.07	\$ 5,994.07	\$ 5,994.07	\$ 5,994.07

[Handwritten signature]

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

				EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.		TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.			
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y CAMBIO DE AISLAMENTOS DEL ELEMENTO ACTIVO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,152.70	\$ 10,152.70	\$ 10,152.70	\$ 10,152.70
	1	SERVICIO	15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE BOBINAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 336,591.49	\$ 336,591.49	\$ 336,591.49	\$ 336,591.49
	1	SERVICIO	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE ELEMENTO ACTIVO (CONJUNTO NÚCLEO BOBINA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 409,189.79	\$ 409,189.79	\$ 405,820.00	\$ 405,820.00
	1	SERVICIO	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE ENSAMBLADO DEL NÚCLEO A BOBINA Y CONEXIONES DE ALTA Y BAJA TENSION (DELTA - ESTRELLA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,399.85	\$ 11,399.85	\$ 11,399.85	\$ 11,399.85
	1	SERVICIO	18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR DE TANQUE Y RADIADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,067.34	\$ 11,067.34	\$ 11,067.34	\$ 11,067.34
	1	SERVICIO	19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE INTRODUCCIÓN DEL ELEMENTO ACTIVO AL TANQUE Y MONTAJE DE TAPA PRINCIPAL INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 21,599.30	\$ 21,599.30	\$ 21,599.30	\$ 21,599.30
	1	SERVICIO	20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE REPOSICIÓN GENERAL DE EMPAQUES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 16,919.41	\$ 16,919.41	\$ 16,919.41	\$ 16,919.41

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINADOS GARCÍA, S.A. DE C.V.

TROGOLO DE LEÓN, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE MONTAJE O REPOSICIÓN DE CAMBIADOR Y/O ACCESORIOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 13,746.85	\$ 13,746.85	\$ 13,746.85	\$ 13,746.85
	1	SERVICIO	22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE MONTAJE O REPOSICIÓN DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 15,719.00	\$ 15,719.00	\$ 15,719.00	\$ 15,719.00
	1	SERVICIO	23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE DETALLADO Y PINTURA DE TANQUE Y DEMÁS ELEMENTOS EXTERNOS DEL TRANSFORMADOR SUSCEPTIBLES DE OXIDACIÓN O DETERIORO (PINTURA EPOXICA COLOR GRIS O ARENA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 16,098.26	\$ 16,098.26	\$ 16,098.26	\$ 16,098.26
	1	SERVICIO	24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,980.09	\$ 1,980.09	\$ 1,980.09	\$ 1,980.09
	1	SERVICIO	25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) FACTOR DE POTENCIA A DEVANADOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,571.46	\$ 9,571.46	\$ 9,571.46	\$ 9,571.46
	1	SERVICIO	26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) RIGIDEZ DIELECTRICA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,453.54	\$ 1,453.54	\$ 1,453.54	\$ 1,453.54
	1	SERVICIO	27	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,324.07	\$ 2,324.07	\$ 2,324.07	\$ 2,324.07

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

				EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V.				TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.			
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DEL ÍNDICE DE ABSORCIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74
	1	SERVICIO	29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DEL ÍNDICE DE POLARIZACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74
	1	SERVICIO	30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELECTRICA DEL ACEITE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19
	1	SERVICIO	31	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DE FACTOR DE POTENCIA A DEVIADOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,664.07	\$ 9,664.07	\$ 9,664.07	\$ 9,664.07	\$ 9,664.07	\$ 9,664.07
	1	SERVICIO	32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBA DE RESISTENCIA OHMICA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,324.07	\$ 2,324.07	\$ 2,324.07	\$ 2,324.07	\$ 2,324.07	\$ 2,324.07
	1	SERVICIO	33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DEL TALLER DE REPARACIÓN AL LUGAR DE ORIGEN INCLUYE MANO DE OBRA DE DESCARGA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,887.41	\$ 10,887.41	\$ 10,887.41	\$ 10,887.41	\$ 10,887.41	\$ 10,887.41
	1	SERVICIO	34	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTA DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS VÁLVULA MECÁNICA DE SOBREPRESIÓN INDICADOR DEL LÍQUIDO AISLANTE INDICADOR DE TEMPERATURA DE LÍQUIDO AISLANTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,787.12	\$ 2,787.12	\$ 2,787.12	\$ 2,787.12	\$ 2,787.12	\$ 2,787.12

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOLDINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROJILLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	35	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTIVA DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: HERMETICIDAD A TANQUE PRINCIPAL Y RADADORES, A UNA PRESIÓN DE 6 LIBRAS DURANTE 4 HORAS. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 5,815.91	\$ 5,815.91	\$ 5,815.91	\$ 5,815.91
	1	SERVICIO	36	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE REPARACIÓN COMPLETA DE TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 928,707.19	\$ 928,707.19	\$ 928,707.19	\$ 928,707.19
	1	SERVICIO	37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE MANIOBRAS DE DESCARGA DEL TRANSFORMADOR Y COLOCACIÓN A SU BASE DE PREVENTIVO/CORRECTIVO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 16,301.12	\$ 16,301.12	\$ 16,301.12	\$ 16,301.12
	1	SERVICIO	38	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE COCUELLO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 117,535.32	\$ 117,535.32	\$ 117,535.32	\$ 117,535.32
	1	SERVICIO	39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA ACCESORIOS (APARATOS, CUCHILLAS, ASACADORES, TOS, TFS) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 16,165.30	\$ 16,165.30	\$ 16,165.30	\$ 16,165.30
	1	SERVICIO	40	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA SUPERFICIES DE CONTACTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 15,621.98	\$ 15,621.98	\$ 15,621.98	\$ 15,621.98
	1	SERVICIO	41	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE GABINETE INTERIOR EXTERIOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 5,841.49	\$ 5,841.49	\$ 5,841.49	\$ 5,841.49

[Handwritten signatures and marks]

LICITANTES

TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	42	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE LUBRICAR Y AJUSTAR CUCHILLAS SUPERFICIES MÓVILES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8,611.85	\$ 8,611.85	\$ 8,611.85	\$ 8,611.85
	1	SERVICIO	43	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE LUBRICAR Y AJUSTAR CUCHILLAS SUPERFICIES DE CONTACTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,084.98	\$ 11,084.98	\$ 11,084.98	\$ 11,084.98
	1	SERVICIO	44	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE REVISIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA CON ATERRIZAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,893.58	\$ 10,893.58	\$ 10,893.58	\$ 10,893.58
	1	SERVICIO	45	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE REVISIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA MINIMA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,893.58	\$ 10,893.58	\$ 10,893.58	\$ 10,893.58
	1	SERVICIO	46	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE CIERRE Y APERTURA DE PUERTAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,395.70	\$ 3,395.70	\$ 3,395.70	\$ 3,395.70
	1	SERVICIO	47	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE BLOQUEOS DE PUERTAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,482.32	\$ 4,482.32	\$ 4,482.32	\$ 4,482.32
	1	SERVICIO	48	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,792.85	\$ 9,792.85	\$ 9,792.85	\$ 9,792.85

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOLDADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGOLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	49	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,792.85	\$ 9,792.85	\$ 9,792.85	\$ 9,792.85
	1	SERVICIO	50	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE GANCHOS DE ARBOLITO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,248.97	\$ 6,248.97	\$ 6,248.97	\$ 6,248.97
	1	SERVICIO	51	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE FUSIBLES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,248.97	\$ 6,248.97	\$ 6,248.97	\$ 6,248.97
	1	SERVICIO	52	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE SUSPENSIÓN DE DISPARO AUTOMÁTICO DE FUSIBLE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,025.64	\$ 5,025.64	\$ 5,025.64	\$ 5,025.64
	1	SERVICIO	53	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE ACOMETIDAS EN MEDIA TENSIÓN Y/O TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 16,029.47	\$ 16,029.47	\$ 16,029.47	\$ 16,029.47
	1	SERVICIO	54	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40
	1	SERVICIO	55	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A RESISTENCIA DE CONTACTOS A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROGLO DE LEÓN, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO O	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	56	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A SIMULTANEIDAD DE CIERRE Y APERTURA A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40
	1	SERVICIO	57	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE POTENCIA (FACT. POT. CORR. DE EXT. AISLAMIENTO, CONTACTO, SIMULTANEIDAD TERRA, COLLAR CALENTE) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 29,341.49	\$ 29,341.49	\$ 29,341.49	\$ 29,341.49
	1	SERVICIO	58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A OPERACIÓN DE RELEVADORES DE PROTECCIÓN A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 14,126.99	\$ 14,126.99	\$ 14,126.99	\$ 14,126.99
	1	SERVICIO	59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE CORRIENTE COMPLETO (AISLAMIENTO, RELACIÓN, SATURACIÓN, POLARIDAD) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 17,523.58	\$ 17,523.58	\$ 17,523.58	\$ 17,523.58
	1	SERVICIO	60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COMPLETO (RESISTENCIA Y RELACIÓN) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,731.29	\$ 10,731.29	\$ 10,731.29	\$ 10,731.29
	1	SERVICIO	61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08
	1	SERVICIO	62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE FACTOR DE POTENCIA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,780.50	\$ 9,780.50	\$ 9,780.50	\$ 9,780.50
	1	SERVICIO	64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,385.36	\$ 9,385.36	\$ 9,385.36	\$ 9,385.36
	1	SERVICIO	65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIA COMPLETO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 35,182.98	\$ 35,182.98	\$ 35,182.98	\$ 35,182.98
	1	SERVICIO	66	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE VLT A CABLES XLPE DEL LADO BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,297.29	\$ 5,297.29	\$ 5,297.29	\$ 5,297.29
	1	SERVICIO	67	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE OPERACIÓN DE RELEVADORES DE PROTECCIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 13,094.17	\$ 13,094.17	\$ 13,094.17	\$ 13,094.17
	1	SERVICIO	68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A ADAPTADORES (FACT VO) COLAR CAL RESISTENCIA TIERRA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 14,262.82	\$ 14,262.82	\$ 14,262.82	\$ 14,262.82
	1	SERVICIO	69	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A CUCHILLAS (RESISTENCIA AISLAMIENTO DE TIERRA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8,965.53	\$ 8,965.53	\$ 8,965.53	\$ 8,965.53

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE TABLERO METAL (A.S.A.MIENTO, CONTACTO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,644.67	\$ 9,644.67	\$ 9,644.67	\$ 9,644.67
	1	SERVICIO	71	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE PINTURA ESTRUCTURA DE SUBESTACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 33,281.39	\$ 33,281.39	\$ 33,281.39	\$ 33,281.39
	1	SERVICIO	72	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE SELLADO CONTRA LLUVIA DE SUBESTACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 25,334.57	\$ 25,334.57	\$ 25,334.57	\$ 25,334.57
	1	SERVICIO	73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 59,020.79	\$ 59,020.79	\$ 59,020.79	\$ 59,020.79
	1	SERVICIO	74	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 85,065.37	\$ 85,065.37	\$ 85,065.37	\$ 85,065.37
	1	SERVICIO	75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE APARATOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8,815.59	\$ 8,815.59	\$ 8,815.59	\$ 8,815.59
	1	SERVICIO	76	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE SOPORTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,473.00	\$ 6,473.00	\$ 6,473.00	\$ 6,473.00

Copy

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBODINADOS GARAY S.A. DE C.V.

TROQUEL DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAS PLACAS DE SUSPENSIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,473.00	\$ 6,473.00	\$ 6,473.00	\$ 6,473.00
1	1	SERVICIO	78	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAS PLACAS DE BASE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,427.32	\$ 7,427.32	\$ 7,427.32	\$ 7,427.32
1	1	SERVICIO	79	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAS PLACAS DE ACCIONAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,234.86	\$ 6,234.86	\$ 6,234.86	\$ 6,234.86
1	1	SERVICIO	80	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAS PLACAS DE COBRE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 16,029.47	\$ 16,029.47	\$ 16,029.47	\$ 16,029.47
1	1	SERVICIO	81	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE LA TIRERA DE TIERRA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 18,869.51	\$ 18,869.51	\$ 18,869.51	\$ 18,869.51
1	1	SERVICIO	82	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE FUSIBLES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 17,340.12	\$ 17,340.12	\$ 17,340.12	\$ 17,340.12
1	1	SERVICIO	83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CÁMARA DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 17,591.49	\$ 17,591.49	\$ 17,591.49	\$ 17,591.49

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

				EMBOINADOS GARAY, S.A. DE C.V.				TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.			
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
	1	SERVICIO	84	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 2500 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE GANCHOS DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 19,286.69	\$ 19,286.69	\$ 19,286.69	\$ 19,286.69		
	1	SERVICIO	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE TRASLADO DE TRANSFORMADOR A TALLER DE REPARACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 16,513.69	\$ 16,513.69	\$ 16,513.69	\$ 16,513.69		
	1	SERVICIO	2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE RETIRO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DEPÓSITO EN CONTENEDORES PARA SU REUSO O DESECHO DEPENDIENDO DEL RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE RECEPCIÓN (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8.82	\$ 8.82	\$ 8.60	\$ 8.60		
	1	SERVICIO	3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE ACEITE ELÉCTRICO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,036.91	\$ 4,036.91	\$ 3,950.00	\$ 3,950.00		
	1	SERVICIO	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS DE RECEPCIÓN (PTR, MEGGER) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51	\$ 3,875.51		
	1	SERVICIO	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS DE CAMPO (RIGIDEZ ELÉCTRICA, PTR Y MEGGER ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72		
	1	SERVICIO	6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE REVISIÓN DE BOQUILAS, CAMBIADOR Y ACCESORIOS (INDICADORES, VÁLVULAS Y TIERRAS) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO -HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,145.21	\$ 3,145.21	\$ 3,145.21	\$ 3,145.21		

Copy

1

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBORIMADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE INSPECCIÓN DE EMPAQUES, NIVEL DE ACEITE ASÍ COMO POSIBLES FUGAS, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,145.21	\$ 3,145.21	\$ 3,145.21	\$ 3,145.21
1	1	SERVICIO	8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL Y AJUSTE DE TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS, AISLADORES Y TORNEILLERÍAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,704.40	\$ 3,704.40	\$ 3,704.40	\$ 3,704.40
1	1	SERVICIO	9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE FILTRADO Y RECORRIDO DE ACEITE AL TÓMBO VACÍO Y DESGASIFICADO (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 24.70	\$ 24.70	\$ 24.70	\$ 24.70
1	1	SERVICIO	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO O CAMBIO TOTAL DE ACEITE ELÉCTRICO (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 62.62	\$ 62.62	\$ 60.55	\$ 60.55
1	1	SERVICIO	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE RETIRO DE ACCESORIOS DEL TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 17,039.36	\$ 17,039.36	\$ 17,039.36	\$ 17,039.36
1	1	SERVICIO	12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE RETIRO DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 17,039.36	\$ 17,039.36	\$ 17,039.36	\$ 17,039.36
1	1	SERVICIO	13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DEL ELEMENTO ACTIVO (CONJUNTO NÚCLEO BOBINA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,360.98	\$ 6,360.98	\$ 6,360.98	\$ 6,360.98

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y CAMBIO DE AISLANTES DE ELEMENTO ACTIVO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,519.61	\$ 10,519.61	\$ 10,519.61	\$ 10,519.61
1	1	SERVICIO	15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE FABRICACIÓN DE BOBINAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 376,190.64	\$ 376,190.64	\$ 376,190.64	\$ 376,190.64
1	1	SERVICIO	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE FABRICACIÓN DE ELEMENTO ACTIVO (CONJUNTO NÚCLEO, BOBINA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 451,428.77	\$ 451,428.77	\$ 450,500.00	\$ 450,500.00
1	1	SERVICIO	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE ENSAMBLE DEL NÚCLEO A BOBINA Y CONEXIONES DE ALTA Y BAJA TENSION (DELTA, ESTRELLA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,639.75	\$ 11,639.75	\$ 11,639.75	\$ 11,639.75
1	1	SERVICIO	18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR DE TANQUE Y RADIAADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,301.07	\$ 11,301.07	\$ 11,301.07	\$ 11,301.07
1	1	SERVICIO	19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE REDUCCIÓN DEL ELEMENTO ACTIVO A TANQUE Y MONTAJE DE TAPA PRINCIPAL INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 22,199.06	\$ 22,199.06	\$ 22,199.06	\$ 22,199.06
1	1	SERVICIO	20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE REPOSICIÓN GENERAL DE EMPAQUES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 20,327.45	\$ 20,327.45	\$ 20,327.45	\$ 20,327.45

14

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGLIO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	21		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SERVICIO DE MONTAJE O REPOSICIÓN DE CAMBIADOR Y/O ACCESORIOS INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 17,242.22	\$ 17,242.22	\$ 17,242.22	\$ 17,242.22
1	SERVICIO	22		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SERVICIO DE MONTAJE O REPOSICIÓN DE BOQUILAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 18,347.36	\$ 18,347.36	\$ 18,347.36	\$ 18,347.36
1	SERVICIO	23		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SERVICIO DE DETALLADO Y PINTURA DE TANQUE Y DE VASOS ELEMENTOS EXTERNOS DE TRANSFORMADOR SUSCEPTIBLES DE ÓXIDO O DE TERRO (PINTURA EPOXICA COLOR GRIS O ARENA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 19,093.54	\$ 19,093.54	\$ 19,093.54	\$ 19,093.54
1	SERVICIO	24		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO), RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,980.09	\$ 1,980.09	\$ 1,980.09	\$ 1,980.09
1	SERVICIO	25		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) FACILIDAD DE POTENCIA A CERVANOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,934.85	\$ 9,934.85	\$ 9,934.85	\$ 9,934.85
1	SERVICIO	26		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) RIGIDEZ DIÉLECTICA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,453.54	\$ 1,453.54	\$ 1,453.54	\$ 1,453.54
1	SERVICIO	27		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,568.38	\$ 2,568.38	\$ 2,568.38	\$ 2,568.38

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

				EMBOSINADOS GARAY, S.A. DE C.V		TROGLO DE LEÓN, S.A. DE C.V			
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DEL ÍNDICE DE ABSORCIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74
	1	SERVICIO	29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DEL ÍNDICE DE POLARIZACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,954.19	\$ 4,954.19	\$ 4,954.19	\$ 4,954.19
	1	SERVICIO	30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELECTRICA DEL ACEITE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19	\$ 1,284.19
	1	SERVICIO	31	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DE FACTOR DE POTENCIA A DEVANADOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,664.07	\$ 9,664.07	\$ 9,664.07	\$ 9,664.07
	1	SERVICIO	32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBA DE RESISTENCIA ÓHMICA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,324.07	\$ 2,324.07	\$ 2,324.07	\$ 2,324.07
	1	SERVICIO	33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DEL TALLER DE REPARACIÓN AL LUGAR DE ORIGEN INCLUYE MAN OBRAS DE DESCARGA MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,254.32	\$ 11,254.32	\$ 11,254.32	\$ 11,254.32
	1	SERVICIO	34	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTA DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS VÁLVULA MECÁNICA DE SOBREPRESIÓN INDICADOR DEL LÍQUIDO AISLANTE INDICADOR DE TEMPERATURA DEL LÍQUIDO AISLANTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,271.34	\$ 3,271.34	\$ 3,271.34	\$ 3,271.34

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBODINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	35	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTA DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: HERRAMIENTA DE TALLER, PUNTA DE PUNTA, Y BARRIDORES. A UNA PRESIÓN DE 6 LIBRAS DURANTE 4 HORAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,815.91	\$ 5,815.91	\$ 5,815.91	\$ 5,815.91
	1	SERVICIO	36	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE REPARACIÓN COMPLETA DE TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$1,011,576.38	\$ 1,011,576.38	\$1,011,576.38	\$ 1,011,576.38
	1	SERVICIO	37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE MANO DE OBRERA DE DESCARGA DE TRANSFORMADOR Y COLOCACIÓN A SU BASE DE INSTALACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 24,019.51	\$ 24,019.51	\$ 24,019.51	\$ 24,019.51
	1	SERVICIO	38	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 118,526.69	\$ 118,526.69	\$ 118,526.69	\$ 118,526.69
	1	SERVICIO	39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA ACCESORIOS (PAR ARRANQUE, CUCHILLAS, AS, ADORNOS, TOS, TPI) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 16,165.30	\$ 16,165.30	\$ 16,165.30	\$ 16,165.30
	1	SERVICIO	40	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA SUPERFICIES DE CONTACTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 15,621.98	\$ 15,621.98	\$ 15,621.98	\$ 15,621.98
	1	SERVICIO	41	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE GABINETE INTERIOR, EXTERIOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,841.49	\$ 5,841.49	\$ 5,841.49	\$ 5,841.49

Handwritten signature

Handwritten mark

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGLO DE LEÓN, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	42	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SERVICIO DE LUBRICAR Y AJUSTAR CUCHILLAS SUPERFICIES MÓVILES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8,611.85	\$ 8,611.85	\$ 8,611.85	\$ 8,611.85
	1	SERVICIO	43	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SERVICIO DE LUBRICAR Y AJUSTAR CUCHILLAS SUPERFICIES DE CONTACTO, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,084.98	\$ 11,084.98	\$ 11,084.98	\$ 11,084.98
	1	SERVICIO	44	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SERVICIO DE REVISIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA CON ATERRIZAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,893.58	\$ 10,893.58	\$ 10,893.58	\$ 10,893.58
	1	SERVICIO	45	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SERVICIO DE REVISIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA MINIMA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,893.58	\$ 10,893.58	\$ 10,893.58	\$ 10,893.58
	1	SERVICIO	46	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SERVICIO DE OBRA Y APERTURA DE PUERTAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,395.70	\$ 3,395.70	\$ 3,395.70	\$ 3,395.70
	1	SERVICIO	47	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SERVICIO DE BLOQUEOS DE PUERTAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,482.32	\$ 4,482.32	\$ 4,482.32	\$ 4,482.32
	1	SERVICIO	48	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SERVICIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,792.85	\$ 9,792.85	\$ 9,792.85	\$ 9,792.85

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TRIGOLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	49	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 9,792.85	\$ 9,792.85	\$ 9,792.85	\$ 9,792.85
	1	SERVICIO	50	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE GANCOS DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 6,248.97	\$ 6,248.97	\$ 6,248.97	\$ 6,248.97
	1	SERVICIO	51	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE FUSIBLES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 6,248.97	\$ 6,248.97	\$ 6,248.97	\$ 6,248.97
	1	SERVICIO	52	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE SISTEMA DE DISPARO AUTOMATICO DE FUSIBLE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 5,025.64	\$ 5,025.64	\$ 5,025.64	\$ 5,025.64
	1	SERVICIO	53	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE ACCIONES EN MEDIA TENSION V/O TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 16,029.47	\$ 16,029.47	\$ 16,029.47	\$ 16,029.47
	1	SERVICIO	54	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40
	1	SERVICIO	55	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A RESISTENCIA DE CONTACTOS A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	56	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A SIMULTANEIDAD DE CIERRE Y APERTURA A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40
	1	SERVICIO	57	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE POTENCIA (FACT. POT., CORR. DE EXT. AISLAMIENTO, CONTACTO, SIMULTANEIDAD TIERRA, COLLAR CALIENTE) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 29,341.49	\$ 29,341.49	\$ 29,341.49	\$ 29,341.49
	1	SERVICIO	58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A OPERACIÓN DE RELEVADORES DE PROTECCIÓN A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 14,126.99	\$ 14,126.99	\$ 14,126.99	\$ 14,126.99
	1	SERVICIO	59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE CORRIENTE COMPLETO (AISLAMIENTO, RELACIÓN, SATURACIÓN, POLARIDAD) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 17,523.58	\$ 17,523.58	\$ 17,523.58	\$ 17,523.58
	1	SERVICIO	60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COMPLETO (RESISTENCIA Y RELACIÓN) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,731.29	\$ 10,731.29	\$ 10,731.29	\$ 10,731.29
	1	SERVICIO	61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08
	1	SERVICIO	62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBODINADOS GARAY S.A. DE C.V.

TROQUE DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	63	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE POTENCIA DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE FACILIDAD DE POTENCIA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 11,299.30	\$ 11,299.30	\$ 11,299.30	\$ 11,299.30
1	SERVICIO	64	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE POTENCIA DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE FACILIDAD DE POTENCIA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 9,385.36	\$ 9,385.36	\$ 9,385.36	\$ 9,385.36
1	SERVICIO	65	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE POTENCIA DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE FACILIDAD DE POTENCIA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 35,182.98	\$ 35,182.98	\$ 35,182.98	\$ 35,182.98
1	SERVICIO	66	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE POTENCIA DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE FACILIDAD DE POTENCIA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 5,297.29	\$ 5,297.29	\$ 5,297.29	\$ 5,297.29
1	SERVICIO	67	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE POTENCIA DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE FACILIDAD DE POTENCIA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 13,094.17	\$ 13,094.17	\$ 13,094.17	\$ 13,094.17
1	SERVICIO	68	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE POTENCIA DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE FACILIDAD DE POTENCIA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 14,262.82	\$ 14,262.82	\$ 14,262.82	\$ 14,262.82
1	SERVICIO	69	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE POTENCIA DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE FACILIDAD DE POTENCIA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 8,965.53	\$ 8,965.53	\$ 8,965.53	\$ 8,965.53

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

				EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.				TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.			
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
	1	SERVICIO	70	SERVICIO DE SERVICIO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE TABLERO METAL (AISLAMIENTO CONTACTO) INCLUYE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO VO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE TABLERO METAL (AISLAMIENTO CONTACTO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,644.67	\$ 9,644.67	\$ 9,644.67	\$ 9,644.67		
	1	SERVICIO	71	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO VO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE PINTURA ESTRUCTURA DE SUBESTACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 33,281.39	\$ 33,281.39	\$ 33,281.39	\$ 33,281.39		
	1	SERVICIO	72	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO VO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE SELLADO CONTRA LLUVIA DE SUBESTACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 25,334.57	\$ 25,334.57	\$ 25,334.57	\$ 25,334.57		
	1	SERVICIO	73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO VO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 59,020.79	\$ 59,020.79	\$ 59,020.79	\$ 59,020.79		
	1	SERVICIO	74	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO VO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 85,065.37	\$ 85,065.37	\$ 85,065.37	\$ 85,065.37		
	1	SERVICIO	75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO VO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE APARATOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8,815.59	\$ 8,815.59	\$ 8,815.59	\$ 8,815.59		
	1	SERVICIO	76	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO VO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE SOPORTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,473.00	\$ 6,473.00	\$ 6,473.00	\$ 6,473.00		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBODINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROJILLO DE LEÓN, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,473.00	\$ 6,473.00	\$ 6,473.00	\$ 6,473.00
			78	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE BASE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,427.32	\$ 7,427.32	\$ 7,427.32	\$ 7,427.32
			79	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE ACCIONAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,234.86	\$ 6,234.86	\$ 6,234.86	\$ 6,234.86
			80	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE BUSES O BARRAS DE COBRE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 16,029.47	\$ 16,029.47	\$ 16,029.47	\$ 16,029.47
			81	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE SOLERA DE FERRA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 18,869.51	\$ 18,869.51	\$ 18,869.51	\$ 18,869.51
			82	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE FUSIBLES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 17,340.12	\$ 17,340.12	\$ 17,340.12	\$ 17,340.12
			83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	SE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CÁMARA DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 17,591.49	\$ 17,591.49	\$ 17,591.49	\$ 17,591.49

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBODINADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	84	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 3000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE GANCHO DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 19,286.69	\$ 19,286.69	\$ 19,286.69	\$ 19,286.69
1	1	SERVICIO	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE TRASLADO DE TRANSFORMADOR A TALLER DE REPARACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 33,640.36	\$ 33,640.36	\$ 33,640.36	\$ 33,640.36
1	1	SERVICIO	2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE RETIRO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DEPÓSITO EN CONTENEDORES PARA SU REUSO O DESECHO DEPENDIENDO DEL RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE RECEPCIÓN (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8.82	\$ 8.82	\$ 8.60	\$ 8.60
1	1	SERVICIO	3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE ANALISIS FÍSICO-QUÍMICO DE ACEITE DELECTRICO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,648.14	\$ 4,648.14	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00
1	1	SERVICIO	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS DE RECEPCIÓN (TTR, MEGGER) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,648.14	\$ 4,648.14	\$ 4,648.14	\$ 4,648.14
1	1	SERVICIO	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS DE CAMPO (RIGIDEZ DELECTRICA, TTR Y MEGGER ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72
1	1	SERVICIO	6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE REVISIÓN DE BOQUILAS, CAMBADOR Y ACCESORIOS (INDICADORES, VÁLVULAS Y TIERRAS) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,844.64	\$ 3,844.64	\$ 3,844.64	\$ 3,844.64

COPY

P

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE INSPECCIÓN DE EMPAQUES NIVEL DE ACEITE AS COMO POSIBLES FUGAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,844.64	\$ 3,844.64	\$ 3,844.64	\$ 3,844.64
	1	SERVICIO	8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL Y AJUSTE DE TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS, AISLADORES Y TORNILLERAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,298.36	\$ 6,298.36	\$ 6,298.36	\$ 6,298.36
	1	SERVICIO	9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE TRABAJO Y RECIRCULADO DE ACEITE AL ALTO VACÍO Y DESGASIFICADO (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 24.70	\$ 24.70	\$ 24.70	\$ 24.70
	1	SERVICIO	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO O CAMBIO TOTAL DE ACEITE DE ELÉCTRICO (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 62.62	\$ 62.62	\$ 60.55	\$ 60.55
	1	SERVICIO	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE RETIRO DE ACCESORIOS DEL TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 29,398.82	\$ 29,398.82	\$ 29,398.82	\$ 29,398.82
	1	SERVICIO	12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE RETIRO DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 31,798.75	\$ 31,798.75	\$ 31,798.75	\$ 31,798.75
	1	SERVICIO	13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DEL ELEMENTO ACTIVO (CONJUNTO NUCLEO-BOBINA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,569.01	\$ 10,569.01	\$ 10,569.01	\$ 10,569.01

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

				EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.		TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.			
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y CAMBIO DE AISLAMIENTOS DEL ELEMENTO ACTIVO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 21,957.39	\$ 21,957.39	\$ 21,957.39	\$ 21,957.39
	1	SERVICIO	15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE FABRICACIÓN DE BOBINAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	##### \$	1,073,972.59	##### \$	1,073,972.59
	1	SERVICIO	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE FABRICACIÓN DE ELEMENTO ACTIVO (CONJUNTO NÚCLEO-BOBINA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	##### \$	1,320,241.99	##### \$	1,285,600.00
	1	SERVICIO	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE ENSAMBLE DEL NÚCLEO A BOBINA Y CONEXIONES DE ALTA Y BAJA TENSION (DELTA, ESTRELLA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 59,554.40	\$ 59,554.40	\$ 59,554.40	\$ 59,554.40
	1	SERVICIO	18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR DE TANQUE Y RADIADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 53,870.80	\$ 53,870.80	\$ 53,870.80	\$ 53,870.80
	1	SERVICIO	19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE INTRODUCCIÓN DEL ELEMENTO ACTIVO AL TANQUE Y MONTAJE DE TAPA PRINCIPAL INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 78,273.97	\$ 78,273.97	\$ 78,273.97	\$ 78,273.97
	1	SERVICIO	20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE REPOSICIÓN GENERAL DE EMPAQUES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 71,085.67	\$ 71,085.67	\$ 71,085.67	\$ 71,085.67

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOLDADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROQUILO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	SERVICIO DE MONTAJE O REPOSICIÓN DE CAMBIO Y/O ACCESORIOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 103,313.95	\$ 103,313.95	\$ 103,313.95	\$ 103,313.95
	1	SERVICIO	22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	SERVICIO DE MONTAJE O REPOSICIÓN DE BOQUILAS DE ALTA Y ALTA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 185,035.66	\$ 185,035.66	\$ 185,035.66	\$ 185,035.66
	1	SERVICIO	23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	SERVICIO DE DETALLADO Y PINTURA DEL TANQUE Y DEMÁS EXTERNOS DEL TRANSFORMADOR SUSCEPTIBLES DE ÓXIDO O DETERIORO (PINTURA EPÓXICA COLOR GRISO ARENA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 38,062.71	\$ 38,062.71	\$ 38,062.71	\$ 38,062.71
	1	SERVICIO	24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,426.76	\$ 4,426.76	\$ 4,426.76	\$ 4,426.76
	1	SERVICIO	25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) FACTOR DE POTENCIA A DEMANDAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,721.97	\$ 12,721.97	\$ 12,721.97	\$ 12,721.97
	1	SERVICIO	26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) RIGIDEZ DE ELÉCTRICA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,544.57	\$ 2,544.57	\$ 2,544.57	\$ 2,544.57
	1	SERVICIO	27	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74

440

2

4,770.74

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO O SERVICIOS SOLICITADOS	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	EMBORNADOS GARAY S.A. DE C.V. TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.			
						PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DEL ÍNDICE DE ABSORCIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74
	1	SERVICIO	29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DEL ÍNDICE DE POLARIZACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,954.19	\$ 4,954.19	\$ 4,954.19	\$ 4,954.19
	1	SERVICIO	30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DE RIGIDEZ DE LA ELECTRICIDAD DEL AISLAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,324.07	\$ 2,324.07	\$ 2,324.07	\$ 2,324.07
	1	SERVICIO	31	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DE FACTOR DE POTENCIA A DEVANADOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,721.97	\$ 12,721.97	\$ 12,721.97	\$ 12,721.97
	1	SERVICIO	32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBA DE RESISTENCIA ÓHMICA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,749.76	\$ 5,749.76	\$ 5,749.76	\$ 5,749.76
	1	SERVICIO	33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DE TALIER DE REPARACIÓN AL LUGAR DE ORIGEN INCLUYE MANO DE OBRA DE DESCARGA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 33,640.36	\$ 33,640.36	\$ 33,640.36	\$ 33,640.36
	1	SERVICIO	34	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTA DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS VALVULA MECÁNICA DE SOBREPRESIÓN, INDICADOR DEL LÍQUIDO AISLANTE, INDICADOR DE TEMPERATURA DEL LÍQUIDO AISLANTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,119.82	\$ 4,119.82	\$ 4,119.82	\$ 4,119.82

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBODINADOS GARAY S.A. DE C.V.

TROGOLO DE LEÓN S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	35	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTA DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS HERMETICIDAD A TANQUE PRINCIPAL Y RADADORES A UNA PRESIÓN DE 6 LIBRAS DURANTE 4 HORAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,391.16	\$ 7,391.16	\$ 7,391.16	\$ 7,391.16
	1	SERVICIO	36	N/A	N/A	\$	\$	\$	\$
	1	SERVICIO	37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	SERVICIO DE MANIOBRAS DE DESCARGA DEL TRANSFORMADOR Y COLOCACIÓN A SU BASE DE INSTALACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 30,502.21	\$ 30,502.21	\$ 30,502.21	\$ 30,502.21
	1	SERVICIO	38	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	SERVICIO COMPLETO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 193,844.20	\$ 193,844.20	\$ 193,844.20	\$ 193,844.20
	1	SERVICIO	39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	SERVICIO DE LIMPIEZA ACCESORIOS (APARTARRAYOS, OLICHILLAS AISLADORES, TCS, TPS) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 16,165.30	\$ 16,165.30	\$ 16,165.30	\$ 16,165.30
	1	SERVICIO	40	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	SERVICIO DE LIMPIEZA SUPERFICIES DE CONTACTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 15,621.98	\$ 15,621.98	\$ 15,621.98	\$ 15,621.98
	1	SERVICIO	41	N/A	N/A	\$	\$	\$	\$

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROGLO DE LEÓN, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	42	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE LUBRICAR Y AJUSTAR CUCHILLAS SUPERFICIES MÓVILES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8,714.16	\$ 8,714.16	\$ 8,714.16	\$ 8,714.16
	1	SERVICIO	43	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE LUBRICAR Y AJUSTAR CUCHILLAS SUPERFICIES DE CONTACTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,084.98	\$ 11,084.98	\$ 11,084.98	\$ 11,084.98
	1	SERVICIO	44	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE REVISIÓN FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA CON ATERRIZAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,422.78	\$ 11,422.78	\$ 11,422.78	\$ 11,422.78
	1	SERVICIO	45	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE REVISIÓN FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA MÍNIMA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,422.78	\$ 11,422.78	\$ 11,422.78	\$ 11,422.78
	1	SERVICIO	46	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	1	SERVICIO	47	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	1	SERVICIO	48	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,187.98	\$ 10,187.98	\$ 10,187.98	\$ 10,187.98

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBODINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGLIO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	49	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE CADA LAS SECCIONADORAS CON CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,187.98	\$ 10,187.98	\$ 10,187.98	\$ 10,187.98
	1	SERVICIO	50	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE GANCHOS DE ALQUEO INCLUYE MATERIAS DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,928.11	\$ 6,928.11	\$ 6,928.11	\$ 6,928.11
	1	SERVICIO	51	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE FUSIBLES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,928.11	\$ 6,928.11	\$ 6,928.11	\$ 6,928.11
	1	SERVICIO	52	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE SISTEMA DE DISPARO AUTOMÁTICO DE FUSIBLE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,656.45	\$ 6,656.45	\$ 6,656.45	\$ 6,656.45
	1	SERVICIO	53	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE ACOMETIDAS EN MEDIA TENSION Y/O TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 20,104.31	\$ 20,104.31	\$ 20,104.31	\$ 20,104.31
	1	SERVICIO	54	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 13,040.37	\$ 13,040.37	\$ 13,040.37	\$ 13,040.37
	1	SERVICIO	55	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A RESISTENCIA DE CONTACTOS A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 13,040.37	\$ 13,040.37	\$ 13,040.37	\$ 13,040.37

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

				EMBOSINADOS GARAY, S.A. DE C.V.				TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.			
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	56	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A SIMULTANEIDAD DE CIERRE Y APERTURA A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 13,040.37	\$ 13,040.37	\$ 13,040.37	\$ 13,040.37	\$ 13,040.37	\$ 13,040.37
	1	SERVICIO	57	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE POTENCIA (FACT. POT. CORR. DE EXT. AISLAMIENTO, CONTACTO, SIMULTANEIDAD, TIERRA, COLLAR CALIENTE) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 32,602.25	\$ 32,602.25	\$ 32,602.25	\$ 32,602.25	\$ 32,602.25	\$ 32,602.25
	1	SERVICIO	58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A OPERACIÓN DE RELEVADORES DE PROTECCIÓN A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 19,696.82	\$ 19,696.82	\$ 19,696.82	\$ 19,696.82	\$ 19,696.82	\$ 19,696.82
	1	SERVICIO	59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE CORRIENTE COMPLETO (AISLAMIENTO, RELACIÓN, SATURACIÓN, POLARIDAD) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 22,549.21	\$ 22,549.21	\$ 22,549.21	\$ 22,549.21	\$ 22,549.21	\$ 22,549.21
	1	SERVICIO	60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COMPLETO (RESISTENCIA Y RELACIÓN) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40
	1	SERVICIO	61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08
	1	SERVICIO	62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBORINADOS GARAY S.A. DE C.V.

TROQUE DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE FACTOR DE POTENCIA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,904.54	\$ 12,904.54	\$ 12,904.54	\$ 12,904.54
	1	SERVICIO	64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 9,385.36	\$ 9,385.36	\$ 9,385.36	\$ 9,385.36
	1	SERVICIO	65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIA COMPLETO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 35,182.98	\$ 35,182.98	\$ 35,182.98	\$ 35,182.98
	1	SERVICIO	66	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE V.F. A CABLES XLPE DE LADO BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,113.14	\$ 6,113.14	\$ 6,113.14	\$ 6,113.14
		SERVICIO	67	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE OPERACIÓN DE REGULADORES DE PROTECCIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 13,855.34	\$ 13,855.34	\$ 13,855.34	\$ 13,855.34
	1	SERVICIO	68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A APARATOS (FACT. POT. CO. IAR CAL. RESISTENCIA 1 ERRA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 14,262.82	\$ 14,262.82	\$ 14,262.82	\$ 14,262.82
	1	SERVICIO	69	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A QUICHILAS (RESISTENCIA AISLAMIENTO, DE TIERRA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,682.09	\$ 11,682.09	\$ 11,682.09	\$ 11,682.09

ASPECTOS ECONÓMICOS

licitantes

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.
1	1	SERVICIO	70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE TABLERO METAL (AISLAMIENTO, CONTACTO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 21,190.93	\$ 21,190.93	\$ 21,190.93	\$ 21,190.93	
1	1	SERVICIO	71	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE PINTURA ESTRUCTURA DE SUBESTACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 49,581.63	\$ 49,581.63	\$ 49,581.63	\$ 49,581.63	
1	1	SERVICIO	72	N/A	N/A	\$	\$	\$	\$	
1	1	SERVICIO	73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 74,304.97	\$ 74,304.97	\$ 74,304.97	\$ 74,304.97	
1	1	SERVICIO	74	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 111,797.03	\$ 111,797.03	\$ 111,797.03	\$ 111,797.03	
1	1	SERVICIO	75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE APARATOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,089.57	\$ 12,089.57	\$ 12,089.57	\$ 12,089.57	
1	1	SERVICIO	76	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE SOPORTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,595.47	\$ 10,595.47	\$ 10,595.47	\$ 10,595.47	

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBODINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROQUELO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			0						
	1	SERVICIO	77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,595.47	\$ 10,595.47	\$ 10,595.47	\$ 10,595.47
	1	SERVICIO	78	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE BASE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,885.83	\$ 11,885.83	\$ 11,885.83	\$ 11,885.83
	1	SERVICIO	79	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE ACOPLAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,799.21	\$ 10,799.21	\$ 10,799.21	\$ 10,799.21
	1	SERVICIO	80	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE BUSES O BARRAS DE COBRE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 28,390.70	\$ 28,390.70	\$ 28,390.70	\$ 28,390.70
	1	SERVICIO	81	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE SOLDADURA DE TIERRA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 30,428.12	\$ 30,428.12	\$ 30,428.12	\$ 30,428.12
	1	SERVICIO	82	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE FUSIBLES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 29,613.15	\$ 29,613.15	\$ 29,613.15	\$ 29,613.15
	1	SERVICIO	83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CÁMARA DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 30,563.95	\$ 30,563.95	\$ 30,563.95	\$ 30,563.95

24

4

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROGLO DE LEÓN, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	84	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 7500 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE GANCHOS DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 34,503.84	\$ 34,503.84	\$ 34,503.84	\$ 34,503.84
1	1	SERVICIO	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE TRASLADO DE TRANSFORMADOR A TALLER DE REPARACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 36,086.15	\$ 36,086.15	\$ 36,086.15	\$ 36,086.15
1	1	SERVICIO	2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE RETIRO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR DEPÓSITO EN CONTENEDORES PARA SU REUSO O DESECHO DEPENDIENDO DEL RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE RECEPCIÓN (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8.82	\$ 8.82	\$ 8.82	\$ 8.82
1	1	SERVICIO	3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE ACEITE DIÉLECTRICO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,648.14	\$ 4,648.14	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00
1	1	SERVICIO	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS DE RECEPCIÓN (TTR, MEGGER) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,648.14	\$ 4,648.14	\$ 4,648.14	\$ 4,648.14
1	1	SERVICIO	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS DE CAMPO (RIGIDEZ DIÉLECTRICA, TTR Y MEGGER ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72
1	1	SERVICIO	6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE REVISIÓN DE BOBUILLAS CAMBIADOR Y ACCESORIOS (INDICADORES VALVULAS Y TIERRAS) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,844.64	\$ 3,844.64	\$ 3,844.64	\$ 3,844.64

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROQUEL DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			0						
	1	SERVICIO	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE INSPECCION DE EMPAQUES, NIVEL DE ACEITE AS COMO POSIBLES FUGAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 3,844.64	\$ 3,844.64	\$ 3,844.64	\$ 3,844.64
	1	SERVICIO	8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL Y AJUSTE DE TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS AISLADORES Y TORNILLERIAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 6,298.36	\$ 6,298.36	\$ 6,298.36	\$ 6,298.36
	1	SERVICIO	9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	SERVICIO DE LUBRICADO Y RECAMBIADO DE ACEITE AL AUTO VACIO Y DESABRIGADO (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 24.70	\$ 24.70	\$ 24.70	\$ 24.70
	1	SERVICIO	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	SERVICIO DE SUSTITUCION O CAMBIO TOTAL DE ACEITE ELÉCTRICO (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 62.62	\$ 62.62	\$ 60.55	\$ 60.55
	1	SERVICIO	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	SERVICIO DE RETIRO DE ACCESORIOS DE TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 32,159.48	\$ 32,159.48	\$ 32,159.48	\$ 32,159.48
	1	SERVICIO	12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	SERVICIO DE RETIRO DE BOMILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 35,279.12	\$ 35,279.12	\$ 35,279.12	\$ 35,279.12
	1	SERVICIO	13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	SERVICIO DE EXTRACCION DE ELÉCTRICO ACTIVO (CONJUNTO NÚCLEO BOBINA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 15,596.41	\$ 15,596.41	\$ 15,596.41	\$ 15,596.41

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V.				TREGLO DEL EON, S.A. DE C.V.			
						PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y CAMBIO DE AISLAMENTOS DE ELEMENTO ACTIVO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 27,278.50	\$ 27,278.50	\$ 27,278.50	\$ 27,278.50	\$ 27,278.50	\$ 27,278.50	\$ 27,278.50	\$ 27,278.50
	1	SERVICIO	15	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	1	SERVICIO	16	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	1	SERVICIO	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE ENSAMBLAJE DEL NUCLEO A BOMBAS Y CONEXIONES DE ALTA Y BAJA TENSION (DELTA - ESTRELLA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 94,701.22	\$ 94,701.22	\$ 94,701.22	\$ 94,701.22	\$ 94,701.22	\$ 94,701.22	\$ 94,701.22	\$ 94,701.22
	1	SERVICIO	18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR DE TANQUE Y RADIAADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 82,086.86	\$ 82,086.86	\$ 82,086.86	\$ 82,086.86	\$ 82,086.86	\$ 82,086.86	\$ 82,086.86	\$ 82,086.86
	1	SERVICIO	19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE INTRODUCCIÓN DEL ELEMENTO ACTIVO AL TANQUE Y MONTAJE DE TAPA PRINCIPAL INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 135,356.13	\$ 135,356.13	\$ 135,356.13	\$ 135,356.13	\$ 135,356.13	\$ 135,356.13	\$ 135,356.13	\$ 135,356.13
	1	SERVICIO	20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE REPOSICIÓN GENERAL DE EMPAQUES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 119,397.22	\$ 119,397.22	\$ 119,397.22	\$ 119,397.22	\$ 119,397.22	\$ 119,397.22	\$ 119,397.22	\$ 119,397.22
	1	SERVICIO	21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE MONTAJE O REPOSICIÓN DE CAMBIADOR Y/O ACCESORIOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 145,627.02	\$ 145,627.02	\$ 145,627.02	\$ 145,627.02	\$ 145,627.02	\$ 145,627.02	\$ 145,627.02	\$ 145,627.02

ASPECTOS ECONÓMICOS

licitantes

EMBOSINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTE	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO O REPOSICION DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 239,514.16	\$ 239,514.16	\$ 239,514.16	\$ 239,514.16
	1	SERVICIO	23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE DETALLADO Y PINTURA DEL TANQUE Y DEMAS ELEMENTOS EXTERNOS DEL TRANSFORMADOR SUSCEPTIBLES DE OXIDO O DETERIORO (PINTURA EPOXICA COLOR GRIS O ARENA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 43,241.81	\$ 43,241.81	\$ 43,241.81	\$ 43,241.81
	1	SERVICIO	24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS DE VERIFICACION (LABORATORIO) RELACION DE TRANSFORMACION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 4,426.76	\$ 4,426.76	\$ 4,426.76	\$ 4,426.76
	1	SERVICIO	25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS DE VERIFICACION (LABORATORIO) FACTOR DE POTENCIA A DEMANDAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 12,721.97	\$ 12,721.97	\$ 12,721.97	\$ 12,721.97
	1	SERVICIO	26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS DE VERIFICACION (LABORATORIO) RIGIDEZ DIELECTRICA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 2,544.57	\$ 2,544.57	\$ 2,544.57	\$ 2,544.57
	1	SERVICIO	27	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS DE VERIFICACION (LABORATORIO) PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74
	1	SERVICIO	28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS DE VERIFICACION (LABORATORIO) PRUEBAS DEL INDICE DE ASORCION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 5,015.05	\$ 5,015.05	\$ 5,015.05	\$ 5,015.05

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

				EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.				TROBLO DE LEON, S.A. DE C.V.			
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO O	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DEL INDICE DE POLARIZACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,137.65	\$ 5,137.65	\$ 5,137.65	\$ 5,137.65	\$ 5,137.65	\$ 5,137.65
	1	SERVICIO	30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELECTRICA DEL ACEITE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,324.07	\$ 2,324.07	\$ 2,324.07	\$ 2,324.07	\$ 2,324.07	\$ 2,324.07
	1	SERVICIO	31	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DE FACTOR DE POTENCIA A DEVANADOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,721.97	\$ 12,721.97	\$ 12,721.97	\$ 12,721.97	\$ 12,721.97	\$ 12,721.97
	1	SERVICIO	32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBA DE RESISTENCIA ÓHMICA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,749.76	\$ 5,749.76	\$ 5,749.76	\$ 5,749.76	\$ 5,749.76	\$ 5,749.76
	1	SERVICIO	33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE TRASLADO DEL TRANSFORMADOR DEL TALLER DE REPARACIÓN AL LUGAR DE ORIGEN INCLUYE MAN OBRAS DE DESCARGA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 33,640.36	\$ 33,640.36	\$ 33,640.36	\$ 33,640.36	\$ 33,640.36	\$ 33,640.36
	1	SERVICIO	34	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTA DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS VÁLVULA MECÁNICA DE SOBREPRESIÓN INDICADOR DEL LIQUIDO AISLANTE INDICADOR DE TEMPERATURA DEL LIQUIDO AISLANTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,119.82	\$ 4,119.82	\$ 4,119.82	\$ 4,119.82	\$ 4,119.82	\$ 4,119.82
	1	SERVICIO	35	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTA DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS HERMETICIDAD A TANQUE PRINCIPAL Y RADADORES, A UNA PRESIÓN DE 5 LIBRAS DURANTE 4 HORAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,391.16	\$ 7,391.16	\$ 7,391.16	\$ 7,391.16	\$ 7,391.16	\$ 7,391.16

ASPECTOS ECONÓMICOS

licitantes

EMBORNADOS GABAY, S.A. DE C.V.

TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	36	N/A	N/A	\$	\$	\$	\$
	1	SERVICIO	37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	SERVICIO DE MANOBRAS DE DESCARGA DEL TRANSFORMADOR Y COLOCACIÓN A SU BASE DE INSTALACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 32,725.73	\$ 32,725.73	\$ 32,725.73	\$ 32,725.73
	1	SERVICIO	38	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	SERVICIO COMPLETO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 199,790.64	\$ 199,790.64	\$ 199,790.64	\$ 199,790.64
	1	SERVICIO	39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	SERVICIO DE LIMPIEZA ACCESORIOS (APARTARAYOS, CUCHILLAS AISLADORES, TCS, TPS) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 16,165.30	\$ 16,165.30	\$ 16,165.30	\$ 16,165.30
	1	SERVICIO	40	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	SERVICIO DE LIMPIEZA SUPERFICIES DE CONTACTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 15,621.98	\$ 15,621.98	\$ 15,621.98	\$ 15,621.98
	1	SERVICIO	41	N/A	N/A	\$	\$	\$	\$
	1	SERVICIO	42	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	SERVICIO DE LUBRICAR Y AJUSTAR CUCHILLAS SUPERFICIES MÓVILES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8,714.16	\$ 8,714.16	\$ 8,714.16	\$ 8,714.16

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V.				TROCEN DE LEON S.A. DE C.V.			
						PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	43	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE LUBRICAR Y AJUSTAR CUCHILLAS SUPERFICIES DE CONTACTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,084.98	\$ 11,084.98	\$ 11,084.98	\$ 11,084.98	\$ 11,084.98	\$ 11,084.98	\$ 11,084.98	\$ 11,084.98
	1	SERVICIO	44	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE REVISIÓN FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA CON ATERRIZAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,422.78	\$ 11,422.78	\$ 11,422.78	\$ 11,422.78	\$ 11,422.78	\$ 11,422.78	\$ 11,422.78	\$ 11,422.78
	1	SERVICIO	45	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE REVISIÓN FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA MINIMA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,422.78	\$ 11,422.78	\$ 11,422.78	\$ 11,422.78	\$ 11,422.78	\$ 11,422.78	\$ 11,422.78	\$ 11,422.78
	1	SERVICIO	46	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	1	SERVICIO	47	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	1	SERVICIO	48	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,187.98	\$ 10,187.98	\$ 10,187.98	\$ 10,187.98	\$ 10,187.98	\$ 10,187.98	\$ 10,187.98	\$ 10,187.98
	1	SERVICIO	49	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,187.98	\$ 10,187.98	\$ 10,187.98	\$ 10,187.98	\$ 10,187.98	\$ 10,187.98	\$ 10,187.98	\$ 10,187.98

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOBINAOS GARAY, S.A. DE C.V.

BOGLO DEL EON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	50	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	SERVICIO DE GANCHOS DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TOLUOL. NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,928.11	\$ 6,928.11	\$ 6,928.11	\$ 6,928.11
	1	SERVICIO	51	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	SERVICIO DE FUSIBLES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,928.11	\$ 6,928.11	\$ 6,928.11	\$ 6,928.11
	1	SERVICIO	52	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	SERVICIO DE SISTEMA DE DISPARO AUTOMÁTICO DE FUSIBLE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,656.45	\$ 6,656.45	\$ 6,656.45	\$ 6,656.45
	1	SERVICIO	53	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	SERVICIO DE ACORCHETAS EN MEDIA TENSION Y/O TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 20,104.31	\$ 20,104.31	\$ 20,104.31	\$ 20,104.31
	1	SERVICIO	54	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 13,040.37	\$ 13,040.37	\$ 13,040.37	\$ 13,040.37
	1	SERVICIO	55	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A RESISTENCIA DE CONTACTOS A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 13,040.37	\$ 13,040.37	\$ 13,040.37	\$ 13,040.37
	1	SERVICIO	56	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A SENSIBILIDAD DE CIERRE Y APERTURA A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 13,040.37	\$ 13,040.37	\$ 13,040.37	\$ 13,040.37

ASPECTOS ECONÓMICOS

licitantes

EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

FÁBTICA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUY	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	57	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE POTENCIA (FACT. POT. CORR. DE EXIT. AISLAMIENTO. CONTACTO MULTITANIDAD TIERRA. COLLAR CALIENTE) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 32,602.25	\$ 32,602.25	\$ 32,602.25	\$ 32,602.25
	1	SERVICIO	58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A OPERACIÓN DE RELEVADORES DE PROTECCIÓN A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 19,696.82	\$ 19,696.82	\$ 19,696.82	\$ 19,696.82
	1	SERVICIO	59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE CORRIENTE COMPLETO (AISLAMIENTO RELACIÓN SATURACIÓN. POLARIDAD) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 22,549.21	\$ 22,549.21	\$ 22,549.21	\$ 22,549.21
	1	SERVICIO	60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COMPLETO (RESISTENCIA Y RELACIÓN) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40
	1	SERVICIO	61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08
	1	SERVICIO	62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08
	1	SERVICIO	63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE FACTOR DE POTENCIA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,904.54	\$ 12,904.54	\$ 12,904.54	\$ 12,904.54

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOSNADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 9,385.36	\$ 9,385.36	\$ 9,385.36	\$ 9,385.36
	1	SERVICIO	65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIA COMPLETO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 35,182.98	\$ 35,182.98	\$ 35,182.98	\$ 35,182.98
	1	SERVICIO	66	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE VLT A CABLES XIP DEL LADO BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 6,113.14	\$ 6,113.14	\$ 6,113.14	\$ 6,113.14
	1	SERVICIO	67	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE OPERACION DE RELEVADORES DE PROTECCION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 13,855.34	\$ 13,855.34	\$ 13,855.34	\$ 13,855.34
	1	SERVICIO	68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A APARTARRAYOS (FACT. POT. COLLAR CAL RESISTENCIA, TIERRA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 14,262.82	\$ 14,262.82	\$ 14,262.82	\$ 14,262.82
	1	SERVICIO	69	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A CUCHILLAS (RESISTENCIA ASLAMIENTO, DE TIERRA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 11,682.09	\$ 11,682.09	\$ 11,682.09	\$ 11,682.09
	1	SERVICIO	70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE TABLERO METAL (ASLAMIENTO, CONTACTO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 21,190.93	\$ 21,190.93	\$ 21,190.93	\$ 21,190.93

ASPECTOS ECONÓMICOS

				LICITANTES			
				EMBOLDADOS GARAY, S.A. DE C.V.			
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
						PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	71	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE PINTURA ESTRUCTURA DE SUBESTACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 49,581.63	\$ 49,581.63
	1	SERVICIO	72	N/A	N/A	\$	\$
	1	SERVICIO	73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	LE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE OJCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 74,304.97	\$ 74,304.97
	1	SERVICIO	74	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 111,797.03	\$ 111,797.03
	1	SERVICIO	75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE APARTARRAJES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,089.57	\$ 12,089.57
	1	SERVICIO	76	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES LE SOPORTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,595.47	\$ 10,595.47
	1	SERVICIO	77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 10000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,595.47	\$ 10,595.47

ASPECTOS ECONÓMICOS

EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROBOL DE LEON, S.A. DE C.V.

LICITANTES

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	78	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE BASE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE 10000 KVA		\$ 11,885.83	\$ 11,885.83	\$ 11,885.83	\$ 11,885.83
	1	SERVICIO	79	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE ASLADORES DE MANTENIMIENTO ACCIONAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE 10000 KVA		\$ 10,799.21	\$ 10,799.21	\$ 10,799.21	\$ 10,799.21
	1	SERVICIO	80	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE BUSES O BARRAS DE MANTENIMIENTO COBRE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE 10000 KVA		\$ 28,390.70	\$ 28,390.70	\$ 28,390.70	\$ 28,390.70
	1	SERVICIO	81	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE SOLETA DE TIERRA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE 10000 KVA		\$ 30,428.12	\$ 30,428.12	\$ 30,428.12	\$ 30,428.12
	1	SERVICIO	82	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE FUSIBLES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE 10000 KVA		\$ 29,613.15	\$ 29,613.15	\$ 29,613.15	\$ 29,613.15
	1	SERVICIO	83	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CAMARA DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE 10000 KVA		\$ 30,563.95	\$ 30,563.95	\$ 30,563.95	\$ 30,563.95
	1	SERVICIO	84	SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE GANCHO DE MANTENIMIENTO ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE 10000 KVA		\$ 34,503.84	\$ 34,503.84	\$ 34,503.84	\$ 34,503.84

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO O	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.				TROGLO DE LEÓN, S.A. DE C.V.			
						PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	DE SERVICIO DE TRASLADO DE TRANSFORMADOR A TALLER DE REPARACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 40,367.38	\$ 40,367.38	\$ 40,367.38	\$ 40,367.38	\$ 40,367.38	\$ 40,367.38	\$ 40,367.38	\$ 40,367.38
1	1	SERVICIO	2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	DE SERVICIO DE RETIRO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR DEPÓSITO EN CONTENEDORES PARA SU REUSO O DESECHO DEPENDIENDO DEL RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE RECEPCIÓN (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8.82	\$ 8.82	\$ 8.82	\$ 8.82	\$ 8.82	\$ 8.82	\$ 8.82	\$ 8.82
1	1	SERVICIO	3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	DE SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE ACEITE DIELECTRICO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,648.14	\$ 4,648.14	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00
1	1	SERVICIO	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS DE RECEPCIÓN (TTR, MEGGER) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,648.14	\$ 4,648.14	\$ 4,648.14	\$ 4,648.14	\$ 4,648.14	\$ 4,648.14	\$ 4,648.14	\$ 4,648.14
1	1	SERVICIO	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS DE CAMPO (RIGIDEZ DIELECTRICA, TTR Y MEGGER, ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72	\$ 11,131.72
1	1	SERVICIO	6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	DE SERVICIO DE REVISIÓN DE BOQUILLAS, CAMBIADOR Y ACCESORIOS (INDICADORES, VÁLVULAS Y TIERRAS) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,844.64	\$ 3,844.64	\$ 3,844.64	\$ 3,844.64	\$ 3,844.64	\$ 3,844.64	\$ 3,844.64	\$ 3,844.64
1	1	SERVICIO	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	DE SERVICIO DE INSPECCIÓN DE EMPAQUES, NIVEL DE ACEITE ASÍ COMO POSIBLES FUGAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 3,844.64	\$ 3,844.64	\$ 3,844.64	\$ 3,844.64	\$ 3,844.64	\$ 3,844.64	\$ 3,844.64	\$ 3,844.64

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBOMBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROQUEL DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL Y AJUSTE DE TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS, AISLADORES Y TORNEILLERÍAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,421.84	\$ 6,421.84	\$ 6,421.84	\$ 6,421.84
	1	SERVICIO	9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	SERVICIO DE REPARADO Y RECONSTRUCCIÓN DE ACEITE AL ALTIVO VACIO Y DESGASEADO (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 24.70	\$ 24.70	\$ 24.70	\$ 24.70
	1	SERVICIO	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	SERVICIO DE SUMINISTRO O CAMBIO TOTAL DE ACEITE DIELECTRICO (PRECIO POR LITRO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 62.62	\$ 62.62	\$ 60.55	\$ 60.55
	1	SERVICIO	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	SERVICIO DE RETIRO DE ACCESORIOS DE TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 46,438.18	\$ 46,438.18	\$ 46,438.18	\$ 46,438.18
	1	SERVICIO	12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	SERVICIO DE RETIRO DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 57,478.18	\$ 57,478.18	\$ 57,478.18	\$ 57,478.18
	1	SERVICIO	13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DEL ELEMENTO ACTIVO (CONJUNTO MÚLTIPLO-BOBINA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 18,226.53	\$ 18,226.53	\$ 18,226.53	\$ 18,226.53
	1	SERVICIO	14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y CAMBIO DE AISLAMENTOS DEL ELEMENTO ACTIVO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 38,606.02	\$ 38,606.02	\$ 38,606.02	\$ 38,606.02

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUITO O	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.				TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.			
						PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	15	N/A	N/A	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	1	SERVICIO	16	N/A	N/A	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	1	SERVICIO	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	DE SERVICIO DE ENSAMBLE DEL NÚCLEO A BOBINA Y CONEXIONES DE ALTA Y BAJA TENSION (DELTA ESTRELLA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 112,056.57	\$ 112,056.57	\$ 132,056.57	\$ 132,056.57	\$	\$ 132,056.57	\$	\$ 132,056.57
	1	SERVICIO	18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR DE TANQUE Y GRADADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 104,467.61	\$ 104,467.61	\$ 104,467.61	\$ 104,467.61	\$	\$ 104,467.61	\$	\$ 104,467.61
	1	SERVICIO	19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	DE SERVICIO DE INTRODUCCIÓN DEL ELEMENTO ACTIVO AL TANQUE Y MONTAJE DE TAPA PRINCIPAL INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 203,554.37	\$ 203,554.37	\$ 223,554.37	\$ 223,554.37	\$	\$ 223,554.37	\$	\$ 223,554.37
	1	SERVICIO	20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	DE SERVICIO DE REPOSICIÓN GENERAL DE EMPAQUES NO. 1 Y MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 134,675.46	\$ 134,675.46	\$ 154,675.46	\$ 154,675.46	\$	\$ 154,675.46	\$	\$ 154,675.46
	1	SERVICIO	21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	DE SERVICIO DE MONTAJE O REPOSICIÓN DE CAMBIADOR Y/O ACCESORIOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 189,120.44	\$ 189,120.44	\$ 209,120.44	\$ 209,120.44	\$	\$ 209,120.44	\$	\$ 209,120.44

2

ASPECTOS ECONÓMICOS

EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TRIOLOTE LEON, S.A. DE C.V.

LICITANTES

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	SERVICIO DE MONTAJE O REPOSICIÓN DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 255,352.26	\$ 255,352.26	\$ 288,352.26	\$ 288,352.26
	1	SERVICIO	23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	SERVICIO DE DETALLADO Y PINTURA DEL TANQUE Y DEMÁS EVENTOS EXTERNOS DE TRANSFORMADOR SUSCEPTIBLES DE OXIDO O DETERIORO (PINTURA EPOXICA COLOR GRIS O ARENA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 57,656.34	\$ 57,656.34	\$ 57,656.34	\$ 57,656.34
	1	SERVICIO	24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,426.76	\$ 4,426.76	\$ 4,426.76	\$ 4,426.76
	1	SERVICIO	25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) FACTOR DE POTENCIA A DEVANADOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,721.97	\$ 12,721.97	\$ 12,721.97	\$ 12,721.97
	1	SERVICIO	26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) RIGIDEZ DIeléCTRICA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,544.57	\$ 2,544.57	\$ 2,544.57	\$ 2,544.57
	1	SERVICIO	27	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74	\$ 4,770.74
	1	SERVICIO	28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DEL ÍNDICE DE ABSORCIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,015.05	\$ 5,015.05	\$ 5,015.05	\$ 5,015.05

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.
	1	SERVICIO	29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DEL ÍNDICE DE POLARIZACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,933.21	\$ 5,933.21	\$ 5,933.21	\$ 5,933.21	
	1	SERVICIO	30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DE RIGIDEZ ELÉCTRICA DEL ACUITE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 2,324.07	\$ 2,324.07	\$ 2,324.07	\$ 2,324.07	
	1	SERVICIO	31	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBAS DE FACTOR DE POTENCIA A DEVANADOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,721.97	\$ 12,721.97	\$ 12,721.97	\$ 12,721.97	
	1	SERVICIO	32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DE VERIFICACIÓN (LABORATORIO) PRUEBA DE RESISTENCIA ÓHMICA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 5,749.76	\$ 5,749.76	\$ 5,749.76	\$ 5,749.76	
	1	SERVICIO	33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	DE SERVICIO DE TRASADO DEL TRANSFORMADOR DE TALER DE REPARACIÓN AL LUGAR DE ORIGEN INCLUYE MANO DE OBRAS DE DESCARGA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 33,640.36	\$ 33,640.36	\$ 33,640.36	\$ 33,640.36	
	1	SERVICIO	34	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	DE SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTA DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS VÁLVULA MECÁNICA DE SOBREPRESIÓN, INDICADOR DEL LÍQUIDO AISLANTE, INDICADOR DE TEMPERATURA DEL LÍQUIDO AISLANTE, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 4,119.82	\$ 4,119.82	\$ 4,119.82	\$ 4,119.82	
	1	SERVICIO	35	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	DE SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTA DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS HERMETICIDAD A TANQUE PRINCIPAL Y RADADORES, A UNA PRESIÓN DE 6 LIBRAS DURANTE 4 HORAS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 7,391.16	\$ 7,391.16	\$ 7,391.16	\$ 7,391.16	

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBORNADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	36	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	1	SERVICIO	37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18.000 KVA	SERVICIO DE MANOBRAS DE DESCARGA DE TRANSFORMADOR Y COLOCACIÓN A SU BASE DE INSTALACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 35,318.81	\$ 35,318.81	\$ 35,318.81	\$ 35,318.81
	1	SERVICIO	38	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18.000 KVA	SERVICIO COMPLETO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	#####	\$ 1,877,850.36	\$ 207,850.36	\$ 207,850.36
	1	SERVICIO	39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18.000 KVA	SERVICIO DE LIMPIEZA ACCESORIOS (APARATOS, CUCHILLAS AISLADORES, T.C.S. 1PS) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 16,165.30	\$ 16,165.30	\$ 16,165.30	\$ 16,165.30
	1	SERVICIO	40	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18.000 KVA	SERVICIO DE LIMPIEZA SUPERFICIES DE CONTACTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 15,621.98	\$ 15,621.98	\$ 15,621.98	\$ 15,621.98
	1	SERVICIO	41	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	1	SERVICIO	42	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18.000 KVA	SERVICIO DE LUBRICAR Y AJUSTAR CUCHILLAS SUPERFICIES MOVILES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 8,714.16	\$ 8,714.16	\$ 8,714.16	\$ 8,714.16

Conf

✓

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO O	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V. TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.			
						PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		SERVICIO	43	SERVICIO DE LUBRICAR Y AJUSTAR CUCHILLAS SUPERFICIES DE CONTACTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 11,084.98	\$ 11,084.98	\$ 11,084.98	\$ 11,084.98
1		SERVICIO	44	SERVICIO DE REVISIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA CON ATERRIZAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 11,422.78	\$ 11,422.78	\$ 11,422.78	\$ 11,422.78
1		SERVICIO	45	SERVICIO DE REVISIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA MINIMA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 11,422.78	\$ 11,422.78	\$ 11,422.78	\$ 11,422.78
1		SERVICIO	46	N/A	N/A	\$	\$	\$	\$
1		SERVICIO	47	N/A	N/A	\$	\$	\$	\$
1		SERVICIO	48	SERVICIO DE LUBRICAR Y AJUSTAR CUCHILLAS SUPERFICIES DE CONTACTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 10,187.98	\$ 10,187.98	\$ 10,187.98	\$ 10,187.98
1		SERVICIO	49	SERVICIO DE REVISIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONEXIONES CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA CON ATERRIZAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		\$ 10,187.98	\$ 10,187.98	\$ 10,187.98	\$ 10,187.98

ASPECTOS ECONÓMICOS

2

EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	50	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18 000 KVA	SERVICIO DE GANCHOS DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 6,928.11	\$ 6,928.11	\$ 6,928.11	\$ 6,928.11
	1	SERVICIO	51	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18 000 KVA	SERVICIO DE FUSIBLES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 6,928.11	\$ 6,928.11	\$ 6,928.11	\$ 6,928.11
	1	SERVICIO	52	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18 000 KVA	SERVICIO DE SISTEMA DE DISPARO AUTOMATICO DE FUSIBLE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 6,656.45	\$ 6,656.45	\$ 6,656.45	\$ 6,656.45
	1	SERVICIO	53	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18 000 KVA	SERVICIO DE ACOMETIDAS EN MEDIA TENSION VIO TRANSFORMADOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 20,104.31	\$ 20,104.31	\$ 20,104.31	\$ 20,104.31
	1	SERVICIO	54	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18 000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 13,040.37	\$ 13,040.37	\$ 13,040.37	\$ 13,040.37
	1	SERVICIO	55	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18 000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A RESISTENCIA DE CONTACTOS A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 13,040.37	\$ 13,040.37	\$ 13,040.37	\$ 13,040.37
	1	SERVICIO	56	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18 000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A SIMULTANEIDAD DE CERRRE Y APERTURA A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 13,040.37	\$ 13,040.37	\$ 13,040.37	\$ 13,040.37

13,040.37

13,040.37

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

				EMBOSINADOS GARAY, S.A. DE C.V.		TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.		
CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO O	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	57	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18.000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE POTENCIA (FACT. POT., CORR. DE EXIT., AISLAMIENTO, CONTACTO SIMULTANEO, TIERRA, COLLAR CALIENTE) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 32,602.25	\$ 32,602.25	\$ 32,602.25	\$ 32,602.25
1	SERVICIO	58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18.000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A OPERACIÓN DE RELAYADORES DE PROTECCIÓN A INTERRUPTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 19,696.82	\$ 19,696.82	\$ 19,696.82	\$ 19,696.82
1	SERVICIO	59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18.000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE CORRIENTE COMPLETO (AISLAMIENTO, RELACIÓN, SATURACIÓN, POLARIDAD) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 22,549.21	\$ 22,549.21	\$ 22,549.21	\$ 22,549.21
1	SERVICIO	60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18.000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COMPLETO (RESISTENCIA Y RELACIÓN) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40	\$ 12,225.40
1	SERVICIO	61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18.000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08
1	SERVICIO	62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18.000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08	\$ 6,846.08
1	SERVICIO	63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18.000 KVA	DE SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE FACTOR DE POTENCIA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,904.54	\$ 12,904.54	\$ 12,904.54	\$ 12,904.54

PLICITANTES

TROGLO DE LEON, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 9,385.36	\$ 9,385.36	\$ 9,385.36	\$ 9,385.36
1	SERVICIO	65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIA COMPLETO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 35,182.98	\$ 35,182.98	\$ 35,182.98	\$ 35,182.98
1	SERVICIO	66	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE VLT A CABLES XLPE DE LAO BAJA TENSION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 6,113.14	\$ 6,113.14	\$ 6,113.14	\$ 6,113.14
1	SERVICIO	67	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS EN CAMPO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE OPERACION DE RELEVADORES DE PROTECCION INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 13,855.34	\$ 13,855.34	\$ 13,855.34	\$ 13,855.34
1	SERVICIO	68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS A APARTARRAOS (FACT. POT. COLLAR CA. RESISTENCIA TIERRA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 14,262.82	\$ 14,262.82	\$ 14,262.82	\$ 14,262.82
1	SERVICIO	69	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS A CUCHILLAS (RESISTENCIA AISLAMIENTO, DE TIERRA) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 11,682.09	\$ 11,682.09	\$ 11,682.09	\$ 11,682.09
1	SERVICIO	70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18,000 KVA	SERVICIO DE PRUEBAS A INTERRUPTOR DE TABLERO METAL (AISLAMIENTO, CONTACTO) INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 21,190.93	\$ 21,190.93	\$ 21,190.93	\$ 21,190.93

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO O	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	EMBOMBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.				TROGLO DE LEÓN, S.A. DE C.V.			
						PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	71	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18.000 KVA	DE SERVICIO DE PINTURA ESTRUCTURA DE SUBESTACIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 49,581.63	\$ 49,581.63	\$ 49,581.63	\$ 49,581.63	\$ 49,581.63	\$ 49,581.63	\$ 49,581.63	\$ 49,581.63
1	1	SERVICIO	72	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1	SERVICIO	73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18.000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS SIN CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 74,304.97	\$ 74,304.97	\$ 74,304.97	\$ 74,304.97	\$ 74,304.97	\$ 74,304.97	\$ 74,304.97	\$ 74,304.97
1	1	SERVICIO	74	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18.000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS CON CARGA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 102,797.03	\$ 102,797.03	\$ 102,797.03	\$ 102,797.03	\$ 102,797.03	\$ 102,797.03	\$ 102,797.03	\$ 102,797.03
1	1	SERVICIO	75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18.000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE APARTARRAYOS INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 12,089.57	\$ 12,089.57	\$ 12,089.57	\$ 12,089.57	\$ 12,089.57	\$ 12,089.57	\$ 12,089.57	\$ 12,089.57
1	1	SERVICIO	76	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18.000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE SOPORTE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,595.47	\$ 10,595.47	\$ 10,595.47	\$ 10,595.47	\$ 10,595.47	\$ 10,595.47	\$ 10,595.47	\$ 10,595.47
1	1	SERVICIO	77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18.000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,595.47	\$ 10,595.47	\$ 10,595.47	\$ 10,595.47	\$ 10,595.47	\$ 10,595.47	\$ 10,595.47	\$ 10,595.47
1	1	SERVICIO	78	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18.000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE BASE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 11,885.83	\$ 11,885.83	\$ 11,885.83	\$ 11,885.83	\$ 11,885.83	\$ 11,885.83	\$ 11,885.83	\$ 11,885.83

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

EMBROSADOS GARAY, S.A. DE C.V.

TROLO DE LEON, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO	79	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18 000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE AISLADORES DE ACCIONAMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 10,799.21	\$ 10,799.21	\$ 10,799.21	\$ 10,799.21
	1	SERVICIO	80	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18 000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE BUSES O BARRAS DE COBRE INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 28,390.70	\$ 28,390.70	\$ 28,390.70	\$ 28,390.70
	1	SERVICIO	81	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18 000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE SOERA DE TIERRA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 30,428.12	\$ 30,428.12	\$ 30,428.12	\$ 30,428.12
	1	SERVICIO	82	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18 000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE FUSIBLES INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 29,613.15	\$ 29,613.15	\$ 29,613.15	\$ 29,613.15
	1	SERVICIO	83	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18 000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE CÁMARA DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 30,563.95	\$ 30,563.95	\$ 30,563.95	\$ 30,563.95
	1	SERVICIO	84	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 18 000 KVA	DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE GANCHOS DE ARQUEO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 34,503.84	\$ 34,503.84	\$ 34,503.84	\$ 34,503.84
SUBTOTAL						\$ 27,780,207.02	\$ 27,780,207.02	\$ 27,780,207.02	\$ 27,780,207.02
IVA 16%						\$ 4,444,833.12	\$ 4,444,833.12	\$ 4,444,833.12	\$ 4,444,833.12
TOTAL						\$ 32,225,040.14	\$ 32,225,040.14	\$ 32,225,040.14	\$ 32,225,040.14

LIC. ROSA MAGDALENA CARLOS ERNANDEZ
SUBDIRECTORA DE SUMINISTROS Y ALMACÉN
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS

De conformidad con lo previsto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 2 numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 31, 34, 35, Título Tercero, Capítulo II, 37 numeral 1, artículos 47, 55 numeral 1, fracción II, 59, 63, 69, 148, 149 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los artículos 1, 2, 3, 4, 44, 46, 51, 53, 62 segundo párrafo, 63, 64, 65, 66, 68, 69, y demás aplicables; 1, 2, 6, 15, 16 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, el **SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO** (de ahora en adelante **"SIAPA"**), se emite el siguiente fallo de adjudicación correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS, derivada de Recursos de origen propio y correspondiente a la partida presupuestal No. E3572011 del ejercicio fiscal 2025.

ANTECEDENTES

1. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios del **"SIAPA"**, aprobó en su **Sesión Extraordinaria 27**, de fecha **29 de agosto del 2025**, las bases de este proceso de adquisición, por lo que de conformidad con los artículos 35, fracción X y 59 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; (de ahora en adelante **"LA LEY"**) y 62 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, (de ahora en adelante **"EL REGLAMENTO"**) fueron publicadas las Bases y convocatoria correspondientes.
2. El **04 de septiembre de 2025** se llevó a cabo una **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de **"LA LEY"** y el artículo 63 de **"EL REGLAMENTO"**.
3. El **10 de septiembre de 2025** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación y apertura de proposiciones** en apego a los artículos 64 a 70 de **"LA LEY"**.
4. Queda de manifiesto que en el acto de presentación y apertura de proposiciones participaron los miembros del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de **"SIAPA"**, el representante del Órgano Interno de Control de **"SIAPA"** y los licitantes que presentaron propuesta.
5. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de **"SIAPA"** recibió las propuestas de **(04) cuatro licitantes**, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51 numeral 3 de **"LA LEY"** y los licitantes fueron:

- SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE BOMBEO, S. DE R.L. DE C.V.
- EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.
- GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.
- POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de "SIAPA" y demás áreas correspondientes, se emite la siguiente:

EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada en "EL TOTAL A UN SOLO LICITANTE", utilizando el criterio de evaluación **BINARIO**.

Evaluación Administrativa. - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases de convocatoria y en función al acta de presentación y apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 65, numeral 1, fracción III de "LA LEY", de la revisión cualitativa que realizó la Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández Subdirectora de Suministros y Almacén, de fecha 17 de septiembre de 2025, resuelve lo siguiente:

Cumplimiento	Nombre del Proveedor
CUMPLE con los requisitos administrativos establecidos en las bases y los anexos de la licitación, al entregarse todos los documentos.	<ul style="list-style-type: none"> • GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V. • POWER DEPOT, S.A. DE C.V.
NO CUMPLE con los requisitos administrativos establecidos en las bases	<ul style="list-style-type: none"> • SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE BOMBEO, S. DE R.L. DE C.V. <p>Documento solicitado en el inciso j) Anexo 5 Propuesta económica, OMITE SEÑALAR EL ÚLTIMO PÁRRAFO QUE DICE: "Manifiesto que, acepto las condiciones de pago señaladas en las presentes bases".</p> <p>Documento solicitado en el inciso l) Anexo 7 Declaración de estratificación, omite señalar el párrafo "Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha el mandato con el que se ostenta no le ha sido modificado o revocado, y que por tanto la cotización es cierta y actual".</p>

	<ul style="list-style-type: none">• EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V. <p>El documento solicitado en el inciso I) Anexo 7 Declaración de estratificación, omite señalar el párrafo "Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha el mandato con el que se ostenta no le ha sido modificado o revocado, y que por tanto la cotización es cierta y actual".</p>
--	---

En relación a lo anterior, se establece que los **participantes: GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V. y POWER DEPOT, S.A. DE C.V.**, en este proceso licitatorio, son solventes Administrativamente, esto es así en función del acta de presentación y apertura de proposiciones que obra en el expediente y de conformidad con el dictamen de aspectos administrativos realizado por la Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández, Subdirectora de Suministros y Almacén, sin referencia, de fecha 17 de septiembre de 2025, conforme a los numerales 5.4.3 y 5.4.5 de las bases de convocatoria; por lo tanto, se consideran solventes al cumplir con los requisitos establecidos en las bases de convocatoria y se contemplan para evaluar los requisitos técnicos y económicos y así pasar a la etapa de adjudicación del contrato.

Derivado de la revisión administrativa de las proposiciones presentadas se advirtió que las propuestas de los licitantes **SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE BOMBEO, S. DE R.L. DE C.V. y EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.**, no cumplen; por lo que en atención a lo señalado en el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, no se consideran solventes al no cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria de la licitación y no se contempla para evaluar los requisitos técnicos y económicos y así pasar a la etapa de adjudicación del contrato y se desecha su propuesta con fundamento en los numerales 6.1.5, 6.6 y 11.1.4 de las bases de convocatoria.

Evaluación Técnica. - Respecto a los documentos presentados por los participantes, exigidos en el numeral 5.4.1, Anexo 1 y Anexo 3 de las Bases de convocatoria, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 numeral 2 de "LA LEY", y los artículos 68 y 69 de "EL REGLAMENTO", se ha obtenido del Dictamen Técnico contenido sin número de referencia, de fecha 15 de septiembre de 2025, validado por Ing. José Abraham Cabral Pérez, Jefe de Sección de Sistema de Pozos y el Ing. Pablo Nol Quintero, Subdirector de Mantenimiento de Plantas y Pozos, ambos del "SIAPA", del cual se exponen sus extractos en el dictamen técnico anexo, el cual se tiene a la vista, se analiza detalladamente firmando para constancia, formando parte integral de este fallo y se da por reproducido en todos y cada uno de sus términos como si a la letra se insertase.

Las proposiciones de los licitantes **GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V. y POWER DEPOT, S.A. DE C.V.**, se consideran solventes técnicamente y se contemplan para evaluar los requisitos económicos y así pasar a la etapa de adjudicación del contrato; lo anterior en atención a lo señalado en el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios,

En apego a lo anteriormente establecido, a continuación, se muestra gráficamente el cumplimiento o no de las especificaciones técnicas mínimas por cada partida del proveedor participante:

PARTIDA	LICITANTE POWER DEPOT. S.A. DE C.V.	LICITANTE GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.
1 Según los consecutivos descritos en el anexo 1	CUMPLE	CUMPLE
n)	CUMPLE	CUMPLE
o)	CUMPLE	CUMPLE
p)	CUMPLE	CUMPLE
q)	CUMPLE	CUMPLE
r)	CUMPLE	CUMPLE
s)	CUMPLE	CUMPLE

Evaluación Económica. - Con base en lo anteriormente redactado y en la revisión y análisis de la propuesta presentada por el licitante **conforme al numeral 5.4.5 de las bases de convocatoria**, realizada por la Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández, Subdirectora de Suministros y Almacén, sin referencia, de fecha 17 de septiembre de 2025, en el dictamen de los aspectos económicos del presente fallo, se hace la siguiente acotación:

Las propuestas de los licitantes **GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V. y POWER DEPOT, S.A. DE C.V.**, son solventes económicamente de conformidad con lo solicitado y en lo cual fueron declaradas solventes técnicamente, según lo establecido por el artículo 71 numeral 1 de LA LEY, en relación a los precios promedio establecidos en el estudio de mercado.

FALLO DE ADJUDICACIÓN

Se hace mención que la adjudicación de los bienes licitados en el presente proceso, esta circunstanciada **EL TOTAL A UN SOLO LICITANTE** mediante el método de evaluación **BINARIO**, esto quiere decir que será adjudicada a aquel proveedor solvente administrativamente y técnicamente y que haya ofertado el precio más bajo.

Primero. En congruencia con los aspectos técnicos, administrativos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo y son suscritos por los responsables de su elaboración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1, Fracción II, 24 fracción VII y demás relativos y aplicables de "LA LEY", los integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de "SIAPA"; resuelven adjudicar el total de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS, según el método de evaluación BINARIO de la siguiente manera:

Se transcribe a continuación el monto total adjudicado

Al licitante POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Hasta por un importe total más IVA
1 Según los consecutivos descritos en el anexo 1 de las bases de Convocatoria	Contratación de servicio de mantenimiento correctivo de motores eléctricos	\$2'000,000.00 Según los precios unitarios ofertados en su Anexo 5 propuesta económica
	IVA	\$320,000.00
	TOTAL	\$2'320,000.00

(HASTA POR UN MONTO TOTAL DE DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N. MÁS I.V.A.)

Se hace la acotación que el tipo de contrato a adjudicar es un **contrato abierto**, razón por lo cual el "SIAPA" podrá a discreción, devengar los bienes contratados a través del presente fallo, teniendo la obligación de comprar el mínimo establecido, que en el caso en concreto es del **40% (cuarenta por ciento)** de los montos adjudicados y teniendo como máximo de compra, el mismo, de conformidad a lo previsto en el artículo 79, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de servicios para el estado de Jalisco y sus Municipios, utilizando los precios unitarios planteados en la propuesta presentada por el licitante adjudicado, para su devengación.

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal del licitante adjudicado y/o en razón del bien o servicio a contratar, el licitante podrá ser sujeto de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.

Segundo. Difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de transparencia de "SIAPA", haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Sección de compras de SIAPA ubicada en Dr. R. Michel 461, Colonia las Conchas C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

Tercero. Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de "LA LEY", se manifiesta que el proveedor adjudicado, se obliga a firmar el contrato, conforme al modelo de éste que la Convocante determine a más tardar 16 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del "FALLO", directamente en las oficinas de la Subdirección de Suministros y Almacén de "SIAPA" ubicada en Dr. R. Michel 461, Colonia las Conchas C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco.







Cuarto. Así mismo de conformidad a lo establecido en el numeral 4.6 de las Bases de convocatoria, el participante adjudicado o su representante legal, se obligan a firmar la orden de compra, en la Unidad Centralizada de compras de la convocante en un plazo no mayor a 05 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del fallo, previa entrega de la garantía de cumplimiento y de la copia simple del Registro Único de Proveedores y Contratistas, emitido por la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco vigente; de lo contrario, se cancelará la presente adjudicación y se adjudicará conforme a lo previsto en el numeral 2, del artículo 77 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco y sus Municipios.


Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con los artículo 23, 24 y 31 de "LA LEY", las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios del SIAPA, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Unidad Centralizada de Compras, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día 19 de septiembre de 2025, en la Sesión Extraordinaria 30.

Firman la presente resolución los integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del SIAPA, con derecho a voto conforme el artículo 25 numeral 3 de "LA LEY" que aprobaron la misma, en sesión celebrada en Guadalajara, Jalisco, el día 19 de septiembre de 2025, así como los invitados con derecho a voz. Notifíquese.

MIEMBROS DEL COMITÉ:

 LCP. Carlos Alberto Patiño Velázquez	Suplente del Presidente del Comité Con derecho a voz y voto
 Ing. Gastón Guillermo Vega Ramirez	Vocal en Representación del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco AC. Con derecho a voz y voto
 Lic. Ricardo Blanco García	Vocal en Representación de la Secretaría de Administración Con derecho a voz y voto
 Sagrario Rocio Gutierrez Castillo	Vocal en Representación de la Secretaría de la Hacienda Pública Con derecho a voz y voto
 Mtra. Eugenia Carolina Torres Martinez	Vocal en Representación de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Jalisco Con derecho a voz y voto
 Lic. Hugo Enrique Verduzco Sánchez	Vocal en Representación del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C. Con derecho a voz y voto
 Omar Palafox Saenz	Vocal en Representación del Consejo Nacional Agropecuario Con derecho a voz y voto
 Lic. Fernando Corona Robles	Vocal en Representación de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara Con derecho a voz y voto
 Lic. Katia Lisette Plascencia Salcedo	Vocal en Representación de la Secretaría de Desarrollo Económico Con derecho a voz y voto
 Carlos Cesar Sierra Romero	Vocal en Representación de la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Con derecho a voz y voto
 Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández	Secretario Técnico del Comité Con derecho a voz sin voto

Invitados:	
 Arq. Lorenzo Solórzano Gómez	En Representación del Órgano Interno de Control del SIAPA Con derecho a voz sin voto
 Mtro. Arturo Iñiguez González	Representante de la Dirección Jurídica Con derecho a voz sin voto

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITE 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTO Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

MANIFIESTO DE VÍNCULOS Y RELACIONES Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
Y NO COLUSIÓN

Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 30 Siapa-Sp-10065993-
2025 para la Contratación de servicio de mantenimiento correctivo de
motores eléctricos.

Fallo

Nos referimos a nuestra intervención en el fallo de la Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 30 Siapa-Sp-10065993-2025 para la Contratación de servicio de mantenimiento correctivo de motores eléctricos; para efectos de cumplir con el requisito previsto en la normatividad como integrante del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

De conformidad con lo estipulado en los artículos 119, 121 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 2, fracción IX, artículos 165, 173, 183 de su Reglamento; así como en apego a los artículos 27, 28, 29 del acuerdo de la Contraloría del Estado por el cual se expiden las Normas Complementarias al Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos en Materia de Contrataciones Públicas, referentes a las Reglas de Contacto; al Sistema de Servidores Públicos; y al Sistema de Manifiestos de Vínculos y Relaciones y de Declaraciones de Integridad y No Colusión; **MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que:**

- I. Nos abstendremos por sí mismo, o a través de interpósita persona, de adoptar conductas o acciones que induzcan a los servidores públicos a alterar la evaluación de las proposiciones o el resultado del procedimiento; así como cualquier otro acto que de cualquier forma otorgue condiciones más ventajosas a una persona en relación con las demás que participen en el mismo acto o

procedimiento, para obtener un beneficio indebido; o incitar la celebración de acuerdos colusorios, respectivamente.

- II. No tenemos ningún vínculo o relación, sea de negocios, personal o familiar con los servidores públicos que participarán en el procedimiento de contratación, desde la atención, tramitación y resolución del mismo.
- III. Nos comprometemos a observar los principios rectores y valores del servicio público que rigen en el ejercicio del empleo, cargo o comisión, tales como, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito previstos en el artículo 5° de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, correlacionado con el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; así como con los principios y valores estipulados en los artículos 6 y 7 del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de Jalisco.





19 de septiembre de 2025

ATENTAMENTE

MIEMBROS DEL COMITÉ:

 LCP. Carlos Alberto Patiño Velázquez	Suplente del Presidente del Comité Con derecho a voz y voto
 Ing. Gastón Guillermo Vega Ramírez	Vocal en Representación del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco AC. Con derecho a voz y voto
 Lic. Ricardo Blanco García	Vocal en Representación de la Secretaría de Administración Con derecho a voz y voto
 Sagrario Rocío Gutiérrez Castillo	Vocal en Representación de la Secretaría de la Hacienda Pública Con derecho a voz y voto



 Mtra. Eugenia Carolina Torres Martínez	Vocal en Representación de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Jalisco Con derecho a voz y voto
 Lic. Hugo Enrique Verdugo Sánchez	Vocal en Representación del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C. Con derecho a voz y voto
 Omar Palafex Saenz	Vocal en Representación del Consejo Nacional Agropecuario Con derecho a voz y voto
 Lic. Fernando Corona Robles	Vocal en Representación de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara Con derecho a voz y voto
 Lic. Katia Lisette Plascencia Salcedo	Vocal en Representación de la Secretaría de Desarrollo Económico Con derecho a voz y voto
 Carlos Cesar Sierra Romero	Vocal en Representación de la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Con derecho a voz y voto
 Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández	Secretario Técnico del Comité Con derecho a voz sin voto
Invitados:	
 Arq. Lorenzo Solorzano Gómez	En Representación del Órgano Interno de Control del SIAPA Con derecho a voz sin voto
 Mtro. Arturo Iñiguez González	Representante de la Dirección Jurídica Con derecho a voz sin voto

Esta hoja forma parte del manifiesto de vínculos y relaciones y declaración de integridad y no colusión de la Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 30 Siapa-Sp-10065993-2025 para la Contratación de servicio de mantenimiento correctivo de motores eléctricos. 19 de septiembre de 2025.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de Flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LIANTANTE: GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: fabricación de copie de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Levado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zepata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas electricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbitt. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Remplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbonos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025


LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROMESA	
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de clinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

[Handwritten signatures and marks]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jalisco, 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			FOTOCOPIA
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbitt. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbonos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanados de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.				

licitación pública local con concurrencia del comité 30 SIAPA-SP-10065993-2025 para la contratación de servicio de mantenimiento correctivo de motores eléctricos

Licitante:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactores del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

[Handwritten signature and initials]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1		MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copie de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zepata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	Anillo rozantes 2,400 volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbitt. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

licitante:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			NOTAS
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado deñado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copia de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espigas. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signature]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x				
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x				
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x				
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x				
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x				
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x				
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

ADJUDICANTE:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanados de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

licitante:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copia de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de caja de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

[Handwritten signatures and marks across the bottom of the table and margins]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jalisco, 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			PUNTO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de clinchos en los devanados de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termopares. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Pulido de unidades de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LIOTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LIOTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

						ANEXO 1			
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior).Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de Flecha (según muestra).Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LIANTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1		NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE		
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copia de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICTACION PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas, (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

[Handwritten signatures and marks]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal., 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamblaje y ensamble del motor. (Detalle de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS


Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LIOTACION PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LIOTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.				
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICTACION PUBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copie de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Lavamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1		MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas, (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Remplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jalisco, 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SF-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbonas. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Remplazo de circhros en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpiente de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Remplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Remplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Remplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LIOTANTE: LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LIOTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble H203H205y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior).Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra).Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de coque de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de inrush "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Remplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Remplazo de cinchos en los devarado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Quetzaltenango, Jue 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			FIRMAS
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamblaje y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamblaje y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza General. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de Flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copie de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y secar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.				
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbonas. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanados de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.				
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			PROYECTO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copie de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (lavado, secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	Anillo rozantes 2,400 volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	Anillo rozantes 2,400 volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termopares. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior) Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copie de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993- 2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases), de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babolt. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cíncos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termopares. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de Ficha (según muestra).Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copie de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Lavamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

licitación pública local con concurrencia del comité 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

licitante:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1		NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE		
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanados de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamblaje y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de acabado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamblaje y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

[Handwritten signatures and marks]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

licitación pública local con concurrencia del comité 30 SIAPA-SP-10065993-2025 para la contratación de servicio de mantenimiento correctivo de motores eléctricos

Licitante:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copie de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavar, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapatas terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de soleta. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y función de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jalisco de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbonos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior).Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de Placa (según muestra).Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10066993-2025 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de coque de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas, (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de inyección "surge" en las espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbit, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Remplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbonos, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Remplazo de circhos en los devanado de embobinado, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpiente de enfriamiento, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jalisco, 15 de septiembre de 2025.

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO REPRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áres de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copie de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento a embobinado, que incluye (lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jalisco de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1		
						CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbitt. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbonas. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de Flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copie de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	Anillo rozantes 2400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MENTO
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termopares. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

[Handwritten signature and initials]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROUESTA	
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de saccado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de Septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de cople de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Lavamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento "P", resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbonos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	HECHADO
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior).Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1		NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE		
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra), Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de cople de triquetras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

LICTACION PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termopares. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jalisco 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de coque de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS


Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de soleta. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumeceras en metal Babbitt. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-1006593-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devarado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopias. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior); Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

licitación pública local con concurrencia del comité 30 SIAPA-SP-10065993-2025 para la contratación de servicio de mantenimiento correctivo de motores eléctricos

Licitante:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de coque de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

licitante:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbitt. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbonés. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1		MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copie de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lleado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de soleta. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1		NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE		
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbonos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de coque de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

[Handwritten signature and initials]

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

licitación pública local con concurrencia del comite 30 SIAPA-SP-1006593-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

licitante:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases), de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			

LICTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbitt. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbonos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS


Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior).Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de Flecha (según muestra), Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de cople de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro a instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y función de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1	NO PRESENTA PROPIUESTA	MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	
1	1	SERV.C.O	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbonas. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de Flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de cople de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, 07 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1		NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE		
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puentes nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
0	1	SERVICIO	17	N/A	N/A	X			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbitt. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Remplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Remplazo de cinchos en los devarado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e Inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Remplazo de termocoples. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Remplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Remplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior).Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura apoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra).Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2023 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copie de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

LIOTACION PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LIOTANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MODIVO
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases), de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
0	1	SERVICIO	17	N/A	N/A	X			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Remplazo de cinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	24 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	24 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	24 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jalisco de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
0	1	SERVICIO	5	N/A	N/A	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copia de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, del 15 de septiembre de 2025

LI licitación PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LI licitante:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de calas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases; de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
0	1	SERVICIO	17	N/A	N/A	X			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbitt. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jalisco, 15 de septiembre de 2025

licitación pública local con concurrencia del comité 30 SIAPA-SP-10065993-2025 para la contratación de servicio de mantenimiento correctivo de motores eléctricos

licitante:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termopares. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desarmado y ensamble del motor. (Detalle de pintura, automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

[Handwritten signatures and marks]

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1		NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE		
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
0	1	SERVICIO	4	N/A	N/A	X			
0	1	SERVICIO	5	N/A	N/A	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de coque de trifluoretos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
0	1	SERVICIO	10	N/A	N/A	X			
0	1	SERVICIO	11	N/A	N/A	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
0	1	SERVICIO	17	N/A	N/A	X			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbitt. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICTANTE: LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbonos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTO. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensambla y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensambla y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

SIAPA



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jalisco 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065P93-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
0	1	SERVICIO	4	N/A	N/A	X			
0	1	SERVICIO	5	N/A	N/A	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra), Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copie de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
0	1	SERVICIO	10	N/A	N/A	X			
0	1	SERVICIO	11	N/A	N/A	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

licitación pública local con concurrencia del comité 30 SIAPA-SP-10065993-2025 para la contratación de servicio de mantenimiento correctivo de motores eléctricos

licitante:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas, (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
0	1	SERVICIO	17	N/A	N/A	X			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbit, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Remplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

licitación pública local con concurrencia del comité 30 SIAPA-SP-10065993-2025 para la contratación de servicio de mantenimiento correctivo de motores eléctricos

licitante:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MONEDA
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanados de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termopares. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
N)						X			
CARTA EMITIDA POR EL LICITANTE EN DONDE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PERIODO DE GARANTÍA QUE OFRECE DE LAS REPARACIONES, MANO DE OBRA, SERVICIOS Y VICIOS OCULTOS NO PODRÁ SER MENOR A SEIS MESES.						X			
O)						X			
DOCUMENTO EMITIDO POR UNA DE LAS MARCAS DE LOS EQUIPOS SEÑALADOS EN EL ANEXO 1, CON EL QUE EL LICITANTE ACREDITE QUE CUENTA CON UN TALLER O CENTRO DE SERVICIO CERTIFICADO.						X			

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

licitante:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
P1				COPIA SIMPLE DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CON VIGENCIA DURANTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS AFÍN AL GIRO Y PAGADA CON UNA COBERTURA MÍNIMA DE (\$1000,000.00 UN MILLÓN DE PESOS 00/10 M.N.) A NOMBRE DEL LICITANTE (ANEXAR COMPROBANTE DE PAGO) DEBIENDO CORRESPONDER AL DOMICILIO DEL TALLER O CENTRO DE SERVICIO DONDE SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS, ANEXANDO COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA MUNICIPAL DEL TALLER O CENTRO DE SERVICIO A NOMBRE DEL LICITANTE.		X			
Q1				DOCUMENTO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, SE COMPROMETE A ENTREGAR REPORTE TÉCNICOS O DIAGNÓSTICOS DE PRUEBAS AL ÁREA REQUERENTE.		X			
R1				CARTA EN LA QUE EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SE COMPROMETE A QUE LAS REFACCIONES SUMINISTRADAS SERÁN NUEVAS Y ORIGINALES DE LA MARCA DEL EQUIPO.		X			
S1				COPIA SIMPLE DE LA CERTIFICACIÓN DC3, VIGENTE DEL PERSONAL QUE PRESTARÁ EL SERVICIO, MISMO QUE DEBERÁ PERTENECER AL LICITANTE, DONDE AVALE QUE EL PERSONAL TÉCNICO ESTÁ CAPACITADO PARA TRABAJOS DE RIESGO O CUMPLIR CON LA NORMA ISO DE SISES.		X			

ING. JOSÉ ABRAHAM CABRAL PÉREZ
JEFE DE SECCIÓN SISTEMA DE POZOS
ÁREA TÉCNICA REQUERENTE

ING. FABIO RÍO QUINTERO
SUBDIRECTOR DE MAINTENIMIENTO DE PLANTAS Y POZOS
ÁREA TÉCNICA REQUERENTE



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jalisco, 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

1 de 34



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACION PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993- 2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LIOTANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copie de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbitt. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.				
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

licitante:

POWER DEPOT S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1		MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocoples. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		

[Handwritten signatures and marks]

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de Flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de cople de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICTANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases), de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jalisco, 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbitt. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de alambres en los devanados de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

licitación pública local con concurrencia del comite 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

licitante:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

[Handwritten signatures and marks]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

LICITANTE:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de Flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copie de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zepata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1		MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x		
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x		
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x		
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x		
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x		
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x		
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumbreras en metal Babbitt. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x		
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x		



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

LICITANTE:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1		
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x		
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x		
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x		
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x		
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x		
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Limpieza e Inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x		
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopias. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x		
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x		

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

LICITANTE:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de coque de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	Anillo rozantes 2.400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbitt. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	Anillo rozantes 2.400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	Anillo rozantes 2.400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	Anillo rozantes 2.400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jalisco, 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

LIQUITANTE:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanados de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espejo. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior).Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra).Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			

[Handwritten signatures and marks]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

LIOTANTE:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de coque de trinquetas. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zepata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de acelta. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

LICITANTE:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior).Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

LICITANTE:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUUESTA	
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de coque de trinquetas. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

LICITANTE:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanados de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactores del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble H203K205y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior).Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de Flecha (según muestra).Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-1006\$993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de coque de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases), de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1		NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE		
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbitt. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los elevadores de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Gudalajara Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO REPRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior).Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de coque de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (lavado, secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y secar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de calles de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

LICITANTE:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1		
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x		
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x		
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x		
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x		
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x		
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x		
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x		
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x		

[Handwritten signature]

7



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanados de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura epóxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de Flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de cople de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10045993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbitt. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			

[Handwritten signatures and marks]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Gedalejara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanados de ambobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

LICITANTE:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jalisco, 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1		
						CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de coque de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Sacado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1		NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE		
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruzeta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de clinchos en los devanados de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1		MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior) Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10045993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de Flecha (según muestra).Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de cople de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento a embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

LICITANTE:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases), de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Remplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanados de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido de interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			

[Handwritten signatures and initials]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1		NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE		
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de belero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copie de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalejara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-1006S993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y función de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior).Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de Flecha (según muestra).Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			

Handwritten signatures and marks, including a large 'X' and a signature that appears to be 'J. P.'.



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de cople de trinquetas. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los ejes de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de Flecha (según muestra).Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de cople de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balancos dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1		
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x		
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x		
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x		
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x		
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbitt. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x		
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x		
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x		
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x		
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x		



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbonos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanados de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espejo. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de Flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de coque de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento P, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	Anillo rozantes 2,4/40 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			

[Handwritten signatures and marks]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2015

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1		NO PRESENTA PROUESTA	MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE		
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Remplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Remplazo de cinchos en los devanados de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Remplazo de termocopias. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Remplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	10 Polos; 4,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	10 Polos; 4,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en fleche. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de coque de trinquetas. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

LICITANTE:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbitt. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Remplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Remplazo de clinchos en los devanados de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	x			

[Handwritten signatures and marks]

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal., 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICTANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICTANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de armadura, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra), Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copie de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbitt. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Remplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANÁLISIS DE PROPUUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICTANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopias. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTO. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

[Handwritten signatures and marks]

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal, 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LIQITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de coque de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICTANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y secar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases), de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-1006593-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICTANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbonos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICTANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 50 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICTANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copie de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

[Handwritten signatures and marks]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jalisco, 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICTANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1				MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROUESTA		
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X				
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X				
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X				
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X				
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X				
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X				
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de crucetas y conector para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X				
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X				
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de clinchos en los devanados de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X				

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

licitación pública local con concurrencia del comite 30 SIAPA-SP-10065993-2025 para la contratación de servicio de mantenimiento correctivo de motores eléctricos

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopias. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactores del aspecto. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior).Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de coque de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

[Handwritten signature and initials]

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICTANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

[Handwritten signatures and marks]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jalisco, 15 de septiembre de 2025

licitación pública local con concurrencia del Comité 30 SIAPA-SP-10065993-2025 para la contratación de servicio de mantenimiento correctivo de motores eléctricos

Licitante:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANT DAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de circhos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior).Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-1006593-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICTANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de Flecha (según muestra); Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de coque de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICTANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1		MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Surministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases), de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	10 Polos 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	10 Polos 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

licitante:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

LICITANTE:						ANEXO 1		MOTIVO
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	CUMPLE	NO CUMPLE	
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior),Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura epoxica del interior y exterior), Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H", Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H", Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		

[Handwritten signature and initials]

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			PROMEDIO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra), Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de coque de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y secar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1		MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			NOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbonos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior).Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1		NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE		
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copie de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento a embobinado, que incluye (lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Lavantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapate terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento P, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
0	1	SERVICIO	17	N/A	N/A	X			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS


Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LIOTANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación del mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LIANTANTE:

POWER DEPOT S.A DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior).Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestras).Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LIOTACION PUBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LIOTANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copie de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, JAL. 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICTANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
0			17	N/A	N/A	X			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbitt. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbonas. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

licitante:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2023

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2023 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICTANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
0	1	SERVICIO	5	N/A	N/A	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de coque de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPOSTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

licitante:

POWER DEPOT S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1		MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
0	1	SERVICIO	17	N/A	N/A	X		
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbitt. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICTANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICTANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1		NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE		
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
0	1	SERVICIO	4	N/A	N/A	X			
0	1	SERVICIO	5	N/A	N/A	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de Flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de coque de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
0	1	SERVICIO	10	N/A	N/A	X			
0	1	SERVICIO	11	N/A	N/A	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
0	1	SERVICIO	17	N/A	N/A	X			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y función de chumaceras en metal Babbitt. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

LICTACION PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS

LICTANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termopares. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior).Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jalisco, 15 de septiembre de 2025

licitación pública local con concurrencia del Comité 30 SIAPA-SP-10065993-2025 para la contratación de servicio de mantenimiento correctivo de motores eléctricos

Licitante:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

Partida	Cantidad	Unidad de medida	Consecutivo	Especificaciones	Descripción general del servicio	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
0	1	SERVICIO	4	N/A	N/A	X			
0	1	SERVICIO	5	N/A	N/A	X			
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copie de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
0	1	SERVICIO	10	N/A	N/A	X			
0	1	SERVICIO	11	N/A	N/A	X			
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jalisco, 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1		MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas, (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los bobinados de todas las fases), de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
0	1	SERVICIO	17	N/A	N/A	X		
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbitt. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X		

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICTANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de circhros en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	X			
N)					CARTA EMITIDA POR EL LICITANTE EN DONDE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PERIODO DE GARANTÍA QUE OFECE DE LAS REFACCIONES, MANO DE OBRA, SERVICIOS Y VICIOS OCULTOS NO PODRÁ SER MENOR A SEIS MESES.	X			
O)					DOCUMENTO EMITIDO POR UNA DE LAS MARCAS DE LOS EQUIPOS SEÑALADOS EN EL ANEXO 1, CON EL QUE EL LICITANTE ACREDITA QUE CUENTA CON UN TALLER O CENTRO DE SERVICIO CERTIFICADO.	X			

[Handwritten signatures and marks]

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

LICTANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
P1				COPIA SIMPLE DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CON VIGENCIA DURANTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS AFÍN AL GIRO Y PAGADA CON UNA COBERTURA MINIMA DE (\$1000,000.00 UN MILLÓN DE PESOS 00/10 M.N.) A NOMBRE DEL LICITANTE (ANEXAR COMPROBANTE DE PAGO) DEBIENDO CORRESPONDER AL DOMICILIO DEL TALLER O CENTRO DE SERVICIO DONDE SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS, ANEXANDO COPIA SIMPLE DE LA LOECENCIA MUNICIPAL DEL TALLER O CENTRO DE SERVICIO A NOMBRE DEL LICITANTE.		X			
Q1				DOCUMENTO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, SE COMPROMETE A ENTREGAR REPORTES TÉCNICOS O DIAGNÓSTICOS DE PRUEBAS AL ÁREA REQUERENTE.		X			
R1				CARTA EN LA QUE EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SE COMPROMETE A QUE LAS REPARACIONES SUMINISTRADAS SERÁN NUEVAS Y ORIGINALES DE LA MARCA DEL EQUIPO.		X			
S1				COPIA SIMPLE DE LA CERTIFICACIÓN DOG VIGENTE DEL PERSONAL QUE PRESTARÁ EL SERVICIO, MISMO QUE DEBERÁ PERTENECER AL LICITANTE, DONDE AVALE QUE EL PERSONAL TÉCNICO ESTÁ CAPACITADO PARA TRABAJOS DE RIESGO O CUMPLIR CON LA NORMA ISO DE STDS.		X			

ING. JOSÉ ABRAHAM CABRAL PÉREZ
JEFE DE SECCIÓN SISTEMA DE POZOS
ÁREA TÉCNICA REQUERENTE

ING. JESÚS RAMÍREZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y POZOS
ÁREA TÉCNICA REQUERENTE

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 30 SIAPA-SP-10065993-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS

Guadalupe, JAL. 17 de septiembre de 2025

Una vez realizado el análisis de las propuestas presentadas por los licitantes participantes en el presente proceso, se emite el siguiente Dictamen:

ASPECTOS ECONÓMICOS						LICITANTES			
						POWER DEPOT, S.A. DE C.V.		GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor (Detalle de pintura automotriz de acabado rápido del interior y exterior); Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 444.00	\$ 444.00	\$ 697.00	\$ 697.00
	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor (Detalle de pintura epoxica del interior y exterior); Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 554.00	\$ 554.00	\$ 885.00	\$ 885.00
	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 890.00	\$ 890.00	\$ 1,345.00	\$ 1,345.00
	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H"; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 4,444.00	\$ 4,444.00	\$ 7,038.00	\$ 7,038.00
	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H"; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 4,958.00	\$ 4,958.00
	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 890.00	\$ 890.00	\$ 1,325.00	\$ 1,325.00
	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de Flecha (según muestra); Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,780.00	\$ 1,780.00	\$ 2,968.00	\$ 2,968.00
	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 780.00	\$ 780.00	\$ 1,277.00	\$ 1,277.00
	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de cople de trinquetas; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 960.00	\$ 960.00	\$ 3,258.00	\$ 3,258.00
	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado); Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,780.00	\$ 1,780.00	\$ 3,122.00	\$ 3,122.00
	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Lavamiento de conexión y sacar puntas nuevas con tapete terminal; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,776.00	\$ 1,776.00	\$ 2,089.00	\$ 2,089.00
	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,884.00	\$ 1,884.00	\$ 3,247.00	\$ 3,247.00
	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de caja de baleros; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,002.00	\$ 2,002.00	\$ 3,326.00	\$ 3,326.00
	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 3,854.00	\$ 3,854.00	\$ 6,453.00	\$ 6,453.00
	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación en sitio para correctivo a motores de 0.5/0.75/1 rodamiento superior; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 890.00	\$ 890.00	\$ 1,424.00	\$ 1,424.00

ASPECTO ECONÓMICOS

licitantes

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento y resistencia en los arbobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre aspiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,336.00	\$	\$ 1,336.00	\$	\$ 2,285.00	\$	\$ 2,285.00	\$
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 890.00	\$	\$ 890.00	\$	\$ 3,285.00	\$	\$ 3,285.00	\$
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumeceras en metales Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 750.00	\$	\$ 750.00	\$	\$ 7,886.00	\$	\$ 7,886.00	\$
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 899.00	\$	\$ 899.00	\$	\$ 2,453.00	\$	\$ 2,453.00	\$
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 753.00	\$	\$ 753.00	\$	\$ 3,958.00	\$	\$ 3,958.00	\$
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 633.00	\$	\$ 633.00	\$	\$ 4,782.00	\$	\$ 4,782.00	\$
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Remplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 790.00	\$	\$ 790.00	\$	\$ 3,746.00	\$	\$ 3,746.00	\$
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 980.00	\$	\$ 980.00	\$	\$ 2,268.00	\$	\$ 2,268.00	\$
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Remplazo de cinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,780.00	\$	\$ 1,780.00	\$	\$ 2,798.00	\$	\$ 2,798.00	\$
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	10 Polos: 6,500 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 890.00	\$	\$ 890.00	\$	\$ 1,376.00	\$	\$ 1,376.00	\$
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	10 Polos: 6,500 volts, que consta de: Remplazo de termopares. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,600.00	\$	\$ 2,600.00	\$	\$ 2,789.00	\$	\$ 2,789.00	\$
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	10 Polos: 6,500 volts, que consta de: Remplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 3,020.00	\$	\$ 3,020.00	\$	\$ 4,989.00	\$	\$ 4,989.00	\$
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	10 Polos: 6,500 volts, que consta de: Remplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 5,556.00	\$	\$ 5,556.00	\$	\$ 6,925.00	\$	\$ 6,925.00	\$
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 0.5/0.75/1 H.P.	10 Polos: 6,500 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de soldado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,336.00	\$	\$ 1,336.00	\$	\$ 2,779.00	\$	\$ 2,779.00	\$
1	1	SERVICIO	30	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamblaje y remplazo del motor (Detalle de pintura autorizada de todo el interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 666.00	\$	\$ 666.00	\$	\$ 1,110.00	\$	\$ 1,110.00	\$

ASPECTO ECONOMICOS

licitantes

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desarmable y ensamble del motor (Detalle de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 780.00	\$	780.00	\$	1,277.00	\$	1,277.00	
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,002.00	\$	1,002.00	\$	1,500.00	\$	1,500.00	
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 4,444.00	\$	4,444.00	\$	10,990.00	\$	10,990.00	
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 12,900.00	\$	12,900.00	\$	12,485.00	\$	12,485.00	
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 890.00	\$	890.00	\$	1,388.00	\$	1,388.00	
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 4,334.00	\$	4,334.00	\$	4,467.00	\$	4,467.00	
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,384.00	\$	1,384.00	\$	2,077.00	\$	2,077.00	
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copia de rinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 989.00	\$	989.00	\$	2,546.00	\$	2,546.00	
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento al embobinado, que incluye (lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,890.00	\$	2,890.00	\$	4,477.00	\$	4,477.00	
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de coxis y sacar puntas nuevas con zapate terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,648.00	\$	2,648.00	\$	4,324.00	\$	4,324.00	
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,234.00	\$	2,234.00	\$	3,498.00	\$	3,498.00	
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,184.00	\$	2,184.00	\$	3,374.00	\$	3,374.00	
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 7,470.00	\$	7,470.00	\$	11,687.00	\$	11,687.00	
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,334.00	\$	2,334.00	\$	3,345.00	\$	3,345.00	
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento R, resistencia en los embobinados de todas las fases), de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,448.00	\$	2,448.00	\$	4,090.00	\$	4,090.00	
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 698.99	\$	698.99	\$	4,444.00	\$	4,444.00	

ASPECTO DONÓMICOS

LIOTANTES

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	Anillo rozantes 2,400 volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 757.48	\$	757.48	\$	\$ 8,458.00	\$	\$ 8,458.00	\$
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elavadores de acolia. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 908.08	\$	908.08	\$	\$ 4,668.00	\$	\$ 4,668.00	\$
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 740.61	\$	740.61	\$	\$ 4,987.00	\$	\$ 4,987.00	\$
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 629.29	\$	629.29	\$	\$ 5,344.00	\$	\$ 5,344.00	\$
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 797.98	\$	797.98	\$	\$ 4,189.00	\$	\$ 4,189.00	\$
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbonas. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 989.40	\$	989.40	\$	\$ 3,885.00	\$	\$ 3,885.00	\$
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de circhitos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 4,002.00	\$	4,002.00	\$	\$ 5,024.00	\$	\$ 5,924.00	\$
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del zarpán de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,780.00	\$	1,780.00	\$	\$ 2,681.00	\$	\$ 2,681.00	\$
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termopropes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,300.00	\$	2,300.00	\$	\$ 3,098.00	\$	\$ 3,098.00	\$
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 3,334.00	\$	3,334.00	\$	\$ 4,957.00	\$	\$ 4,957.00	\$
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 5,164.00	\$	5,555.00	\$	\$ 8,506.00	\$	\$ 8,506.00	\$
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,224.00	\$	2,224.00	\$	\$ 3,334.00	\$	\$ 3,334.00	\$
1	1	SERVICIO	30	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desarmable y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 890.00	\$	890.00	\$	\$ 1,324.00	\$	\$ 1,324.00	\$
1	1	SERVICIO	31	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desarmable y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,002.00	\$	1,002.00	\$	\$ 1,820.00	\$	\$ 1,820.00	\$
1	1	SERVICIO	32	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,112.00	\$	1,112.00	\$	\$ 1,648.00	\$	\$ 1,648.00	\$
1	1	SERVICIO	33	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estado. Cambios en clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 7,390.00	\$	7,390.00	\$	\$ 12,478.00	\$	\$ 12,478.00	\$

ASPECTO FÓNOMICOS					LICITANTES				
					POWER DEPOT, S.A. DE C.V.		GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.		
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con alambres clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,540.00	\$ 1,540.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 890.00	\$ 890.00	\$ 1,504.00	\$ 1,504.00
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 5,554.00	\$ 5,554.00	\$ 2,744.00	\$ 2,744.00
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,558.00	\$ 1,558.00	\$ 2,344.00	\$ 2,344.00
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copia de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,420.00	\$ 1,420.00	\$ 4,787.00	\$ 4,787.00
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 4,002.00	\$ 4,002.00	\$ 6,100.80	\$ 6,100.80
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conaxión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 4,234.00	\$ 4,234.00	\$ 4,417.00	\$ 4,417.00
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 4,002.00	\$ 4,002.00	\$ 6,829.00	\$ 6,829.00
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 3,102.00	\$ 3,102.00	\$ 4,563.00	\$ 4,563.00
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 8,092.00	\$ 8,092.00	\$ 10,949.00	\$ 10,949.00
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,448.00	\$ 2,448.00	\$ 3,993.00	\$ 3,993.00
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento R, resistencia en los embobinados de todas las fases), de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 3,192.00	\$ 3,192.00	\$ 4,599.00	\$ 4,599.00
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 764.25	\$ 764.25	\$ 6,898.00	\$ 6,898.00
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 97.25	\$ 97.25	\$ 1,122.00	\$ 1,122.00
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 764.29	\$ 764.29	\$ 4,445.00	\$ 4,445.00
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de nuevos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 418.45	\$ 418.45	\$ 4,798.00	\$ 4,798.00
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Regulación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 804.04	\$ 804.04	\$ 6,752.00	\$ 6,752.00

ASPECTO DONÓMICOS

ASPECTO DONÓMICOS						LICITANTES			
						POWER DEPOT, S.A. DE C.V.		GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruzeta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	999.00 \$	999.00 \$	5,078.00 \$	5,078.00 \$
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1,050.00 \$	1,050.00 \$	4,354.00 \$	4,354.00 \$
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanados de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	5,556.00 \$	5,556.00 \$	6,268.00 \$	6,268.00 \$
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	2,002.00 \$	2,002.00 \$	2,779.00 \$	2,779.00 \$
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termopares. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1,320.00 \$	1,320.00 \$	4,742.00 \$	4,742.00 \$
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	3,331.00 \$	3,331.00 \$	4,815.00 \$	4,815.00 \$
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactores del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	5,554.00 \$	5,554.00 \$	6,002.00 \$	6,002.00 \$
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	2,648.00 \$	2,648.00 \$	3,846.00 \$	3,846.00 \$
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor (Detalle de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	890.00 \$	890.00 \$	1,350.00 \$	1,350.00 \$
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor (Detalle de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1,092.00 \$	1,092.00 \$	1,500.00 \$	1,500.00 \$
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1,780.00 \$	1,780.00 \$	2,480.00 \$	2,480.00 \$
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	8,468.00 \$	8,468.00 \$	14,752.00 \$	14,752.00 \$
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	4,230.00 \$	4,230.00 \$	16,980.00 \$	16,980.00 \$
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Inspección de laminación, por puntas clientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	890.00 \$	890.00 \$	1,380.00 \$	1,380.00 \$
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	7,780.00 \$	7,780.00 \$	12,300.00 \$	12,300.00 \$
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1,780.00 \$	1,780.00 \$	2,700.00 \$	2,700.00 \$
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copia de trinquete. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1,782.00 \$	1,782.00 \$	1,480.00 \$	1,480.00 \$

ASPECTO ECONÓMICOS

licitantes

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO				IMPORTE			
						PRECIO UNITARIO				PRECIO UNITARIO			
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento a embobinado que incluye (levantado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado), Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 4,224.00	\$	4,224.00	\$	4,580.00	\$	6,150.00	
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexi3n y sacar puntas nuevas con zapata terminal, Mano de obra, materiales de consumo, herramientas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 4,446.00	\$	4,446.00	\$	4,500.00	\$	6,500.00	
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 4,224.00	\$	4,224.00	\$	4,210.00	\$	6,210.00	
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparaci3n de celas de baleros, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 3,336.00	\$	3,336.00	\$	4,850.00	\$	4,850.00	
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 9,236.00	\$	9,336.00	\$	14,750.00	\$	14,750.00	
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalaci3n de aceite para rodamiento superior, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 3,558.00	\$	3,558.00	\$	8,750.00	\$	5,750.00	
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas, (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 3,780.00	\$	3,780.00	\$	6,700.00	\$	5,700.00	
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de s3dera, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 765.23	\$	765.23	\$	7,760.00	\$	7,760.00	
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundici3n de chumaceras en metal Babbitt, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 97.25	\$	97.25	\$	15,332.00	\$	15,332.00	
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparaci3n de elevadores de aceite, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 768.29	\$	768.29	\$	7,844.00	\$	7,844.00	
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricaci3n de anillos rozantes, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 635.65	\$	635.65	\$	8,458.00	\$	8,458.00	
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificaci3n de anillos rozantes, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 800.04	\$	800.04	\$	7,946.00	\$	7,946.00	
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y conector para el sistema de anillos rozantes, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 999.90	\$	999.90	\$	7,469.00	\$	7,469.90	
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparaci3n de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,030.00	\$	1,030.00	\$	4,280.00	\$	6,250.00	
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de bujes en los devanado de embobinado, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 4,224.00	\$	4,224.00	\$	9,750.00	\$	9,750.00	
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspecci3n del serpentín de enfriamiento, Mano de obra, material de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,002.00	\$	2,002.00	\$	3,250.00	\$	3,250.00	

ASPECTO ECONÓMICOS

licitantes

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO				PRECIO UNITARIO			
						PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termopares. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,860.00	\$ 1,860.00	\$ 4,785.00	\$ 4,785.00				
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,334.00	\$ 2,334.00	\$ 5,350.00	\$ 5,350.00				
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del aspecto. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 4,814.00	\$ 4,814.00	\$ 8,060.00	\$ 8,060.00				
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 5 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 3,112.00	\$ 3,112.00	\$ 4,450.00	\$ 4,450.00				
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 890.00	\$ 890.00	\$ 1,860.00	\$ 1,860.00				
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00				
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,780.00	\$ 1,780.00	\$ 2,460.00	\$ 2,460.00				
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "F". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 9,334.00	\$ 9,334.00	\$ 15,550.00	\$ 15,550.00				
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "F". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 4,514.00	\$ 4,514.00	\$ 9,950.00	\$ 9,950.00				
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,112.00	\$ 1,112.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00				
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 10,002.00	\$ 10,002.00	\$ 14,550.00	\$ 14,550.00				
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,448.00	\$ 2,448.00	\$ 3,070.00	\$ 3,070.00				
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copie de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,234.00	\$ 1,234.00	\$ 1,870.00	\$ 1,870.00				
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 8,444.00	\$ 8,444.00	\$ 12,380.00	\$ 12,380.00				
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 8,448.00	\$ 8,448.00	\$ 12,450.00	\$ 12,450.00				
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 4,890.00	\$ 4,890.00	\$ 7,750.00	\$ 7,750.00				

ASPECTO CONÓMICOS

ASPECTO CONÓMICOS					LICITANTES				
					POWER DEPOT, S.A. DE C.V.		GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.		
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	4,002.00 \$	4,002.00 \$	4,350.00 \$	4,350.00 \$
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	9,792.00 \$	9,792.00 \$	16,780.00 \$	16,780.00 \$
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	4,890.00 \$	4,890.00 \$	7,280.00 \$	7,280.00 \$
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas, (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	4,234.00 \$	4,234.00 \$	4,280.00 \$	4,280.00 \$
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	2.4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	772.94 \$	772.94 \$	8,160.00 \$	8,160.00 \$
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbit, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	926.52 \$	926.52 \$	14,980.00 \$	14,980.00 \$
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	776.05 \$	776.05 \$	6,190.00 \$	6,190.00 \$
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	642.07 \$	642.07 \$	9,485.00 \$	9,485.00 \$
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	814.18 \$	814.18 \$	9,645.00 \$	9,645.00 \$
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Remplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1,070.00 \$	1,070.00 \$	10,125.00 \$	10,125.00 \$
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1,046.40 \$	1,046.40 \$	7,485.00 \$	7,485.00 \$
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Remplazo de cinchos en los devanado de embobinado, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	4,448.00 \$	4,448.00 \$	10,760.00 \$	10,760.00 \$
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	2,662.20 \$	2,662.20 \$	4,350.00 \$	4,350.00 \$
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Remplazo de termopares, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1,560.00 \$	1,560.00 \$	4,890.00 \$	4,890.00 \$
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Remplazo de RTD, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	3,334.00 \$	3,334.00 \$	8,500.00 \$	8,500.00 \$
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Remplazo de resistencias calefactoras del espacio, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	8,886.00 \$	8,886.00 \$	8,780.00 \$	8,780.00 \$
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 8 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Pulido de anillos de flecha y áreas de sellado, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	3,334.00 \$	3,334.00 \$	4,950.00 \$	4,950.00 \$

ASPECTO ECONOMICO						LICITANTES			
						POWER DEPOT S.A. DE C.V.		GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1,112.00 \$	1,112.00 \$	1,640.00 \$	1,640.00 \$
2	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor (detallado de pintura epoxica del interior y exterior); Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1,224.00 \$	1,224.00 \$	1,850.00 \$	1,850.00 \$
3	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	2,003.00 \$	2,003.00 \$	2,950.00 \$	2,950.00 \$
4	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "F". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	10,224.00 \$	10,224.00 \$	16,450.00 \$	16,450.00 \$
5	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "F". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	5,350.00 \$	5,350.00 \$	8,045.00 \$	8,045.00 \$
6	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1,780.00 \$	1,780.00 \$	2,750.00 \$	2,750.00 \$
7	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de Plancha (según muestra); Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	6,234.00 \$	6,234.00 \$	9,350.00 \$	9,350.00 \$
8	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	3,112.00 \$	3,112.00 \$	4,750.00 \$	4,750.00 \$
9	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de cople de trinquetas. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1,780.00 \$	1,780.00 \$	2,750.00 \$	2,750.00 \$
10	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye: (lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado); Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	9,890.00 \$	9,890.00 \$	15,550.00 \$	15,550.00 \$
11	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	10,002.00 \$	10,002.00 \$	15,250.00 \$	15,250.00 \$
12	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico del rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	6,554.00 \$	6,554.00 \$	9,750.00 \$	9,750.00 \$
13	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de interruptor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	5,112.00 \$	5,112.00 \$	7,750.00 \$	7,750.00 \$
14	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de transformadores. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	3,094.00 \$	3,094.00 \$	4,650.00 \$	4,650.00 \$

Handwritten signatures and marks are present in the left margin of the document.

ASPECTOS ECONÓMICOS

ASPECT)ECONÓMICOS					LICITANTES				
					POWER DEPOT, S.A. DE C.V.		GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.		
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 8,554.00	\$ 8,554.00	\$ 8,554.00	\$ 8,554.00
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento R, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 4,890.00	\$ 4,890.00	\$ 1,760.00	\$ 1,760.00
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 935.88	\$ 935.88	\$ 9,750.00	\$ 9,750.00
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	Arillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbitt. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 783.89	\$ 783.89	\$ 18,996.00	\$ 18,996.00
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	Arillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 648.56	\$ 648.56	\$ 8,594.00	\$ 8,594.00
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	Arillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 822.41	\$ 822.41	\$ 4,785.00	\$ 4,785.00
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	Arillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,020.20	\$ 1,020.20	\$ 10,750.00	\$ 10,750.00
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	Arillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,050.91	\$ 1,050.91	\$ 10,490.00	\$ 10,490.00
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	Arillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,030.00	\$ 2,030.00	\$ 9,364.00	\$ 9,364.00
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	Arillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 7,336.00	\$ 7,336.00	\$ 11,250.00	\$ 11,250.00
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	10 Polos. 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,224.00	\$ 2,224.00	\$ 3,550.00	\$ 3,550.00
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	10 Polos. 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termopares. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,690.00	\$ 1,690.00	\$ 4,890.00	\$ 4,890.00
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	10 Polos. 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 3,334.00	\$ 3,334.00	\$ 5,250.00	\$ 5,250.00
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	10 Polos. 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 5,556.00	\$ 5,556.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 10 H.P.	10 Polos. 6,600 volts, que consta de: Pulido de ranuras de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 3,558.00	\$ 3,558.00	\$ 8,550.00	\$ 8,550.00
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desarmado H203(K205) ensamblado del motor (Detallado de pintura automotriz de sección rápido del interior y exterior) Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,112.00	\$ 1,112.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desarmado H203(K205) ensamblado del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,234.00	\$ 1,234.00	\$ 2,150.00	\$ 2,150.00

ASPEC. ECONÓMICOS

licitantes

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO				IMPORTE			
						PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 3.334,00	\$ 3.334,00	\$ 5.600,00	\$ 5.600,00				\$ 5.600,00
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 16.646,00	\$ 16.646,00	\$ 20.600,00	\$ 20.600,00				\$ 20.600,00
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 6.490,00	\$ 6.490,00	\$ 31.346,00	\$ 31.346,00				\$ 31.346,00
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1.700,00	\$ 1.700,00	\$ 2.700,00	\$ 2.700,00				\$ 2.700,00
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de Ficha (apajón, muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 14.446,00	\$ 14.446,00	\$ 23.660,00	\$ 23.660,00				\$ 23.660,00
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1.598,00	\$ 1.598,00	\$ 4.900,00	\$ 4.900,00				\$ 4.900,00
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copia de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2.003,00	\$ 2.003,00	\$ 3.266,00	\$ 3.266,00				\$ 3.266,00
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 10.446,00	\$ 10.446,00	\$ 17.700,00	\$ 17.700,00				\$ 17.700,00
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conaxión y saca puentes nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 10.090,00	\$ 10.090,00	\$ 12.490,00	\$ 12.490,00				\$ 12.490,00
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 6.666,00	\$ 6.666,00	\$ 10.350,00	\$ 10.350,00				\$ 10.350,00
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 5.564,00	\$ 5.564,00	\$ 8.700,00	\$ 8.700,00				\$ 8.700,00
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 24.354,00	\$ 24.354,00	\$ 36.600,00	\$ 36.600,00				\$ 36.600,00
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, material de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 6.446,00	\$ 6.446,00	\$ 11.690,00	\$ 11.690,00				\$ 11.690,00
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Puentes eléctricas. (Resistencia de aislamiento "P", resistencia en los embobinados de todas las fases), de impulso "surge" entre aspiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 5.564,00	\$ 5.564,00	\$ 8.700,00	\$ 8.700,00				\$ 8.700,00
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 946,35	\$ 946,35	\$ 10.790,00	\$ 10.790,00				\$ 10.790,00
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	Avilón rotantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y función de "runners" en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 776,81	\$ 776,81	\$ 20.360,00	\$ 20.360,00				\$ 20.360,00

ASPECTO DINÓMICOS

LICITANTES

POWER DEPOT S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de acata. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 465.11	\$	465.11	\$	\$ 9,490.00	\$	\$ 9,490.00	\$
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	Anillo rozantes 2,400 volts que consta de: fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 830.21	\$	\$ 830.21	\$	\$ 7,490.00	\$	\$ 7,490.00	\$
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Refricción de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,090.50	\$	\$ 1,090.50	\$	\$ 11,490.00	\$	\$ 11,490.00	\$
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Remplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,061.55	\$	\$ 1,061.55	\$	\$ 12,480.00	\$	\$ 12,480.00	\$
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,050.51	\$	\$ 2,050.51	\$	\$ 11,055.00	\$	\$ 11,055.00	\$
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Remplazo de cinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 8,002.00	\$	\$ 8,002.00	\$	\$ 12,880.00	\$	\$ 12,880.00	\$
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,224.00	\$	\$ 2,224.00	\$	\$ 2,500.00	\$	\$ 3,500.00	\$
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Remplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,960.00	\$	\$ 1,960.00	\$	\$ 8,900.00	\$	\$ 8,900.00	\$
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Remplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 3,314.00	\$	\$ 3,314.00	\$	\$ 5,550.00	\$	\$ 5,550.00	\$
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Remplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 5,550.00	\$	\$ 5,550.00	\$	\$ 8,795.00	\$	\$ 8,795.00	\$
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 15 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 3,778.00	\$	\$ 3,778.00	\$	\$ 4,450.00	\$	\$ 5,450.00	\$
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor (Detalle de pintura autorizada de acabado rizado del interior y exterior) Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,350.00	\$	\$ 1,350.00	\$	\$ 2,860.00	\$	\$ 2,860.00	\$
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor (Detalle de pintura epoxica del interior y exterior) Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,440.00	\$	\$ 1,440.00	\$	\$ 3,720.00	\$	\$ 3,720.00	\$
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Refric. embobinado del motor y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 4,320.00	\$	\$ 4,320.00	\$	\$ 9,744.00	\$	\$ 9,744.00	\$

ASPECTO ECONÓMICOS

					LICITANTES			
					POWER DEPOT, S.A. DE C.V.		GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO		PRECIO UNITARIO	
				DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO		IMPORTE		IMPORTE
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	\$ 18,446.00	\$ 18,446.00	\$ 29,346.00	\$ 29,346.00
				2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.				
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	\$ 3,650.00	\$ 3,650.00	\$ 31,987.00	\$ 31,987.00
				2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.				
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	\$ 1,780.00	\$ 1,780.00	\$ 2,780.00	\$ 2,780.00
				2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.				
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	\$ 18,890.00	\$ 18,890.00	\$ 30,723.00	\$ 30,723.00
				2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra) Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.				
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 6,190.00	\$ 6,190.00
				2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.				
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	\$ 2,224.00	\$ 2,224.00	\$ 3,560.00	\$ 3,560.00
				2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copia de rinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.				
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 18,846.00	\$ 18,846.00
				2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.				
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	\$ 13,356.00	\$ 13,356.00	\$ 19,248.00	\$ 19,248.00
				2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapeta terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.				
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	\$ 7,780.00	\$ 7,780.00	\$ 11,680.00	\$ 11,680.00
				2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.				
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	\$ 5,778.00	\$ 5,778.00	\$ 8,795.00	\$ 8,795.00
				2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.				
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	\$ 40,136.00	\$ 40,136.00	\$ 73,985.00	\$ 73,985.00
				2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.				
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	\$ 7,712.00	\$ 7,712.00	\$ 11,810.00	\$ 11,810.00
				2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.				
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	\$ 5,778.00	\$ 5,778.00	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00
				2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.				
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	\$ 799.80	\$ 799.80	\$ 14,569.00	\$ 14,569.00
				2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de aduera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.				
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	\$ 661.72	\$ 661.72	\$ 34,580.00	\$ 34,580.00
				Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.				
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	\$ 839.10	\$ 839.10	\$ 14,490.00	\$ 14,490.00
				Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.				

ASPECTO ECONÓMICOS					LICITANTES				
					POWER DEPOT, S.A. DE C.V.		GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.		
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,046.91	\$ 1,046.91	\$ 12,477.00	\$ 12,477.00
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,072.25	\$ 1,072.25	\$ 14,945.00	\$ 14,945.00
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,071.22	\$ 2,071.22	\$ 17,449.00	\$ 17,449.00
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbonas. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,990.00	\$ 1,990.00	\$ 17,345.00	\$ 17,345.00
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanados de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 8,490.00	\$ 8,490.00	\$ 14,580.00	\$ 14,580.00
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,224.00	\$ 2,224.00	\$ 4,350.00	\$ 4,350.00
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,230.00	\$ 1,230.00	\$ 8,095.00	\$ 8,095.00
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 3,334.00	\$ 3,334.00	\$ 4,390.00	\$ 4,390.00
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 8,554.00	\$ 8,554.00	\$ 8,393.00	\$ 8,393.00
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 20 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 4,002.00	\$ 4,002.00	\$ 8,041.00	\$ 8,041.00
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,324.00	\$ 1,324.00	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,444.00	\$ 1,444.00	\$ 3,408.00	\$ 3,408.00
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 6,442.00	\$ 6,442.00	\$ 9,988.00	\$ 9,988.00

ASPECTOS ECONÓMICOS						LICITANTES			
						POWER DEPOT, S.A. DE C.V.		GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	19,336.00	19,336.00	27,068.00	27,068.00
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	22,003.00	22,003.00	35,987.00	35,987.00
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de armadura, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	2,003.00	2,003.00	2,750.00	2,750.00
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	21,716.00	21,716.00	50,726.00	50,726.00
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	5,173.00	5,173.00	1,589.00	1,589.00
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: fabricación de copie de triángulos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	2,548.00	2,548.00	5,968.00	5,968.00
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Laveado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	12,890.00	12,890.00	20,148.00	20,148.00
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	14,446.00	14,446.00	25,563.00	25,563.00
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	8,446.00	8,446.00	12,930.00	12,930.00
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	6,234.00	6,234.00	9,960.00	9,960.00
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	25,366.00	25,366.00	38,774.00	38,774.00
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	7,790.00	7,790.00	11,944.00	11,944.00

ASPECT ECONÓMICOS

licitantes

POWER DEPOT S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas, (resistencia de aislamiento y resistencia en los embobinados de todas las fases), de impulso "surge" entre aspiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 6,231.00	\$	6,231.00	\$	\$ 9,944.00	\$	9,944.00	\$
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 6,490.00	\$	6,490.00	\$	\$ 13,588.00	\$	13,588.00	\$
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 28,973.00	\$	28,973.00	\$	\$ 84,250.00	\$	84,250.00	\$
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 5,554.00	\$	5,554.00	\$	\$ 8,550.00	\$	8,550.00	\$
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 26,448.00	\$	26,448.00	\$	\$ 40,252.00	\$	40,252.00	\$
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 6,232.00	\$	6,232.00	\$	\$ 8,953.00	\$	8,953.00	\$
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 6,970.00	\$	6,970.00	\$	\$ 11,054.00	\$	11,054.00	\$
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 7,980.00	\$	7,980.00	\$	\$ 12,094.00	\$	12,094.00	\$
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de dincheros en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 10,000.00	\$	10,000.00	\$	\$ 15,550.00	\$	15,550.00	\$
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,890.00	\$	2,890.00	\$	\$ 4,590.00	\$	4,590.00	\$
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termopares. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 3,250.00	\$	3,250.00	\$	\$ 8,550.00	\$	8,550.00	\$
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 25 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, material de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 3,542.00	\$	3,542.00	\$	\$ 5,500.00	\$	5,500.00	\$

ASPECTO DINÓMICOS					LICITANTES				
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.		GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	
						PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento 10 polos: 6,600 volts que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.		\$ 6,564.00	\$ 5,564.00	\$ 8,280.00	\$ 8,280.00
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento 10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.		\$ 4,324.00	\$ 4,324.00	\$ 4,350.00	\$ 4,350.00
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior) Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,588.00	\$ 1,588.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor (Detalle de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,780.00	\$ 1,780.00	\$ 2,380.00	\$ 2,380.00
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 6,668.00	\$ 6,668.00	\$ 9,800.00	\$ 9,800.00
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 28,444.00	\$ 28,444.00	\$ 42,480.00	\$ 42,480.00
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 32,234.00	\$ 32,234.00	\$ 48,500.00	\$ 48,500.00
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,002.00	\$ 2,002.00	\$ 2,960.00	\$ 2,960.00
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 28,568.00	\$ 28,568.00	\$ 40,635.00	\$ 40,635.00
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 5,778.00	\$ 5,778.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copia de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 3,334.00	\$ 3,334.00	\$ 4,950.00	\$ 4,950.00
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 14,440.00	\$ 14,440.00	\$ 22,750.00	\$ 22,750.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO				IMPORTE			
						PRECIO UNITARIO				PRECIO UNITARIO			
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zepaca terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 16,394.00	\$			\$ 16,394.00	\$	24,500.00	\$
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 8,446.00	\$			\$ 8,446.00	\$	10,300.00	\$
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baterías. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 8,164.00	\$			\$ 8,164.00	\$	19,952.00	\$
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 13,314.00	\$			\$ 13,314.00	\$	75,250.00	\$
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 8,446.00	\$			\$ 8,446.00	\$	12,750.00	\$
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases; de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 4,468.00	\$			\$ 4,468.00	\$	10,000.00	\$
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de sálera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 9,840.00	\$			\$ 9,840.00	\$	19,488.00	\$
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbitt. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 29,392.00	\$			\$ 29,392.00	\$	42,960.00	\$
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 5,778.00	\$			\$ 5,778.00	\$	17,988.00	\$
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 28,490.00	\$			\$ 28,490.00	\$	18,989.00	\$
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 7,194.00	\$			\$ 7,194.00	\$	21,043.00	\$
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 5,490.00	\$			\$ 5,490.00	\$	22,334.00	\$

Handwritten signature and scribbles.

Handwritten signature and scribbles.

Handwritten signature and scribbles.

Handwritten signature and scribbles.

Handwritten signature and scribbles.

ASPECTO DINÓMICOS					LICITANTES			
					POWER DEPOT, S.A. DE C.V.		GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P. Arillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbonos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	7,450.00 \$	7,450.00 \$	23,958.00 \$	23,958.00
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P. Arillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cilindros en los devanados de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	10,444.00 \$	10,444.00 \$	16,750.00 \$	16,750.00
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P. 10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	3,182.00 \$	3,182.00 \$	6,000.00 \$	6,000.00
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P. 10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termopares. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	2,510.00 \$	2,510.00 \$	7,860.00 \$	7,860.00
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P. 10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	4,334.00 \$	4,334.00 \$	1,350.00 \$	5,250.00
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P. 10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	5,554.00 \$	5,554.00 \$	8,500.00 \$	8,500.00
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 30 H.P. 10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Ruido de uniones de flecha y bridas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	4,444.00 \$	4,444.00 \$	4,500.00 \$	4,500.00
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P. 2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor (Detalle de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1,780.00 \$	1,780.00 \$	2,750.00 \$	2,750.00
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P. 2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor (Detalle de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	2,140.00 \$	2,140.00 \$	3,500.00 \$	3,500.00
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P. 2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retilar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	8,870.00 \$	8,870.00 \$	12,750.00 \$	12,750.00
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P. 2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	32,870.00 \$	32,870.00 \$	81,351.00 \$	81,351.00
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P. 2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	30,528.00 \$	30,528.00 \$	18,500.00 \$	58,500.00

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,448.00	\$ 2,448.00	\$ 2,590.00	\$ 2,590.00
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 5,114.00	\$ 5,114.00	\$ 4,335.00	\$ 4,335.00
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 4,668.00	\$ 4,668.00	\$ 4,790.00	\$ 4,790.00
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copie de triángulos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 3,452.00	\$ 3,452.00	\$ 5,350.00	\$ 5,350.00
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 14,448.00	\$ 14,448.00	\$ 24,250.00	\$ 24,250.00
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapate terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 17,854.00	\$ 17,854.00	\$ 21,500.00	\$ 21,500.00
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 10,092.00	\$ 10,092.00	\$ 15,500.00	\$ 15,500.00
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 7,786.00	\$ 7,786.00	\$ 11,750.00	\$ 11,750.00
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 14,002.00	\$ 14,002.00	\$ 10,750.00	\$ 10,750.00
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 9,334.00	\$ 9,334.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia del aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases), de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 7,782.00	\$ 7,782.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 4,980.00	\$ 4,980.00	\$ 21,055.00	\$ 21,055.00

ASPECTO ECONÓMICOS

					LICITANTES				
					POWER DEPOT, S.A. DE C.V.		GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.		
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Mequinado y fundición de chumbreras en metal Babbitt. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 31,940.00	\$ 31,940.00	\$ 24,122.00	\$ 24,122.00
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de alvedros de acetal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 6,666.00	\$ 6,666.00	\$ 19,562.00	\$ 19,562.00
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 21,114.00	\$ 21,114.00	\$ 23,244.00	\$ 23,244.00
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 7,780.00	\$ 7,780.00	\$ 21,734.00	\$ 21,734.00
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 4,870.00	\$ 4,870.00	\$ 26,498.00	\$ 26,498.00
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 6,498.00	\$ 6,498.00	\$ 26,488.00	\$ 26,488.00
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de circhios en los devanados de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 10,648.00	\$ 10,648.00	\$ 16,750.00	\$ 16,750.00
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpenín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 3,334.00	\$ 3,334.00	\$ 4,850.00	\$ 4,850.00
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termopares. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,346.00	\$ 2,346.00	\$ 6,879.00	\$ 6,879.00
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 3,334.00	\$ 3,334.00	\$ 6,350.00	\$ 6,350.00
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 6,556.00	\$ 6,556.00	\$ 13,750.00	\$ 13,750.00
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 40 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 4,468.00	\$ 4,468.00	\$ 7,350.00	\$ 7,350.00

Handwritten signatures and marks are present at the top and bottom of the page.

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	2,002.00 \$	2,002.00 \$	3,160.00 \$	3,160.00 \$
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	2,224.00 \$	2,224.00 \$	3,500.00 \$	3,500.00 \$
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Netear embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	12,222.00 \$	12,222.00 \$	20,260.00 \$	20,260.00 \$
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	44,382.00 \$	44,382.00 \$	77,760.00 \$	77,760.00 \$
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	83,330.00 \$	83,330.00 \$	80,760.00 \$	83,750.00 \$
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	2,890.00 \$	2,890.00 \$	4,310.00 \$	4,310.00 \$
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	40,000.00 \$	40,000.00 \$	48,760.00 \$	48,760.00 \$
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	7,760.00 \$	7,760.00 \$	12,500.00 \$	12,500.00 \$
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copie de riñones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	3,598.00 \$	3,598.00 \$	6,260.00 \$	6,260.00 \$
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado que incluye (lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	32,058.00 \$	32,058.00 \$	34,960.00 \$	34,960.00 \$
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conachil y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	22,230.00 \$	22,230.00 \$	35,860.00 \$	35,860.00 \$
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	10,648.00 \$	10,648.00 \$	14,250.00 \$	14,250.00 \$

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ASPECTO ECONÓMICOS

licitantes

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baterías. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 8,890.00	\$	8,890.00	\$	12,750.00	\$	12,750.00	\$
												99,790.00	
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 41,098.00	\$	41,098.00	\$	59,980.00	\$	59,980.00	\$
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 10,002.00	\$	10,002.00	\$	15,500.00	\$	15,500.00	\$
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento y resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 7,790.00	\$	7,790.00	\$	11,500.00	\$	11,500.00	\$
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 9,999.00	\$	9,999.00	\$	23,458.00	\$	23,458.00	\$
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbitt. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 32,250.00	\$	32,250.00	\$	37,590.00	\$	37,590.00	\$
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 7,112.00	\$	7,112.00	\$	21,300.00	\$	21,300.00	\$
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 35,558.00	\$	35,558.00	\$	2,750.00	\$	2,750.00	\$
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 8,444.00	\$	8,444.00	\$	26,890.00	\$	26,890.00	\$
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 8,965.00	\$	8,965.00	\$	31,970.00	\$	31,970.00	\$
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 7,549.00	\$	7,549.00	\$	30,255.00	\$	30,255.00	\$
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 12,222.00	\$	12,222.00	\$	18,500.00	\$	18,500.00	\$

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

ASPECTOS ECONOMICOS					POWER DEPOT, S.A. DE C.V.		GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.		
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 3,554.00	\$ 3,554.00	\$ 6,260.00	\$ 5,250.00
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termoparalelos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,989.00	\$ 2,989.00	\$ 10,450.00	\$ 10,450.00
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 3,334.00	\$ 3,334.00	\$ 5,150.00	\$ 3,150.00
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 5,584.00	\$ 5,584.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 50 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de salida. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 4,890.00	\$ 4,890.00	\$ 7,250.00	\$ 7,250.00
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,002.00	\$ 2,002.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,224.00	\$ 2,224.00	\$ 3,350.00	\$ 3,350.00
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 15,558.00	\$ 15,558.00	\$ 24,750.00	\$ 24,750.00
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 64,446.00	\$ 64,446.00	\$ 108,962.00	\$ 108,962.00
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 77,780.00	\$ 77,780.00	\$ 125,490.00	\$ 125,490.00
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 3,102.00	\$ 3,102.00	\$ 4,750.00	\$ 4,750.00
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 44,446.00	\$ 44,446.00	\$ 65,800.00	\$ 65,800.00

ASPECTO ECONÓMICOS

ASPECTO ECONÓMICOS					LICITANTES				
					POWER DEPOT, S.A. DE C.V.		GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.		
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en frasca. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 8,890.00	\$ 8,890.00	\$ 18,790.00	\$ 18,790.00
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: fabricación de coque de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 1,778.00	\$ 1,778.00	\$ 3,780.00	\$ 3,780.00
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (lavado, Secado, barnizado y cuidado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 24,648.00	\$ 24,648.00	\$ 42,800.00	\$ 42,800.00
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 28,890.00	\$ 28,890.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 10,890.00	\$ 10,890.00	\$ 16,750.00	\$ 16,750.00
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 9,778.00	\$ 9,778.00	\$ 17,750.00	\$ 17,750.00
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 46,336.00	\$ 46,336.00	\$ 94,750.00	\$ 94,750.00
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 10,444.00	\$ 10,444.00	\$ 18,750.00	\$ 18,750.00
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento y resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 8,444.00	\$ 8,444.00	\$ 12,750.00	\$ 12,750.00
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 12,030.00	\$ 12,030.00	\$ 27,782.00	\$ 27,782.00
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	Anillo rozantes 2,400 volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbitt. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 35,930.00	\$ 35,930.00	\$ 42,485.00	\$ 42,485.00
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	Anillo rozantes 2,400 volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 7,790.00	\$ 7,790.00	\$ 28,695.00	\$ 28,695.00

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 37,790.00	\$ 37,790.00	\$ 35,226.00	\$ 35,226.00
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 8,590.00	\$ 8,590.00	\$ 28,750.00	\$ 28,750.00
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 4,098.00	\$ 4,098.00	\$ 17,988.00	\$ 17,988.00
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 8,562.00	\$ 8,562.00	\$ 18,655.00	\$ 18,593.00
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de chinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 14,448.00	\$ 14,448.00	\$ 21,750.00	\$ 21,750.00
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpinin de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 4,092.00	\$ 4,092.00	\$ 4,350.00	\$ 4,350.00
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 3,490.00	\$ 3,490.00	\$ 9,988.00	\$ 9,988.00
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 3,384.00	\$ 3,384.00	\$ 8,390.00	\$ 8,390.00
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 5,584.00	\$ 5,584.00	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 60 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 5,192.00	\$ 5,192.00	\$ 7,750.00	\$ 7,750.00
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura autorizada de secado rápido del interior y exterior).Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,002.00	\$ 2,002.00	\$ 3,350.00	\$ 3,350.00
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,234.00	\$ 2,234.00	\$ 29,750.00	\$ 29,750.00

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpiarlo general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	16,654.00 \$	16,654.00 \$	24,750.00 \$	24,750.00 \$
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	84,444.00 \$	84,444.00 \$	149,566.00 \$	149,566.00 \$
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	122,224.00 \$	122,224.00 \$	169,580.00 \$	169,580.00 \$
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	5,334.00 \$	5,334.00 \$	5,350.00 \$	5,350.00 \$
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	44,668.00 \$	44,668.00 \$	75,380.00 \$	75,380.00 \$
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	9,554.00 \$	9,554.00 \$	14,930.00 \$	14,930.00 \$
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de cople de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	4,000.00 \$	4,000.00 \$	6,250.00 \$	6,250.00 \$
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado que incluye: Levado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	31,114.00 \$	31,114.00 \$	44,500.00 \$	44,500.00 \$
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conxilia y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	33,344.00 \$	33,344.00 \$	47,750.00 \$	47,750.00 \$
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	11,112.00 \$	11,112.00 \$	16,500.00 \$	16,500.00 \$
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	12,222.00 \$	12,222.00 \$	17,750.00 \$	17,750.00 \$
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	70,002.00 \$	70,002.00 \$	102,500.00 \$	102,500.00 \$

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 11,132.00	\$ 11,132.00	\$ 14,250.00	\$ 14,250.00
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas, (resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases), de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 8,870.00	\$ 8,870.00	\$ 13,300.00	\$ 13,300.00
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 22,300.00	\$ 22,300.00	\$ 29,860.00	\$ 29,860.00
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 44,444.00	\$ 44,444.00	\$ 59,368.00	\$ 59,368.00
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 8,444.00	\$ 8,444.00	\$ 11,254.00	\$ 11,254.00
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 39,786.00	\$ 39,786.00
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 9,564.00	\$ 9,564.00	\$ 30,998.00	\$ 30,998.00
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 7,890.00	\$ 7,890.00	\$ 49,971.00	\$ 49,971.00
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 9,564.00	\$ 9,564.00	\$ 36,494.00	\$ 36,494.00
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de diñchitos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 16,648.00	\$ 16,648.00	\$ 26,850.00	\$ 26,850.00
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 4,444.00	\$ 4,444.00	\$ 6,780.00	\$ 6,780.00
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termopares. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 12,890.00	\$ 12,890.00	\$ 19,400.00	\$ 19,400.00

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 5,334.00	\$ 5,334.00	\$ 7,850.00	\$ 7,850.00
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 5,334.00	\$ 5,334.00	\$ 8,100.00	\$ 8,100.00
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 5,334.00	\$ 5,334.00	\$ 7,750.00	\$ 7,750.00
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor, (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior), Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 3,002.00	\$ 3,002.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor, (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior), Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,280.00	\$ 2,280.00	\$ 5,750.00	\$ 5,750.00
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 16,710.00	\$ 16,710.00	\$ 27,750.00	\$ 27,750.00
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H", Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 76,532.00	\$ 76,532.00	\$ 14,750.00	\$ 14,750.00
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H", Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 100,234.00	\$ 100,234.00	\$ 19,265.00	\$ 19,265.00
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 3,524.00	\$ 3,524.00	\$ 5,100.00	\$ 5,100.00
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra), Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 51,704.00	\$ 51,704.00	\$ 77,750.00	\$ 77,750.00
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 7,520.00	\$ 7,520.00	\$ 10,750.00	\$ 10,750.00
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copie de trinquetas, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 6,750.00	\$ 6,750.00

ASPECTO ECONÓMICOS					LICITANTES				
					POWER DEPOT, S.A. DE C.V.		GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.		
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 42,660.00	\$ 42,660.00	\$ 64,750.00	\$ 64,750.00
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 43,444.00	\$ 43,444.00	\$ 64,750.00	\$ 64,750.00
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 10,664.00	\$ 10,664.00	\$ 16,600.00	\$ 16,600.00
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 10,284.00	\$ 10,284.00	\$ 14,750.00	\$ 14,750.00
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 81,616.00	\$ 81,616.00	\$ 110,750.00	\$ 110,750.00
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 9,348.00	\$ 9,348.00	\$ 13,750.00	\$ 13,750.00
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento R, resistencia en los embobinados de todas las fases), de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 7,894.00	\$ 7,894.00	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 9,881.00	\$ 9,881.00	\$ 14,750.00	\$ 14,750.00
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbitt. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 61,724.00	\$ 61,724.00	\$ 61,500.00	\$ 61,500.00
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 7,244.00	\$ 7,244.00	\$ 37,890.00	\$ 37,890.00
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 33,884.00	\$ 33,884.00	\$ 49,750.00	\$ 49,750.00
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 8,028.00	\$ 8,028.00	\$ 23,240.00	\$ 23,240.00

2

X

2

ASPECTOS ECONÓMICOS

licitantes

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruzeta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	9,852.00	\$	9,852.00	\$	82,648.00	\$	82,648.00
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	11,200.00	\$	11,200.00	\$	38,490.00	\$	38,490.00
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanados de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	15,874.00	\$	15,874.00	\$	23,800.00	\$	23,800.00
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	6,644.00	\$	5,842.00	\$	8,750.00	\$	8,750.00
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	13,088.00	\$	13,088.00	\$	18,750.00	\$	18,750.00
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	4,012.00	\$	4,012.00	\$	4,000.00	\$	6,000.00
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	4,442.00	\$	4,442.00	\$	6,500.00	\$	4,500.00
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 100 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	4,888.00	\$	4,888.00	\$	7,000.00	\$	7,000.00
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior) Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	2,002.00	\$	2,002.00	\$	2,950.00	\$	2,950.00
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura epoxica del interior y exterior) Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	2,280.00	\$	2,280.00	\$	4,600.00	\$	3,500.00
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	17,544.00	\$	17,544.00	\$	28,950.00	\$	28,950.00
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	91,898.00	\$	91,898.00	\$	182,750.00	\$	182,750.00

ASPECTO ECONÓMICOS					LICITANTES				
					POWER DEPOT, S.A. DE C.V.		GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.		
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	24 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	116,290.00 \$	116,290.00 \$	107,750.00 \$	107,750.00 \$
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	24 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	4,324.00 \$	4,324.00 \$	4,750.00 \$	4,750.00 \$
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	24 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	60,760.00 \$	60,760.00 \$	102,750.00 \$	102,750.00 \$
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	24 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	8,354.00 \$	8,354.00 \$	12,750.00 \$	12,750.00 \$
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	24 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copie de virnquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	4,908.00 \$	4,908.00 \$	4,150.00 \$	4,150.00 \$
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	24 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye: lavado, Secado, barnizado y curado el horno del embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	59,358.00 \$	59,358.00 \$	87,750.00 \$	87,750.00 \$
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	24 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de coran y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	64,242.00 \$	64,242.00 \$	92,500.00 \$	92,500.00 \$
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	24 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	11,032.00 \$	11,032.00 \$	14,350.00 \$	14,350.00 \$
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	24 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de celas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	12,854.00 \$	12,854.00 \$	18,750.00 \$	18,750.00 \$
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	24 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	81,908.00 \$	81,908.00 \$	122,480.00 \$	122,480.00 \$
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	24 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	9,932.00 \$	9,932.00 \$	15,350.00 \$	15,350.00 \$
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	24 y 6 polos 440 volts que consta de: Puebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	9,114.00 \$	9,114.00 \$	12,500.00 \$	12,500.00 \$

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.		GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	
						PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	2 a y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de bobina. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 42,854.00	\$ 42,854.00
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Sabbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 42,318.00	\$ 42,318.00	\$ 44,598.00	\$ 44,598.00
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de alfileres de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 8,590.00	\$ 8,590.00	\$ 42,800.00	\$ 42,800.00
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 37,158.00	\$ 37,158.00	\$ 53,490.00	\$ 53,490.00
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 8,690.00	\$ 8,690.00	\$ 37,980.00	\$ 37,980.00
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 9,899.00	\$ 9,899.00	\$ 44,970.00	\$ 44,970.00
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 7,852.00	\$ 7,852.00	\$ 44,961.00	\$ 44,961.00
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 20,062.00	\$ 20,062.00	\$ 24,790.00	\$ 24,790.00
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 6,350.00	\$ 6,350.00	\$ 9,580.00	\$ 9,580.00
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termopares. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 14,204.00	\$ 14,204.00	\$ 20,750.00	\$ 20,750.00
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 4,012.00	\$ 4,012.00	\$ 5,752.00	\$ 5,752.00
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 125 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 7,594.00	\$ 7,594.00	\$ 11,500.00	\$ 11,500.00

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	10 polos 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 4,792.00	\$	4,792.00	\$	7,600.00	\$	7,600.00	\$
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamblar y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,232.00	\$	2,232.00	\$	2,350.00	\$	2,350.00	\$
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamblar y ensamble del motor. (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,448.00	\$	2,448.00	\$	4,350.00	\$	4,350.00	\$
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 21,723.00	\$	21,723.00	\$	33,750.00	\$	33,750.00	\$
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "F". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 150,328.00	\$	150,328.00	\$	179,346.00	\$	179,346.00	\$
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 140,314.00	\$	140,314.00	\$	188,200.00	\$	188,200.00	\$
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 5,944.00	\$	5,944.00	\$	8,750.00	\$	8,750.00	\$
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 76,388.00	\$	76,388.00	\$	112,450.00	\$	112,450.00	\$
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 10,400.00	\$	10,400.00	\$	15,500.00	\$	15,500.00	\$
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copia de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 7,944.00	\$	7,944.00	\$	11,550.00	\$	11,550.00	\$
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 92,190.00	\$	92,190.00	\$	145,750.00	\$	145,750.00	\$
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 100,134.00	\$	100,134.00	\$	89,750.00	\$	159,750.00	\$

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 22,750.00	\$ 14,000.00
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de balancos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 14,372.00	\$ 14,372.00	\$ 23,750.00	\$ 14,372.00
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 19,570.00	\$ 19,570.00	\$ 39,900.00	\$ 19,570.00
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 13,788.00	\$ 13,788.00	\$ 23,900.00	\$ 13,788.00
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en las embobinadas de todas las fases), de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 10,458.00	\$ 10,458.00	\$ 16,520.00	\$ 10,458.00
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 7,291.00	\$ 7,291.00	\$ 44,350.00	\$ 7,291.00
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbitt. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 103,871.00	\$ 103,871.00	\$ 67,798.00	\$ 103,871.00
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 10,050.00	\$ 10,050.00	\$ 48,680.00	\$ 10,050.00
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 48,700.00	\$ 48,700.00	\$ 62,597.00	\$ 48,700.00
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 13,438.00	\$ 13,438.00	\$ 37,985.00	\$ 13,438.00
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contexto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 22,360.00	\$ 22,360.00	\$ 77,498.00	\$ 22,360.00
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 8,764.00	\$ 8,764.00	\$ 44,987.00	\$ 8,764.00

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	Ajollo rozantes 2,400 volts que consta de: Reemplazo de circhios en las devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 33,480.00	\$ 33,480.00	\$ 49,360.00	\$ 49,360.00
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 7,590.00	\$ 7,590.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termopares. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 24,770.00	\$ 24,770.00	\$ 34,880.00	\$ 34,880.00
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 9,194.00	\$ 9,194.00	\$ 18,380.00	\$ 18,380.00
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del aspecto. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 8,892.00	\$ 8,892.00	\$ 12,790.00	\$ 12,790.00
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 150 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior) Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,332.00	\$ 2,332.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior) Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 2,670.00	\$ 2,670.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 33,334.00	\$ 33,334.00	\$ 50,250.00	\$ 50,250.00
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 19,075.00	\$ 19,075.00	\$ 295,000.00	\$ 295,000.00
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 198,434.00	\$ 198,434.00	\$ 299,000.00	\$ 299,000.00
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 4,894.00	\$ 4,894.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00

ASPECTOS ECONÓMICOS

licitantes

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra), Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 64,780.00	\$	64,780.00	\$	\$77,500.00	\$	\$4,520.00	
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 13,080.00	\$	13,080.00	\$	19,750.00	\$	19,750.00	
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copia de trinquetes, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 13,322.00	\$	13,322.00	\$	19,750.00	\$	19,750.00	
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y cuidado al horno del embobinado), Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 109,250.00	\$	109,250.00	\$	\$67,500.00	\$	\$67,500.00	
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conekón y sacar puntas nuevas con zapata terminal, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 116,794.00	\$	115,794.00	\$	\$65,750.00	\$	\$65,750.00	
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 18,774.00	\$	18,774.00	\$	\$23,750.00	\$	\$23,750.00	
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 21,648.00	\$	21,648.00	\$	\$12,500.00	\$	\$12,500.00	
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 116,670.00	\$	116,670.00	\$	\$67,500.00	\$	\$67,500.00	
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 14,822.00	\$	14,822.00	\$	20,750.00	\$	20,750.00	
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas, (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases), de impulso "surge" entre espiras, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 12,180.00	\$	12,180.00	\$	17,500.00	\$	17,500.00	
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de sobra, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 13,366.00	\$	12,366.00	\$	\$1,770.00	\$	\$1,770.00	
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 175 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumascas en metal Babbit, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 129,250.00	\$	129,250.00	\$	79,750.00	\$	79,750.00	

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICTANTES

						POWER DEPOT, S.A. DE C.V.		GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 12,884.00	\$ 12,884.00	\$ 52,488.00	\$ 52,488.00
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 44,818.00	\$ 44,818.00	\$ 44,830.00	\$ 44,830.00
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 14,419.00	\$ 14,419.00	\$ 42,710.00	\$ 42,710.00
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruzeta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 50,828.00	\$ 50,828.00	\$ 77,410.00	\$ 77,410.00
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 46,360.00	\$ 46,360.00	\$ 65,490.00	\$ 65,490.00
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 40,002.00	\$ 40,002.00	\$ 59,400.00	\$ 59,400.00
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpenín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 8,180.00	\$ 8,180.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocoplas. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 26,810.00	\$ 26,810.00	\$ 39,500.00	\$ 39,500.00
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 7,780.00	\$ 7,780.00	\$ 12,750.00	\$ 12,750.00
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 9,348.00	\$ 9,348.00	\$ 15,500.00	\$ 15,500.00
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 75 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 6,222.00	\$ 6,222.00	\$ 9,250.00	\$ 9,250.00
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	24 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior.) Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 3,112.00	\$ 3,112.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00

copy

1

OK

ASPECTO CONÓMICOS

LICITANTES

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.		GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	
						PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 356,00	\$ 356,00	\$ 5,390,00	\$ 5,390,00
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpiarlo general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 44,448.00	\$ 44,448.00	\$ 44,750.00	\$ 44,750.00
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 364,274.00	\$ 364,274.00	\$ 369,280.00	\$ 369,280.00
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 274,854.00	\$ 274,854.00	\$ 380,014.00	\$ 380,014.00
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 14,600.00	\$ 14,600.00	\$ 21,500.00	\$ 21,500.00
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestría) Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 85,802.00	\$ 85,802.00	\$ 105,400.00	\$ 105,400.00
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 14,770.00	\$ 14,770.00	\$ 24,750.00	\$ 24,750.00
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copia de trinquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 9,992.00	\$ 9,992.00	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 154,372.00	\$ 154,372.00	\$ 175,200.00	\$ 175,200.00
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 138,872.00	\$ 138,872.00	\$ 179,750.00	\$ 179,750.00
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 14,250.00	\$ 14,250.00	\$ 24,500.00	\$ 24,500.00
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 24,888.00	\$ 24,888.00	\$ 36,500.00	\$ 36,500.00

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

POWER DEPOT S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CORREUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 140,038.00	\$ 140,038.00	\$ 202,460.00	\$ 202,460.00
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 16,008.00	\$ 16,008.00	\$ 28,500.00	\$ 28,500.00
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas; (Resistencia de aislamiento "R", resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 13,438.00	\$ 13,438.00	\$ 19,800.00	\$ 19,800.00
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 12,300.00	\$ 12,300.00	\$ 84,480.00	\$ 84,480.00
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbitt; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 150,412.00	\$ 150,412.00	\$ 142,847.00	\$ 142,847.00
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 64,716.00	\$ 64,716.00	\$ 55,248.00	\$ 55,248.00
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 64,716.00	\$ 64,716.00	\$ 71,520.00	\$ 71,520.00
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 15,458.00	\$ 15,458.00	\$ 44,157.00	\$ 44,157.00
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 12,300.00	\$ 12,300.00	\$ 64,710.00	\$ 64,710.00
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 13,542.00	\$ 13,542.00	\$ 44,194.00	\$ 44,194.00
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanado del embobinado; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 44,460.00	\$ 44,460.00	\$ 44,370.00	\$ 44,370.00
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 200 H.P.	10 Polos; 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 8,180.00	\$ 8,180.00	\$ 11,750.00	\$ 11,750.00

ASPECT ECONÓMICOS					LICITANTES				
					POWER DEPOT, S.A. DE C.V.		GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.		
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento 10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.		26,978.00 \$	26,978.00 \$	41,500.00 \$	41,500.00 \$
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento 10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.		8,764.00 \$	8,764.00 \$	12,750.00 \$	12,750.00 \$
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento 10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del aspecto. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.		9,348.00 \$	9,348.00 \$	13,200.00 \$	13,200.00 \$
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento 10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de soldado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.		7,594.00 \$	7,594.00 \$	11,250.00 \$	11,250.00 \$
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	3,554.00 \$	3,554.00 \$	4,750.00 \$	4,750.00 \$
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	3,554.00 \$	3,554.00 \$	5,150.00 \$	5,150.00 \$
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	85,802.00 \$	85,802.00 \$	87,750.00 \$	87,750.00 \$
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	30,454.00 \$	30,454.00 \$	445,500.00 \$	445,500.00 \$
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	334,394.00 \$	334,394.00 \$	482,500.00 \$	482,500.00 \$
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	14,604.00 \$	14,604.00 \$	21,500.00 \$	21,500.00 \$
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	115,092.00 \$	115,092.00 \$	165,500.00 \$	165,500.00 \$
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	17,528.00 \$	17,528.00 \$	24,750.00 \$	24,750.00 \$
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copie de trinquetas. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	14,478.00 \$	14,478.00 \$	24,500.00 \$	24,500.00 \$

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado que incluye (Lavado, Secado, Benzado y curado al horno del embobinado) Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 182,366.00	\$ 182,366.00	\$ 218,780.00	\$ 218,780.00
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 168,636.00	\$ 168,636.00	\$ 245,300.00	\$ 245,300.00
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 7,828.00	\$ 7,828.00	\$ 26,400.00	\$ 26,400.00
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 27,480.00	\$ 27,480.00	\$ 42,800.00	\$ 42,800.00
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 154,002.00	\$ 154,002.00	\$ 222,460.00	\$ 222,460.00
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 7,234.00	\$ 7,234.00	\$ 26,780.00	\$ 26,780.00
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento y resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 15,600.00	\$ 15,600.00	\$ 23,800.00	\$ 23,800.00
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 11,220.00	\$ 11,220.00	\$ 42,380.00	\$ 42,380.00
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 181,710.00	\$ 181,710.00	\$ 198,360.00	\$ 198,360.00
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 18,930.00	\$ 18,930.00	\$ 43,295.00	\$ 43,295.00
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 77,820.00	\$ 77,820.00	\$ 88,260.00	\$ 88,260.00
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 16,770.00	\$ 16,770.00	\$ 44,780.00	\$ 44,780.00
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de crucetas y correcto para al sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 9,879.00	\$ 9,879.00	\$ 98,650.00	\$ 98,650.00
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 6,975.00	\$ 6,975.00	\$ 67,150.00	\$ 67,150.00
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanados de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 55,618.00	\$ 55,618.00	\$ 81,150.00	\$ 81,150.00
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpinin de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 8,744.00	\$ 8,744.00	\$ 12,750.00	\$ 12,750.00
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 33,418.00	\$ 33,418.00	\$ 48,770.00	\$ 48,770.00

ASPEC: ECONÓMICOS

LICITANTES

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 8,764.00	\$	\$ 8,764.00	\$	\$ 12,760.00	\$	\$ 12,760.00	\$
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 9,932.00	\$	\$ 9,932.00	\$	\$ 16,500.00	\$	\$ 16,500.00	\$
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 250 H.P.	10 Polos, 6,600 volts, que consta de: Puido de uniones de flecha y áreas de sellado, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 8,530.00	\$	\$ 8,530.00	\$	\$ 12,860.00	\$	\$ 12,860.00	\$
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor, (Detalle de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior), Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 6,646.00	\$	\$ 6,646.00	\$	\$ 9,800.00	\$	\$ 9,800.00	\$
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor, (Detalle de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior), Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 7,342.00	\$	\$ 7,342.00	\$	\$ 10,760.00	\$	\$ 10,760.00	\$
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Ralilar embobinado dañado y limpieza general, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 62,220.00	\$	\$ 62,220.00	\$	\$ 81,350.00	\$	\$ 81,350.00	\$
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H", Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 400,076.00	\$	\$ 400,076.00	\$	\$ 575,500.00	\$	\$ 575,500.00	\$
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H", Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 420,736.00	\$	\$ 420,736.00	\$	\$ 602,332.00	\$	\$ 602,332.00	\$
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 22,879.00	\$	\$ 22,879.00	\$	\$ 37,807.00	\$	\$ 37,807.00	\$
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra), Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 122,446.00	\$	\$ 122,446.00	\$	\$ 179,356.00	\$	\$ 179,356.00	\$
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 21,344.00	\$	\$ 21,344.00	\$	\$ 37,300.00	\$	\$ 37,300.00	\$
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copia de ríñquettes, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 17,480.00	\$	\$ 17,480.00	\$	\$ 28,000.00	\$	\$ 28,000.00	\$
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado), Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 189,406.00	\$	\$ 189,406.00	\$	\$ 275,000.00	\$	\$ 275,000.00	\$
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 204,676.00	\$	\$ 204,676.00	\$	\$ 299,800.00	\$	\$ 299,800.00	\$
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 22,496.00	\$	\$ 22,496.00	\$	\$ 32,999.00	\$	\$ 32,999.00	\$
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 33,418.00	\$	\$ 33,418.00	\$	\$ 48,900.00	\$	\$ 48,900.00	\$

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 192,794.00	\$	192,794.00	\$	227,460.00	\$	277,460.00	\$
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de escalas para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 21,032.00	\$	21,032.00	\$	31,560.00	\$	31,560.00	\$
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 24,422.00	\$	24,422.00	\$	35,500.00	\$	35,500.00	\$
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 677,694.00	\$	677,694.00	\$	423,590.00	\$	423,590.00	\$
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 201,090.00	\$	201,090.00	\$	225,510.00	\$	225,510.00	\$
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 22,552.00	\$	22,552.00	\$	43,526.00	\$	43,526.00	\$
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 104,342.00	\$	104,342.00	\$	112,345.00	\$	112,345.00	\$
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 20,624.00	\$	20,624.00	\$	44,245.00	\$	44,245.00	\$
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y conector para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 12,490.00	\$	12,490.00	\$	102,354.00	\$	102,354.00	\$
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 11,254.00	\$	11,254.00	\$	77,440.00	\$	77,440.00	\$
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los davenado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 77,002.00	\$	77,002.00	\$	111,220.00	\$	111,220.00	\$
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 11,428.00	\$	11,428.00	\$	14,750.00	\$	14,750.00	\$
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termopares. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 44,738.00	\$	44,738.00	\$	67,500.00	\$	67,500.00	\$
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 12,854.00	\$	12,854.00	\$	19,750.00	\$	19,750.00	\$
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 18,672.00	\$	18,672.00	\$	28,100.00	\$	28,100.00	\$
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 300 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y brasa de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 14,606.00	\$	14,606.00	\$	22,450.00	\$	22,450.00	\$

ASPECTO ECONÓMICOS

LICITANTES

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor, (Detalle de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior), Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	11,02.00	\$	11,02.00	\$	14,500.00	\$	14,500.00
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor, (Detalle de pintura epoxica del interior y exterior), Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	14,476.00	\$	14,476.00	\$	23,000.00	\$	23,000.00
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpiarlo general, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	72,794.00	\$	72,794.00	\$	107,800.00	\$	107,800.00
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H", Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	609,974.00	\$	609,974.00	\$	840,125.00	\$	840,125.00
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H", Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	642,760.00	\$	642,760.00	\$	898,400.00	\$	898,400.00
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	21,442.00	\$	21,442.00	\$	31,750.00	\$	31,750.00
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de Flecha (según muestra), Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	155,988.00	\$	155,988.00	\$	225,750.00	\$	225,750.00
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	24,290.00	\$	24,290.00	\$	35,450.00	\$	35,450.00
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: fabricación de copie de rinquetes, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	18,472.00	\$	18,472.00	\$	27,750.00	\$	27,750.00
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado), Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	372,110.00	\$	372,110.00	\$	425,500.00	\$	425,500.00
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapate terminal, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	310,465.00	\$	310,465.00	\$	450,500.00	\$	450,500.00
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	34,470.00	\$	34,470.00	\$	51,500.00	\$	51,500.00
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	32,344.00	\$	32,344.00	\$	44,750.00	\$	44,750.00
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	21,824.00	\$	21,824.00	\$	31,050.00	\$	31,050.00
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	23,370.00	\$	23,370.00	\$	35,450.00	\$	35,450.00

ASPECTOS ECONÓMICOS

licitantes

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	Asamblea IP, resistencia en los embobinados de todas las fases; de impulso "surge" entre espigas. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	37,028.00	\$	37,028.00	\$	63,850.00	\$	\$3,500.00
1	1	SERVICIO	17	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado de solera. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	923,712.00	\$	923,712.00	\$	976,960.00	\$	976,960.00
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceros en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	246,192.00	\$	246,192.00	\$	261,280.00	\$	261,280.00
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadoras de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	33,302.00	\$	33,302.00	\$	49,420.00	\$	49,420.00
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	125,958.00	\$	125,958.00	\$	148,995.00	\$	148,995.00
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	28,825.00	\$	28,825.00	\$	44,390.00	\$	44,390.00
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	44,290.00	\$	44,290.00	\$	132,500.00	\$	132,500.00
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	26,420.00	\$	26,420.00	\$	81,112.00	\$	81,112.00
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanados de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	94,060.00	\$	94,060.00	\$	198,970.00	\$	138,790.00
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	19,890.00	\$	19,890.00	\$	16,700.00	\$	16,700.00
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termopares. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	50,128.00	\$	50,128.00	\$	75,500.00	\$	75,500.00
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	21,818.00	\$	21,818.00	\$	35,500.00	\$	35,500.00
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	21,558.00	\$	21,558.00	\$	32,800.00	\$	32,800.00
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 500 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	11,274.00	\$	11,274.00	\$	17,700.00	\$	17,700.00
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	10,710.00	\$	10,710.00	\$	26,600.00	\$	26,600.00
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. Detallado de pintura automotriz de secado rápido del interior y exterior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	12,250.00	\$	12,250.00	\$	20,750.00	\$	20,750.00

ASPECTO ECONÓMICOS

licitantes

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reemplazar empujador dañado y limpiar general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	17,778.00	\$	17,778.00	\$	26,800.00	\$	26,800.00
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	805,056.00	\$	805,056.00	\$	1,079,360.00	\$	1,079,360.00
1	1	SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	699,700.00	\$	699,700.00	\$	1,142,699.00	\$	1,142,699.00
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	25,706.00	\$	25,706.00	\$	42,500.00	\$	42,500.00
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	190,982.00	\$	190,982.00	\$	254,155.00	\$	254,155.00
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	31,082.00	\$	31,082.00	\$	45,500.00	\$	45,500.00
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copia de triquetras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	31,033.00	\$	31,033.00	\$	31,500.00	\$	31,500.00
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado que incluye (lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	433,374.00	\$	433,374.00	\$	633,000.00	\$	633,000.00
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de coraxón y sacar puntas nuevas con zapata terminal. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	443,872.00	\$	443,872.00	\$	469,360.00	\$	469,360.00
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	56,986.00	\$	56,986.00	\$	54,385.00	\$	54,385.00
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	40,768.00	\$	40,768.00	\$	61,325.00	\$	61,325.00
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	232,988.00	\$	232,988.00	\$	278,154.00	\$	278,154.00
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	24,408.00	\$	24,408.00	\$	37,990.00	\$	37,990.00
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases), de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	31,728.00	\$	31,728.00	\$	57,760.00	\$	57,760.00
0	1	SERVICIO	17	N/A	N/A	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumaceras en metal Babbitt. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$	297,954.00	\$	297,954.00	\$	311,266.00	\$	311,266.00

ASPECTOS ECONÓMICOS

licitantes

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO				IMPORTE			
						PRECIO UNITARIO		IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 24,874.00	\$	24,874.00	\$ 6,138.00	\$	51,315.00		
		SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 138,928.00	\$	138,928.00	\$ 177,342.00	\$	177,342.00		
		SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 31,420.00	\$	31,420.00	\$ 44,770.00	\$	44,770.00		
		SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: REMPLAZO de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 49,896.00	\$	49,896.00	\$ 154,578.00	\$	154,578.00		
		SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 34,598.00	\$	34,598.00	\$ 94,592.00	\$	94,592.00		
		SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: REMPLAZO de cinchos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 98,734.00	\$	98,734.00	\$ 125,598.00	\$	125,598.00		
		SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e Inspección del serpenín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 15,854.00	\$	15,854.00	\$ 20,750.00	\$	20,750.00		
		SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: REMPLAZO de termopares. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 84,432.00	\$	84,432.00	\$ 78,750.00	\$	78,750.00		
		SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: REMPLAZO de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 24,490.00	\$	24,490.00	\$ 34,850.00	\$	34,850.00		
		SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: REMPLAZO de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 23,020.00	\$	23,020.00	\$ 53,300.00	\$	53,300.00		
		SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 700 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pujado de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 18,590.00	\$	18,590.00	\$ 27,440.00	\$	27,440.00		
		SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 17,400.00	\$	17,400.00	\$ 25,500.00	\$	25,500.00		
		SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor (detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 13,874.00	\$	13,874.00	\$ 22,500.00	\$	22,500.00		
		SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpiarlo general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 18,712.00	\$	18,712.00	\$ 29,750.00	\$	29,750.00		
		SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del estator con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 820,850.00	\$	820,850.00	\$ 1,289,700.00	\$	1,289,700.00		
		SERVICIO	5	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Embobinado del rotor con aislamientos clase "H". Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 929,612.00	\$	929,612.00	\$ 1,374,900.00	\$	1,374,900.00		

ASPECTO ECONÓMICOS

licitantes

					POWER DEPOT, S.A. DE C.V.		GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.		
					PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUATIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO				
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 26,442.00	\$ 26,442.00	\$ 37,160.00	\$ 37,160.00
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de Placa (según muestra),Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 192,774.00	\$ 192,774.00	\$ 228,850.00	\$ 228,850.00
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 35,072.00	\$ 35,072.00	\$ 61,350.00	\$ 61,350.00
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copie de trinquetes, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 21,850.00	\$ 21,850.00	\$ 35,260.00	\$ 35,260.00
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (Lavado, Secado, barnizado y curado al horno del embobinado); Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 449,850.00	\$ 449,850.00	\$ 675,430.00	\$ 675,430.00
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zapata terminal, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 467,376.00	\$ 467,376.00	\$ 709,245.00	\$ 709,245.00
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 43,818.00	\$ 43,818.00	\$ 64,480.00	\$ 64,480.00
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 44,422.00	\$ 44,422.00	\$ 73,290.00	\$ 73,290.00
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 245,371.00	\$ 245,371.00	\$ 348,450.00	\$ 348,450.00
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 27,242.00	\$ 27,242.00	\$ 34,802.00	\$ 34,802.00
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas, (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espiras, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 41,932.00	\$ 41,932.00	\$ 57,820.00	\$ 57,820.00
0	1	SERVICIO	17	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumascas en metal Babbit, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 308,470.00	\$ 308,470.00	\$ 387,621.00	\$ 387,621.00
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 28,391.00	\$ 28,391.00	\$ 43,025.00	\$ 43,025.00
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 162,366.00	\$ 162,366.00	\$ 190,871.00	\$ 190,871.00
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 32,778.00	\$ 32,778.00	\$ 40,222.00	\$ 40,222.00
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y conector para el sistema de anillos rozantes, Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 129,714.00	\$ 129,714.00	\$ 170,490.00	\$ 170,490.00

ASPECTO FÍSICO

ASPECTO FÍSICO

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO				PRECIO UNITARIO			
						PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	Anillo rozantes 2,400 volts que consta de: Reparación de mecánismo de apertura y cierre de porte carbonas. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 33,768.00	\$	\$ 33,768.00	\$	\$ 77,150.00	\$	\$ 77,150.00	\$
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	Anillo rozantes 2,400 volts que consta de: Reemplazo de alambres en los devanados de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 103,408.00	\$	\$ 103,408.00	\$	\$ 189,320.00	\$	\$ 189,320.00	\$
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 14,958.00	\$	\$ 14,958.00	\$	\$ 22,300.00	\$	\$ 22,300.00	\$
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termocopios. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 44,880.00	\$	\$ 44,880.00	\$	\$ 94,320.00	\$	\$ 94,320.00	\$
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 34,824.00	\$	\$ 34,824.00	\$	\$ 79,428.00	\$	\$ 79,428.00	\$
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 33,370.00	\$	\$ 33,370.00	\$	\$ 37,230.00	\$	\$ 37,230.00	\$
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 775 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y ábras de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 19,830.00	\$	\$ 19,830.00	\$	\$ 29,950.00	\$	\$ 29,950.00	\$
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detallado de pintura automotriz de espacio rápido del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 21,150.00	\$	\$ 21,150.00	\$	\$ 32,300.00	\$	\$ 32,300.00	\$
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor (Detallado de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 27,440.00	\$	\$ 27,440.00	\$	\$ 44,248.00	\$	\$ 44,248.00	\$
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 23,794.00	\$	\$ 23,794.00	\$	\$ 34,900.00	\$	\$ 34,900.00	\$
1	1	SERVICIO	4	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de Flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 993,642.00	\$	\$ 993,642.00	\$	\$ 1,205,620.00	\$	\$ 1,205,620.00	\$
0	1	SERVICIO	5	N/A	N/A	\$ -	\$	\$ -	\$	\$ -	\$	\$ -	\$
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 49,240.00	\$	\$ 49,240.00	\$	\$ 65,824.00	\$	\$ 65,824.00	\$
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de Flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 34,170.00	\$	\$ 34,170.00	\$	\$ 42,025.00	\$	\$ 42,025.00	\$
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 44,822.00	\$	\$ 44,822.00	\$	\$ 102,541.00	\$	\$ 102,541.00	\$
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copia de viniquetes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 76,738.00	\$	\$ 76,738.00	\$	\$ 112,570.00	\$	\$ 112,570.00	\$
1	1	SERVICIO	10	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Mantenimiento al embobinado, que incluye (lavado, Secado, barnizado y curado a horno del embobinado). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 502,430.00	\$	\$ 502,430.00	\$	\$ 600,453.00	\$	\$ 600,453.00	\$

ASPECTO JONOMICOS

LICITANTES

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
1	1	SERVICIO	11	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Levantamiento de conexión y sacar puntas nuevas con zepata terminal; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 857,280.00	\$	\$57,230.00	\$	\$82,650.00	\$	\$434,650.00	
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 75,760.00	\$	\$5,750.00	\$	\$6,670.00	\$	\$10,650.00	
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 87,334.00	\$	\$8,734.00	\$	\$9,326.00	\$	\$10,210.00	
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 338,244.00	\$	\$348,244.00	\$	\$418,268.00	\$	\$418,318.00	
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 30,944.00	\$	\$10,944.00	\$	\$8,600.00	\$	\$4,500.00	
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1100 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas; (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de Impulso "surge" entre espiras; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 81,994.00	\$	\$1,994.00	\$	\$7,165.00	\$	\$7,165.00	
0	1	SERVICIO	17	N/A	N/A	\$ -	\$	\$ -	\$	\$ -	\$	\$ -	
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y fundición de chumeceras en metal Babbit; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 479,412.00	\$	\$19,412.00	\$	\$64,321.00	\$	\$64,321.00	
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de aleadores de acero; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 44,738.00	\$	\$4,738.00	\$	\$9,280.00	\$	\$9,280.00	
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 198,434.00	\$	\$198,434.00	\$	\$27,449.00	\$	\$27,449.00	
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 48,484.00	\$	\$4,484.00	\$	\$2,325.00	\$	\$2,325.00	
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruzete y contacto para el sistema de anillos rozantes; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 102,444.00	\$	\$102,444.00	\$	\$22,499.00	\$	\$22,499.00	
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbonos; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 44,364.00	\$	\$4,364.00	\$	\$9,446.00	\$	\$9,446.00	
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1100 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanado de embobinado; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 121,470.00	\$	\$21,470.00	\$	\$18,620.00	\$	\$18,620.00	
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1100 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 18,496.00	\$	\$18,496.00	\$	\$7,410.00	\$	\$7,410.00	
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1100 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termopares; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 92,760.00	\$	\$21,900.00	\$	\$121,440.00	\$	\$121,440.00	
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1100 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 29,210.00	\$	\$9,210.00	\$	\$42,340.00	\$	\$42,340.00	
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1100 H.P.	10 Polos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del aspecto; Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 30,760.00	\$	\$10,760.00	\$	\$44,760.00	\$	\$44,760.00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ASPECTO ECONÓMICOS

licitantes

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO				IMPORTE			
						PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 1,100 H.P.	10 polos, 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y llaves de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 39,460.00	\$ 39,460.00	\$ 67,600.00	\$ 67,600.00	\$ 67,600.00	\$ 67,600.00	\$ 67,600.00	\$ 67,600.00
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 33,550.00	\$ 33,550.00	\$ 44,790.00	\$ 44,790.00	\$ 44,790.00	\$ 44,790.00	\$ 44,790.00	\$ 44,790.00
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Desensamble y ensamble del motor. (Detalle de pintura epoxica del interior y exterior). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 51,730.00	\$ 51,730.00	\$ 75,220.00	\$ 75,220.00	\$ 75,220.00	\$ 75,220.00	\$ 75,220.00	\$ 75,220.00
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Retirar embobinado dañado y limpieza general. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 67,130.00	\$ 67,130.00	\$ 82,460.00	\$ 82,460.00	\$ 82,460.00	\$ 82,460.00	\$ 82,460.00	\$ 82,460.00
0	1	SERVICIO	4	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0	1	SERVICIO	5	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de laminación, por puntos calientes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 95,475.00	\$ 95,475.00	\$ 120,787.00	\$ 120,787.00	\$ 120,787.00	\$ 120,787.00	\$ 120,787.00	\$ 120,787.00
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 44,535.00	\$ 44,535.00	\$ 880,062.00	\$ 880,062.00	\$ 880,062.00	\$ 880,062.00	\$ 880,062.00	\$ 880,062.00
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 103,875.00	\$ 103,875.00	\$ 162,300.00	\$ 162,300.00	\$ 162,300.00	\$ 162,300.00	\$ 162,300.00	\$ 162,300.00
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copie de cilindradas. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 112,042.00	\$ 112,042.00	\$ 162,360.00	\$ 162,360.00	\$ 162,360.00	\$ 162,360.00	\$ 162,360.00	\$ 162,360.00
0	1	SERVICIO	10	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0	1	SERVICIO	11	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 152,482.00	\$ 152,482.00	\$ 200,447.00	\$ 200,447.00	\$ 200,447.00	\$ 200,447.00	\$ 200,447.00	\$ 200,447.00
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de cajas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 164,344.00	\$ 164,344.00	\$ 174,345.00	\$ 174,345.00	\$ 174,345.00	\$ 174,345.00	\$ 174,345.00	\$ 174,345.00
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 444,008.00	\$ 444,008.00	\$ 570,084.00	\$ 570,084.00	\$ 570,084.00	\$ 570,084.00	\$ 570,084.00	\$ 570,084.00
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de aceite para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 53,144.00	\$ 53,144.00	\$ 77,350.00	\$ 77,350.00	\$ 77,350.00	\$ 77,350.00	\$ 77,350.00	\$ 77,350.00
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 2,000 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases), de impulso "surge" entre espiras. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 81,775.00	\$ 81,775.00	\$ 110,480.00	\$ 110,480.00	\$ 110,480.00	\$ 110,480.00	\$ 110,480.00	\$ 110,480.00
0	1	SERVICIO	17	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ASPECTO ECONÓMICOS

licitantes

					POWER DEPOT, S.A. DE C.V.		GRUPO FUENTE, S.A. DE C.V.	
					PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO			
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo y fundición de chumaceras en metal babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 671,370.00	\$ 671,370.00	\$ 670,028.00	\$ 670,028.00
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 81,792.00	\$ 81,792.00	\$ 80,345.00	\$ 80,345.00
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 224,926.00	\$ 224,926.00	\$ 200,487.00	\$ 200,487.00
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 64,266.00	\$ 64,266.00	\$ 60,038.00	\$ 60,038.00
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 233,488.00	\$ 233,488.00	\$ 290,096.00	\$ 290,096.00
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 70,108.00	\$ 70,108.00	\$ 97,064.00	\$ 97,064.00
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cincos en los devanado de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 198,390.00	\$ 198,390.00	\$ 265,488.00	\$ 265,488.00
1	1	SERVICIO	25	Servicio de mantenimiento anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 24,871.00	\$ 24,871.00	\$ 34,077.00	\$ 34,077.00
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento anillo rozantes 2,400 H.P. materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 116,864.00	\$ 116,864.00	\$ 160,948.00	\$ 160,948.00
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento anillo rozantes 2,400 H.P. materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 37,916.00	\$ 37,916.00	\$ 50,477.00	\$ 50,477.00
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento anillo rozantes 2,400 H.P. materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 55,618.00	\$ 55,618.00	\$ 70,699.00	\$ 70,699.00
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento anillo rozantes 2,400 H.P. materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 50,384.00	\$ 50,384.00	\$ 50,486.00	\$ 50,486.00
1	1	SERVICIO	1	Servicio de mantenimiento anillo rozantes 2,400 H.P. materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 75,346.00	\$ 75,346.00	\$ 110,840.00	\$ 110,840.00
1	1	SERVICIO	2	Servicio de mantenimiento anillo rozantes 2,400 H.P. materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 90,672.00	\$ 90,672.00	\$ 120,496.00	\$ 120,496.00
1	1	SERVICIO	3	Servicio de mantenimiento anillo rozantes 2,400 H.P. materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 95,814.00	\$ 95,814.00	\$ 120,046.00	\$ 120,046.00
0	1	SERVICIO	4	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0	1	SERVICIO	5	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1	SERVICIO	6	Servicio de mantenimiento anillo rozantes 2,400 H.P. materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 152,016.00	\$ 152,016.00	\$ 190,086.00	\$ 190,086.00

ASPECTO ECONÓMICOS

licitantes

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	7	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de flecha (según muestra). Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 595,904.00	\$ 595,904.00	\$ 823,490.00	\$ 823,490.00
1	1	SERVICIO	8	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Recuperación de ajuste de balero en flecha. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 128,530.00	\$ 128,530.00	\$ 160,048.00	\$ 160,048.00
1	1	SERVICIO	9	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Fabricación de copie de trifurcates. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 149,428.00	\$ 149,428.00	\$ 222,468.00	\$ 222,468.00
0	1	SERVICIO	10	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0	1	SERVICIO	11	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1	SERVICIO	12	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Balanceo dinámico de rotor. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 198,636.00	\$ 198,636.00	\$ 240,085.00	\$ 240,085.00
1	1	SERVICIO	13	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Reparación de celas de baleros. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 197,104.00	\$ 197,104.00	\$ 269,368.00	\$ 269,368.00
1	1	SERVICIO	14	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Cambio de rodamientos. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 525,778.00	\$ 525,778.00	\$ 472,460.00	\$ 472,460.00
1	1	SERVICIO	15	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Suministro e instalación de acople para rodamiento superior. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 47,188.00	\$ 47,188.00	\$ 98,025.00	\$ 98,025.00
1	1	SERVICIO	16	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	2,4 y 6 polos 440 volts que consta de: Pruebas eléctricas. (Resistencia de aislamiento IP, resistencia en los embobinados de todas las fases); de impulso "surge" entre espigas. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 116,844.00	\$ 116,844.00	\$ 149,540.00	\$ 149,540.00
0	1	SERVICIO	17	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	1	SERVICIO	18	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Maquinado y función de chumaceras en metal Babbit. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 783,440.00	\$ 783,440.00	\$ 1,002,548.00	\$ 1,002,548.00
1	1	SERVICIO	19	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de elevadores de aceite. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 116,844.00	\$ 116,844.00	\$ 178,400.00	\$ 178,400.00
1	1	SERVICIO	20	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Fabricación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 333,004.00	\$ 333,004.00	\$ 459,750.00	\$ 459,750.00
1	1	SERVICIO	21	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Rectificación de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 92,190.00	\$ 92,190.00	\$ 129,500.00	\$ 129,500.00
1	1	SERVICIO	22	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cruceta y contacto para el sistema de anillos rozantes. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 286,268.00	\$ 286,268.00	\$ 390,028.00	\$ 390,028.00
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reparación de mecanismo de apertura y cierre de porta carbones. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 178,330.00	\$ 178,330.00	\$ 179,348.00	\$ 179,348.00
1	1	SERVICIO	24	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	Anillo rozantes 2,400 Volts que consta de: Reemplazo de cinchos en los devanados de embobinado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 280,424.00	\$ 280,424.00	\$ 390,047.00	\$ 390,047.00

corp

1

ASPECTO ECONÓMICOS

ASPECTO CONTÁBIL						LICITANTES			
						POWER DEPOT, S.A. DE C.V.		GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	23	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	10 Pólos: 6,600 volts, que consta de: Limpieza e inspección del serpentín de enfriamiento. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 68,004.00	\$ 68,004.00	\$ 91,489.00	\$ 91,489.00
1	1	SERVICIO	26	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	10 Pólos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de termopares. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 170,342.00	\$ 170,342.00	\$ 227,943.00	\$ 231,943.00
1	1	SERVICIO	27	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	10 Pólos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de RTD. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 59,035.00	\$ 59,035.00	\$ 85,560.00	\$ 85,560.00
1	1	SERVICIO	28	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	10 Pólos: 6,600 volts, que consta de: Reemplazo de resistencias calefactoras del espacio. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 64,802.00	\$ 64,802.00	\$ 123,485.00	\$ 123,485.00
1	1	SERVICIO	29	Servicio de mantenimiento correctivo a motores de 3,500 H.P.	10 Pólos: 6,600 volts, que consta de: Pulido de uniones de flecha y áreas de sellado. Mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	\$ 90,798.00	\$ 90,798.00	\$ 123,563.00	\$ 123,563.00

Mor 14
vmas

[Signature]

U.C. ROSA MAGDALENA CARLOS HERNANDEZ
Subdirectora de Suministros y Almacén y
Secretaría ejecutiva del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones y
Contratación de Servicios del SIAPA
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Recibo original
del presente fallo
Maria Elizabeth
Silvestre Ayala 19.9.25
Cefus

De conformidad con lo previsto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 2 numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 31, 34, 35, Título Tercero, Capítulo II, 37 numeral 1, artículos 47, 55 numeral 1, fracción II, 59, 63, 69, 148, 149 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los artículos 1, 2, 3, 4, 44, 46, 51, 53, 62 segundo párrafo, 63, 64, 65, 66, 68, 69, y demás aplicables; 1, 2, 6, 15, 16 de la Ley de Austeridad y Ahorro de Estado de Jalisco y sus Municipios, el SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (de ahora en adelante "SIAPA", se emite el siguiente fallo de adjudicación correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS, derivada de Recursos de origen propio y correspondiente a la partida presupuestal No. E3572011 del ejercicio fiscal 2025.

ANTECEDENTES

1. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de "SIAPA", aprobó en su Sesión Extraordinaria 27, de fecha 29 de agosto del 2025, las bases de este proceso de adquisición, por lo que de conformidad con los artículos 35, fracción X y 59 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; (de ahora en adelante "LA LEY") y 62 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, (de ahora en adelante "EL REGLAMENTO") fueron publicadas las Bases y convocatoria correspondientes.
2. El 04 de septiembre de 2025 se llevó a cabo una junta de aclaraciones, de conformidad con los artículos 63 y 70 de "LA LEY" y el artículo 63 de "EL REGLAMENTO".
3. El 10 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el registro y el acto de presentación y apertura de proposiciones en apego a los artículos 64 a 70 de "LA LEY".
4. Queda de manifiesto que en el acto de presentación y apertura de proposiciones participaron los miembros del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de "SIAPA", el representante del Órgano Interno de Control de "SIAPA" y los licitantes que presentaron propuesta.
5. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de "SIAPA" recibió las propuestas de (04) cuatro licitantes, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, dispuesto contenida en el artículo 51, numeral 1 de "LA LEY". Los licitantes fueron:

De conformidad con lo previsto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 2 numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 31, 34, 35, Título Tercero, Capítulo II, 37 numeral 1, artículos 47, 55 numeral 1, fracción II, 59, 63, 69, 148, 149 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los artículos 1, 2, 3, 4, 44, 46, 51, 53, 62 segundo párrafo, 63, 64, 65, 66, 68, 69, y demás aplicables; 1, 2, 6, 15, 16 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, el SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (de ahora en adelante "SIAPA", se emite el siguiente fallo de adjudicación correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS, derivada de Recursos de origen propio y correspondiente a la partida presupuestal No. E3572011 del ejercicio fiscal 2025.

ANTECEDENTES

1. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios del "SIAPA", aprobó en su Sesión Extraordinaria 27, de fecha 29 de agosto del 2025, las bases de este proceso de adquisición, por lo que de conformidad con los artículos 35, fracción X y 59 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; (de ahora en adelante "LA LEY") y 62 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, (de ahora en adelante "EL REGLAMENTO") fueron publicadas las Bases y convocatoria correspondientes.

2. El 04 de septiembre de 2025 se llevó a cabo una junta de aclaraciones, de conformidad con los artículos 63 y 70 de "LA LEY" y el artículo 63 de "EL REGLAMENTO".

3. El 10 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el registro y el acto de presentación y apertura de proposiciones en apego a los artículos 64 a 70 de "LA LEY".

4. Queda de manifiesto que en el acto de presentación y apertura de proposiciones participaron los miembros del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de "SIAPA", el representante del Órgano Interno de Control de "SIAPA" y los licitantes que presentaron propuesta.

5. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de "SIAPA" recibió las propuestas de (04) cuatro licitantes, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de "LA LEY"; los licitantes fueron:

- SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE BOMBEO, S. DE R.L. DE C.V.
- EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.
- GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.
- POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de "SIAPA" y demás áreas correspondientes, se emite la siguiente:

EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada en "EL TOTAL A UN SOLO LICITANTE", utilizando el criterio de evaluación **BINARIO**.

Evaluación Administrativa. - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases de convocatoria y en función al acta de presentación y apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 65, numeral 1, fracción III de "LA LEY", de la revisión cualitativa que realizó la Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández Subdirectora de Suministros y Almacén, de fecha 17 de septiembre de 2025, resuelve lo siguiente:

Cumplimiento	Nombre del Proveedor
CUMPLE con los requisitos administrativos establecidos en las bases y los anexos de la licitación, al entregarse todos los documentos.	<ul style="list-style-type: none"> • GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V. • POWER DEPOT, S.A. DE C.V.
NO CUMPLE con los requisitos administrativos establecidos en las bases	<ul style="list-style-type: none"> • SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE BOMBEO, S. DE R.L. DE C.V. • EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V. <p>El documento solicitado en el inciso I) Anexo 7 Declaración de estratificación, omiten señalar el párrafo "Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha el mandato con el que se ostenta no le ha sido modificado o revocado, y que por tanto la cotización es cierta y actual".</p>

En relación a lo anterior, se establece que los participantes: **GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.** y **POWER DEPOT, S.A. DE C.V.**, en este proceso licitatorio, son solventes Administrativamente, esto es así en función del acta de presentación y apertura de

proposiciones que obra en el expediente y de conformidad con el dictamen de aspectos administrativos realizado por la Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández, Subdirectora de Suministros y Almacén, sin referencia, de fecha 17 de septiembre de 2025, conforme a los numerales 5.4.3 y 5.4.5 de las bases de convocatoria; por lo tanto, se consideran solventes al cumplir con los requisitos establecidos en las bases de convocatoria y se contemplan para evaluar los requisitos técnicos y económicos y así pasar a la etapa de adjudicación del contrato.

Derivado de la revisión administrativa de las proposiciones presentadas se advirtió que las propuestas de los licitantes **SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE BOMBEO, S. DE R.L. DE C.V. y EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.**, no cumplen; por lo que en atención a lo señalado en el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, no se consideran solventes al no cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria de la licitación y no se contempla para evaluar los requisitos técnicos y económicos y así pasar a la etapa de adjudicación del contrato y se desecha su propuesta con fundamento en los numerales 6.1.5, 6.6 y 11.1.4 de las bases de convocatoria.

Evaluación Técnica. - Respecto a los documentos presentados por los participantes, exigidos en el numeral 5.4.1, Anexo 1 y Anexo 3 de las Bases de convocatoria, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 numeral 2 de "LA LEY", y los artículos 68 y 69 de "EL REGLAMENTO", se ha obtenido del Dictamen Técnico contenido sin número de referencia, de fecha 15 de septiembre de 2025, validado por Ing. José Abraham Cabral Pérez, Jefe de Sección de Sistema de Pozos y el Ing. Pablo Ñol Quintero, Subdirector de Mantenimiento de Plantas y Pozos, ambos del "SIAPA", del cual se exponen sus extractos en el dictamen técnico anexo, el cual se tiene a la vista, se analiza detalladamente firmando para constancia, formando parte integral de este fallo y se da por reproducido en todos y cada uno de sus términos como si a la letra se insertase.

Las proposiciones de los licitantes **GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V. y POWER DEPOT, S.A. DE C.V.**, se consideran solventes técnicamente y se contemplan para evaluar los requisitos económicos y así pasar a la etapa de adjudicación del contrato; lo anterior en atención a lo señalado en el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios,

En apego a lo anteriormente establecido, a continuación, se muestra gráficamente el cumplimiento o no de las especificaciones técnicas mínimas por cada partida del proveedor participante:

PARTIDA	LICITANTE POWER DEPOT. S.A. DE C.V.	LICITANTE GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.
1 Según los consecutivos descritos en el anexo 1	CUMPLE	CUMPLE
n)	CUMPLE	CUMPLE
o)	CUMPLE	CUMPLE
p)	CUMPLE	CUMPLE
q)	CUMPLE	CUMPLE
r)	CUMPLE	CUMPLE
s)	CUMPLE	CUMPLE

Evaluación Económica. - Con base en lo anteriormente redactado y en la revisión y análisis de la propuesta presentada por el licitante conforme al numeral 5.4.5 de las bases de convocatoria, realizada por la Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández, Subdirectora de Suministros y Almacén, sin referencia, de fecha 17 de septiembre de 2025, en el dictamen de los aspectos económicos del presente fallo, se hace la siguiente acotación:

Las propuestas de los licitantes **GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V. y POWER DEPOT, S.A. DE C.V.**, son solventes económicamente de conformidad con lo solicitado y en lo cual fueron declaradas solventes técnicamente, según lo establecido por el artículo 71 numeral 1 de LA LEY, en relación a los precios promedio establecidos en el estudio de mercado.

FALLO DE ADJUDICACIÓN

Se hace mención que la adjudicación de los bienes licitados en el presente proceso, esta circunstanciada **EL TOTAL A UN SOLO LICITANTE** mediante el método de evaluación **BINARIO**, esto quiere decir que será adjudicada a aquel proveedor solvente administrativamente y técnicamente y que haya ofertado el precio más bajo.

Primero. En congruencia con los aspectos técnicos, administrativos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo y son suscritos por los responsables de su elaboración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1, Fracción II, 24 fracción VII y demás relativos y aplicables de "LA LEY", los integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de "SIAPA"; resuelven adjudicar el total de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS, según el método de evaluación **BINARIO** de la siguiente manera:

Se transcribe a continuación el monto total adjudicado

Al licitante POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Hasta por un importe total más IVA
1 Según los consecutivos descritos en el anexo 1 de las bases de Convocatoria	Contratación de servicio de mantenimiento a electrobombas.	\$3'000,000.00 Según los precios unitarios ofertados en su Anexo 5 propuesta económica
	IVA	\$480,000.00
	TOTAL	\$3'480,000.00

(HASTA POR UN MONTO TOTAL DE TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N. MÁS I.V.A.)

Se hace la acotación que el tipo de contrato a adjudicar es un **contrato abierto**, razón por lo cual el "SIAPA" podrá a discreción, devengar los bienes contratados a través del presente fallo, teniendo la obligación de comprar el mínimo establecido, que en el caso en concreto es del **40% (cuarenta por ciento)** de los montos adjudicados y teniendo como máximo de compra, el mismo, de conformidad a lo previsto en el artículo 79, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de servicios para el estado de Jalisco y sus Municipios, utilizando los precios unitarios planteados en la propuesta presentada por el licitante adjudicado, para su devengación.

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal del licitante adjudicado y/o en razón del bien o servicio a contratar, el licitante podrá ser sujeto de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.

Segundo. Difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de transparencia de "SIAPA", haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Sección de compras de SIAPA ubicada en Dr. R. Michel 461, Colonia las Conchas C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

Tercero. Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de "LA LEY", se manifiesta que el proveedor adjudicado, se obliga a firmar el contrato, conforme al modelo de éste que la convocante determine a más tardar 16 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación del **FALLO**, o bien, comparezca en las oficinas de la Subdirección

www.siapa.gob.mx | Telefonos: (33) 3837 4272 - (33) 3663 2482

de Suministros y Almacén de "SIAPA" ubicada en Dr. R. Michel 461, Colonia las Conchas C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco.


Cuarto. Así mismo de conformidad a lo establecido en el numeral 4.6 de las Bases de convocatoria, el participante adjudicado o su representante legal, se obligan a firmar la orden de compra, en la Unidad Centralizada de compras de la convocante en un plazo no mayor a 05 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del fallo, previa entrega de la garantía de cumplimiento y de la copia simple del Registro Único de Proveedores y Contratistas, emitido por la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco vigente; de lo contrario, se cancelará la presente adjudicación y se adjudicará conforme a lo previsto en el numeral 2, del artículo 77 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con los artículos 23, 24 y 31 de "LA LEY", las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios del SIAPA, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Unidad Centralizada de Compras, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día 19 de septiembre de 2025, en la Sesión Extraordinaria 30.



Firman la presente resolución los integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del SIAPA, con derecho a voto conforme el artículo 25 numeral 3 de "LA LEY" que aprobaron la misma, en sesión celebrada en Guadalajara, Jalisco, el día 19 de septiembre de 2025, así como los invitados con derecho a voz. Notifíquese.

MIEMBROS DEL COMITÉ:

 LCP. Carlos Alberto Patiño Velázquez	Suplente del Presidente del Comité Con derecho a voz y voto
 Ing. Gastón Guillermo Vega Ramírez	Vocal en Representación del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco AC. Con derecho a voz y voto



AV. Dr. R. Michel 461, Col: Las Conchas, C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco
www.siapa.gob.mx | Teléfonos: (33) 3837 4372 - (33) 3603 2482

 Lic. Ricardo Blanco Garcia	Vocal en Representación de la Secretaría de Administración Con derecho a voz y voto
 Sagrario Socio Gonzalez Castillo	Vocal en Representación de la Secretaría de la Hacienda Pública Con derecho a voz y voto
 Mtra. Eugenia Carolina Torres Martinez	Vocal en Representación de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Jalisco Con derecho a voz y voto
 Lic. Hugo Enrique Velazquez Sanchez	Vocal en Representación del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C. Con derecho a voz y voto
 Omar Palacios Saenz	Vocal en Representación del Consejo Nacional Agropecuario Con derecho a voz y voto
 Lic. Fernando Corona Robles	Vocal en Representación de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara Con derecho a voz y voto
 Lic. Katia Lisette Plascencia Salcedo	Vocal en Representación de la Secretaría de Desarrollo Económico Con derecho a voz y voto
 Carlos Cesar Sierra Romero	Vocal en Representación de la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Con derecho a voz y voto
 Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernandez	Secretario Técnico del Comité Con derecho a voz sin voto
Invitados:	
 Arq. Lorenzo Solorzano Gomez	En Representación del Órgano Interno de Control del SIAPA Con derecho a voz sin voto
 Mtro. Arturo Iñiguez Gonzalez	Representante de la Dirección Jurídica Con derecho a voz sin voto

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS.

SIAPA

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

LICITANTE:

PARTIDA	CAMPO	UNIDAD	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			NO PRESENTA PROPUUESTA	MONEDA
						CUMPLE	NO CUMPLE			
1	1	SERVICIO	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ANILLO SIMMER	X				
1	1	SERVICIO	2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BOLAS 6PZS)	X				
1	1	SERVICIO	3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BOLA INOXIDABLE (1PZA)	X				
1	1	SERVICIO	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BASE DE RANGUA	X				
1	1	SERVICIO	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAMBIAR BOBINA	X				
1	1	SERVICIO	6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAMBANA CON ARENA	X				
1	1	SERVICIO	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAJA SIMMER	X				

Mr

Cope

2

2

COPIA SIAPA

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jalisco, 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

LICTANTE

PARTE	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	PRESENTE PROBLEMA	
1	1	SERVICIO	8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAJA SIMMER RECTA	X			
1	1	SERVICIO	9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PARA CONSERVAR ALMACENAJE	X			
1	1	SERVICIO	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUERPO CHUMACERAS ENCASQUILLADO TIPO BR	X			
1	1	SERVICIO	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUERPO CHUMACERAS ENCASQUILLADO TIPO GRF	X			
1	1	SERVICIO	12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DIAPHRAGMA	X			
1	1	SERVICIO	13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO BASCULANTE	X			

9.1

7

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

licitación pública local con concurrencia del comité 31 SIAPA-SP 10066007-2025 para la contratación de servicio de mantenimiento a electrobombas

licitante: GRUPO LA FUENTE S.A DE C.V

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
						CUMPLE		NO CUMPLE		
1	1	SERVICIO	14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO BASCULANTE RECTA	X				
1	1	SERVICIO	15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	DISCO DE RANGUA N2	X				
1	1	SERVICIO	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO DE RANGUA	X				
1	1	SERVICIO	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO DE RANGUA	X				
1	1	SERVICIO	18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO DE RANGUA	X				
1	1	SERVICIO	19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ESTATOR	X				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SIAPA

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jalisco 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

LICITANTE: GRUPO LA FUENTE S.A DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCION	ANEXOS			OBSERVACIONES
						CUMPLI	NO CUMPLI	PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JAULA DE BOLAS	X			
1	1	SERVICIO	21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA DE CONECCION	X			
1	1	SERVICIO	22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PRUEBA HIDRAULICA	X			
1	1	SERVICIO	23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	REARSLAR CONEXIONES	X			
1	1	SERVICIO	24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	RECARGA DE GLICOL	X			
1	1	SERVICIO	25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	RECONECTAR CABLE	X			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA SP 10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

GRUPO LA FUENTE SA DE C.V

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	ORDEN DE EJECUCIÓN	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			NO PRESENTA PROBLEMA	TOTAL
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROBLEMA		
1	1	SERVICIO	26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ROTOR RELLENAR MUYONES	X				
1	1	SERVICIO	27	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ROTOR RECTIFICAR	X				
1	1	SERVICIO	28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ROTOR BALANCEAR	X				
1	1	SERVICIO	29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ROTOR CAMBIO BUJES	X				
1	1	SERVICIO	30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LABERINTO	X				
1	1	SERVICIO	31	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SEGMENTOS	X				

[Handwritten signatures and marks]

cop SIAPA

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

GRUPO LA FUENTE SA DE CV

LICITANTE

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1		
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA
1	1	SERVICIO	32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SEGMENTOS RECTIFICAR	X		
1	1	SERVICIO	33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SELLO MECANICO SUCIO DE CARBURO	X		
1	1	SERVICIO	34	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	COPILE INOXIDABLE	X		
1	1	SERVICIO	35	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CONTRABANQUA	X		
1	1	SERVICIO	36	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ANILLOS DE DESGASTE	X		
1	1	SERVICIO	37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ANILLO DISTANTE SUPERIOR	X		

Handwritten signature

Handwritten signature

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

GRUPO LA FUENTE S.A DE C.V

LICITANTE

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCION	CUMPLIMIENTO			NO PRESENTA PROBLEMA	MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE		
1	1	SERVICIO	38	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A BUJE ACERO SUPERIOR ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE ACERO SUPERIOR	X				
1	1	SERVICIO	39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A BUJE ACERO SUPERIOR ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES RECTIFICAR DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE ACERO SUPERIOR	X				
1	1	SERVICIO	40	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A BUJE ACERO CUERPO ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES SUCCION DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE ACERO CUERPO	X				
1	1	SERVICIO	41	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A BUJE ACERO CUERPO RECTO ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES SUCCION RECTO DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE ACERO CUERPO RECTO	X				
1	1	SERVICIO	42	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A BUJE CARBURO BUJE CARBURO ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES CARBURO DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE CARBURO BUJE CARBURO	X				
1	1	SERVICIO	43	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A BUJE SINNER ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES SINNER DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE SINNER	X				

7

Not

2

1 de 2

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LIANTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 31 SIAPA SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

GRUPO LA FUENTE S.A DE C.V.

LIANTANTE

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	CUMPLE			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	INCUMPLIMIENTO	
1	1	SERVICIO	44	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE SIMMER RECTIFICAR	X			
1	1	SERVICIO	45	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE DISTANTE IMPELENTE	X			
1	1	SERVICIO	46	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE DISTANTE IMPELENTE RECTA	X			
1	1	SERVICIO	47	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE DISTANTE CHUM HULE	X			
1	1	SERVICIO	48	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE DISTANTE CHUMACERA HULE RECTA	X			
1	1	SERVICIO	49	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAJA SIMMER	X			

[Handwritten signatures and marks]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LIQUIDACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

LIQUIDANTE: GRUPO LA FUENTE S.A DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUENTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCION	ACREDITACION		NO PRESENTA PROBLEMA	MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE		
1	1	SERVICIO	50	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAJA SIMMER RECTIFICAR	X			
1	1	SERVICIO	51	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CHUMACERA DE HULE	X			
1	1	SERVICIO	52	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	COPILE	X			
1	1	SERVICIO	53	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUERPO DE CHUMACERA	X			
1	1	SERVICIO	54	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ENCASQUILLAR	X			
1	1	SERVICIO	55	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	VALVULA	X			

[Handwritten signatures and marks]

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

GRUPO LA FUENTE S.A DE C.V.

LICITANTE

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCION	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
1	1	SERVICIO	56	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	DIRECTRIZ	X			
1	1	SERVICIO	57	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	DIRECTRIZ RECTIF. CAR	X			
1	1	SERVICIO	58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	DIRECTRIZ ENCASQUILLAR	X			
1	1	SERVICIO	59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	FLANJE DE SUCCION	X			
1	1	SERVICIO	60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	FLANJE DE SUCCION DE ENCASQUILLAR	X			
1	1	SERVICIO	61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	FLECHA	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

LICITANTE GRUPO LA FUENTE S.A DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	CUMPLE			NO PRESENTA PROUESTA	REACTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE		
1	1	SERVICIO	62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	FLECHA PASO ADICIONAL	X				
1	1	SERVICIO	63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLECHA DE LLENAR	X				
1	1	SERVICIO	64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLECHA ENDEZAR	X				
1	1	SERVICIO	65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	GUARDA CABLE	X				
1	1	SERVICIO	66	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	IMPELENTE	X				
1	1	SERVICIO	67	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	IMPELENTE RECTIFICAR	X				

[Handwritten signatures and marks]

SIAPA

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LIQUITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

GRUPO LA FUENTE S.A DE C.V.

LICITANTE

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	MUESTRA			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	RECEBIDA SOLICITA	
1	1	SERVICIO	68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	IMPELENTE ENCASQUILLAR	X			
1	1	SERVICIO	69	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA DE SUCCION	X			
1	1	SERVICIO	70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA DE SUCCION ENCASQUILLAR	X			
1	1	SERVICIO	71	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	REJILLA	X			
1	1	SERVICIO	72	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TAZON CON DIRECTRIZ	X			
1	1	SERVICIO	73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TAZON RECTIFICAR	X			

SIAPA

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

GRUPO LA FUENTE S.A DE C.V.

LICITANTE

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	DESCRIPCIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	MOTIVO		
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPOSTA
1	1	SERVICIO	74	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TAZÓN ENCASQUILLAR	X		
1	1	SERVICIO	75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TUERCAS FLECHA	X		
1	1	SERVICIO	76	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TORNILLOS 4 PZS	X		
1	1	SERVICIO	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50.125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ANILLO SIMMER	X		
1	1	SERVICIO	2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50.125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BOLAS 6PZS	X		
1	1	SERVICIO	3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50.125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BOLA INOXIDABLE (1PZA)	X		

Compro

2

SIAPA

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

GRUPO LA FUENTE S.A DE C.V.

LICITANTE

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	MONT 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROTESTA	
1	1	SERVICIO	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BASE DE RANGUA	X			
1	1	SERVICIO	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAMBIAR BOBINA	X			
1	1	SERVICIO	6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAMPANA CON ARENA	X			
1	1	SERVICIO	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAJA SIMMER	X			
1	1	SERVICIO	8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAJA SIMMER RECTA	X			
1	1	SERVICIO	9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CONSERVAR PARA ALMACENAJE	X			

SIAPA

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LIQUITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

LIQUITANTE: GRUPO LA FUENTE S.A DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPOSTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	CUERPO CHUMACERAS ENCASQUILLADAS TIPO BR	X			
1	1	SERVICIO	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUERPO CHUMACERAS ENCASQUILLADAS TIPO GRF	X			
1	1	SERVICIO	12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	DIAPRAGMA	X			
1	1	SERVICIO	13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO BASCULANTE	X			
1	1	SERVICIO	14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO BASCULANTE RECTA	X			
1	1	SERVICIO	15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO DE RANGUA H2	X			

7

18 de 20

SIAPA

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

GRUPO LA FUENTE S.A DE C.V.

LICITANTE:

CANTIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCION	MATERIAL			MOTIVO
						CABLE	NO CABLE	NO PRESENTA MATERIAL	
1	1	SERVICIO	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO DE RANGUA EMPASTAR K2	X			
1	1	SERVICIO	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO DE RANGUA RECTIFICAR	X			
1	1	SERVICIO	18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	EMBOBINADO	X			
1	1	SERVICIO	19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ESTATOR LAMINA	X			
1	1	SERVICIO	20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JAULA DE BOLAS	X			
1	1	SERVICIO	21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA DE CONEXION	X			

Handwritten signature

Handwritten mark

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

LICITANTE

GRUPO LA FUENTE S.A DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			NO PRESENTA PROPOSTA	NOTAS
						CUMPLE	NO CUMPLE			
1	1	SERVICIO	22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP. MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PRUEBA HIDRAULICA	X				
1	1	SERVICIO	23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP. MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	REVISAR CONEXIONES	X				
1	1	SERVICIO	24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP. MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	RECARGA DE GLICOL	X				
1	1	SERVICIO	25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP. MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	RECONECTAR CABLE	X				
1	1	SERVICIO	26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP. MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ROTOR RELAR MUJONES	X				
1	1	SERVICIO	27	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP. MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ROTOR RECTIFICAR	X				

[Handwritten signatures and marks]

SIAPA

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

GRUPO LA FUENTE S.A DE C.V.

LIOTANTE

CANTIDAD	CARGO	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1		
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA
1		1 SERVICIO	28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ROTOR BALANCEAR	X		
1		1 SERVICIO	29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ROTOR CAMBIO BUJES	X		
1		1 SERVICIO	30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LABERINTO	X		
1		1 SERVICIO	31	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SEGMENTOS	X		
1		1 SERVICIO	32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SEGMENTOS RECTIFICAR	X		
1		1 SERVICIO	33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SELLO MECÁNICO SILICO DE CARBURO	X		

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jalisco, 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

LICITANTE:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			NO PRESENTA PROPUUESTA	OBSERVACIONES
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE		
1	1	SERVICIO	34	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	COMPLETAR INOXIDABLE	X				
1	1	SERVICIO	35	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CONTRABOMBA	X				
1	1	SERVICIO	36	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ANILLOS DE DESGASTE	X				
1	1	SERVICIO	37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ANILLO DISTANTE SUPERIOR	X				
1	1	SERVICIO	38	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUE ACERO SUPERIOR	X				
1	1	SERVICIO	39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUE ACERO SUPERIOR RECTIFICAR	X				

[Handwritten signatures and marks]

SIAPA

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

DECLARACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

GRUPO LA FUENTE S.A DE C.V.

licitante

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BUENOS O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCION	ARTÍCULO 1			NOTA	MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA REQUERIMIENTO		
1	1	SERVICIO	40	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A BUJE ACERO CUERPO ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE SUCCION MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		X				
1	1	SERVICIO	41	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A BUJE ACERO CUERPO ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE SUCCION RECTA MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		X				
1	1	SERVICIO	42	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A BUJE CARBURO SILICIO DE ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE CARBURO MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		X				
1	1	SERVICIO	43	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A BUJE SIMMER ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		X				
1	1	SERVICIO	44	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A BUJE SIMMER RECTIFICAR ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		X				
1	1	SERVICIO	45	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A BUJE DISTANTE INPELENTE ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		X				

[Handwritten signature]

SIAPA

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

licitación pública local con concurrencia del comité 31 SIAPA-SP-10066007-2025 para la contratación de servicio de mantenimiento a electrobombas

GRUPO LA FUENTE S.A DE C.V.

licitante:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			NO PRESENTA PROPOSITA	ACTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE		
1	1	SERVICIO	46	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE DISTANTE IMPLENTE RECTA	X				
1	1	SERVICIO	47	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE DISTANTE CHUMACERA HULE	X				
1	1	SERVICIO	48	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE DISTANTE CHUMACERA HULE RECTA	X				
1	1	SERVICIO	49	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAJA SIMMER	X				
1	1	SERVICIO	50	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAJA SIMMER RECTIFICAR	X				
1	1	SERVICIO	51	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CHUMACERA DE HULE	X				

[Handwritten signatures and marks]

SIAPA

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

licitación pública local con concurrencia del comite 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

licitante

GRUPO LA FUENTE S.A DE C.V.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	CORRECTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	MARCA			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE SIN PROBLEMA	
1	1	SERVICIO	52	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50.125HP MOTOR, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CORRE	X			
1	1	SERVICIO	53	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50.125HP MOTOR, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUERPO DE CHUMACERA SUPERIOR	X			
1	1	SERVICIO	54	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50.125HP MOTOR, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUERPO DE CHUMACERA	X			
1	1	SERVICIO	55	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50.125HP MOTOR, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUERPO DE VALVULA COMPLETA	X			
1	1	SERVICIO	56	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50.125HP MOTOR, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DIRECTRIZ	X			
1	1	SERVICIO	57	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50.125HP MOTOR, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DIRECTRIZ RECTIFICAR	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

GRUPO LA FUENTE S.A DE C.V.

LICITANTE

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			NO PRESENTA PROPUESTA	OBSERVACIONES
						CUMPLE	NO CUMPLE			
1	1	SERVICIO	58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DIRECCIÓN ENCASQUILLAR	X				
1	1	SERVICIO	59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLANJE DE SUCCIÓN	X				
1	1	SERVICIO	60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLANJE DE SUCCIÓN ENCASQUILLAR	X				
1	1	SERVICIO	61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLECHA	X				
1	1	SERVICIO	62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLECHA PASO ADICIONAL	X				
1	1	SERVICIO	63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLECHA RELLENAR	X				

[Handwritten signatures and marks]

SIAPA

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jalisco, 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

LICITANTE:

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUUESTA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP. MOTOR, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLECHA ENDEREZAR	X			
1	1	SERVICIO	65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP. MOTOR, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	GUARDA CABLE	X			
1	1	SERVICIO	66	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP. MOTOR, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	IMPELENTE	X			
1	1	SERVICIO	67	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP. MOTOR, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	IMPELENTE RECTIFICAR	X			
1	1	SERVICIO	68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP. MOTOR, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	IMPELENTE ENCASQUILLAR	X			
1	1	SERVICIO	69	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP. MOTOR, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA DE SUCCIÓN	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

GRUPO LA FUENTE S.A DE C.V.

LICITANTE

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	TÉRMINO			NO PRESENTA PROBLEMA	MULTA
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE		
1	1	SERVICIO	70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA DE SUCCION ENCASQUILLAR	X				
1	1	SERVICIO	71	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	REJILLA	X				
1	1	SERVICIO	72	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TAZON CON DIRECTRIZ	X				
1	1	SERVICIO	73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TAZON RECTIFICAR	X				
1	1	SERVICIO	74	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TAZON ENCASQUILLAR	X				
1	1	SERVICIO	75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TUERCAS FLECHA	X				

7

1

copie

7

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

GRUPO LA FUENTE S.A DE C.V.

LICITANTE

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	CUMPLE			NO PRESENTA INCUMPLIMIENTO	NOTAS
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA INCUMPLIMIENTO		
1	1	SERVICIO	76	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	TIRANTES 4 PZS	X				
1	1	SERVICIO	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ANILLO SIMMER	X				
1	1	SERVICIO	2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BOLAS 4PZS)	X				
1	1	SERVICIO	3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BOLA INOX (1PZA)	X				
1	1	SERVICIO	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BASE DE RANGUA	X				
1	1	SERVICIO	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAMBIAR BOBINA	X				

Handwritten signature and initials.

SIAPA

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

LICITANTE

GRUPO LA FUENTE S.A DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROUESTA	
1	1	SERVICIO	6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAMPANA CON ARENA	X			
1	1	SERVICIO	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAJA SIMMER	X			
1	1	SERVICIO	8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAJA SIMMER RECTA	X			
1	1	SERVICIO	9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CONSERVAR PARA ALMACENAJE	X			
1	1	SERVICIO	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUERPO CHUMACERAS ENCASQUILLADAS TIPO BR	X			
1	1	SERVICIO	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUERPO CHUMACERAS ENCASQUILLADAS TIPO GRF	X			

[Handwritten signatures and marks]

SIAPA

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

CONTRATACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

GRUPO LA FUENTE S.A DE C.V.

LICITANTE

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	COMPLEMENTO	ESPECIFICACIONES DE LOS BUNES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA PROBLEMA	NOTIVO
1	1	SERVICIO	12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP. MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DIAPHRAGMA	X		
1	1	SERVICIO	13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP. MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO BASCULANTE	X		
1	1	SERVICIO	14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP. MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO BASCULANTE RECTA	X		
1	1	SERVICIO	15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP. MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO DE RANGUA K2	X		
1	1	SERVICIO	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP. MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO DE RANGUA EMPASTAR	X		
1	1	SERVICIO	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP. MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO DE RANGUA RECTIFICAR	X		

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

LICITANTE: GRUPO LA FUENTE S.A DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUENCIA	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	ANEXO			INCLUIDO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150.175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	EMBOBINADO	X			
1	1	SERVICIO	19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150.175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ESTATOR ENDEZAR LAMINA	X			
1	1	SERVICIO	20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150.175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JALIA DE BOLAS	X			
1	1	SERVICIO	21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150.175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA DE CONECCION	X			
1	1	SERVICIO	22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150.175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PRUEBA HIDRAULICA	X			
1	1	SERVICIO	23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150.175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	REANILAR CONEXIONES	X			

[Handwritten signatures and marks]

SIAPA

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

licitación pública local con concurrencia del comité 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

GRUPO LA FUENTE S.A DE C.V.

licitante

partida	Cantidad	Unidad	Consecutivo	ESpecificaciones de los bienes o servicios solicitados	Descripción	Cumple	No presenta irregularidad	Notas
1	1	SERVICIO	24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	RECARGA DE GLICOL	X		
1	1	SERVICIO	25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	RECONECTAR CABLE	X		
1	1	SERVICIO	26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ROTOR RELLENAR MUÑONES	X		
1	1	SERVICIO	27	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ROTOR RECTIFICAR	X		
1	1	SERVICIO	28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ROTOR BALANCEAR	X		
1	1	SERVICIO	29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ROTOR CAMBIO DE BUJES	X		

SIAPA

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jalisco, 15 de septiembre de 2025

LIQUIDACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.

LICITANTE:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	ANEXO			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A LABERINTO ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		X			
	1	SERVICIO	31	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A SEGMENTOS ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		X			
	1	SERVICIO	32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SEGMENTOS RECTIFICAR	X			
	1	SERVICIO	33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SELLO MECANICO SUCIO DE CARBURO	X			
	1	SERVICIO	34	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CORLE INOXIDABLE	X			
	1	SERVICIO	35	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CONTRERANQUA	X			

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

GRUPO LA FUENTE S.A DE C.V.

LICITANTE

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCION	Clasificación	NO CLASIFICADO	NO PRESENTA RECLAMACION	NOTAS
1	1	SERVICIO	36	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ANILLOS DE DESGASTE	X			
1	1	SERVICIO	37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ANILLO DISANTE SUPERIOR	X			
1	1	SERVICIO	38	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE ACERO SUPERIOR	X			
1	1	SERVICIO	39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE ACERO SUPERIOR RECTIFICAR	X			
1	1	SERVICIO	40	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE ACERO CUERPO DE SUCCION	X			
1	1	SERVICIO	41	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE ACERO CUERPO DE SUCCION RECTA	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

GRUPO LA FUENTE S A DE C.V.

LICITANTE:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CORRECCIÓN	ESPECIFICACIONES DE LOS BENEFICIOS O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	VALORES			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO REPRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	42	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A BUJE CARBURO BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE CARBURO SILLICIO DE CARBURO	X			
	1	SERVICIO	43	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A BUJE SIMMER ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE SIMMER	X			
	1	SERVICIO	44	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A BUJE SIMMER RECTIFICAR ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE SIMMER RECTIFICAR	X			
	1	SERVICIO	45	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A BUJE DISTANTE IMPELENTE ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE DISTANTE IMPELENTE	X			
	1	SERVICIO	46	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A BUJE DISTANTE IMPELENTE ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE DISTANTE IMPELENTE	X			
	1	SERVICIO	47	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A BUJE DISTANTE CHUMACERA ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE DISTANTE CHUMACERA	X			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

LICITANTE: GRUPO LA FUENTE S.A DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	NO RESPONDE A PROPOSTA	NOTAS
1	1	SERVICIO	48	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	BUJE DISTANTE CHUMACERA HULE RECTA	X			
1	1	SERVICIO	49	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAJA SIMMER	X			
1	1	SERVICIO	50	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	CAJA SIMMER RECTIFICAR	X			
1	1	SERVICIO	51	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CHUMACERA DE HULE	X			
1	1	SERVICIO	52	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	CORLE	X			
1	1	SERVICIO	53	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUERPO DE CHUMACERA SUPERIOR	X			

[Handwritten signature and initials]

[Handwritten signature and initials]

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

GRUPO LA FUENTE S.A DE C.V.

LICITANTE

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1		NOMBRE EN LA PROPUESTA	INCLuye
						CUMPLE	NO CUMPLE		
1	1	SERVICIO	54	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A CUERPO DE CHUMACERA ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE: ENCASQUILLAR MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		X			
2	1	SERVICIO	55	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A CUERPO DE VALVULA ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE: COMPLETA MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		X			
3	1	SERVICIO	56	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A DIRECTRIZ ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		X			
4	1	SERVICIO	57	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A DIRECTRIZ RECTIFICAR ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		X			
5	1	SERVICIO	58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A DIRECTRIZ ENCASQUILLAR ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		X			
6	1	SERVICIO	59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A FLANJE DE SUCCION ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		X			

[Handwritten signatures and marks]

 **SIAPA**

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

licitación pública local con concurrencia del comité 31 SIAPA-SP-10066007-2025 para la contratación de servicio de mantenimiento a electrobombas

licitante: grupo la fuente s.a de c.v.

partida	cantidad	unidad	consecutivo	especificaciones de los bienes o servicios solicitados	DESCRIPCIÓN		CUMPLE		MOTIVO
					FLANJE DE SUCCIÓN	ENCASQUILLAR	CUMPLE	NO CUMPLE	
1	1	SERVICIO	60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			X		
1	1	SERVICIO	61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLECHA		X		
1	1	SERVICIO	62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLECHA PASO ADICIONAL		X		
1	1	SERVICIO	63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLECHA RELLENAR		X		
1	1	SERVICIO	64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLECHA ENDEREZAR		X		
1	1	SERVICIO	65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	GUARDA CABLE		X		



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

GRUPO LA FUENTE S.A DE C.V.

LICITANTE:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCION	ANALISIS			NO PRESENTA PROPOSTA	MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE			
1	1	SERVICIO	66	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	IMPELENTE	X				
	1	SERVICIO	67	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	IMPELENTE RECTIFICAR	X				
	1	SERVICIO	68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	IMPELENTE ENCASQUILLAR	X				
	1	SERVICIO	69	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA DE SUCCION	X				
	1	SERVICIO	70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA DE SUCCION ENCASQUILLAR	X				
	1	SERVICIO	71	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	REJILLA	X				

[Handwritten signatures and marks]

SIAPA

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

GRUPO LA FUENTE S.A DE C.V.

LICITANTE:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCION	CUMPLE	NO PRESENTA INCUMPLIMIENTO	NO PRESENTA INCUMPLIMIENTO
1	1	SERVICIO	72	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TAZON CON DIRECTRIZ	X		
1	1	SERVICIO	73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TAZON RECTIFICAR	X		
1	1	SERVICIO	74	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TAZON ENCASQUILLAR	X		
1	1	SERVICIO	75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TAZON ENCASQUILLAR	X		
1	1	SERVICIO	76	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TIRANTES 4 PZS	X		
				COPIA DE LA MINUTA CON LA QUE ACREDITE HABER ASISTIDO A LA VISITA DE CAMPO OBLIGATORIA		X		
				DOCUMENTO ORIGINAL EMITIDO POR EL FABRICANTE DONDE AVALE QUE LAS REFACCIONES OFRECIDAS POR EL LICITANTE SON ORIGINALES.		X		

SIAPA

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP 10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EL ELECTROBOMBAS

GRUPO LA FUENTE S.A DE C.V.

LICITANTE

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	DESCRIPCIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	ANALISIS			MOTIVO
					CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPOSICIÓN	
		p)		CARTA EMITIDA POR EL LICITANTE EN DONDE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PERIODO DE GARANTÍA SERÁ DE UN AÑO EN REPARACIONES Y DE POR LO MENOS 6 MESES A PARTIR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN MANO DE OBRA, SERVICIO Y VICIOS OCULTOS.	X			
		q)		COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA MUNICIPAL A NOMBRE DEL LICITANTE, DONDE ACREDITE QUE CUENTA CON TALLER DE SERVICIO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.	X			
		r)		COPIA SIMPLE DE LA CERTIFICACIÓN DC3, VIGENTE DEL PERSONAL QUE PRESTARÁ EL SERVICIO, MISMO QUE DEBERÁ PERTENECER AL LICITANTE, DONDE AVALE QUE EL PERSONAL TÉCNICO ESTÁ CAPACITADO PARA TRABAJOS DE RESGO O CUMPLIR CON LA NORMA D30 DE STPS.	X			
		s)		DOCUMENTO EMITIDO POR EL LICITANTE EN DONDE MANIFIESTE QUE EL MANTENIMIENTO INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CONVOCANTE.	X			

Ing. José Abraham Cabral Pérez
JEFE DE SECCIÓN DE SISTEMA DE POZOS
ÁREA TÉCNICA REQUIRENTE

Subdirector de Mantenimiento de Plantas y Pozos
ÁREA TÉCNICA REQUIRENTE

SIAPA

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jalisco, 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS
LICITANTE: POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROUESTA	
1	1	SERVICIO	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ANILLO SUMMER	X			
	1	SERVICIO	2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BOLAS 6028	X			
	1	SERVICIO	3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BOLA INOXIDABLE (IP7A)	X			
	1	SERVICIO	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BASE DE BANGUA	X			
	1	SERVICIO	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAMBIA BOBINA	X			
	1	SERVICIO	6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAMPANA CON ARENA	X			
	1	SERVICIO	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAJA SUMMER	X			

7



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

licitación pública local con concurrencia del comité 31 SIAPA SP-10066007 2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

POWER DEPOT, S.A DE C.V.

licitante

partida	Cantidad	Unidad	Completivo	Especificaciones de los bienes o servicios solicitados	Descripción	Cumple	Indicador	No Reserva Propuesta	Notas
1	1	SERVICIO	8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A CAJA SIMMER RECTA ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PARA	X			
1	1	SERVICIO	9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PARA	X			
1	1	SERVICIO	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CHUMACERAS ENCASQUILLADO TIPO BR	X			
1	1	SERVICIO	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CHUMACERAS ENCASQUILLADO TIPO GRF	X			
1	1	SERVICIO	12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DIAPHRAGMA	X			
1	1	SERVICIO	13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO BASCULANTE	X			

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS
 LICITANTE: POWER DEPOT, S.A DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSUMIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESEN A PROBLEMA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO BASCULANTE RECTA	X			
1	1	SERVICIO	15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO DE RANGUA K2	X			
1	1	SERVICIO	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO DE RANGUA	X			
1	1	SERVICIO	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO DE RANGUA	X			
1	1	SERVICIO	18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO DE RANGUA	X			
1	1	SERVICIO	19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO DE RANGUA	X			
1	1	SERVICIO	20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO DE RANGUA	X			

[Handwritten signatures and marks]

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jalisco, 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA, SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

POWER DEPOT, S.A DE C.V

LICITANTE

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BENEFICIARIOS SOLICITADOS	DESCRIPCION	CUMPLIMIENTO			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPOSTA	
1	1	SERVICIO	20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A LA JALA DE BOLLAS ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		X			
1	1	SERVICIO	21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A PIEZA DE CONEXION ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		X			
1	1	SERVICIO	22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A PRUEBA HIDRAULICA ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		X			
1	1	SERVICIO	23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A REANULAR CONEXIONES ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		X			
1	1	SERVICIO	24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A RECARGA DE GLICOL ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		X			
1	1	SERVICIO	25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A RECONECTAR CABLE ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		X			

[Handwritten signatures and marks]

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE OBRAS, MATERIALES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	ENERGÍA			NO PRESENTA PROBLEMA	NOTAS
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE		
1	1	SERVICIO	26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ROTOR RELLENAR MJUNIONES	X				
	1	SERVICIO	27	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ROTOR RECTIFICAR	X				
	1	SERVICIO	28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ROTOR BALANCEAR	X				
	1	SERVICIO	29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ROTOR CAMBIO BUJES	X				
	1	SERVICIO	30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LABERIN O	X				
	1	SERVICIO	31	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SEGMENTOS	X				

Handwritten signature and date: 15/09/2025

Handwritten number: 7

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

POWER DEPOT, S.A DE C.V.

LICITANTE:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	ACREDITACIÓN		MOTIVO
						CUMPLE	NO PRESENTA PROBLEMA	
1	1	SERVICIO	32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SEGMENTOS RECTIFICAR	X		
1	1	SERVICIO	33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SELO MECANICO SILICIO DE CARBURO	X		
1	1	SERVICIO	34	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CORRI INOXIDABLE	X		
1	1	SERVICIO	35	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CONTRARANGUA	X		
1	1	SERVICIO	36	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ANILLOS DE DESGASTE	X		
1	1	SERVICIO	37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ANILLO D.STANTE SUPERIOR	X		

[Handwritten signatures and marks]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LIQUIDACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS
POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

LIQUIDANTE

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSUMIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	LÍMITE			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	38	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	BUJE ACERO SUPERIOR	X			
	1	SERVICIO	39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE ACERO SUPERIOR RECTIFICAR	X			
	1	SERVICIO	40	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ACERO CUERPO SUCCION	X			
	1	SERVICIO	41	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ACERO CUERPO SUCCION RECTO	X			
	1	SERVICIO	42	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE CARBURO SILICIO DE CARBURO	X			
	1	SERVICIO	43	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE SIMMER	X			

[Handwritten signatures and marks]

04HP

SIAPA

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

POWER DEPOT, S.A DE C.V.

LICTANTE

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	OBSERVACIONES	CUMPLE		NO PRESENTA RECLAMACIÓN		MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA RECLAMACIÓN	NO PRESENTA RECLAMACIÓN	
1	1	SERVICIO	44	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	BUJE SIN HERR RECTIFICAR	X				
1	1	SERVICIO	45	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE DISTANTE IMPELENTE	X				
1	1	SERVICIO	46	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE DISTANTE IMPELENTE RECTA	X				
1	1	SERVICIO	47	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE DISTANTE CHUM HULE	X				
1	1	SERVICIO	48	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE DISTANTE CHUMACERA HULE RECTA	X				
1	1	SERVICIO	49	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAJA SIN HERR	X				

Handwritten signature and initials.

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ SIAPA SP. 10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

LICITANTE

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DECOMPOSICIÓN	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROBLEMA	
1	1	SERVICIO	50	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAJA SIMMER RECTIFICAR	X			
1	1	SERVICIO	51	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CHUMACERA DE HULE	X			
1	1	SERVICIO	52	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		X			
1	1	SERVICIO	53	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUERPO DE CHUMACERA	X			
1	1	SERVICIO	54	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUERPO DE CHUMACERA	X			
1	1	SERVICIO	55	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUERPO DE VALVULA	X			

X P

2

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA SP. 10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

POWER DEPOT, S.A DE C.V.

LICITANTE:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES/ SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	CUMPLIR		MOTIVO	
						CUMPLIR	NO CUMPLIR	NO PRESENTA PROBLEMA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	56	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DIRECTRIZ	X			
1	1	SERVICIO	57	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DIRECTRIZ RECTIFICAR	X			
1	1	SERVICIO	58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DIRECTRIZ ENCASQUILLAR	X			
1	1	SERVICIO	59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLANJE DE SUCCIÓN	X			
1	1	SERVICIO	60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLANJE DE SUCCIÓN ENCASQUILLAR	X			
1	1	SERVICIO	61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLANJE DE SUCCIÓN	X			

[Handwritten signatures and marks]

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LIANTANTE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

POWER DEPOT, S.A DE C.V.

PARTE	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	ANEXOS			MULTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPOSICIÓN	
1	1	SERVICIO	62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLECHA PASO ADICIONAL	X			
	1	SERVICIO	63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLECHA RELLENAR	X			
	1	SERVICIO	64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLECHA ENDEZAR	X			
	1	SERVICIO	65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	GUARDA CABLE	X			
	1	SERVICIO	66	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	IMPELENTE	X			
	1	SERVICIO	67	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	IMPELENTE RECTIFICAR	X			

copy

7

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

POWER DEPOT, S.A DE C.V.

LICTANTE

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO DEBÍAN FALTAR	
1	1	SERVICIO	68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	IMPELENTE ENCASQUILLAR	X			
	1	SERVICIO	69	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA DE SUCCIÓN	X			
	1	SERVICIO	70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA DE SUCCIÓN ENCASQUILLAR	X			
	1	SERVICIO	71	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	REJILLA	X			
	1	SERVICIO	72	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TAZÓN CON DIRECTRIZ	X			
	1	SERVICIO	73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TAZÓN RECTIFICAR	X			

[Handwritten signatures and marks]

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007 2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

POWER DEPOT, S.A DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONTRATATIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BENEFICIOS SOLICITADOS	INDICACION	ANALISIS			OBSERVACIONES
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUUESTA	
1	1	SERVICIO	74	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TAZON ENCASQUILLAR	X			
1	1	SERVICIO	75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TUERCA FLECHA	X			
1	1	SERVICIO	76	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TIRANTES 4 PZS	X			
1	1	SERVICIO	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ANILLO SIMMER	X			
1	1	SERVICIO	2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BOLAS 6PZS	X			
1	1	SERVICIO	3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BOLA INOXIDABLE (IPZA)	X			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jalisco, 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

POWER DEPOT, S.A DE C.V.

licitante

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSUMIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1		
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO FINALIZA PROPUESTA
1	1	SERVICIO	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A BASE DE RANGUA ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		X		
1	1	SERVICIO	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A CAMBIAR BOBINA ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		X		
1	1	SERVICIO	6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAMPANA CON ARENA	X		
1	1	SERVICIO	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAJA SIMMER	X		
1	1	SERVICIO	8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAJA SIMMER RECTA	X		
1	1	SERVICIO	9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PARA CONSERVAR ALMACENAJE	X		

8

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROBLEMA	
1	1	SERVICIO	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	CUERPO CHUMACERAS ENCASQUILLADAS TIPO BR	X			
2	1	SERVICIO	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	CUERPO CHUMACERAS ENCASQUILLADAS TIPO GIR	X			
3	1	SERVICIO	12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	DIAPHRAMA	X			
4	1	SERVICIO	13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	DISCO BASCULANTE	X			
5	1	SERVICIO	14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	DISCO BASCULANTE RECTA	X			
6	1	SERVICIO	15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	DISCO DE RANGUA W2	X			

[Handwritten signatures and marks]

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LIQUITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

POWER DEPOT, S.A DE C.V.

LICITANTE:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA PROBLEMA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	DISCO DE BANGUA EMPASTAR M2	X		
2	1	SERVICIO	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO DE BANGUA RECTIFICAR	X		
3	1	SERVICIO	18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	EMBOSADO	X		
4	1	SERVICIO	19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ESTATOR ENDEREZAR LAMINA	X		
5	1	SERVICIO	20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LAULA DE BOLAS	X		
6	1	SERVICIO	21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA DE CONECCION	X		

[Handwritten signatures and marks]

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

LICITANTE: POWER DEPOT, S.A DE C.V.

PARTE	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	ATENCIÓN			INCIDENTO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPOSTA	
1	1	SERVICIO	22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PRUEBA HIDRÁULICA	X			
	1	SERVICIO	23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	REALIZAR CONEXIONES	X			
	1	SERVICIO	24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	RECARGA DE GLICOL	X			
	1	SERVICIO	25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	RECONECTAR CABLE	X			
	1	SERVICIO	26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ROTOR RELAR MUJONES	X			
	1	SERVICIO	27	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ROTOR RECTIFICAR	X			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jalisco 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

POWER DEPOT, S.A DE C.V.

LICITANTE:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			NOTAS
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPOSICIÓN	
1	1	SERVICIO	28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP. MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ROTOR BALANCEAR	X			
1	1	SERVICIO	29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP. MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ROTOR CAMBIO BUJES	X			
1	1	SERVICIO	30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP. MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LABERINTO	X			
1	1	SERVICIO	31	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP. MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SEGMENTOS	X			
1	1	SERVICIO	32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP. MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SEGMENTOS RECTIFICAR	X			
1	1	SERVICIO	33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP. MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SELLO MECANICO SILLICIO DE CARBURO	X			

2

SIAPA

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

LCITANTE:

POWER DEPOT, S.A DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUENTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	MÉTODO			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROBLEMA	
1	1	SERVICIO	34	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	COPLER INOXIDABLE	X			
1	1	SERVICIO	35	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CONTRABOMBA	X			
1	1	SERVICIO	36	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ANILLOS DE DESGASTE	X			
1	1	SERVICIO	37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ANILLO DISTANTE SUPERIOR	X			
1	1	SERVICIO	38	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUE ACERO SUPERIOR	X			
1	1	SERVICIO	39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE ACERO SUPERIOR RECTIFICAR	X			

COPIA

7

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS
POWER DEPOT, S.A DE C.V.

licitante:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CORRELATIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BENEFICIARIOS O SOLICITANTES	DESCRIPCIÓN	AVANCE			NOTAS
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROBLEMA	
1	1	SERVICIO	40	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A BUJE ELECTROBOMBA DE 50.125HP MOTOR. INCLUYE: SUCCION MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ACERO CUERPO	X			
1	1	SERVICIO	41	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A BUJE ELECTROBOMBA DE 50.125HP MOTOR. INCLUYE: SUCCION RECTA MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ACERO CUERPO	X			
1	1	SERVICIO	42	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A BUJE ELECTROBOMBA DE 50.125HP MOTOR. INCLUYE: CARBURO MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE CARBURO SILDO DE CARBURO	X			
1	1	SERVICIO	43	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A BUJE ELECTROBOMBA DE 50.125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE SIMMER	X			
1	1	SERVICIO	44	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A BUJE ELECTROBOMBA DE 50.125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE SIMMER RECTIFICAR	X			
1	1	SERVICIO	45	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A BUJE ELECTROBOMBA DE 50.125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE DISTANTE IMPELENTE	X			

R

Handwritten signature

Handwritten number 7

SIAPA

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jalisco, 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

LICITANTE: POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	ALTERNATIVAS		DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NOTIFICABLE	NO PRESENTA PROBLEMA	MLT/FC
1	1	SERVICIO	46	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A BUJE DISTANTE RECTA ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			BUJE DISTANTE RECTA	X			
	1	SERVICIO	47	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A BUJE DISTANTE CHUMACERA ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			BUJE DISTANTE CHUMACERA	X			
	1	SERVICIO	48	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A BUJE DISTANTE CHUMACERA ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			BUJE DISTANTE CHUMACERA	X			
	1	SERVICIO	49	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A CAJA SIMMER ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			CAJA SIMMER	X			
	1	SERVICIO	50	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A CAJA SIMMER RECTIFICAR ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			CAJA SIMMER RECTIFICAR	X			
	1	SERVICIO	51	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A CHUMACERA DE HULE ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			CHUMACERA DE HULE	X			

Cap

2

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONJURENCIA DEL COMITE 31 SIAPA. SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

POWER DEPOT, S.A DE C.V.

LICITANTE

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCION	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO ENTREGA REQUERIDA	
1	1	SERVICIO	52	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A CORP. ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	CORP. ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	X			
1	1	SERVICIO	53	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A CORP. ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CORP. ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	X			
1	1	SERVICIO	54	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A CORP. ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CORP. ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	X			
1	1	SERVICIO	55	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A CORP. ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CORP. ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	X			
1	1	SERVICIO	56	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A CORP. ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CORP. ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	X			
1	1	SERVICIO	57	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A CORP. ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CORP. ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	X			

[Handwritten signatures and marks]

SIAPA

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS
LICITANTE
POWER DEPOT, S.A DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	COMPLEMENTO	Especificaciones de los bienes o servicios solicitados	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO		NO PRESENTA PROBLEMA	MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE		
1	1	SERVICIO	58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DIRETRIZ ENCASQUILLAR	X			
	1	SERVICIO	59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLANJE DE SUCCIÓN	X			
	1	SERVICIO	60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLANJE DE SUCCIÓN	X			
	1	SERVICIO	61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLECHA	X			
	1	SERVICIO	62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLECHA PASO ADICIONAL	X			
	1	SERVICIO	63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLECHA RELLENAR	X			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

POWER DEPOT, S.A DE C.V.

LICITANTE

ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA RECLAMO	
1	1	SERVICIO	64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLECHA ENDEREZAR	X			
2	1	SERVICIO	65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	GUARDA CABLE	X			
3	1	SERVICIO	66	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	IMPELENTE	X			
4	1	SERVICIO	67	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	IMPELENTE RECTIFICAR	X			
5	1	SERVICIO	68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	IMPELENTE EN CASQUILAR	X			
6	1	SERVICIO	69	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA DE SUCCIÓN	X			

[Handwritten signatures and marks]

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

LICITANTE:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA RECLAMACIÓN	MOTIVO
1	1	SERVICIO	70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIZA DE SUCCIÓN ENCASQUILLAR	X			
	1	SERVICIO	71	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	REJILLA TAZÓN CON DIRECTRIZ	X			
	1	SERVICIO	72	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TAZÓN CON DIRECTRIZ	X			
	1	SERVICIO	73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TAZÓN RECTIFICAR	X			
	1	SERVICIO	74	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TAZÓN ENCASQUILLAR	X			
	1	SERVICIO	75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TUERCA FLECHA	X			

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large '7' and various initials.

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

POWER DEPOT, S.A DE C.V.

LICITANTE:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	ANEXO			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO RESPONDE	
1	1	SERVICIO	76	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A 11 ELECTROBOMBAS DE 50 125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TANTAS A PZS	X			
1	1	SERVICIO	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A 11 ELECTROBOMBAS DE 150 175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ANILLO SIMMER	X			
1	1	SERVICIO	2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A 11 ELECTROBOMBAS DE 150 175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BOLAS 6PZS)	X			
1	1	SERVICIO	3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A 11 ELECTROBOMBAS DE 150 175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BOLA NOX (1PZA)	X			
1	1	SERVICIO	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A 11 ELECTROBOMBAS DE 150 175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BASE DE RANGUA	X			
1	1	SERVICIO	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A 11 ELECTROBOMBAS DE 150 175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAMBIO BOBINA	X			

7



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

licitación pública local con concurrencia del comité 31 SIAPA-SP-10066007-2025 para la contratación de servicio de mantenimiento a electrobombas
LICITANTE POWER DEPOT, S.A DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMBLE	NO PRESENTA PROUESTA	
1	1	SERVICIO	6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAMPANA CON ARENA	X			
	1	SERVICIO	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAJA SIMMER RECTA	X			
	1	SERVICIO	8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAJA SIMMER RECTA	X			
	1	SERVICIO	9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PARA CONSERVAR ALMACENAR	X			
	1	SERVICIO	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUERPO CHUMACERAS ENCASQUILLADAS TIPO BR	X			
	1	SERVICIO	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUERPO CHUMACERAS ENCASQUILLADAS TIPO GRF	X			

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LIANTANTE
POWER DEPOT, S.A DE C.V.
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONEXIÓN	ESPECIFICACIONES DE LOS BOMBS O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	REPRESENTA PROBLEMA	
	1	SERVICIO	12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A DIAFRAGMA ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		X			
	1	SERVICIO	13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A DISCO BASCULANTE ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		X			
	1	SERVICIO	14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A DISCO BASCULANTE RECTA ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		X			
	1	SERVICIO	15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A DISCO DE RANGUA K2 ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		X			
	1	SERVICIO	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A DISCO DE RANGUA EMPASTAR K2 ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		X			
	1	SERVICIO	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A DISCO DE RANGUA RECTIFICAR K2 ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		X			

[Handwritten signatures and marks]

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

LICITANTE:

POWER DEPOT, S.A DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPOSTA	REVISADO
1	1	SERVICIO	18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	EMBOSINADO	X			
1	1	SERVICIO	19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ESTATOR LAMINA ENDEZAR	X			
1	1	SERVICIO	20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JAULA DE BOLAS	X			
1	1	SERVICIO	21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA DE CONECCION	X			
1	1	SERVICIO	22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PRUEBA HORIZONTAL	X			
1	1	SERVICIO	23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	REARISLAR CONEXIONES	X			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

POWER DEPOT, S.A DE C.V.

LICITANTE:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUUESTA	
1	1	SERVICIO	24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	RECARGA DE GLICOL	X			
1	1	SERVICIO	25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	RECONECTAR CABLE	X			
1	1	SERVICIO	26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ROTOR RELLENAR MUÑONES	X			
1	1	SERVICIO	27	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ROTOR RECTIFICAR	X			
1	1	SERVICIO	28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ROTOR BALANCEAR	X			
1	1	SERVICIO	29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ROTOR CAMBIO DE BUJES	X			

SIAPA

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LIQUITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

LIQUITANTE:

POWER DEPOT, S.A DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	TABLA 1			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	SERVICIO	30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LABERINTO	X			
1	1	SERVICIO	31	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SEGMENTOS	X			
1	1	SERVICIO	32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SEGMENTOS RECTIFICAR	X			
1	1	SERVICIO	33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SELLO MECANICO SILICO DE CARBURO	X			
1	1	SERVICIO	34	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	COPILE INOXIDABLE	X			
1	1	SERVICIO	35	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CONTRANGUA	X			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guatemala, Jai. 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

POWER DEPOT, S.A DE C.V.

LICTANTE:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	ESPECIFICACIONES DE LOS BENEFICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	ANEXO			MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	NO SE APLICA	
	1	SERVICIO	36	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE ISO-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ANILLOS DE DESGASTE	X			
	1	SERVICIO	37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE ISO-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ANILLO DISTANTE SUPERIOR	X			
	1	SERVICIO	38	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE ISO-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE ACERO SUPERIOR	X			
	1	SERVICIO	39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE ISO-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE ACERO SUPERIOR RECTIFICAR	X			
	1	SERVICIO	40	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE ISO-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE ACERO CUERPO DE SUCCION	X			
	1	SERVICIO	41	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE ISO-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE ACERO CUERPO DE SUCCION RECTA	X			

SIAPA

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

LICITANTE

POWER DEPOT, S.A DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BOMBAS O SERVICIOS INDICADOS	DEBILIDAD	IMPULSO	NO IMPULSO	NO PRESENTA PROBLEMA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	42	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150.175HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE CARBURO SILENCIOSO	X			
1	1	SERVICIO	43	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150.175HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE SIMMER	X			
1	1	SERVICIO	44	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150.175HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE SIMMER RECTIFICAR	X			
1	1	SERVICIO	45	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150.175HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE DISTANTE IMPULSION	X			
1	1	SERVICIO	46	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150.175HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE DISTANTE IMPULSION	X			
1	1	SERVICIO	47	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150.175HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE DISTANTE CHUMACERA	X			

Cap

21

1



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICTACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

POWER DEPOT, S A DE C.V.

LICTANTE:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUENTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCION	ANEXO		ACTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	
1	1	SERVICIO	48	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150.175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	BUJE DI STANTE CHUMACERA HULE RECTA	X		
1	1	SERVICIO	49	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150.175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	CAJA SIMMER	X		
1	1	SERVICIO	50	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150.175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	CAJA SIMMER RECTIFICAR	X		
1	1	SERVICIO	51	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150.175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	CHUMACERA DE HULE	X		
1	1	SERVICIO	52	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150.175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	COPILE	X		
1	1	SERVICIO	53	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150.175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	GUERRO DE CHUMACERA SUPERIOR	X		

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

SIAPA

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007 2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS
LICITANTE POWER DEPOT, S.A DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	RECHAZO
1	1	SERVICIO	54	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUERPO DE CHUMACERA ENCASQUILLAR	X			
1	1	SERVICIO	55	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DE VALVULA COMPLETA	X			
1	1	SERVICIO	56	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DIRECTRIZ	X			
1	1	SERVICIO	57	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DIRECTRIZ RECTIFICAR	X			
1	1	SERVICIO	58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DIRECTRIZ ENCASQUILLAR	X			
1	1	SERVICIO	59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLANJE DE SUCCION	X			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SIAPA

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jalisco, 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

POWER DEPOT, S.A DE C.V.

LIQUITANTE

PARTIDA	CANTIDAD	LÍMITE	CONSUMIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO		MOTIVO
						CUMPLE	NO CUMPLE	
1	1	SERVICIO	60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLANJE DE SUCCIÓN EN CASQUILLAR	X		
1	1	SERVICIO	61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLECHA	X		
1	1	SERVICIO	62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLECHA PASO ADICIONAL	X		
1	1	SERVICIO	63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLECHA RELLENAR	X		
1	1	SERVICIO	64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLECHA ENDEREZAR	X		
1	1	SERVICIO	65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	GUARDA CABLE	X		

Handwritten signature and initials.

Handwritten mark.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMTE 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS
LICITANTE
POWER DEPOT, S.A DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA REQUISITA	NOTA
1	1	SERVICIO	66	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE ISO-175HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	IMPELENTE	X			
1	1	SERVICIO	67	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE ISO-175HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	IMPELENTE RECTIFICAR	X			
1	1	SERVICIO	68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE ISO-175HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	IMPELENTE ENCASQUILLAR	X			
1	1	SERVICIO	69	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE ISO-175HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA DE SUCCION	X			
1	1	SERVICIO	70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE ISO-175HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA DE SUCCION ENCASQUILLAR	X			
1	1	SERVICIO	71	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE ISO-175HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	REJILLA	X			

COPIA

COPIA



ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jalisco, 15 de septiembre de 2025

LIQUITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

licitante

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPOSITA	MOTIVO
1	1	SERVICIO	72	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TAZON CON DIRECTRIZ	X			
1	1	SERVICIO	73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TAZON RECTIFICAR	X			
1	1	SERVICIO	74	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TAZON EN CASQUILLAR	X			
1	1	SERVICIO	75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TUERCA E FLECHA	X			
1	1	SERVICIO	76	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP BOMBA. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	7 RANTES 4 PZS	X			
				COPIA DE LA MINUTA CON LA QUE ACREDITE HABER ASISTIDO A LA VISITA DE CAMPO OBLIGATORIA.		X			
				DOCUMENTO ORIGINAL, EMITIDO POR EL FABRICANTE DONDE AVALE QUE LAS REFACCIONES OFRECIDAS POR EL LICITANTE SON ORIGINALES.		X			

Figure 1

SIAPA

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 15 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA-SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS
LICITANTE
POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS		NO PRESENTA REPLUESTA	NOTAS
						CUMPLE	NO CUMPLE		
		b)		CARTA EMITIDA POR EL LICITANTE EN DONDE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL PERIODO DE GARANTÍA SERÁ DE UN AÑO EN REFACCIONES Y DE POR LO MENOS 6 MESES A PARTIR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN MANO DE OBRA, SERVICIO Y VICIOS OCULTOS.		X			
		c)		COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA MUNICIPAL A NOMBRE DEL LICITANTE, DONDE ACREDITE QUE CUENTA CON TALLER DE SERVICIO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.		X			
		d)		COPIA SIMPLE DE LA CERTIFICACIÓN DGS VIGENTE DEL PERSONAL QUE PRESTA EL SERVICIO, MISMO QUE DEBERÁ PERTENECER AL LICITANTE, DONDE AVALE QUE EL PERSONAL TÉCNICO ESTÁ CAPACITADO PARA TRABAJOS DE RIESGO O CUMPLIR CON LA NORMA OSO DE STPS.		X			
		e)		DOCUMENTO EMITIDO POR EL LICITANTE EN DONDE MANIFIESTE QUE EL MANTENIMIENTO INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CONVOCANTE.		X			

Ing. José Abraham Cabral Pérez
JEFE DE SECCIÓN DE SISTEMA DE POZOS
ÁREA TÉCNICA REQUINTE

Ing. Pablo Melquero
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y POZOS
ÁREA TÉCNICA REQUINTE

SIAPA

DICTAMEN

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 31 SIAPA. SP-10066007-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS ELECTROBOMBAS

Guadalupe, Jal. 17 de septiembre de 2025

Una vez realizado el análisis de las propuestas presentadas por los licitantes participantes en el presente proceso, se emite el siguiente Dictamen:

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE BOMBEO, S. DE R.L. DE C.V.		EMBOBINADOS GARAY, S.A. DE C.V.		LICITANTES		GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.		POWER DEPOT, S.A. DE C.V.	
INCISO	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
a)	Constancia de situación fiscal emitida por el SAT	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
b)	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS).	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
c)	Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social conforme al acuerdo emitido por el Consejo Técnico publicado en el diario oficial de la Federación el 22 de septiembre del 2022	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
d)	Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
e)	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (ante el Servicio de Administración Tributaria, SAT).	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
f)	Copia de identificación oficial del licitante o en su caso de los apoderados o representantes	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
g)	Propuesta Técnica (Deberá incluir todas las especificaciones establecidas en el Anexo 1 (Propuesta técnica).	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
h)	Anexo 3 - Índice de la Proposición	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
i)	Anexo 4 - Acreditación del Participante debidamente requerido.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
j)	Anexo 5 - Propuesta Económica	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
k)	Anexo 6 - Declaraciones del Participante	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
l)	Anexo 7 - Declaración de Estratificación	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
m)	Anexo 8 - Aportación cinco al Millar	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

[Firma]

SIAPA

DICTAMEN

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 31 SIAPA-SP. 10066007. 2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTROBOMBAS

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0. 40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ANILLO 0. SIMMER	\$ 12,979.00	\$ 12,979.00	\$ 4,208.00	\$ 4,208.00
2	1	SERVICIO	2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0. 40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BOLAS 6PZS)	\$ 799.00	\$ 799.00	\$ 3,352.00	\$ 3,352.00
3	1	SERVICIO	3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0. 40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BOLA INOXIDABLE (1PZA)	\$ 1,987.50	\$ 1,987.50	\$ 844.00	\$ 844.00
4	1	SERVICIO	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0. 40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BASE DE RANGUA	\$ 3,455.00	\$ 3,455.00	\$ 8,560.00	\$ 8,560.00
5	1	SERVICIO	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0. 40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAMBIAR BOBINA	\$ 999.00	\$ 999.00	\$ 13,560.00	\$ 13,560.00

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA MENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSE- CUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMPANA CON 40HP MOTOR, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAMPANA CON 40HP MOTOR, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 13,540.00	\$ 13,540.00	\$ 3,918.00	\$ 3,918.00
7	1	SERVICIO	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAJA SIMMER 40HP MOTOR, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAJA SIMMER 40HP MOTOR, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 1,699.80	\$ 1,699.80	\$ 4,070.00	\$ 4,070.00
8	1	SERVICIO	8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAJA SIMMER 40HP MOTOR, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAJA SIMMER 40HP MOTOR, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 14,963.00	\$ 14,963.00	\$ 1,436.00	\$ 1,436.00
9	1	SERVICIO	9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSERVAR 40HP MOTOR, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CONSERVAR 40HP MOTOR, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 1,588.77	\$ 1,588.77	\$ 4,304.00	\$ 4,304.00
10	1	SERVICIO	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CUERPO 40HP MOTOR, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUERPO 40HP MOTOR, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 11,066.45	\$ 11,066.45	\$ 20,146.00	\$ 20,146.00

[Handwritten signatures and marks]

ASPECTOS ECONÓMICOS

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE	
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO
1	1	SERVICIO	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUERPO DE CHUMACERAS ENCASQUILLA DO TIPO GRF	\$ 12,963.00	\$ 12,963.00	\$ 12,963.00	\$ 21,340.00	\$ 21,340.00
2	1	SERVICIO	12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DIAGRAMA	\$ 9,962.80	\$ 9,962.80	\$ 9,962.80	\$ 1,736.00	\$ 1,736.00
3	1	SERVICIO	13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO BASCULANTE	\$ 8,974.44	\$ 8,974.44	\$ 8,974.44	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
4	1	SERVICIO	14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO BASCULANTE RECTA	\$ 18,235.00	\$ 18,235.00	\$ 18,235.00	\$ 2,088.00	\$ 2,088.00
5	1	SERVICIO	15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO DE RANGUA K2	\$ 17,965.00	\$ 17,965.00	\$ 17,965.00	\$ 20,146.00	\$ 20,146.00

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSE CUITIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0. 40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO DE RANGUA	\$ 7,476.22	\$ 7,476.22	\$ 3,906.00	\$ 3,906.00
1	1	SERVICIO	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0. 40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO DE RANGUA RECTIFICAR	\$ 15,088.44	\$ 15,088.44	\$ 1,980.00	\$ 1,980.00
1	1	SERVICIO	18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0. 40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	EMBOBINADO	\$ 21,398.00	\$ 21,398.00	\$ 81,724.00	\$ 81,724.00
1	1	SERVICIO	19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0. 40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ESTATOR ENDEREZAR LAMINA	\$ 8,250.70	\$ 8,250.70	\$ 8,210.00	\$ 8,210.00
1	1	SERVICIO	20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0. 40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JAULA DE BOLAS	\$ 13,052.00	\$ 13,052.00	\$ 4,064.00	\$ 4,064.00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	POWER QUINT, S.A. DE C.V.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	SERVICIO	21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA DE CONECCION	\$ 8,935.00	\$ 8,935.00	\$ 10,388.00	\$ 16,388.00	
1	SERVICIO	22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PRUEBA HIDRAULICA	\$ 20,889.70	\$ 20,889.70	\$ 34,154.00	\$ 34,154.00	
1	SERVICIO	23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	REASISLAR CONEXIONES	\$ 555.00	\$ 555.00	\$ 5,616.00	\$ 5,616.00	
1	SERVICIO	24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	RECARGA DE GLICOL	\$ 2,785.00	\$ 2,785.00	\$ 3,608.00	\$ 3,608.00	
1	SERVICIO	25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	RECONECTAR CABLE	\$ 8,555.00	\$ 8,555.00	\$ 7,014.00	\$ 7,014.00	

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

POCENTAJE DE
DIFERENCIA
ENTRE LOS DOS
MÁS BARATOS
QUE
CUMPLERON
TECNICA Y
ADMINISTRATIVA
MENTE

GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.

POWER DESIGN, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSE CUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ROTOR	\$ 7,998.00	\$ 7,998.00	\$ 6,346.00	\$ 6,346.00
1	1	SERVICIO	27	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ROTOR	\$ 7,968.00	\$ 7,968.00	\$ 8,474.00	\$ 8,474.00
1	1	SERVICIO	28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ROTOR	\$ 13,278.00	\$ 13,278.00	\$ 4,290.00	\$ 4,290.00
1	1	SERVICIO	29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ROTOR	\$ 15,557.00	\$ 15,557.00	\$ 17,624.00	\$ 17,624.00
1	1	SERVICIO	30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LABERINTO	\$ 4,101.00	\$ 4,101.00	\$ 3,644.00	\$ 3,644.00

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	
1	SERVICIO	31	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SEGMENTOS		\$ 15,978.00	\$ 15,978.00	\$ 17,380.00	\$ 17,380.00
1	SERVICIO	32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SEGMENTOS		\$ 10,425.00	\$ 10,425.00	\$ 4,034.00	\$ 4,034.00
1	SERVICIO	33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SELLO MECANICO DE SILICIO CARBURO		\$ 10,322.00	\$ 10,322.00	\$ 17,380.00	\$ 17,380.00
1	SERVICIO	34	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	COPILE INOXIDABLE		\$ 5,757.00	\$ 5,757.00	\$ 5,778.00	\$ 5,778.00
1	SERVICIO	35	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CONTRARANG		\$ 14,796.00	\$ 14,796.00	\$ 2,410.00	\$ 2,410.00

[Handwritten signatures and marks]

ASPECTOS ECONÓMICOS

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES			PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MAS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE	
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONBUSTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCION	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.			POWER DEPOT, S.A. DE C.V.
						PRECIO UNITARIO	IMPORTE		PRECIO UNITARIO
1	1	SERVICIO	36	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ANILLOS DE DESGASTE	\$ 9,652.78	\$ 9,652.78	\$ 1,976.00	\$ 1,976.00
1	1	SERVICIO	37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ANILLO DISTANTE	\$ 11,898.00	\$ 11,898.00	\$ 1,220.00	\$ 1,220.00
1	1	SERVICIO	38	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE ACERO SUPERIOR	\$ 10,462.00	\$ 10,462.00	\$ 4,406.00	\$ 4,406.00
1	1	SERVICIO	39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE ACERO SUPERIOR RECTIFICAR	\$ 3,047.00	\$ 3,047.00	\$ 1,142.00	\$ 1,142.00
1	1	SERVICIO	40	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE ACERO CUERPO SUCCION	\$ 7,941.00	\$ 7,941.00	\$ 2,660.00	\$ 2,660.00

[Handwritten signature]

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE	
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	41	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0. CUERPO 40HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, SUCCION HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	BUJE ACERO	\$ 799.00	\$ 799.00	\$ 799.00	\$ 1,142.00	\$ 1,142.00
1	1	SERVICIO	42	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0. CUERPO 40HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, SUCCION HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE CARBURO	\$ 9,104.00	\$ 9,104.00	\$ 9,104.00	\$ 11,392.00	\$ 11,392.00
1	1	SERVICIO	43	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0. CUERPO 40HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, SUCCION HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE SIMMER	\$ 8,268.00	\$ 8,268.00	\$ 8,268.00	\$ 1,520.00	\$ 1,520.00
1	1	SERVICIO	44	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0. CUERPO 40HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, SUCCION HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE SIMMER	\$ 6,598.00	\$ 6,598.00	\$ 6,598.00	\$ 1,142.00	\$ 1,142.00
1	1	SERVICIO	45	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0. CUERPO 40HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, SUCCION HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE D STANTE	\$ 8,487.50	\$ 8,487.50	\$ 8,487.50	\$ 1,598.00	\$ 1,598.00

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

**PORCENTAJE DE
DIFERENCIA
ENTRE LOS DOS
MÁS BARATOS
QUE
CUMPLIERON
TECNICA Y
ADMINISTRATIVA
MENTE**

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	46	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE DISTANTE	\$ 15,887.00	\$ 15,887.00	\$ 952.00	\$ 952.00
1	1	SERVICIO	47	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE DISTANTE	\$ 9,947.00	\$ 9,947.00	\$ 1,598.00	\$ 1,598.00
1	1	SERVICIO	48	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE DISTANTE	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 952.00	\$ 952.00
1	1	SERVICIO	49	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAJA SIMMER	\$ 7,410.00	\$ 7,410.00	\$ 2,660.00	\$ 2,660.00
1	1	SERVICIO	50	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAJA SIMMER	\$ 5,265.00	\$ 5,265.00	\$ 1,142.00	\$ 1,142.00

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	1	SERVICIO	51	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CHUMACERA DE HULE	\$ 4,985.00	\$ 4,985.00	\$ 1,330.00	\$ 1,330.00
1	1	SERVICIO	52	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	COPL	\$ 4,963.00	\$ 4,963.00	\$ 12,268.00	\$ 12,268.00
1	1	SERVICIO	53	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	CUERPO DE CHUMACERA SUPERIOR	\$ 16,952.00	\$ 16,952.00	\$ 15,186.00	\$ 15,186.00
1	1	SERVICIO	54	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUERPO DE CHUMACERA ENCASQUILLAR	\$ 4,279.00	\$ 4,279.00	\$ 3,038.00	\$ 3,038.00
1	1	SERVICIO	55	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUERPO DE VALVULA COMPLETA	\$ 13,058.00	\$ 13,058.00	\$ 22,178.00	\$ 22,778.00

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	56	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DIRECTRIZ	\$ 14,265.00	\$ 14,265.00	\$ 2,660.00	\$ 2,660.00
			57	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DIRECTRIZ	\$ 10,985.00	\$ 10,985.00	\$ 1,330.00	\$ 1,330.00
			58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DIRECTRIZ	\$ 2,977.00	\$ 2,977.00	\$ 1,520.00	\$ 1,520.00
			59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLANJE DE SUCCION	\$ 15,924.00	\$ 15,924.00	\$ 3,038.00	\$ 3,038.00
			60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLANJE DE SUCCION	\$ 18,104.00	\$ 18,104.00	\$ 2,088.00	\$ 2,088.00

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE	
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLECHA	\$ 18,122.00	\$ 18,122.00	\$ 10,936.00	\$ 10,936.00	
2	1	SERVICIO	62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLECHA PASO 0. ADICIONAL	\$ 3,544.00	\$ 3,544.00	\$ 764.00	\$ 764.00	
3	1	SERVICIO	63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLECHA RELLENAR	\$ 9,365.00	\$ 9,365.00	\$ 3,232.00	\$ 3,232.00	
4	1	SERVICIO	64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLECHA ENDEREZAR	\$ 2,700.50	\$ 2,700.50	\$ 2,282.00	\$ 2,282.00	
5	1	SERVICIO	65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	GUARDA CABLE	\$ 5,989.00	\$ 5,989.00	\$ 1,976.00	\$ 1,976.00	

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	66	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	IMPELENTE	\$ 11,580.00	\$ 11,580.00	\$ 6,836.00	\$ 6,836.00
1	1	SERVICIO	67	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	IMPELENTE	\$ 4,698.00	\$ 4,698.00	\$ 1,142.00	\$ 1,142.00
1	1	SERVICIO	68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	IMPELENTE	\$ 347.00	\$ 347.00	\$ 1,976.00	\$ 1,976.00
1	1	SERVICIO	69	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA DE SUCCION	\$ 4,852.00	\$ 4,852.00	\$ 9,114.00	\$ 9,114.00
1	1	SERVICIO	70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA DE SUCCION	\$ 2,698.00	\$ 2,698.00	\$ 3,422.00	\$ 3,422.00

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSUMO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.		
						PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	71	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	REJILLA	\$ 4,598.00	\$ 4,598.00	\$ 2,282.00	\$ 2,282.00
1	1	SERVICIO	72	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TAZON CON DIRECTRIZ	\$ 15,698.40	\$ 15,698.40	\$ 10,630.00	\$ 10,630.00
1	1	SERVICIO	73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TAZON RECTIFICAR	\$ 500.88	\$ 500.88	\$ 1,142.00	\$ 1,142.00
1	1	SERVICIO	74	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TAZON ENCASQUILLAR	\$ 9,527.10	\$ 9,527.10	\$ 1,520.00	\$ 1,520.00
1	1	SERVICIO	75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0.40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TUERCAS FLECHA	\$ 16,149.63	\$ 16,149.63	\$ 1,142.00	\$ 1,142.00

ASPECTOS ECONÓMICOS

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.		POWER DE VOT. S.A. DE C.V.	
						PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	76	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 0-40HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TIRANTES 4 PZS	\$ 2,011.95	\$ 2,011.95	\$ 7,594.00	\$ 7,594.00
1	1	SERVICIO	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ANILLO SIMMER	\$ 5,367.00	\$ 5,367.00	\$ 4,208.00	\$ 4,208.00
1	1	SERVICIO	2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BOLAS 6PZS)	\$ 11,254.00	\$ 11,254.00	\$ 3,508.00	\$ 3,508.00
1	1	SERVICIO	3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BOLA INOXIDABLE (IPZA)	\$ 4,826.00	\$ 4,826.00	\$ 1,054.00	\$ 1,054.00
1	1	SERVICIO	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BASE RANGUA	\$ 7,324.00	\$ 7,324.00	\$ 35,042.00	\$ 35,042.00

ASPECTOS ECONÓMICOS

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BAJOS QUE CUMPLERON TECNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSUMO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAMBIAR BOBINA	\$ 826.00	\$ 826.00	\$ 31,538.00	\$ 31,538.00
1	1	SERVICIO	6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAMPANA CON ARENA	\$ 12,694.00	\$ 12,694.00	\$ 5,608.00	\$ 5,608.00
1	1	SERVICIO	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAJA SIMMER	\$ 11,028.00	\$ 11,028.00	\$ 4,910.00	\$ 4,910.00
1	1	SERVICIO	8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAJA SIMMER RECTA	\$ 8,798.00	\$ 8,798.00	\$ 1,756.00	\$ 1,756.00
1	1	SERVICIO	9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CONSERVAR PARA ALMACENAJE	\$ 5,389.00	\$ 5,389.00	\$ 7,014.00	\$ 7,014.00

ASPECTOS ECONÓMICOS

GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.
POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

LICITANTES

PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE

CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUERPO CHUMACERAS ENCASQUILLA DAS TIPO BR	\$ 13,687.00	\$ 13,687.00	\$ 31,538.00	\$ 31,538.00
1	SERVICIO	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUERPO CHUMACERAS ENCASQUILLA DAS TIPO GRF	\$ 12,200.00	\$ 12,200.00	\$ 40,296.00	\$ 40,296.00
1	SERVICIO	12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DIAPHRAGMA	\$ 15,106.00	\$ 15,106.00	\$ 2,104.00	\$ 2,104.00
1	SERVICIO	13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO BASCULANTE	\$ 17,864.00	\$ 17,864.00	\$ 706.00	\$ 706.00
1	SERVICIO	14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO BASCULANTE	\$ 13,478.00	\$ 13,478.00	\$ 3,158.00	\$ 3,158.00

ASPECTOS ECONÓMICOS

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DISCO DE PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50 RANGUA K2 125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DE \$ 21,052.00 \$ 21,052.00	\$ 21,052.00	\$ 21,052.00	\$ 35,042.00	\$ 35,042.00
1	1	SERVICIO	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DISCO DE PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50 RANGUA 125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DE \$ 10,459.00 \$ 10,459.00	\$ 10,459.00	\$ 10,459.00	\$ 10,516.00	\$ 10,516.00
1	1	SERVICIO	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DISCO DE PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50 RANGUA 125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DE \$ 13,899.00 \$ 13,899.00	\$ 13,899.00	\$ 13,899.00	\$ 2,104.00	\$ 2,104.00
1	1	SERVICIO	18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EMBOBINADO DE PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DE \$ 78,952.00 \$ 78,952.00	\$ 78,952.00	\$ 78,952.00	\$ 175,190.00	\$ 175,190.00
1	1	SERVICIO	19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESTATOR DE PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DE \$ 18,343.00 \$ 18,343.00	\$ 18,343.00	\$ 18,343.00	\$ 9,114.00	\$ 9,114.00

POROCENTAJE DE
DIFERENCIA
ENTRE LOS DOS
MAS BARATOS
QUE
CUMPLIERON
TECNICA Y
ADMINISTRATIVA
MENTE

LICITANTES

ASPECTOS ECONÓMICOS

GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.				POWER DEPOT S.A. DE C.V.					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSE CUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO JAULA DE 50. BOLAS PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE CONSUMO. 125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DE	\$ 6,999.00	\$ 6,999.00	\$ 5,262.00	\$ 5,262.00
1	1	SERVICIO	21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PIEZA DE 50. CONECCION PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE CONSUMO. 125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DE	\$ 5,941.00	\$ 5,941.00	\$ 31,538.00	\$ 31,538.00
1	1	SERVICIO	22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRUEBA PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50. HIDRAULICA 125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		\$ 20,889.70	\$ 20,889.70	\$ 38,544.00	\$ 38,544.00
1	1	SERVICIO	23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REASLAR PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50. CONEXIONES 125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	\$ 9,114.00	\$ 9,114.00
1	1	SERVICIO	24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RECARGA PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50. GLICOL 125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DE	\$ 9,750.00	\$ 9,750.00	\$ 7,712.00	\$ 7,712.00

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BAJOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PARTE	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	POWER DEPOT S.A. DE C.V.
1	1	SERVICIO	30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LABERINTO	\$ 8,844.00	\$ 8,844.00	\$ 8,844.00	\$ 4,910.00
1	1	SERVICIO	31	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SEGMENTOS	\$ 11,965.00	\$ 11,965.00	\$ 11,965.00	\$ 21,026.00
1	1	SERVICIO	32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SEGMENTOS	\$ 18,456.00	\$ 18,456.00	\$ 18,456.00	\$ 4,910.00
1	1	SERVICIO	33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SELLO	\$ 6,889.00	\$ 6,889.00	\$ 6,889.00	\$ 21,026.00
1	1	SERVICIO	34	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	COPILE	\$ 12,598.00	\$ 12,598.00	\$ 12,598.00	\$ 20,328.00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	POWERPOINT, S.A. DE C.V.
1		SERVICIO	35	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50. 125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CONTRARANGUA	\$ 8,852.00	\$ 8,852.00	\$ 8,852.00	\$ 3,156.00
1		SERVICIO	36	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50. 125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ANILLOS DE DESGASTE	\$ 7,125.00	\$ 7,125.00	\$ 7,125.00	\$ 2,660.00
1		SERVICIO	37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50. 125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ANILLO DISTANTE	\$ 16,475.00	\$ 16,475.00	\$ 16,475.00	\$ 1,372.00
1		SERVICIO	38	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50. 125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE ACERO SUPERIOR	\$ 16,025.00	\$ 16,025.00	\$ 16,025.00	\$ 6,076.00
1		SERVICIO	39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50. 125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE ACERO SUPERIOR RECTIFICAR	\$ 3,005.00	\$ 3,005.00	\$ 3,005.00	\$ 1,372.00

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE	
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	40	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, SUCCION HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE ACERO		\$ 18,471.00	\$ 18,471.00	\$ 2,848.00	\$ 2,848.00
1	1	SERVICIO	41	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, SUCCION HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE ACERO		\$ 6,025.00	\$ 6,025.00	\$ 1,372.00	\$ 1,372.00
1	1	SERVICIO	42	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, CARBURO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE CARBURO		\$ 32,695.00	\$ 32,695.00	\$ 17,084.00	\$ 17,084.00
1	1	SERVICIO	43	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE SIMMER		\$ 16,250.00	\$ 16,250.00	\$ 1,674.00	\$ 1,674.00
1	1	SERVICIO	44	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE SIMMER		\$ 355.00	\$ 355.00	\$ 1,142.00	\$ 1,142.00

ASPECTOS ECONÓMICOS

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSE- CUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TECNICA Y ADMINISTRATIVA MENTE
						GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	
1	1	SERVICIO	45	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50. 125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE DISTANTE IMPELENTE	\$ 12,369.00	\$ 12,369.00	\$ 2,660.00	\$ 2,660.00	
1	1	SERVICIO	46	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50. 125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE DISTANTE IMPELENTE RECTA	\$ 9,655.00	\$ 9,655.00	\$ 952.00	\$ 952.00	
1	1	SERVICIO	47	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50. 125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE DISTANTE CHUMACERA HULE	\$ 13,477.00	\$ 13,477.00	\$ 2,660.00	\$ 2,660.00	
1	1	SERVICIO	48	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50. 125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE DISTANTE CHUMACERA HULE RECTA	\$ 3,199.00	\$ 3,199.00	\$ 952.00	\$ 952.00	
1	1	SERVICIO	49	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50. 125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAJA SIMMER	\$ 13,689.00	\$ 13,689.00	\$ 3,422.00	\$ 3,422.00	

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	
1	1	SERVICIO	50	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CAJA SIMMER RECTIFICAR	\$ 11,358.00	\$ 11,358.00	\$ 1,902.00	\$ 1,902.00
1	1	SERVICIO	51	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CHUMACERA DE HULE	\$ 5,781.00	\$ 5,781.00	\$ 1,902.00	\$ 1,902.00
1	1	SERVICIO	52	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CORPE	\$ 12,470.00	\$ 12,470.00	\$ 14,310.00	\$ 14,310.00
1	1	SERVICIO	53	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUERPO DE CHUMACERA SUPERIOR	\$ 12,336.00	\$ 12,336.00	\$ 18,980.00	\$ 18,980.00
1	1	SERVICIO	54	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUERPO DE CHUMACERA ENCASQUILLAR	\$ 17,448.00	\$ 17,448.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00

ASPECTOS ECONÓMICOS

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSE- CUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	LICITANTES			PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TECNICA Y ADMINISTRATIVA MÉRITO
						GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
						POWER DEPOT, S.A. DE C.V.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	1	SERVICIO	55	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUERPO DE VALVULA COMPLETA	\$ 6,936.00	\$ 6,936.00	\$ 30,372.00	\$ 30,372.00
1	1	SERVICIO	56	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DIRECTRIZ	\$ 16,998.00	\$ 16,998.00	\$ 3,042.00	\$ 3,042.00
1	1	SERVICIO	57	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DIRECTRIZ RECTIFICAR	\$ 1,168.00	\$ 1,168.00	\$ 1,520.00	\$ 1,520.00
1	1	SERVICIO	58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DIRECTRIZ ENCASQUILLAR	\$ 1,597.00	\$ 1,597.00	\$ 3,038.00	\$ 3,038.00
1	1	SERVICIO	59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLANJE DE SUCCION	\$ 5,632.00	\$ 5,632.00	\$ 4,178.00	\$ 4,178.00

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.				
					PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	1	SERVICIO	60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50- 125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 13,004.00	\$ 13,004.00	\$ 2,660.00	\$ 2,660.00	
1	1	SERVICIO	61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLECHA DE PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50- 125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 19,644.00	\$ 19,644.00	\$ 14,430.00	\$ 14,430.00	
1	1	SERVICIO	62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLECHA PASO DE PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50- 125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 6,598.00	\$ 6,598.00	\$ 1,902.00	\$ 1,902.00	
1	1	SERVICIO	63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLECHA RELLENAR DE PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50- 125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 15,476.00	\$ 15,476.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	
1	1	SERVICIO	64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLECHA ENDEREZAR DE PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50- 125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 8,415.00	\$ 8,415.00	\$ 2,660.00	\$ 2,660.00	

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE		
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		POWER DEPOSIT, S.A. DE C.V.	PRECIO UNITARIO
1	1	SERVICIO	70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA DE SUCCION ENCASQUILLAR		\$ 22,985.00	\$ 22,985.00	\$ 4,178.00	\$ 4,178.00	
1	1	SERVICIO	71	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	REJILLA		\$ 6,354.00	\$ 6,354.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	
1	1	SERVICIO	72	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	TAZON CON DIRECTRIZ		\$ 25,411.00	\$ 25,411.00	\$ 22,778.00	\$ 22,778.00	
1	1	SERVICIO	73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	TAZON RECTIFICAR		\$ 8,882.00	\$ 8,882.00	\$ 1,142.00	\$ 1,142.00	
1	1	SERVICIO	74	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50-125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	TAZON ENCASQUILLAR		\$ 22,047.00	\$ 22,047.00	\$ 3,422.00	\$ 3,422.00	

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSUMIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.	
						PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50- FLECHA 125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TUERCAS	\$ 2,500.80	\$ 2,500.80	\$ 1,142.00	\$ 1,142.00
1	1	SERVICIO	76	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 50- PZS 125HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TIRANTES	\$ 11,692.00	\$ 11,692.00	\$ 1,392.00	\$ 11,392.00
1	1	SERVICIO	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150- SIMMER 175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ANILLO	\$ 342.00	\$ 342.00	\$ 5,608.00	\$ 5,608.00
1	1	SERVICIO	2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150 175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BOLAS 6PZS)	\$ 26,358.00	\$ 26,358.00	\$ 3,508.00	\$ 3,508.00
1	1	SERVICIO	3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. 175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BOLA INOX. (1PZA)	\$ 29,365.00	\$ 29,365.00	\$ 1,054.00	\$ 1,054.00

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	1	SERVICIO	9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. PARA 175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	CONSERVAR	\$ 4,067.00	\$ 4,067.00	\$ 7,914.00	\$ 7,014.00
1	1	SERVICIO	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. CHUMACERAS 175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUERPO	\$ 34,150.00	\$ 34,150.00	\$ 35,042.00	\$ 35,042.00
1	1	SERVICIO	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. CHUMACERAS 175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUERPO	\$ 4,750.00	\$ 4,750.00	\$ 45,552.00	\$ 45,552.00
1	1	SERVICIO	12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. 175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DIAPHRAGMA	\$ 11,750.00	\$ 11,750.00	\$ 2,104.00	\$ 2,104.00
1	1	SERVICIO	13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. 175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO BASCULANTE	\$ 29,680.00	\$ 29,680.00	\$ 10,516.00	\$ 10,516.00

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.	PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO			
1	1	SERVICIO	14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. 175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO BASCULANTE	\$ 28,465.00	\$ 28,465.00	\$ 3,508.00	\$ 3,508.00		
1	1	SERVICIO	15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. 175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO RANGUA K2	\$ 38,659.00	\$ 38,659.00	\$ 42,048.00	\$ 42,048.00		
1	1	SERVICIO	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. 175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO RANGUA EMPASTAR K2	\$ 3,265.00	\$ 3,265.00	\$ 10,516.00	\$ 10,516.00		
1	1	SERVICIO	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. 175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DISCO RANGUA RECTIFICAR	\$ 19,325.00	\$ 19,325.00	\$ 2,104.00	\$ 2,104.00		
1	1	SERVICIO	18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. 175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	EMBOBINADO	\$ 108,925.00	\$ 108,925.00	\$ 210,230.00	\$ 210,230.00		

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE	
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	POWER DEPOT S.A. DE C.V.
1	1	SERVICIO	19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ESTATOR ENDEZAR LAMINA	\$ 22,698.00	\$ 22,698.00	\$ 9,812.00	\$ 9,812.00	
1	1	SERVICIO	20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JAULA BOLAS	\$ 16,259.00	\$ 16,259.00	\$ 5,262.00	\$ 5,262.00	
1	1	SERVICIO	21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA DE CONECCION	\$ 26,698.00	\$ 26,698.00	\$ 31,538.00	\$ 31,538.00	
1	1	SERVICIO	22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PRUEBA HIDRAULICA	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	\$ 42,048.00	\$ 42,048.00	
1	1	SERVICIO	23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	REALIZAR CONEXIONES	\$ 19,662.00	\$ 19,662.00	\$ 10,516.00	\$ 10,516.00	

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

PORCENTAJE DE
DIFERENCIA
ENTRE LOS DOS
MÁS BARATOS
QUE
CUMPLIERON
TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA
MENTE

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSE- CUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.				POWER DEPOT, S.A. DE C.V.			
						PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	RECARGA DE GLICOL	\$ 28,560.00	\$ 28,560.00	\$ 10,516.00	\$ 10,516.00	\$ 10,516.00	\$ 10,516.00	\$ 10,516.00	\$ 10,516.00
1	1	SERVICIO	25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	RECONECTAR CABLE	\$ 24,695.00	\$ 24,695.00	\$ 10,516.00	\$ 10,516.00	\$ 10,516.00	\$ 10,516.00	\$ 10,516.00	\$ 10,516.00
1	1	SERVICIO	26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ROTOR	\$ 25,698.00	\$ 25,698.00	\$ 2,104.00	\$ 2,104.00	\$ 2,104.00	\$ 2,104.00	\$ 2,104.00	\$ 2,104.00
1	1	SERVICIO	27	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ROTOR RECTIFICAR	\$ 14,850.00	\$ 14,850.00	\$ 9,812.00	\$ 9,812.00	\$ 9,812.00	\$ 9,812.00	\$ 9,812.00	\$ 9,812.00
1	1	SERVICIO	28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150-175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ROTOR BALANCEAR	\$ 29,658.00	\$ 29,658.00	\$ 7,014.00	\$ 7,014.00	\$ 7,014.00	\$ 7,014.00	\$ 7,014.00	\$ 7,014.00

ASPECTOS ECONÓMICOS

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150- 175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ROTOR DE CAMBIO DE BUJES	\$ 12,489.00	\$ 12,489.00	\$ 28,034.00	\$ 28,034.00
1	1	SERVICIO	30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150- 175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LABERINTO	\$ 9,625.00	\$ 9,625.00	\$ 5,608.00	\$ 5,608.00
1	1	SERVICIO	31	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150- 175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SEGMENTOS	\$ 333.00	\$ 333.00	\$ 24,530.00	\$ 24,530.00
1	1	SERVICIO	32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150- 175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SEGMENTOS RECTIFICAR	\$ 25,478.00	\$ 25,478.00	\$ 5,608.00	\$ 5,608.00
1	1	SERVICIO	33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150- 175HP MOTOR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SELLO MECANICO DE SILICIO CARBURO	\$ 19,236.00	\$ 19,236.00	\$ 21,026.00	\$ 21,026.00

ASPECTOS ECONÓMICOS

GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.
POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

LICITANTES

PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MAS BARATOS QUE CUMPLIERON TECNICA Y ADMINISTRATIVA MENTE

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSE- CUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	1	SERVICIO	34	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. 175HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	COPLE INOXIDABLE	\$ 6,296.00	\$ 6,296.00	\$ 20,328.00	\$ 20,328.00	
1	1	SERVICIO	35	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. 175HP MOTOR INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CONTRARANG	\$ 5,325.00	\$ 5,325.00	\$ 3,158.00	\$ 3,158.00	
1	1	SERVICIO	36	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. 175HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ANILLOS DE DESGASTE	\$ 33,699.00	\$ 33,699.00	\$ 3,038.00	\$ 3,038.00	
1	1	SERVICIO	37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. 175HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ANILLO DISTANTE SUPERIOR	\$ 19,478.00	\$ 19,478.00	\$ 1,520.00	\$ 1,520.00	
1	1	SERVICIO	38	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. 175HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE ACERO SUPERIOR	\$ 23,544.00	\$ 23,544.00	\$ 19,742.00	\$ 19,742.00	

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSUMO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. 175HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE ACERO DE 150. SUPERIOR RECTIFICAR	\$ 11,987.00	\$ 11,987.00	\$ 1,520.00	\$ 1,520.00
1	1	SERVICIO	40	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. 175HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE ACERO DE CUERPO DE SUCCION	\$ 27,461.00	\$ 27,461.00	\$ 3,038.00	\$ 3,038.00
1	1	SERVICIO	41	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. 175HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE ACERO DE CUERPO DE SUCCION RECTA	\$ 4,925.00	\$ 4,925.00	\$ 1,520.00	\$ 1,520.00
1	1	SERVICIO	42	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. 175HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE CARBURO DE SILICIO DE CARBURO	\$ 13,699.00	\$ 13,699.00	\$ 17,084.00	\$ 17,084.00
1	1	SERVICIO	43	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. 175HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE SIMMER	\$ 12,068.00	\$ 12,068.00	\$ 1,674.00	\$ 1,674.00

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA MENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	
1	1	SERVICIO	44	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. 175HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE SIMMER RECTIFICAR	\$ 19,547.00	\$ 19,547.00	\$ 1,142.00	\$ 1,142.00
1	1	SERVICIO	45	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. 175HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE DISTANTE IMPELENTE	\$ 15,500.00	\$ 15,500.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00
1	1	SERVICIO	46	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. 175HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE DISTANTE IMPELENTE RECTA	\$ 33,146.00	\$ 33,146.00	\$ 1,142.00	\$ 1,142.00
1	1	SERVICIO	47	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. 175HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE DISTANTE CHUMACERA DE HULE	\$ 20,948.00	\$ 20,948.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00
1	1	SERVICIO	48	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. 175HP BOMBA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	BUJE DISTANTE CHUMACERA HULE RECTA	\$ 23,367.00	\$ 23,367.00	\$ 1,142.00	\$ 1,142.00

ASPECTOS ECONÓMICOS

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	54	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. CHUMACERA 175HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUERPO DE VALVULA COMPLETA	\$ 8,825.00	\$ 8,825.00	\$ 5,318.00	\$ 5,318.00
1	1	SERVICIO	55	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. VALVULA 175HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CUERPO DE VALVULA COMPLETA	\$ 21,265.00	\$ 21,265.00	\$ 37,960.00	\$ 37,960.00
1	1	SERVICIO	56	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. VALVULA 175HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DIRECTRIZ	\$ 12,844.00	\$ 12,844.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00
1	1	SERVICIO	57	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. RECTIFICAR 175HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DIRECTRIZ	\$ 24,698.00	\$ 24,698.00	\$ 1,520.00	\$ 1,520.00
1	1	SERVICIO	58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. ENCASQUILLAR 175HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DIRECTRIZ	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	\$ 3,038.00	\$ 3,038.00

ASPECTOS ECONÓMICOS

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSE CUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TECNICA Y ADMINISTRATIVA MENTE
						GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.
1	1	SERVICIO	59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150- 175HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLANJE DE SUCCION	\$ 9,955.00	\$ 9,955.00	\$ 4,178.00	\$ 4,178.00	
1	1	SERVICIO	60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150- 175HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLANJE DE SUCCION	\$ 17,750.00	\$ 17,750.00	\$ 2,660.00	\$ 2,660.00	
1	1	SERVICIO	61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150- 175HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLECHA	\$ 29,680.00	\$ 29,680.00	\$ 14,430.00	\$ 14,430.00	
1	1	SERVICIO	62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150- 175HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLECHA PASO ADICIONAL	\$ 7,366.00	\$ 7,366.00	\$ 1,902.00	\$ 1,902.00	
1	1	SERVICIO	63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150- 175HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLECHA RELLENAR	\$ 10,122.00	\$ 10,122.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	

ASPECTOS ECONÓMICOS

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	1	SERVICIO	64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. 175HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FLECHA ENDEREZAR	\$ 4,987.00	\$ 3,038.00	\$ 3,038.00	
1	1	SERVICIO	65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. 175HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	GUARDA CABLE	\$ 7,999.00	\$ 2,282.00	\$ 2,282.00	
1	1	SERVICIO	66	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. 175HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	IMPELENTE	\$ 28,500.00	\$ 18,980.00	\$ 18,980.00	
1	1	SERVICIO	67	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. 175HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	IMPELENTE RECTIFICAR	\$ 9,635.00	\$ 1,520.00	\$ 1,520.00	
1	1	SERVICIO	68	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. 175HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	IMPELENTE ENCASQUILLAR	\$ 4,499.00	\$ 3,422.00	\$ 3,422.00	

ASPECTOS ECONÓMICOS

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSECUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	POWER DEPT. S.A. DE C.V.
1	1	SERVICIO	69	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PIEZA DE 175HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DE SUCCION		\$ 28,796.00	\$ 28,796.00	\$ 26,572.00
									\$ 26,572.00
70	1	SERVICIO	70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PIEZA DE 175HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DE SUCCION		\$ 13,522.00	\$ 13,522.00	\$ 4,558.00
									\$ 4,558.00
71	1	SERVICIO	71	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REJILLA DE 175HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	REJILLA		\$ 9,968.00	\$ 9,968.00	\$ 4,940.00
									\$ 4,940.00
72	1	SERVICIO	72	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TAZON CON 175HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TAZON CON DIRECTRIZ		\$ 23,900.00	\$ 23,900.00	\$ 30,372.00
									\$ 30,372.00
73	1	SERVICIO	73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TAZON RECTIFICAR 175HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TAZON RECTIFICAR		\$ 19,584.00	\$ 19,584.00	\$ 1,330.00
									\$ 1,330.00

ASPECTOS ECONÓMICOS					LICITANTES				PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS DOS MÁS BARATOS QUE CUMPLIERON TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONSE CUTIVO	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	DESCRIPCIÓN	GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	1	SERVICIO	74	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. 175HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	TAZON ENCASQUILLAR		\$ 7,741.00	\$ 7,741.00	\$ 3,800.00
1	1	SERVICIO	75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. 175HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	TUERCAS FLECHA		\$ 19,856.00	\$ 19,856.00	\$ 1,142.00
1	1	SERVICIO	76	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A ELECTROBOMBA DE 150. 175HP BOMBA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	TIRANTES 4 PZS		\$ 22,477.00	\$ 22,477.00	\$ 13,668.00
						SUBTOTAL	\$ 3,129,220.06	SUBTOTAL	\$ 2,433,004.00
						IVA 16%	\$ 500,675.21	IVA 16%	\$ 389,280.64
						TOTAL	\$ 3,629,895.27	TOTAL	\$ 2,822,284.64

LIC. ROSA MAGDALENA CARLOS HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE SUMINISTROS Y ALMACÉN
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS

De conformidad con lo previsto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 2 numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 31, 34, 35, Título Tercero, Capítulo II, 37 numeral 1, artículos 47, 55 numeral 1, fracción II, 59, 63, 69, 148, 149 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los artículos 1, 2, 3, 4, 44, 46, 51, 53, 62 segundo párrafo, 63, 64, 65, 66, 68, 69, y demás aplicables; 1, 2, 6, 15, 16 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, el **SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO** (de ahora en adelante "SIAPA", se emite el siguiente fallo de adjudicación correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 32 SIAPA-SP-10065996-2025 PARA LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE GASES, derivada de Recursos de origen propio y correspondiente a la partida presupuestal No. E2981011 del ejercicio fiscal 2025.

ANTECEDENTES

1. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios del "SIAPA", aprobó en su **Sesión Extraordinaria 27**, de fecha **29 de agosto del 2025**, las bases de este proceso de adquisición, por lo que de conformidad con los artículos 35, fracción X y 59 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; (de ahora en adelante "LA LEY") y 62 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, (de ahora en adelante "EL REGLAMENTO") fueron publicadas las Bases y convocatoria correspondientes.
2. El **04 de septiembre de 2025** se llevó a cabo una **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de "LA LEY" y el artículo 63 de "EL REGLAMENTO".
3. El **10 de septiembre de 2025** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación y apertura de proposiciones** en apego a los artículos 64 a 70 de "LA LEY".
4. Queda de manifiesto que en el acto de presentación y apertura de proposiciones participaron los miembros del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de "SIAPA", el representante del Órgano Interno de Control de "SIAPA" y los licitantes que presentaron propuesta.
5. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de "SIAPA" recibió las propuestas de **(03) tres licitantes**, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia dispuesta contenida en el artículo 51 numeral 1 de "LA LEY", los licitantes fueron:

- ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA, S.A. DE C.V.
- INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL AUTOMATICO, S.A. DE C.V.
- ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V.

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de "SIAPA" y demás áreas correspondientes, se emite la siguiente:

EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada en "EL TOTAL DE LAS PARTIDAS A UN SOLO LICITANTE", utilizando el criterio de evaluación BINARIO.

Evaluación Administrativa. - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases de convocatoria y en función al acta de presentación y apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 65, numeral 1, fracción III de "LA LEY", de la revisión cualitativa que realizó la Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández Subdirectora de Suministros y Almacén, de fecha 17 de septiembre de 2025, resuelve lo siguiente:

En relación a lo anterior, se establece que ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA, S.A. DE C.V., INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL AUTOMATICO, S.A. DE C.V. y ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V., son solventes Administrativamente, esto es así en función del acta de presentación y apertura de proposiciones que obra en el expediente y de conformidad con el dictamen de aspectos administrativos realizado por la Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández, Subdirectora de Suministros y Almacén, sin referencia, de fecha 17 de septiembre de 2025, conforme a los numerales 5.4.3 y 5.4.5 de las bases de convocatoria; por lo tanto, se consideran solventes al cumplir con los requisitos establecidos en las bases de convocatoria y se contemplan para evaluar los requisitos técnicos y económicos y así pasar a la etapa de adjudicación del contrato.

Evaluación Técnica. - Respecto a los documentos presentados por los participantes, exigidos en el numeral 5.4.1, Anexo 1 y Anexo 3 de las Bases de convocatoria, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 numeral 2 de "LA LEY", y los artículos 68 y 69 de "EL REGLAMENTO", se ha obtenido del Dictamen Técnico contenido sin número de referencia, de fecha 12 de septiembre de 2025, validado por el Mtro. Adrián López Rivera, Subdirector de Saneamiento y el Ing. Eduardo Morell Alcaraz, Jefe de Sección de Monitoreo del "SIAPA", del cual se exponen sus extractos en el dictamen técnico anexo, el cual se tiene a la vista, se analiza detalladamente firmando para constancia, formando parte integral de este fallo y se da por reproducido en todos y cada uno de sus términos como se a la letra se inserta.

Las proposiciones de los licitantes ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA, S.A. DE C.V., INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL AUTOMATICO, S.A. DE C.V. y ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V., se consideran solventes técnicamente y se contemplan para evaluar los requisitos económicos y así pasar a la etapa de adjudicación del contrato; lo anterior en atención a lo señalado en el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios,

En apego a lo anteriormente establecido, a continuación, se muestra gráficamente el cumplimiento o no de las especificaciones técnicas mínimas por cada partida del proveedor participante:

PARTIDA	LICITANTE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA, S.A. DE C.V.	LICITANTE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL AUTOMATICO, S.A. DE C.V.	LICITANTE ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V.
1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
n)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
o)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Evaluación Económica. - Con base en lo anteriormente redactado y en la revisión y análisis de la propuesta presentada por el licitante conforme al numeral 5.4.5 de las bases de convocatoria, realizada por la Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández, Subdirectora de Suministros y Almacén, sin referencia, de fecha 17 de septiembre de 2025, en el dictamen de los aspectos económicos del presente fallo, se hace la siguiente acotación:

Las proposiciones de los licitantes ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA, S.A. DE C.V., INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL AUTOMATICO, S.A. DE C.V. y ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V., son solventes económicamente en las partidas cotizadas y en las cuales fueron declaradas solventes técnicamente, según lo establecido por el artículo 71 numeral 1 de LA LEY, en relación a los precios promedio establecidos en el estudio de mercado.

FALLO DE ADJUDICACIÓN

Se hace mención que la adjudicación de los bienes licitados en el presente proceso, esta circunstanciada EL TOTAL DE LAS PARTIDAS A UN SOLO LICITANTE mediante el método de evaluación BINARIO, esto quiere decir que será adjudicada a aque

Av. Dr. R. Michel 461, Col. Las Conchas, C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco.
www.siapa.gob.mx | Teléfonos: (33) 3837 4272 - (33) 3668 2482

proveedor solvente administrativamente y técnicamente y que haya ofertado el precio más bajo.

Primero. En congruencia con los aspectos técnicos, administrativos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo y son suscritos por los responsables de su elaboración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1, Fracción II, 24 fracción VII y demás relativos y aplicables de "LA LEY", los integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de "SIAPA"; resuelven adjudicar el total de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 32 SIAPA-SP-10065996-2025 PARA LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE GASES, según el método de evaluación BINARIO de la siguiente manera:

Se transcribe a continuación el monto total adjudicado

Al licitante INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL AUTOMATICO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO EN MONEDA NACIONAL ANTES DE I.V.A.	IMPORTE TOTAL EN MONEDA NACIONAL ANTES DE I.V.A.
1	1	PIEZA	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE (PLC) MARCA ALLEN-BRADLEY	\$38,477.42	\$38,477.42
2	1	PIEZA	FUENTE DE PODER 24V ALLEN-BRADLEY	\$10,399.50	\$10,399.50
3	27	PIEZA	SENSOR DE REPUESTO TIPO CELDA ELECTROQUIMICA PARA DETECCIÓN DE H2S ALOJADO EN ENSAMBLE DE PLASTICO PARA EN USO EN AREAS GP.RANGO DE 0-500 PPM DE SULFURO DE HIDRÓGENO, TIEMPO DE VIDA BAJO CONDICIONES NORMALES 2 AÑOS, MODELO ULTIMA X3, A-ULTX-SENS-25-0-0 MSA	\$23,203.13	\$626,484.51
4	27	PIEZA	SENSOR DE REPUESTO TIPO CELDA ELECTROQUIMICA PARA DETECCIÓN DE CO ALOJADO EN ENSAMBLE DE PLASTICO PARA EN USO EN AREAS GP.RANGO DE 0-1000 PPM DE MONÓXIDO DE CARBONO, PARTE NUMERO , A-ULTX-SENS-57-0-0 MSA MODELO ULTIMA X3 MSA	\$23,203.13	\$626,484.51
5	27	PIEZA	SENSOR DE REPUESTO TIPO CELDA ELECTROQUIMICA PARA DETECCIÓN DE O2 ALOJADO EN ENSAMBLE DE PLASTICO PARA EN USO EN AREAS GP.RANGO DE 0-25 % EN VOLUMEN DE OXÍGENO, TIEMPO DE VIDA BAJO CONDICIONES NORMALES 2 AÑOS, MODELO ULTIMA X3, A-ULTX-SENS-14-0-0 MSA	\$21,515.63	\$580,922.01

6	2	PIEZA	MÓDULO DE MUESTREO XE FORMADO POR BOMBA DE SUCCIÓN TIPO DIAFRAGMA, FILTROS DE PARTICULAS FILTROS DE HUMEDAD, VÁLVULAS DE 4 VÍAS, ARRESTADORES DE FLAMA, INTERRUPTOR DE FLUJO Y ROTÁMETRO MSA	\$105,468.75	\$210,937.50
				SUBTOTAL	\$2,093,705.45
				IVA 16%	\$334,992.87
				TOTAL	\$2,428,698.32

(HASTA POR UN MONTO TOTAL DE DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. CON I.V.A. INCLUIDO)

Se hace la acotación que el tipo de contrato a adjudicar es un **contrato abierto**, razón por lo cual el "SIAPA" podrá a discreción, devengar los bienes contratados a través del presente fallo, teniendo la obligación de comprar el mínimo establecido, que en el caso en concreto es del **40% (cuarenta por ciento)** de los montos adjudicados y teniendo como máximo de compra, el mismo, de conformidad a lo previsto en el artículo 79, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de servicios para el estado de Jalisco y sus Municipios, utilizando los precios unitarios planteados en la propuesta presentada por el licitante adjudicado, para su devengación.

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal del licitante adjudicado y/o en razón del bien o servicio a contratar, el licitante podrá ser sujeto de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.

Segundo. Difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de transparencia de "SIAPA", haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Sección de compras de SIAPA ubicada en Dr. R. Michel 461, Colonia las Conchas C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

Tercero. Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de "LA LEY", se manifiesta que el proveedor adjudicado, se obliga a firmar el contrato, conforme al modelo de éste que la Convocante determine a más tardar 16 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del "FALLO", directamente en las oficinas de la Subdirección de Suministros y Almacén de "SIAPA" ubicada en Dr. R. Michel 461, Colonia las Conchas C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco.



Av. Dr. R. Michel 461, Col. Las Conchas, C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco.
www.sipa.gov.mx | Teléfonos: (33) 3837 4272 - (33) 3868 2482




Cuarto. Así mismo de conformidad a lo establecido en el numeral 4.6 de las Bases de convocatoria, el participante adjudicado o su representante legal, se obligan a firmar la orden de compra, en la Unidad Centralizada de compras de la convocante en un plazo no mayor a 05 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del fallo, previa entrega de la garantía de cumplimiento y de la copia simple del Registro Único de Proveedores y Contratistas, emitido por la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco vigente; de lo contrario, se cancelará la presente adjudicación y se adjudicará conforme a lo previsto en el numeral 2, del artículo 77 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco y sus Municipios.









Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con los artículos 23, 24 y 31 de "LA LEY", las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios del SIAPA, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Unidad Centralizada de Compras, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día 19 de septiembre de 2025, en la Sesión Extraordinaria 30.

Firman la presente resolución los integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del SIAPA, con derecho a voto conforme el artículo 25 numeral 3 de "LA LEY" que aprobaron la misma, en sesión celebrada en Guadalajara, Jalisco, el día 19 de septiembre de 2025, así como los invitados con derecho a voz. Notifíquese.

MIEMBROS DEL COMITÉ:

 LCP. Carlos Alberto Patiño Velázquez	Suplente del Presidente del Comité Con derecho a voz y voto
 Ing. Gastón Guillermo Vega Ramírez	Vocal en Representación del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco AC. Con derecho a voz y voto
 Lic. Ricardo Blanco García	Vocal en Representación de la Secretaría de Administración Con derecho a voz y voto

 Sagrario Rocio Gutierrez Castillo	Vocal en Representación de la Secretaría de la Hacienda Pública Con derecho a voz y voto
 Mtra. Eugenia Carolina Torres Martinez	Vocal en Representación de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Jalisco Con derecho a voz y voto
 Lic. Hugo Enrique Verdugo Sanchez	Vocal en Representación del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C. Con derecho a voz y voto
 Omar Palacios Saenz	Vocal en Representación del Consejo Nacional Agropecuario Con derecho a voz y voto
 Lic. Fernando Corona Robles	Vocal en Representación de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara Con derecho a voz y voto
 Lic. Katia Lisette Plascencia Salcedo	Vocal en Representación de la Secretaría de Desarrollo Económico Con derecho a voz y voto
 Carlos Cesar Sierra Romero	Vocal en Representación de la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Con derecho a voz y voto
 Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández	Secretario Técnico del Comité Con derecho a voz sin voto
Invitados:	
 Arq. Lorenzo Solorzano Gómez	En Representación del Órgano Interno de Control del SIAPA Con derecho a voz sin voto
 Mtro. Arturo Iñiguez González	Representante de la Dirección Jurídica Con derecho a voz sin voto

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 32 SIAPA-SP-10065996-2025 PARA LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE GASES.



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jalisco 12 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 32 SIAPA-SP-10065996-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE GASES

LICITANTE:

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL AUTOMÁTICO S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	PIEZA	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE (PLC) MARCA ALLEN BRADLEY	X			
2	1	PIEZA	FUENTE DE PODER 24V ALLEN-BRADLEY	X			
3	27	PIEZA	SENSOR DE REPUESTO TIPO CELDA ELECTROQUIMICA PARA DETECCIÓN DE H2S ALOJADO EN ENSAMBLE DE PLASTICO PARA EN USO EN AREAS GR-RANGO DE 0-500 PPM DE SULFURO DE HIDROGENO, TIEMPO DE VIDA BAJO CONDICIONES NORMALES 2 AÑOS, MODELO ULTIMA X3, A-ULTX-SENS-25-0-0 MSA	X			
4	27	PIEZA	SENSOR DE REPUESTO TIPO CELDA ELECTROQUIMICA PARA DETECCIÓN DE CO ALOJADO EN ENSAMBLE DE PLASTICO PARA EN USO EN AREAS GR-RANGO DE 0-1000 PPM DE MONÓXIDO DE CARBONO, PARTE NUMERO A-ULTX-SENS-57-0-0 MSA MODELO ULTIMA X3 MSA	X			
5	27	PIEZA	SENSOR DE REPUESTO TIPO CELDA ELECTROQUIMICA PARA DETECCIÓN DE O2 ALOJADO EN ENSAMBLE DE PLASTICO PARA EN USO EN AREAS GR-RANGO DE 0-25 % EN VOLUMEN DE OXIGENO, TIEMPO DE VIDA BAJO CONDICIONES NORMALES 2 AÑOS, MODELO ULTIMA X3, A-ULTX-SENS-14-0-0 MSA	X			
6	2	PIEZA	MÓDULO DE MUESTREO HE FORMADO POR BOMBA DE SUCCIÓN TIPO DIAFRAGMA, FILTROS DE PARTICULAS FILTROS DE HUMEDAD, VÁLVULAS DE 4 VÍAS, ARRESTADORES DE FLAMA, INTERRUPTOR DE FLUJO Y ROTÁMETRO MSA	X			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 12 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 32 SIAPA SP-10065996-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE GASES

LICITANTE:

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL AUTOMÁTICO S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
N)			FICHAS TÉCNICAS DEL FABRICANTE DEL BIEN PROPUESTO.	X			
O)			CARTA EMITIDA POR EL LICITANTE DONDE MANIFIESTE QUE GARANTIZA EL BIEN OFERTADO POR UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	X			

MTRO. ADRIÁN LÓPEZ RIVERA
SUBDIRECTOR DE SANEAMIENTO
ÁREA TÉCNICA

ING. EDUARDO MORELL ALCARAZ
JEFE DE SECCIÓN DE MONITOREO
ÁREA TÉCNICA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 12 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 32 SIAPA-SP-10065996-2025 PARA LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE GASES

LICITANTE: ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	PIEZA	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) MARCA ALLEN-BRADLEY	X			
2	1	PIEZA	FUENTE DE PODER 24V ALLEN-BRADLEY	X			
3	27	PIEZA	SENSOR DE REPUESTO TIPO CELDA ELECTROQUIMICA PARA DETECCIÓN DE H2S ALOJADO EN ENSAMBLE DE PLASTICO PARA EN USO EN AREAS GRANGO DE 0-500 PPM DE SULFURO DE HIDRÓGENO, TIEMPO DE VIDA BAJO CONDICIONES NORMALES 2 AÑOS, MODELO ULTIMA X3, A-ULTX-SENS-25-0-0 MSA	X			
4	27	PIEZA	SENSOR DE REPUESTO TIPO CELDA ELECTROQUIMICA PARA DETECCIÓN DE CO ALOJADO EN ENSAMBLE DE PLASTICO PARA EN USO EN AREAS GRANGO DE 0-1000 PPM DE MONÓXIDO DE CARBONO, PARTE NUMERO . A-ULTX-SENS-57-0-0 MSA MODELO ULTIMA X3 MSA	X			
5	27	PIEZA	SENSOR DE REPUESTO TIPO CELDA ELECTROQUIMICA PARA DETECCIÓN DE O2 ALOJADO EN ENSAMBLE DE PLASTICO PARA EN USO EN AREAS GRANGO DE 0-25 % EN VOLUMEN DE OXÍGENO, TIEMPO DE VIDA BAJO CONDICIONES NORMALES 2 AÑOS, MODELO ULTIMA X3, A-ULTX-SENS-14-0-0 MSA	X			
6	2	PIEZA	MODULO DE MUESTREO HE FORMADO POR BOMBA DE SUCCION TIPO DIAFRAGMA, FILTROS DE PARTICULAS FILTROS DE HUMEDAD, VÁLVULAS DE 4 VÍAS, ARRESTADORES DE FLAMA, INTERRUPTOR DE FLUJO Y ROTÁMETRO MSA	X			

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 12 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 32 SIAPA-SP-10065996-2025 PARA LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE GASES

LICITANTE: ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
N)			FICHAS TÉCNICAS DEL FABRICANTE DEL BIEN PROPUESTO.	X			
O)			CARTA EMITIDA POR EL LICITANTE DONDE MANIFIESTE QUE GARANTIZA EL BIEN OFERTADO POR UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	X			

MTRO. ADRIÁN LÓPEZ RIVERA
SUBDIRECTOR DE SANEAMIENTO
ÁREA TÉCNICA

ING. EDUARDO MORELL ALCARAZ
JEFE DE SECCION DE MONITOREO
ÁREA TÉCNICA



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 12 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 32 SIAPA-SP-10065996-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE GASES

LICITANTE:

ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL SIRE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	1	PIEZA	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE (PLC) MARCA ALLEN-BRADLEY	X			
2	1	PIEZA	FUENTE DE PODER 24V ALLEN-BRADLEY	X			
3	27	PIEZA	SENSOR DE REPUESTO TIPO CELDA ELECTROQUIMICA PARA DETECCIÓN DE H2S ALOJADO EN ENSAMBLE DE PLASTICO PARA EN USO EN AREAS GR-RANGO DE 0-500 PPM DE SULFURO DE HIDROGENO, TIEMPO DE VIDA BAJO CONDICIONES NORMALES 2 AÑOS, MODELO ULTIMA X3, A-ULTX-SENS-25-0-0 MSA	X			
4	27	PIEZA	SENSOR DE REPUESTO TIPO CELDA ELECTROQUIMICA PARA DETECCIÓN DE CO ALOJADO EN ENSAMBLE DE PLASTICO PARA EN USO EN AREAS GR-RANGO DE 0-1000 PPM DE MONÓXIDO DE CARBONO, PARTE NUMERO . A-ULTX-SENS-S7-0-0 MSA MODELO ULTIMA X3 MSA	X			
5	27	PIEZA	SENSOR DE REPUESTO TIPO CELDA ELECTROQUIMICA PARA DETECCIÓN DE O2 ALOJADO EN ENSAMBLE DE PLASTICO PARA EN USO EN AREAS GR-RANGO DE 0-25 % EN VOLUMEN DE OXÍGENO, TIEMPO DE VIDA BAJO CONDICIONES NORMALES 2 AÑOS, MODELO ULTIMA X3, A-ULTX-SENS-14-0-0 MSA	X			
6	2	PIEZA	MÓDULO DE MUESTREO XE FORMADO POR BOMBA DE SUCCIÓN TIPO DIAFRAGMA, FILTROS DE PARTICULAS FILTROS DE HUMEDAD, VÁLVULAS DE 4 VÍAS, ARRESTADORES DE FLAMA, INTERRUPTOR DE FLUJO Y ROTÁMETRO MSA	X			



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalupe, Jal. 12 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 32 SIAPA-SP-10065996-2025 PARA LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE GASES

LICITANTE:

ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL SIRE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1		NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE		
N)			FICHAS TÉCNICAS DEL FABRICANTE DEL BIEN PROPUESTO	X			
O)			CARTA EMITIDA POR EL LICITANTE DONDE MANIFIESTE QUE GARANTIZA EL BIEN OFERTADO POR UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	X			

MTRO. ADRIAN LOPEZ RIVERA
SUBDIRECTOR DE SANEAMIENTO
ÁREA TÉCNICA

ING. EDUARDO MORELL ALCARAZ
JEFE DE SECCION DE MONITOREO
ÁREA TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 32 SIAPA-SP-10065996-2025 PARA LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE GASES

Una vez realizado el análisis de las propuestas presentadas por los licitantes participantes en el presente proceso, se emite el siguiente Dictamen:


Guadalajara, Jal. 17 de septiembre de 2025

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES			
INDICIO	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA, S.A. DE C.V.	INSTRUMENTACION Y CONTROL AUTOMATICO, S.A. DE C.V.	ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A DE C.V.	
a)	Constancia de situación fiscal emitida por el SAT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b)	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c)	Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social conforme al acuerdo emitido por el Consejo Técnico publicado en el diario oficial de la Federación el 22 de septiembre del 2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d)	Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
e)	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (ante el Servicio de Administración Tributaria SAT).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
f)	Copia de identificación oficial del licitante o en su caso de los apoderados o representantes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
g)	Propuesta Técnica de los licitantes todas las especificaciones establecidas en el Anexo 1 (Propuesta técnica).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
h)	Anexo 3 - Índice de la Proposición	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
i)	Anexo 4 - Acreditación del Participante debidamente requerido.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
j)	Anexo 5 - Propuesta Económica	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
k)	Anexo 6 - Declaraciones del Participante	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
l)	Anexo 7 - Declaración de Estratificación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
m)	Anexo 8 - Aportación cinco al Millar	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



DICTAMEN

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 32 SIAPA-SP-10065996-2025 PARA LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE GASES

Guadalupe, Jal. 17 de septiembre de 2025

Una vez realizado el análisis de las propuestas presentadas por los licitantes participantes en el presente proceso, se emite el siguiente Dictamen:

ASPECTOS ECONÓMICOS				LICITANTES					
				ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA, S.A. DE C.V.		INSTRUMENTACION Y CONTROL AUTOMATICO, S.A. DE C.V.		ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A DE C.V.	
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	PIEZA	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE (PLC) MARCA ALLEN BRADLEY	\$ 43,360.00	\$	\$ 38,477.42	\$ 38,477.42	\$ 42,852.69	\$ 42,852.69
2	1	PIEZA	FUENTE DE PODER 24V ALLEN-BRADLEY	\$ 11,557.25	\$	\$ 10,399.50	\$ 10,399.50	\$ 11,835.00	\$ 11,835.00
3	27	PIEZA	SENSOR DE REPUESTO TIPO CELDA ELECTROQUIMICA PARA DETECCIÓN DE H2S ALOJADO EN ENSAMBLE DE PLASTICO PARA EN USO EN AREAS GPRANGO DE 0-500 PPM DE SULFURO DE HIDROGENO, TIEMPO DE VIDA BAJO CONDICIONES NORMALES 2 AÑOS, MODELO ULTIMA X3. A ULTX-SENS-25-0-0 MSA	\$ 25,127.80	\$	\$ 23,203.13	\$ 626,484.51	\$ 25,323.25	\$ 683,727.75
4	27	PIEZA	SENSOR DE REPUESTO TIPO CELDA ELECTROQUIMICA PARA DETECCIÓN DE CO ALOJADO EN ENSAMBLE DE PLASTICO PARA EN USO EN AREAS GPRANGO DE 0-1000 PPM DE MONOXIDO DE CARBONO, PARTE NUMERO , A- ULTX-SENS-57-0-0 MSA MODELO ULTIMA X3 MSA	\$ 26,091.60	\$ 704,473.20	\$ 23,203.13	\$ 626,484.51	\$ 25,700.25	\$ 693,906.75
5	27	PIEZA	SENSOR DE REPUESTO TIPO CELDA ELECTROQUIMICA PARA DETECCIÓN DE O2 ALOJADO EN ENSAMBLE DE PLASTICO PARA EN USO EN AREAS GPRANGO DE 0-25 % EN VOLUMEN DE OXIGENO, TIEMPO DE VIDA BAJO CONDICIONES NORMALES 2 AÑOS, MODELO ULTIMA X3. A ULTX-SENS-14-0-0 MSA	\$ 26,091.60	\$ 704,473.20	\$ 21,515.63	\$ 580,922.01	\$ 24,202.00	\$ 653,454.00
6	2	PIEZA	MÓDULO DE MUESTREO XE FORMADO POR BOMBA DE SUCCIÓN TIPO DIAFRAGMA, FILTROS DE PARTICULAS FILTROS DE HUMEDAD, VÁLVULAS DE 4 VÍAS, ARRESTADORES DE FLAMA, INTERRUPTOR DE FLUJO Y ROTÁMETRO MSA	\$ 132,453.10	\$ 264,906.20	\$ 105,468.75	\$ 210,937.50	\$ 122,180.50	\$ 244,361.00
				SUBTOTAL	\$ 2,407,220.45	SUBTOTAL	\$ 2,093,705.45	SUBTOTAL	\$ 2,330,157.19
				IVA 16%	\$ 385,155.27	IVA 16%	\$ 334,992.87	IVA 16%	\$ 372,821.95
				TOTAL	\$ 2,792,375.72	TOTAL	\$ 2,428,698.32	TOTAL	\$ 2,702,979.14

LIC. ROSA MAGDALENA CARLOS HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE SUMINISTROS Y ALMACÉN Y
SECRETARIA EJECUTIVA DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y
CONTRATACION DE SERVICIOS DEL SIAPA.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS

Mar
vmsc

De conformidad con lo previsto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 2 numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 31, 34, 35, Título Tercero, Capítulo II, 37 numeral 1, artículos 47, 55 numeral 1, fracción II, 59, 63, 69, 148, 149 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los artículos 1, 2, 3, 4, 44, 46, 51, 53, 62 segundo párrafo, 63, 64, 65, 66, 68, 69, y demás aplicables; 1, 2, 6, 15, 16 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios., el SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (de ahora en adelante "SIAPA", se emite el siguiente fallo de adjudicación correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 33 SIAPA-SP-10066038-2025 PARA LA ADQUISICION DE ESTACION DE MONITOREO DE GASES, derivada de Recursos de origen propio y correspondientes a la partida presupuestal No. E5694012 del Ejercicio 2025.

ANTECEDENTES

1. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios del "SIAPA", aprobó en su **Sesión Extraordinaria 27**, de fecha **29 de agosto del 2025**, las bases de este proceso de adquisición, por lo que de conformidad con los artículos 35, fracción X y 59 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; (de ahora en adelante "LA LEY") y 62 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, (de ahora en adelante "EL REGLAMENTO") fueron publicadas las Bases y convocatoria correspondientes.
2. El **04 de septiembre de 2025** se llevó a cabo una **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de "LA LEY" y el artículo 63 de "EL REGLAMENTO".
3. El **10 de septiembre de 2025** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación y apertura de proposiciones** en apego a los artículos 64 a 70 de "LA LEY".
4. Queda de manifiesto que en el acto de presentación y apertura de proposiciones participaron los miembros del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de "SIAPA", el representante del Órgano Interno de Control de "SIAPA" y los licitantes que presentaron propuesta.
5. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de "SIAPA" recibió las propuestas de **(02) dos licitantes**, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de "LA LEY"; los licitantes fueron:

- INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL AUTOMATICO, S.A. DE C.V.
- ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA, S.A. DE C.V.

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de "SIAPA" y demás áreas correspondientes, se emite la siguiente:

EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada en "EL TOTAL A UN SOLO LICITANTE", utilizando el criterio de evaluación **BINARIO**.

Evaluación Administrativa. - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases de convocatoria y en función al acta de presentación y apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 65, numeral 1, fracción III de "LA LEY", de la revisión cualitativa y de conformidad con el dictamen de aspectos administrativos realizado por la Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández, Subdirectora de Suministros y Almacén, sin referencia, de fecha 12 de septiembre de 2025, conforme a los numerales 5.4.3 y 5.4.5 de las bases, resuelve lo siguiente:

Derivado de la revisión administrativa de las proposiciones presentadas se advirtió que la propuesta del licitante INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL AUTOMATICO, S.A. DE C.V., no cumple con el documento solicitado en el numeral 5.4.1 inciso I) Anexo 7 - Declaración de Estratificación, ya que omite el texto de quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha el mandato con el que se ostenta no le ha sido modificado o revocado, y que por tanto la cotización es cierta y actual; por lo que con fundamento en los numerales 6.1.5, 6.6 y 11.1.4 de las bases de convocatoria, se desecha su proposición; y en atención a lo señalado en el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, no se considera solvente al no cumplir con los requisitos legales y administrativos establecidos en la convocatoria de la licitación y no se contempla para evaluar los requisitos técnicos y económicos y así pasar a la etapa de adjudicación del contrato.

Derivado de la revisión administrativa de las proposiciones presentadas se advirtió que la propuesta del licitante ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA, S.A. DE C.V., en atención a lo señalado en el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se considera solvente al cumplir con los requisitos legales y administrativos establecidos en la convocatoria de la licitación y no se contempla para evaluar los requisitos técnicos y económicos y así pasar a la etapa de adjudicación del contrato.



Evaluación Técnica. - Respecto a los documentos presentados por los participantes, exigidos en el Anexo 1 y Anexo 3 de las Bases de convocatoria, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 numeral 2 de "LA LEY", y los artículos 68 y 69 de "EL REGLAMENTO", se ha obtenido del Dictamen Técnico contenido sin número de referencia, de fecha 12 de septiembre de 2025, validado por el Mtro. Adrián López Rivera, Subdirector de Saneamiento e Ing. Eduardo Morell Alcaraz, Jefe de Sección de Monitoreo, ambos de SIAPA, del cual se exponen sus extractos en el dictamen técnico anexo, el cual se tiene a la vista, se analiza detalladamente firmando para constancia, formando parte integral de este fallo y se da por reproducido en todos y cada uno de sus términos como si a la letra se insertase.

Derivado de la revisión técnica de las proposiciones presentadas se advirtió que la propuesta del licitante ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA, S.A. DE C.V., no presenta el documento solicitado en el inciso q) Copia simple de la minuta de la visita de campo en la que demuestre su asistencia y el criterio de adjudicación es el total de las partidas a un solo licitante y al no hacer entrega de dicho documento no cumple, por lo que se desecha su proposición con fundamento en los numerales 6.1.5, 6.1.13, 6.6 y 11.1.4 de las bases de convocatoria.

FALLO

Se hace mención que la adjudicación de los servicios licitados en el presente proceso, esta circunstanciada **EL TOTAL A UN SOLO LICITANTE** mediante el método de evaluación **BINARIO**, esto quiere decir que será adjudicada a aquel proveedor solvente administrativamente y técnicamente y que haya ofertado el precio más bajo.

Primero. En congruencia con los aspectos técnicos, administrativos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo y son suscritos por los responsables de su elaboración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 fracción VII, 69, 71 numeral 1 y demás relativos y aplicables de "LA LEY" y numerales 6.5 letra a, 6.6, 11.1.4 y 11.1.14, los integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de "SIAPA"; resuelven declarar desierta la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 33 SIAPA-SP-10066038-2025 PARA LA ADQUISICION DE ESTACION DE MONITOREO DE GASES**, toda vez que ninguna de las proposiciones cumplió con todos los requisitos de las bases.

Segundo. Difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de transparencia de "SIAPA", haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Sección de compras de SIAPA ubicada en Dr. R. Michel 461, Colonia las Conchas C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.














Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con los artículo 23, 24 y 31 de "LA LEY", las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios del SIAPA, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Unidad Centralizada de Compras, se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día 19 de septiembre de 2025, en la Sesión Extraordinaria 30.

Firman la presente resolución los integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del SIAPA, con derecho a voto conforme el artículo 25 numeral 3 de "LA LEY" que aprobaron la misma, en sesión celebrada en Guadalajara, Jalisco, el día 19 de septiembre de 2025, así como los invitados permanentes con derecho a voz. Notifíquese.

MIEMBROS DEL COMITÉ:

 LCP. Carlos Alberto Patiño Velázquez	Suplente del Presidente del Comité Con derecho a voz y voto
 Ing. Gastón Guillermo Vega Ramírez	Vocal en Representación del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco AC. Con derecho a voz y voto
 Lic. Ricardo Blanco García	Vocal en Representación de la Secretaría de Administración Con derecho a voz y voto
 Sagrario Recio Gutiérrez Castillo	Vocal en Representación de la Secretaría de la Hacienda Pública Con derecho a voz y voto
 Mtra. Eugenia Carolina Torres Martínez	Vocal en Representación de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Jalisco Con derecho a voz y voto
 Lic. Hugo Enrique Verdugo Sánchez	Vocal en Representación del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C. Con derecho a voz y voto
 Omar Palacios Saenz	Vocal en Representación del Consejo Nacional Agropecuario Con derecho a voz y voto

 Lic. Fernando Corona Robles	Vocal en Representación de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara Con derecho a voz y voto
 Lic. Katia Lisette Plascencia Salcedo	Vocal en Representación de la Secretaría de Desarrollo Económico Con derecho a voz y voto
 Carlos Cesar Sierra Romero	Vocal en Representación de la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Con derecho a voz y voto
 Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández	Secretario Técnico del Comité Con derecho a voz sin voto
Invitados:	
 Arq. Lorenzo Solorzano Gómez	En Representación del Órgano Interno de Control del SIAPA Con derecho a voz sin voto
 Mtro. Arturo Iñiguez González	Representante de la Dirección Jurídica Con derecho a voz sin voto

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 33 SIAPA-SP-10066038-2025 PARA LA ADQUISICION DE ESTACION DE MONITOREO DE GASES.



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 33 SIAPA-SP-10066038-2025 PARA LA ADQUISICION DE ESTACION DE MONITOREO DE GASES

DICTAMEN

Una vez realizado el analisis de las propuestas presentadas por los licitantes participantes en el presente proceso, se emite el siguiente Dictamen:

Guadalajara, Jal. 12 de septiembre de 2025

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES	
INCISO	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO	INSTRUMENTACION Y CONTROL AUTOMATICO S.A DE C.V.	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA S.A. DE C.V.
a)	Constancia de situación fiscal emitida por el SAT	CUMPLE	CUMPLE
b)	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS).	CUMPLE	CUMPLE
c)	Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social conforme al acuerdo emitido por el Consejo Técnico publicado en el diario oficial de la Federación el 22 de septiembre del 2022	CUMPLE	CUMPLE
d)	Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT.	CUMPLE	CUMPLE
e)	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el Servicio de Administración Tributaria SAT).	CUMPLE	CUMPLE
f)	Copia de identificación oficial del licitante o en su caso de los apoderados o representantes.	CUMPLE	CUMPLE
g)	Propuesta Técnica (Deberá incluir todas las especificaciones establecidas en el Anexo 1 (Propuesta técnica).	CUMPLE	CUMPLE
h)	Anexo 3 - Índice de la Proposición	CUMPLE	CUMPLE
i)	Anexo 4 - Acreditación del Participante debidamente requerido.	CUMPLE	CUMPLE
j)	Anexo 5 - Propuesta Económica	CUMPLE	CUMPLE
k)	Anexo 6 - Declaraciones del Participante	CUMPLE	CUMPLE
l)	Anexo 7 - Declaración de Estratificación	NO CUMPLE YA QUE OMITIÓ EL TEXTO DE QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE A ESTA FECHA EL MANDATO CON EL QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO, Y QUE POR TANTO LA COTIZACIÓN ES CIERTA Y ACTUAL.	CUMPLE
m)	Anexo 8 - Aportación cinco al Millar	CUMPLE	CUMPLE



DICTAMEN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 33 SIAPA-SP-10066038-2025 PARA LA ADQUISICION DE
ESTACION DE MONITOREO DE GASES

ASPECTOS ECONÓMICOS				LICITANTES																															
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA S.A. DE C.V.																															
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE																														
1	1	PIEZA	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE MONITOREO PARA 5 GASES. LOS CUALES SON: O2, CO, VOC'S, LEL Y H2S. MONTAJE EN POSTE DE 6m EN VÍAS PÚBLICAS. CUENTA CON LÍNEAS DE MUESTREO A LA RED DE ALCANTARILLADO, CON PROTECCIÓN Y CORTE DE SUMINISTRO DE FLUJO POR NIVEL ALTO DE AGUA EN POZO DE VISITA. PROTECCIONES ELÉCTRICAS POR VOLTAJE Y CORRIENTE, ASÍ COMO ELECTRODO DE TIERRA FÍSICA. SE CUENTA CON ENTRADAS DIGITALES Y ANALÓGICAS AUXILIARES. LAS CUALES PUEDEN SER CONFIGURADAS COMO CONTADORES O TOTALIZADORES PARA LAS ENTRADAS DIGITALES.</p> <p>Y LAS ENTRADAS ANALÓGICAS PUEDEN SER CONFIGURADAS PARA LA CONEXIÓN DE DIVERSOS SENSORES CON SEÑALES DE 4-20mA, 0-0.10V, EL EQUIPO CUENTA CON PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN ETHERNET IP Y MODBUS RTU EMBEBIDOS</p> <p>LOS CUALES SERVIRÁN PARA CONFIGURAR EL EQUIPO E INTEGRARLO AL SISTEMA SCADA QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LAS OFICINAS DE SIAPA DENOMINADA TANQUE FRAY PEDRO. LOS SENSORES CUENTAN CON PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN MODBUS RTU CON TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN INFRARROJA Y CELDAS ELECTROQUÍMICAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SENSORES SON LAS SIGUIENTES</p> <table><tr><th>SENSOR</th><th>PRINCIPIO DE OPERACIÓN</th><th>RANGO DE OPERACIÓN</th><th>SEÑAL DIGITAL</th><th>CALIBRACIÓN</th></tr><tr><td>VOC'S</td><td>INFRARROJO</td><td>0-10000 PPM</td><td>SERIAL</td><td>POR GAS DE REFERENCIA</td></tr><tr><td>LEL</td><td>INFRARROJO</td><td>0-100%</td><td>SERIAL</td><td>POR GAS DE REFERENCIA</td></tr><tr><td>H2S</td><td>CELDA</td><td>0-500 PPM</td><td>SERIAL</td><td>POR GAS DE REFERENCIA</td></tr><tr><td>CO</td><td>CELDA</td><td>0-1000 PPM</td><td>SERIAL</td><td>POR GAS DE REFERENCIA</td></tr><tr><td>O2</td><td>ELECTROQUÍMICA</td><td>0-25%</td><td>SERIAL</td><td>POR GAS DE REFERENCIA</td></tr></table> <p>SE INCLUYEN</p> <ul style="list-style-type: none">• UN PLUVIÓMETRO• UN MÓDULO DE MEMORIA• DIAGRAMAS Y PLANOS.• INDICACIONES DE ESTADO EN DISPLAY LCD	SENSOR	PRINCIPIO DE OPERACIÓN	RANGO DE OPERACIÓN	SEÑAL DIGITAL	CALIBRACIÓN	VOC'S	INFRARROJO	0-10000 PPM	SERIAL	POR GAS DE REFERENCIA	LEL	INFRARROJO	0-100%	SERIAL	POR GAS DE REFERENCIA	H2S	CELDA	0-500 PPM	SERIAL	POR GAS DE REFERENCIA	CO	CELDA	0-1000 PPM	SERIAL	POR GAS DE REFERENCIA	O2	ELECTROQUÍMICA	0-25%	SERIAL	POR GAS DE REFERENCIA	\$ 3,125,505.85	\$ 3,125,505.85
SENSOR	PRINCIPIO DE OPERACIÓN	RANGO DE OPERACIÓN	SEÑAL DIGITAL	CALIBRACIÓN																															
VOC'S	INFRARROJO	0-10000 PPM	SERIAL	POR GAS DE REFERENCIA																															
LEL	INFRARROJO	0-100%	SERIAL	POR GAS DE REFERENCIA																															
H2S	CELDA	0-500 PPM	SERIAL	POR GAS DE REFERENCIA																															
CO	CELDA	0-1000 PPM	SERIAL	POR GAS DE REFERENCIA																															
O2	ELECTROQUÍMICA	0-25%	SERIAL	POR GAS DE REFERENCIA																															

ASPECTOS ECONÓMICOS

LICITANTES

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA
AMBIENTAL Y SANITARIA S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			MEDICIÓN DE GAS, ALARMAS BAJA, ALTA Y MUY ALTA, FALLA DE DETECTOR, DETECTOR EN CALIBRACIÓN, FECHA Y HORA DE ULTIMA CALIBRACIÓN, LECTURAS MÁXIMAS, MÍNIMAS Y PROMEDIO E INDICACIÓN DE FIN DE VIDA DEL SENSOR		
			CALIBRACIÓN TIPO NO-INTRUSIVA MEDIANTE CONFIGURADOR INFRAROJO O SEÑAL DIGITAL MODBUS RS-485		
			• TAPONES DE FLUJO PARA SENSORES VOC'S, LEI, H2S, CO Y O2, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 316 CON CONECTORES PARA INTEGRARSE AL SISTEMA DE MUESTREO.		
			MÓDULO UR		
			• MÓDULO DE MUESTREO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN, FORMADO POR BOMBA DE SUCCIÓN TIPO DIAFRAGMA, FILTROS DE PARTICULAS, FILTROS DE HUMEDAD, VALVULAS DE 4 VÍAS, ARRESTADORES DE FLAMA, INTERRUPTOR DE FLUJO Y ROTÁMETRO TIEMPO DE ACARREO 15 SEGUNDOS PARA 15 METROS Y 30		
			SEGUNDOS PARA 40 METROS CONEXIÓN TUBING 1/8" ID		
			FUNCIONAMIENTO: BASADO EN MICROPROCESADOR QUE IDENTIFICA BAJO FLUJO EN LA BOMBA CUANDO SE ENCUENTRA OBSTRUIDA CON CAPACIDAD DE SALIDA DE CONTACTO SECO NORMALMENTE ABIERTO O CERRADO		
			DOS TRAMPAS DE HUMEDAD DE FIN DE LÍNEA CON EMPAQUES CON SU FLOTADOR RESPECTIVO DE CADA TRAMPA		
			• VALVULA ANTIRETORNO PARA TOMA DE MUESTRA EN COLECTOR		
			• LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN		
			• CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ESTACIÓN DE MONITOREO		
			MONTAJE EN POSTE		
			• INTEGRACIÓN DE ESTACIÓN DE MONITOREO EN SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN SCADA		
SUBTOTAL				\$	3,125,505.85
IVA 16%				\$	500,080.94
TOTAL				\$	3,625,586.79

LIC. ROSA MAGDALENA GARCÉS HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE SUMINISTROS Y
ALMACÉN

KCr
hmgb.



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 12 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 33 SIAPA-SP-10066038-2025 PARA LA ADQUISICION DE ESTACION DE MONITOREO DE GASES

LICITANTE:

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO I		NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO																														
1	1	PIEZA	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE MONITOREO PARA 5 GASES, LOS CUALES SON: O2, CO, VOC'S, LEI Y H2S. MONTAJE EN POSTE DE 6m EN VÍAS PÚBLICAS, CUENTA CON LÍNEAS DE MUESTREO A LA RED DE ALCANTARILLADO, CON PROTECCIÓN Y CORTE DE SUMINISTRO DE FLUJO POR NIVEL ALTO DE AGUA EN POZO DE VISITA, PROTECCIONES ELÉCTRICAS POR VOLTAJE Y CORRIENTE, ASI COMO ELECTRODO DE</p> <p>TIERRA FÍSICA, SE CUENTA CON ENTRADAS DIGITALES Y ANALÓGICAS AUXILIARES, LAS CUALES PUEDEN SER CONFIGURADAS COMO CONTADORES O TOTALIZADORES PARA LAS ENTRADAS DIGITALES.</p> <p>Y LAS ENTRADAS ANALÓGICAS PUEDEN SER CONFIGURADAS PARA LA CONEXIÓN DE DIVERSOS SENSORES CON SEÑALES DE 4-20mA, 0-0.10V, EL EQUIPO CUENTA CON PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN ETHERNET IP Y MODBUS RTU EMBEBIDOS.</p> <p>LOS CUALES SERVIRÁN PARA CONFIGURAR EL EQUIPO E INTEGRARLO AL SISTEMA SCADA QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LAS OFICINAS DE SIAPA DENOMINADA TANQUE FRAY PEDRO. LOS SENSORES CUENTAN CON PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN MODBUS RTU CON TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN INFRARROJA Y CÉLDAS ELECTROQUÍMICAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SENSORES SON LAS SIGUIENTES</p> <table><tr><th>SENSOR</th><th>PRINCIPIO DE OPERACIÓN</th><th>RANGO DE OPERACIÓN</th><th>SEÑAL DIGITAL</th><th>CALIBRACIÓN</th></tr><tr><td>VOC'S</td><td>INFRARROJO</td><td>0-10000 PPM</td><td>SERIAL</td><td>POR GAS DE REFERENCIA</td></tr><tr><td>LEI</td><td>INFRARROJO</td><td>0-100%</td><td>SERIAL</td><td>POR GAS DE REFERENCIA</td></tr><tr><td>H2S</td><td>CÉLDA ELECTROQUÍMICA</td><td>0-500 PPM</td><td>SERIAL</td><td>POR GAS DE REFERENCIA</td></tr><tr><td>CO</td><td>CÉLDA ELECTROQUÍMICA</td><td>0-1000 PPM</td><td>SERIAL</td><td>POR GAS DE REFERENCIA</td></tr><tr><td>O2</td><td>CÉLDA ELECTROQUÍMICA</td><td>0-25%</td><td>SERIAL</td><td>POR GAS DE REFERENCIA</td></tr></table>	SENSOR	PRINCIPIO DE OPERACIÓN	RANGO DE OPERACIÓN	SEÑAL DIGITAL	CALIBRACIÓN	VOC'S	INFRARROJO	0-10000 PPM	SERIAL	POR GAS DE REFERENCIA	LEI	INFRARROJO	0-100%	SERIAL	POR GAS DE REFERENCIA	H2S	CÉLDA ELECTROQUÍMICA	0-500 PPM	SERIAL	POR GAS DE REFERENCIA	CO	CÉLDA ELECTROQUÍMICA	0-1000 PPM	SERIAL	POR GAS DE REFERENCIA	O2	CÉLDA ELECTROQUÍMICA	0-25%	SERIAL	POR GAS DE REFERENCIA	X			
SENSOR	PRINCIPIO DE OPERACIÓN	RANGO DE OPERACIÓN	SEÑAL DIGITAL	CALIBRACIÓN																																	
VOC'S	INFRARROJO	0-10000 PPM	SERIAL	POR GAS DE REFERENCIA																																	
LEI	INFRARROJO	0-100%	SERIAL	POR GAS DE REFERENCIA																																	
H2S	CÉLDA ELECTROQUÍMICA	0-500 PPM	SERIAL	POR GAS DE REFERENCIA																																	
CO	CÉLDA ELECTROQUÍMICA	0-1000 PPM	SERIAL	POR GAS DE REFERENCIA																																	
O2	CÉLDA ELECTROQUÍMICA	0-25%	SERIAL	POR GAS DE REFERENCIA																																	



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

GuadalaJara, Jal. 12 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 33 SIAPA-SP-10066038-2025 PARA LA ADQUISICION DE ESTACION DE MONITOREO DE GASES

LICITANTE:

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ANEXO 1			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
			SE INCLUYEN • UN PLUVIOMETRO. • UN MODULO DE MEMORIA. • DIAGRAMAS Y PLANOS. • INDICACIONES DE ESTADO EN DISPLAY LCD. MEDICION DE GAS, ALARMAS BAJA, ALTA Y MUY ALTA, FALLA DE DETECTOR, DETECTOR EN CALIBRACION, FECHA Y HORA DE ULTIMA CALIBRACION, LECTURAS MAXIMAS, MINIMAS Y PROMEDIO E INDICACION DE FIN DE VIDA DEL SENSOR. CALIBRACION: TIPO NO-INTRUSIVA MEDIANTE CONFIGURADOR INFRARROJO O SEÑAL DIGITAL MODBUS RS-485. • TAPONES DE FLUJO PARA SENSORES VOCs, LEI, H2S, CO Y O2, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 316 CON CONECTORES PARA INTEGRARSE AL SISTEMA DE MUESTREO. MÓDULO UR. • MÓDULO DE MUESTREO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN, FORMADO POR BOMBA DE SUCCIÓN TIPO DIAFRAGMA, FILTROS DE PARTICULAS, FILTROS DE HUMEDAD, VALVULAS DE 4 VÍAS, ARRESTADORES DE FLAMA, INTERRUPTOR DE FLUJO Y ROTÁMETRO, TIEMPO DE ACARREO: 15 SEGUNDOS PARA 15 METROS Y 30 SEGUNDOS PARA 40 METROS CONEXIÓN TUBING: 1/8" ID FUNCIONAMIENTO: BASADO EN MICROPROCESADOR QUE IDENTIFICA BAJO FLUJO EN LA BOMBA CUANDO SE ENCUENTRA OSTRUIDA CON CAPACIDAD DE SALIDA DE CONTACTO SECO NORMALMENTE ABIERTO O CERRADO. n)				
			CARTA EN LA QUE MANIFIESTEN QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, SE COMPROMETE A ENTREGAR PLANOS Y DIAGRAMAS DE CONEXIÓN. o)	X			
			FICHAS TÉCNICAS DEL FABRICANTE DEL BIEN PROPUESTO. p)	X			
			CARTA EMITIDA POR EL LICITANTE DONDE MANIFIESTE QUE GARANTIZA EL BIEN OFERTADO POR 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO Y 30 DÍAS EN MANO DE OBRA. q)			X	NO ANEXA LA MINUTA
			COPA SIMPLE DE LA MINUTA DE LA VISITA DE CAMPO EN LA QUE DEMUESTRE SU ASISTENCIA.			X	



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 12 de septiembre de 2025

licitación pública local con concurrencia del comite 33 siapa-sp-10066038-2025 para la adquisición de estación de monitoreo de gases

Licitante:

Estudios y proyectos de ingeniería ambiental y sanitaria S.A. de C.V.

Partida	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	ANEXO 1		MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	
r)			Copia simple de la certificación DC3, vigente del personal que prestará el servicio, mismo que deberá pertenecer al licitante, donde avale que el personal técnico está capacitado para trabajos de riesgo o cumplir con la norma 030 de STPS.	X		
s)			Documento emitido por el licitante en donde se compromete a que todo el material utilizado debe cumplir con las normas mexicanas emitidas por la asociación nacional de normalización y certificación del sector eléctrico (ANMX-ANCE) vigentes que será aplicables para garantizar la calidad, seguridad y eficiencia en las instalaciones y equipos eléctricos.	X		

Mtro. Adrian Lopez Rivera
Subdirector de saneamiento

Ing. Eduardo Morell Alcaraz
Jefe de sección de monitoreo
Área técnica

De conformidad con lo previsto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 2 numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 31, 34, 35, Título Tercero, Capítulo II, 37 numeral 1, artículos 47, 55 numeral 1, fracción II, 59, 63, 69, 148, 149 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los artículos 1, 2, 3, 4, 44, 46, 51, 53, 62 segundo párrafo, 63, 64, 65, 66, 68, 69, y demás aplicables; 1, 2, 6, 15, 16 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, el **SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO** (de ahora en adelante "**SIAPA**"), se emite el siguiente fallo de adjudicación correspondiente a la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 27 SIAPA-SP-10066090-2025 PARA LA ADQUISICION DE ACEITES, GRASAS Y ADITIVOS**, derivada de Recursos de origen propio y correspondientes las partidas presupuestales No. E2611011 y E2961011 del ejercicio fiscal 2025.

ANTECEDENTES

1. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios del "**SIAPA**", aprobó en su **Sesión Extraordinaria 25**, de fecha **20 de agosto del 2025**, las bases de este proceso de adquisición, por lo que de conformidad con los artículos 35, fracción X y 59 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; (de ahora en adelante "**LA LEY**") y 62 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, (de ahora en adelante "**EL REGLAMENTO**") fueron publicadas las Bases y convocatoria correspondientes.
2. El **28 de agosto de 2025** se llevó a cabo una **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de "**LA LEY**" y el artículo 63 de "**EL REGLAMENTO**".
3. El **03 de septiembre de 2025** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación y apertura de proposiciones** en apego a los artículos 64 a 70 de "**LA LEY**".
4. Queda de manifiesto que en el acto de presentación y apertura de proposiciones participaron los miembros del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de "**SIAPA**", el representante del Órgano Interno de Control de "**SIAPA**" y los licitantes que presentaron propuesta.
5. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de "**SIAPA**" recibió las propuestas de **(05) cinco licitantes**, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, numeral 1 de "**LA LEY**"; los licitantes fueron:

- MS COMERCIALIZACION Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.
- JOSE LUIS CASTAÑEDA GONZÁLEZ
- FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
- HIBOC-JET CENTER, S.A. DE C.V.
- CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de "SIAPA" y demás áreas correspondientes, se emite la siguiente:

EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Se desprende la evaluación de las propuestas licitadas acotando que es una adjudicación sustanciada en "EL TOTAL DE LAS PARTIDAS A UN SOLO LICITANTE", utilizando el criterio de evaluación BINARIO.

Evaluación Administrativa. - Respecto a los documentos a presentar señalados en las bases de convocatoria y en función al acta de presentación y apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 65, numeral 1, fracción III de "LA LEY", de la revisión cualitativa que realizó la Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández Subdirectora de Suministros y Almacén, de fecha 08 de septiembre de 2025, resuelve lo siguiente:

Cumplimiento	Nombre del Proveedor.
CUMPLE con los requisitos administrativos establecidos en las bases y los anexos de la licitación, al entregarse todos los documentos.	<ul style="list-style-type: none">• MS COMERCIALIZACION Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.• JOSE LUIS CASTAÑEDA GONZÁLEZ• FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.• HIBOC-JET CENTER, S.A. DE C.V.
NO CUMPLE con los requisitos administrativos establecidos en las bases	<ul style="list-style-type: none">• CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.

	<p>El documento solicitado en el inciso b) Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS), no está vigente</p> <p>El documento solicitado en el inciso J) Anexo 5 - Propuesta Económica, en la partida 9 existe contradicción en el color ya que en lo técnico señala rosa y en este anexo violeta, además las presentaciones de las partidas 1, 3, 5, 8, 9 y 11, señala 208 litros y en la propuesta técnica de 200 litros, además en las partidas 1, 3, 5, 6, 8, 9 y 11, el resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad solicitada es incorrecto.</p>
--	--

En relación a lo anterior, se establece que los **participantes: MS COMERCIALIZACION Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V., JOSE LUIS CASTAÑEDA GONZÁLEZ, FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. e HIBOC-JET CENTER, S.A. DE C.V.**, son solventes Administrativamente, esto es así en función del acta de presentación y apertura de proposiciones que obra en el expediente y de conformidad con el dictamen de aspectos administrativos realizado por la Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández, Subdirectora de Suministros y Almacén, sin referencia, de fecha 08 de septiembre de 2025, conforme a los numerales 5.4.3 y 5.4.5 de las bases de convocatoria; por lo tanto, se consideran solventes al cumplir con los requisitos establecidos en las bases de convocatoria y se contemplan para evaluar los requisitos técnicos y económicos y así pasar a la etapa de adjudicación del contrato.

Derivado de la revisión administrativa de las proposiciones presentadas se advirtió que la propuesta del licitante **CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.**, no cumple; por lo que en atención a lo señalado en el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, no se considera solvente al no cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria de la licitación y no se contempla para evaluar los requisitos técnicos y económicos y así pasar a la etapa de adjudicación del contrato y se desecha su propuesta con fundamento en los numerales 6.1.5, 6.6 y 11.1.4 de las bases de convocatoria.

Evaluación Técnica. - Respecto a los documentos presentados por los participantes, exigidos en el numeral 5.4.1, Anexo 1 y Anexo 3 de las Bases de convocatoria, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 numeral 2 de "LA LEY", y los artículos 68 y 69 de "EL REGLAMENTO", se ha obtenido del Dictamen Técnico contenido sin número

Av. Dr. R. Michel 461, Col. Las Conchas, C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco.
 www.siapa.gob.mx | Teléfonos: (33) 3837 4272 - (33) 3668 2482

de referencia, de fecha 04 de septiembre de 2025, validado por el Lic. Álvaro Alfonso Figueroa Vaca, Jefe de Sección de Taller Mecánico y el Lic. Javier Zarate Padilla, Subdirector de Servicios Administrativos, ambos del "SIAPA", del cual se exponen sus extractos en el dictamen técnico anexo, el cual se tiene a la vista, se analiza detalladamente firmando para constancia, formando parte integral de este fallo y se da por reproducido en todos y cada uno de sus términos como si a la letra se insertase.

Por lo que en atención a lo señalado en el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se consideran solventes técnicamente y se contemplan para evaluar los requisitos económicos y así pasar a la etapa de adjudicación del contrato.

En apego a lo anteriormente establecido, a continuación, se muestra gráficamente el cumplimiento o no de las especificaciones técnicas mínimas por cada partida de los proveedores participantes:

PARTIDA	LICITANTE MS COMERCIALIZACION Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.	LICITANTE JOSE LUIS CASTAÑEDA GONZÁLEZ	LICITANTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	LICITANTE HIBOC-JET CENTER, S.A. DE C.V.
1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

n)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
o)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Evaluación Económica. - Con base en lo anteriormente redactado y en la revisión y análisis de las propuestas presentadas por los licitantes **conforme al numeral 5.4.5 de las bases de convocatoria**, realizada por la Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández, Subdirectora de Suministros y Almacén, sin referencia, de fecha 08 de septiembre de 2025, en el dictamen de los aspectos económicos del presente fallo, se hace la siguiente acotación:

Las propuestas de los licitantes **MS COMERCIALIZACION Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V., JOSE LUIS CASTAÑEDA GONZÁLEZ, FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. e HIBOC-JET CENTER, S.A. DE C.V.**, son solventes económicamente en cada una de las partidas cotizadas y en las cuales fueron declaradas solventes técnicamente, según lo establecido por el artículo 71 numeral 1 de LA LEY, en relación a los precios promedio establecidos en el estudio de mercado.

FALLO DE ADJUDICACIÓN

Se hace mención que la adjudicación de los bienes licitados en el presente proceso, esta circunstanciada **EL TOTAL DE LAS PARTIDAS A UN SOLO LICITANTE** mediante el método de evaluación **BINARIO**, esto quiere decir que las partidas serán adjudicadas a aquel proveedor solvente administrativamente y técnicamente y que haya ofertado el precio más bajo.

Primero. En congruencia con los aspectos técnicos, administrativos y económicos, los cuales se integran en esta acta de fallo y son suscritos por los responsables de su elaboración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1, Fracción II, 24 fracción VII y demás relativos y aplicables de "LA LEY", los integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios de "SIAPA"; resuelven adjudicar el total de las partidas de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 27 SIAPA-SP-10066090-2025 PARA LA ADQUISICION DE ACEITES, GRASAS Y ADITIVOS**, según el método de evaluación **BINARIO** de la siguiente manera:

Se transcribe a continuación el monto total adjudicado

Al licitante **FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO EN MONEDA NACIONAL ANTES DE I.V.A.	IMPORTE TOTAL EN MONEDA NACIONAL ANTES DE I.V.A.
1	600	LTS	ACEITE HIDRAULICO P/COMPRESOR MH-300 ISO 68 PRESENTACION SUGERIDA DE TAMBO DE 200 LTS.	\$ 60.50	\$ 36,300.00

2	350	PZA	ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA ATF DEXRON III EN PRESENTACION DE 946 A 950 ML.	\$ 67.00	\$ 23,450.00
3	1600	LTS	ACEITE PARA MOTOR A DIESEL API CK/4SL SAE 15 W-40 PRESENTACION SUGERIDA TAMBO DE 200 LTS.	\$ 81.00	\$ 129,600.00
4	1600	PZA	ACEITE SINTETICO ALTA VISCOSIDAD 5 W 30, PRESENTACION DE 946 ML.	\$ 78.00	\$ 124,800.00
5	800	LTS	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 4 TIEMPOS, SINTETICO DIESEL CK4 / 5W40 PRESENTACION SUGERIDA TAMBO DE 200 LTS.	\$ 128.00	\$ 102,400.00
6	200	PZA	LIQUIDO UREA P/ MOTORES EURO IV EPA 10 Y CUALQUIER MOTOR CON TECNOLOGIA (SCR) EN PRESENTACION 20 LTS.	\$ 430.00	\$ 86,000.00
7	240	PZA	ACEITE P/ TRANSMISION AUTOMATICA ATF SINTETICO MERCON 5, PRESENTACION DE 946 A 950 ML	\$ 150.00	\$ 36,000.00
8	400	LTS	ACEITE PARA TRANSMISION Y DIFERENCIAL API GL-5 85 W 140 EN PRESENTACION SUGERIDA TAMBO DE 200 LTS.	\$ 82.00	\$ 32,800.00
9	1000	LTS	ANTICONGELANTE ECOLOGICO ROSA -37°C A 128°C, (SE SUGIERE PRESENTACION EN TAMBO DE 200 LTS)	\$ 44.00	\$ 44,000.00
10	300	PZA	ANTICONGELANTE VERDE -16°C A 124°C EN PRESENTACION DE 950 ML.	\$ 35.00	\$ 10,500.00
11	400	LTS	ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA 30W, SAE 30W, TO-4, PARA RETROEXCAVADORAS 416 E, 416 F, 416 F2, PRESENTACION SUGERIDA TAMBO DE 200 LTS	\$ 90.00	\$ 36,000.00
12	200	PZA	ADITIVO PARA DIESEL EN PRESENTACION DE 250 ML.	\$ 43.00	\$ 8,600.00
SUBTOTAL					\$ 670,450.00
IVA 16%					\$ 107,272.00
TOTAL					\$ 777,722.00

(POR UN MONTO TOTAL DE SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N. CON I.V.A. INCLUIDO)

Se hace la acotación que el tipo de contrato a adjudicar es un **contrato cerrado**.

Se manifiesta que en virtud del régimen fiscal del licitante adjudicado y/o en razón del bien o servicio a contratar, el licitante podrá ser sujeto de retenciones del

Av. Dr. R. Michel 461, Col. Las Conchas, C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco.
 www.siapa.gob.mx | Telefonos: (33) 3637 4272 - (33) 3668 2482

Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que se consagren en la orden de compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.

Segundo. Difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de transparencia de "SIAPA", haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que algún interesado pueda acudir personalmente para que se le entregue copia del mismo en la Sección de compras de SIAPA ubicada en Dr. R. Michel 461, Colonia las Conchas C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

Tercero. Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de "LA LEY", se manifiesta que el proveedor adjudicado, se obliga a firmar el contrato, conforme al modelo de éste que la Convocante determine a más tardar 16 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del "FALLO", directamente en las oficinas de la Subdirección de Suministros y Almacén de "SIAPA" ubicada en Dr. R. Michel 461, Colonia las Conchas C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco.

Cuarto. Así mismo de conformidad a lo establecido en el numeral 4.6 de las Bases de convocatoria, el participante adjudicado o su representante legal, se obligan a firmar la orden de compra, en la Unidad Centralizada de compras de la convocante en un plazo no mayor a 05 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del fallo, previa entrega de la garantía de cumplimiento y de la copia simple del Registro Único de Proveedores y Contratistas, emitido por la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco vigente; de lo contrario, se cancelará la presente adjudicación y se adjudicará conforme a lo previsto en el numeral 2, del artículo 77 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco y sus Municipios.







Se levanta el presente fallo de adjudicación de conformidad con los artículos 23, 24 y 31 de "LA LEY", las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de servicios del SIAPA, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

La Unidad Centralizada de Compras, se reserva las facultades de ditar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado el día 19 de septiembre de 2025, en la Sesión Extraordinaria 30.



Firman la presente resolución los integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del SIAPA, con derecho a voto conforme el artículo 25 numeral 3 de "LA LEY" que aprobaron la misma, en sesión celebrada en Guadalajara, Jalisco, el día 19 de septiembre de 2025, así como los invitados con derecho a voz. Notifíquese.

MIEMBROS DEL COMITÉ:

 LCP. Carlos Alberto Patiño Velázquez	Suplente del Presidente del Comité Con derecho a voz y voto
 Ing. Gastón Guillermo Vega Ramírez	Vocal en Representación del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco AC. Con derecho a voz y voto
 Lic. Ricardo Blanco García	Vocal en Representación de la Secretaría de Administración Con derecho a voz y voto
 Sagrario Rocío Gutiérrez Castillo	Vocal en Representación de la Secretaría de la Hacienda Pública Con derecho a voz y voto
 Mtra. Eugenia Carolina Torres Martínez	Vocal en Representación de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Jalisco Con derecho a voz y voto
 Lic. Hugo Enrique Varduzar Sánchez	Vocal en Representación del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C. Con derecho a voz y voto
 Omar Palafox Saenz	Vocal en Representación del Consejo Nacional Agropecuario Con derecho a voz y voto
 Lic. Fernando Corona Robles	Vocal en Representación de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara Con derecho a voz y voto
 Lic. Katia Lisette Plasencia Salcedo	Vocal en Representación de la Secretaría de Desarrollo Económico Con derecho a voz y voto
 Carlos Cesar Sierra Romero	Vocal en Representación de la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Con derecho a voz y voto

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 27 SIAPA-SP-10066090-2025 PARA LA ADQUISICION DE ACEITES, GRASAS Y ADITIVOS

Una vez realizado el análisis de las propuestas presentadas por los licitantes participantes en el presente proceso, se emite el siguiente Dictamen:

Gua

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES							
INCISO	DESCRIPCIÓN DOCUMENT	MS COMERCIALIZACION Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.		JOSE LUIS CASTAÑEDA GONZÁLEZ		FERRACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		HIBOC-JET CENTER, S.A. DE C.V.	
a)	Constancia de situación fiscal emitida por el SAT	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUM
b)	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (ante el IMSS).	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
c)	Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social conforme al acuerdo emitido por el Consejo Técnico publicado en el diario oficial de la Federación el 22 de septiembre del 2022	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUM
d)	Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUM
e)	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (ante el Servicio de Administración Tributaria SAT).	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUM
f)	Copia de identificación oficial del licitante o en su caso de los apoderados o representantes.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUM
g)	Propuesta Técnica (Deberá incluir todas las especificaciones establecidas en el Anexo 1 (Propuesta técnica).	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUM
h)	Anexo 3 - Índice de la Proposición	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUM
i)	Anexo 4 - Acreditación del Participante debidamente requisitado.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUM

3

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES							
INCISO	DESCRIPCIÓN DOCUMENT	MS COMERCIALIZACION Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.		JOSE LUIS CASTAÑEDA GONZALEZ		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALUARA, S.A. DE C.V.		HIBOC-JET CENTER, S.A. DE C.V.	
j)	Anexo 5 - Propuesta Económica	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
k)	Anexo 6 - Declaraciones del Participante	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
l)	Anexo 7 - Declaración de Estratificación	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
m)	Anexo 8 - Aportación cinco al Millar	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

3



licitación pública local con concurrencia del comite 27 siapa-sp-10066090-2025 para la adquisición de aceites, grasas y aditivos

ASPECTOS ECONÓMICOS

licitantes

				MS COMERCIALIZACION Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.		JOSE LUIS CASTAÑEDA GONZALEZ		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		HIBOC-JET CENTER, S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	600	LTS	ACEITE HIDRAULICO P/COMPRESOR MH-300 ISO 68 PRESENTACION SUGERIDA DE TAMBO DE 200 LTS.	\$ 79.50	\$ 47,700.00	\$ 73.00	\$ 43,800.00	\$ 60.50	\$ 36,300.00	\$ 74.22	\$ 44,532.00
2	350	PZA	ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA ATF DEXRON III EN PRESENTACION DE 946 A 950 ML.	\$ 84.00	\$ 29,400.00	\$ 77.00	\$ 26,950.00	\$ 67.00	\$ 23,450.00	\$ 84.05	\$ 29,417.50
3	1600	LTS	ACEITE PARA MOTOR A DIESEL API CH/4SL SAE 15 W 40 PRESENTACION SUGERIDA TAMBO DE 200 LTS.	\$ 89.95	\$ 143,920.00	\$ 78.00	\$ 124,800.00	\$ 81.00	\$ 129,600.00	\$ 79.10	\$ 126,564.00
4	1600	PZA	ACEITE SINTETICO ALTA VISCOSIDAD 5 W 30. PRESENTACION DE 946 ML.	\$ 132.97	\$ 212,752.00	\$ 125.00	\$ 200,000.00	\$ 78.00	\$ 124,800.00	\$ 110.50	\$ 176,800.00
5	800	LTS	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 4 TIEMPOS. SINTETICO DIESEL CH4 / 5W40 PRESENTACION SUGERIDA TAMBO DE 200 LTS.	\$ 268.80	\$ 215,040.00	\$ 210.00	\$ 168,000.00	\$ 128.00	\$ 102,400.00	\$ 185.00	\$ 148,000.00
6	200	PZA	LIQUIDO UREA P/ MOTORES EURO IV EPA 10 Y CUALQUIER MOTOR CON TECNOLOGIA (SCR) EN PRESENTACION 20 LTS.	\$ 764.00	\$ 152,800.00	\$ 610.00	\$ 122,000.00	\$ 430.00	\$ 86,000.00	\$ 510.00	\$ 102,000.00
7	240	PZA	ACEITE P/ TRANSMISION AUTOMATICA ATF SINTETICO MERCON S. PRESENTACION DE 946 A 950 ML	\$ 191.85	\$ 46,044.00	\$ 133.00	\$ 31,920.00	\$ 150.00	\$ 36,000.00	\$ 140.55	\$ 33,732.00
8	400	LTS	ACEITE PARA TRANSMISION Y DIFERENCIAL API GL 585 W 140 EN PRESENTACION SUGERIDA TAMBO DE 200 LTS.	\$ 92.95	\$ 37,180.00	\$ 80.50	\$ 32,200.00	\$ 82.00	\$ 32,800.00	\$ 83.88	\$ 33,552.00
9	1000	LTS	ANTICONGELANTE ECOLOGICO ROSA -37°C A 128°C. (SE SUGIERE PRESENTACION EN TAMBO DE 200 LTS)	\$ 62.70	\$ 62,700.00	\$ 60.00	\$ 60,000.00	\$ 44.00	\$ 44,000.00	\$ 50.43	\$ 50,430.00

ASPECTOS ECONÓMICOS				LICITANTES							
				MS COMERCIALIZACION Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.		JOSE LUIS CASTAÑEDA GONZALEZ		FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		HIBOC-JET CENTER, S. C.V.	
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10	300	PZA	ANTICONGELANTE VERDE -16°C A 124°C EN PRESENTACION DE 950 ML.	\$ 41.10	\$ 12,330.00	\$ 30.00	\$ 9,000.00	\$ 35.00	\$ 10,500.00	\$ 35.00	\$ 10,500.00
11	400	LTS	ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA 30W,SAE 30W, TO-4, PARA RETROEXCAVADORAS 416 E, 416 F, 416 FZ. PRESENTACION SUGERIDA TAMBO DE 200 LTS	\$ 92.95	\$ 37,180.00	\$ 88.00	\$ 35,200.00	\$ 90.00	\$ 36,000.00	\$ 94.87	\$ 37,948.00
12	200	PZA	ADITIVO PARA DIESEL EN PRESENTACION DE 250 ML.	\$ 312.85	\$ 62,570.00	\$ 300.00	\$ 60,000.00	\$ 43.00	\$ 8,600.00	\$ 270.00	\$ 54,000.00
				SUBTOTAL	\$ 1,059,616.00	SUBTOTAL	\$ 913,870.00	SUBTOTAL	\$ 670,450.00	SUBTOTAL	\$ 847,500.00
				IVA 16%	\$ 169,538.56	IVA 16%	\$ 146,219.20	IVA 16%	\$ 107,272.00	IVA 16%	\$ 135,600.00
				TOTAL	\$ 1,229,154.56	TOTAL	\$ 1,060,089.20	TOTAL	\$ 777,722.00	TOTAL	\$ 983,100.00

LIC. ROSA MAGDALENA CARLOS HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE SUMINISTROS Y ALMACÉN
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS

Kicr:
hmgb: 

4





LICITANTE:

JOSE LUIS CASTAÑEDA GONZALEZ

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ART. 271		NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE		
1	600	LTS	ACEITE HIDRAULICO P/COMPRESOR MH-300 ISO 68 PRESENTACION SUGERIDA DE TAMBOR DE 200 LTS.	X			
2	350	PZA	ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA ATF DEXRON III EN PRESENTACION DE 946 A 950 ML.	X			
3	1,600	LTS	ACEITE PARA MOTOR A DIESEL API CK/ABL SAE 15 W-40 PRESENTACION SUGERIDA TAMBOR DE 200 LTS.	X			
4	1,600	PZA	ACEITE SINTETICO ALTA VISCOSIDAD S W 30, PRESENTACION DE 946 ML.	X			
5	800	LTS	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 4 TIEMPOS, SINTETICO DIESEL CHA / SW40 PRESENTACION SUGERIDA TAMBOR DE 200 LTS.	X			
6	200	PZA	LIQUIDO UREA P/ MOTORES EURO IV CTA 10 Y CUALQUIER MOTOR CON TECNOLOGIA (SCR) EN PRESENTACION 30 LTS.	X			
7	240	PZA	ACEITE P/ TRANSMISION AUTOMATICA ATF SINTETICO MERCON 5, PRESENTACION DE 946 A 950 ML.	X			
8	400	LTS	ACEITE PARA TRANSMISION Y DIFERENCIAL API GL-5 SAE W 90 EN PRESENTACION SUGERIDA TAMBOR DE 200 LTS.	X			
9	1,000	LTS	ANTICONGELANTE ECOLOGICO ROSA -37°C A 128°C, (SE SUGIERE PRESENTACION EN TAMBOR DE 200 LTS)	X			
10	300	PZA	ANTICONGELANTE VERDE -40°C A 128°C EN PRESENTACION DE 950 ML.	X			
11	400	LTS	ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA 30W,SAE 30W, 10-A, PARA RETROCAMBIADORAS 410 E, 410 F, 410 F2, PRESENTACION SUGERIDA TAMBOR DE 200 LTS.	X			
12	200	PZA	ADITIVO PARA DIESEL EN PRESENTACION DE 250 ML.	X			
n)			CARTA EMITIDA POR EL LICITANTE EN DONDE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO GARANTIZA POR 90 DIAS QUE ESTEN LIBRES DE DEFECTOS, CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES EN ALMACEN.	X			
o)			FICHA TECNICA EMITIDA POR EL FABRICANTE DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS	X			

LIC. ALVARO ALFONSO FIGUEROA VACA
JEFE DE SECCIÓN DE TALLER MECANICO
ÁREA TÉCNICA

L.C.P. JAVIER ZARATE PADILLA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
V. B.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ 27 SIAPA-SP-10066090-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE ACEITES, GRASAS Y ADITIVOS

LICITANTE:

HIBOC-JET CENTER S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1		NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE		
1	600	LTS	ACEITE HIDRAULICO P/COMPRESOR MH-300 ISO 46 PRESENTACION SUGERIDA DE TAMBOR DE 200 LTS.	X			
2	350	PZA	ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA ATF DEXRON III EN PRESENTACION DE 946 A 950 ML.	X			
3	1,600	LTS	ACEITE PARA MOTOR A DIESEL API CH/4SL SAE 15 W-40 PRESENTACION SUGERIDA TAMBOR DE 200 LTS.	X			
4	1,600	PZA	ACEITE SINTETICO ALTA VISCOSIDAD S W 50, PRESENTACION DE 946 ML.	X			
5	800	LTS	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 4 TIEMPOS, SINTETICO DIESEL CHA / SVAO PRESENTACION SUGERIDA TAMBOR DE 200 LTS.	X			
6	200	PZA	LIQUIDO UREA P/ MOTORES EURO IV EPA 10 Y CUALQUIER MOTOR CON TECNOLOGIA (SCR) EN PRESENTACION 20 LTS.	X			
7	240	PZA	ACEITE IV TRANSMISION AUTOMATICA ATF SINTETICO MERCON 5, PRESENTACION DE 946 A 950 ML.	X			
8	400	LTS	ACEITE PARA TRANSMISION Y DIFERENCIAL API GL-5 SAE 75 W 140 EN PRESENTACION SUGERIDA TAMBOR DE 200 LTS.	X			
9	1,000	LTS	ANTICONGELANTE ECOLOGICO ROJO -37°C A 128°C. (SE SUGIERE PRESENTACION EN TAMBOR DE 200 LTS)	X			
10	300	PZA	ANTICONGELANTE VERDE -15°C A 124°C EN PRESENTACION DE 950 ML.	X			
11	400	LTS	ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA 30W,SAE 30W, TO-4, PARA RETROEXCAVADORAS 416 E, 416 F, 416 F2, PRESENTACION SUGERIDA TAMBOR DE 200 LTS	X			
12	200	PZA	ADITIVO PARA DIESEL EN PRESENTACION DE 250 ML.	X			
n)			CARTA EMITIDA POR EL LICITANTE EN DONDE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO GARANTIZA POR 90 DIAS QUE ESTEN LIBRES DE DEFECTOS, CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES EN ALMACEN.	X			
o)			FICHA TECNICA EMITIDA POR EL FABRICANTE DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS	X			

LIC. ALVARO ALFONSO FIGUEROA VACA
JEFE DE SECCIÓN DE TALLER MECANICO
ÁREA TÉCNICA

L.C.P. JAVIER JARAME PADILLA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
V. B.

SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 27 SIAPA-SP-10066090-2025 PARA LA ADQUISICION DE ACEITES, GRASAS Y ADITIVOS

LICITANTE:

MS COMERCIALIZACION Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
11	400	LTS	ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA 30W.SAE 30W, TO-4, PARA RETROEXCAVADORAS 416 E, 416 F, 416 F2, PRESENTACION SUGERIDA TAMBO DE 200 LTS	X			
12	200	PZA	ADITIVO PARA DIESEL EN PRESENTACION DE 250 ML.	X			
n)				X			
o)				X			

LIC. ALVARO ALFONSO FIGUEROA VACA
JEFE DE SECCIÓN DE TALLER MECANICO
ÁREA TÉCNICA

L.C.P. JAVIER ZARATE PADILLA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
V.B.

LICITANTE:

FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO		NO PRESENTA PROPUESTA	MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE		
1	600	LTS	ACEITE HIDRAULICO P/COMPRESOR MH-300 ISO 46 PRESENTACION SUGERIDA TAMBO DE 200 LTS.	X			
2	350	PZA	ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA ATF DEXRON III EN PRESENTACION DE 946 A 950 ML.	X			
3	1,600	LTS	ACEITE PARA MOTOR A DIESEL API CH/4SL SAE 15 W-40 PRESENTACION SUGERIDA TAMBO DE 200 LTS.	X			
4	1,600	PZA	ACEITE SINTETICO ALTA VISCOSIDAD S W 30, PRESENTACION DE 946 ML.	X			
5	800	LTS	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 4 TIEMPOS, SINTETICO DIESEL CH4 / 30W0 PRESENTACION SUGERIDA TAMBO DE 200 LTS.	X			
6	200	PZA	LIQUIDO UREA P/ MOTORES EURO IV EPA 10 Y CUALQUIER MOTOR CON TECNOLOGIA (SCR) EN PRESENTACION 20 LTS.	X			
7	240	PZA	ACEITE P/ TRANSMISION AUTOMATICA ATF SINTETICO MERCON 3, PRESENTACION DE 946 A 950 ML.	X			
8	400	LTS	ACEITE PARA TRANSMISION Y DIFERENCIAL API GL-5 85 W 140 EN PRESENTACION SUGERIDA TAMBO DE 200 LTS.	X			
9	1,000	LTS	ANTICONGELANTE ECOLOGICO ROSA -37°C A 128°C. (SE SUGIERE PRESENTACION EN TAMBO DE 200 LTS)	X			
10	300	PZA	ANTICONGELANTE VERDE -36°C A 124°C EN PRESENTACION DE 950 ML.	X			
11	400	LTS	ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA 30W,SAE 30W, 70-A PARA RETROEXCAVADORAS 416 E, 416 F, 416 F2, PRESENTACION SUGERIDA TAMBO DE 200 LTS	X			
12	200	PZA	ADITIVO PARA DIESEL EN PRESENTACION DE 250 ML.	X			
n)			CARTA EMITIDA POR EL LICITANTE EN DONDE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE RESULTAR ADHERIDO GARANTIZA POR 90 DIAS QUE ESTEN LIBRES DE DEFECTOS, CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES EN ALMACEN.	X			
o)			FICHA TECNICA EMITIDA POR EL FABRICANTE DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS	X			

LIC. ALVARO ALFONSO FIGUEROA VACA
JEFE DE SECCIÓN DE TALLER MECANICO
ÁREA TÉCNICA

L.C.P. JAVIER ZARATE PADILLA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
V° B°

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Guadalajara, Jal. 04 de septiembre de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 27 SIAPA-SP-10066090-2025 PARA LA ADQUISICION DE ACEITES, GRASAS Y ADITIVOS

LICITANTE:

MS COMERCIALIZACION Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	600	LTS	ACEITE HIDRAULICO P/COMPRESOR MH-300 ISO 68 PRESENTACION SUGERIDA DE TAMBO DE 200 LTS.	X			
2	350	PZA	ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA ATF DEXRON III EN PRESENTACION DE 946 A 950 ML.	X			
3	1,600	LTS	ACEITE PARA MOTOR A DIESEL API CH/ASL SAE 15 W-40 PRESENTACION SUGERIDA TAMBO DE 200 LTS.	X			
4	1,600	PZA	ACEITE SINTETICO ALTA VISCOSIDAD S W 30, PRESENTACION DE 946 ML.	X			
5	800	LTS	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 4 TIEMPOS, SINTETICO DIESEL CH4 / 5W40 PRESENTACION SUGERIDA TAMBO DE 200 LTS.	X			

Xb

X



SIAPA

ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE 27 SIAPA-SP-10066090-2025 PARA LA ADQUISICION DE ACEITES, GRASAS Y ADITIVOS

Guadalajara, Jal. 04 de septiembre de 2025

SUBDIRECCION DE SUMINISTROS
SIAPA
Y ALMACEN

04 SEP. 2025

RECIBIO
F. J. Z. C. L. H.
12:18

LICITANTE: CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1			MOTIVO
				CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROPUESTA	
1	600	LTS	ACEITE HIDRAULICO P/COMPRESOR MH-300 ISO 68 PRESENTACION SUGERIDA DE TAMBOR DE 200 LTS.	X			
2	350	PZA	ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA ATF DEXRON III EN PRESENTACION DE 946 A 950 ML	X			
3	1,600	LTS	ACEITE PARA MOTOR A DIESEL API CH/ASL SAE 15 W-40 PRESENTACION SUGERIDA TAMBOR DE 200 LTS.	X			
4	1,600	PZA	ACEITE SINTETICO ALTA VISCOSIDAD S W 30, PRESENTACION DE 946 ML.	X			
5	800	LTS	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 4 TIEMPOS, SINTETICO DIESEL CHA 7 SW40 PRESENTACION SUGERIDA TAMBOR DE 200 LTS.	X			

[Handwritten signatures and initials]



12:41



18 SEP. 2025

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTO Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL SIAPA
SESIÓN EXTRAORDINARIA 30


19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 A LAS 13:30 HRS.

12:36

Recibió

ORDEN DEL DÍA

- Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
- Lectura y aprobación del orden del día.
- Lectura del acta anterior.
- Revisión de la agenda de trabajo:



a) Fallo de la licitación pública local con concurrencia del Comité 28 siapa-sp-10066005-2025 para la contratación de servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a sopladores y compresores de las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Fallo de la Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 29 siapa-sp-10065994-2025 para la contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a transformadores.

c) Fallo de la Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 30 Siapa-Sp-10065993-2025 para la Contratación de servicio de mantenimiento correctivo de motores eléctricos.

d) Fallo de la Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 31 Siapa-Sp-10066007-2025 para la Contratación de Servicio de mantenimiento a electrobombas.


Fallo de la Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 32 Siapa-Sp-10065996-2025 para la Adquisición de Refacciones para las estaciones de monitoreo de gases.

Fallo de la Licitación Pública Local con Concurrencia del Comité 33 siapa-sp-10066038-2025 para la adquisición de estación de monitoreo de gases.

g) Fallo de la Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 27 Siapa-Sp-10066090-2025 para la adquisición de Aceites, grasas y aditivos.



Av. Dr. R. Michel 461, Col. Las Conchas, C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco.
www.siapa.gob.mx | Teléfonos: (33) 3837 4272 - (33) 3668 2482



Recibió



g) Se presentan para su revisión, proposición y en su caso aprobación de las siguientes bases:

1. Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 37 Siapa-Sp-10066001-2025 para la Contratación de Servicio de mantenimiento a sistemas de control en media tensión.
2. Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 38 Siapa-Sp-10066063-2025 para la adquisición de póliza de mantenimiento plantas de luz, ups y aire acondicionado.
3. Licitación Pública Local con concurrencia del Comité 39 Siapa-Sp-10065933-2025 para la adquisición de mezcla en seco (Dinamix).

V. Asuntos varios.

VI. Lectura de acuerdos y comisiones.

VII. Clausura de la sesión.



SIAPA

18 SET. 2025

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SIAPA
DIRECCIÓN GENERAL
RECIBIDO

18 SEP. 2025

Recibió



Av. Dr. R. Michel 461, Col. Las Conchas, C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco.
www.siapa.gob.mx | Teléfonos: (33) 3837 4272 - (33) 3668 2482

18 SEP. 2025

00736

12:36

Feb

18 SET. 2025

12:42

CAER/SIAPA/40/2025

COMITÉ DE ADQUISICIONES

Guadalajara, Jalisco a 17 de septiembre de 2025

Estimados integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del SIAPA:

CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y
TURISMO DE GUADALAJARA
(Vocal con derecho a voto)
Lic. Javier Arroyo Navarro

CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO
EXTERIOR DE OCCIDENTE, A.C.
(Vocal con derecho a voto)
Lic. Miguel Ángel Landeros Volquarts
Lic. Mario Gutiérrez Treviño
Lic. Silvia Jacqueline Martín del Campo
Partida
Lic. Hugo Enrique Varduzco Sánchez

CONSEJO DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE
JALISCO, A.C.
(Vocal con derecho a voto)
MBA Antonio Lancaster-Jones González
Ing. Gastón Guillermo Vega Ramírez

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
(Vocal con derecho a voto)
Cindy Blanco Ochoa
Lic. Laura Romero Zueck
Mtro. Juan Pablo Cedeño Magaña
Lic. Sandra Karina Sánchez Aguirre
Lic. Katia Lissette Plascencia Salcedo

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL
(Vocal con derecho a voto)
Lic. Eduardo Ron Ramos
Lic. Carlos Cesar Sierra Romero
Bruno Michael Bajo Carrillo

CONFEDERACION PATRONAL DE LA REPUBLICA
MEXICANA
(Vocal con derecho a voto)
Juan José Sierra Álvarez

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
(Vocal con voz sin voto)
Mtro. Ernesto Marroquín Álvarez
Ing. Julián Somoza Montes

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
(Vocal con derecho a voto)
Mtro. Luis García Sotelo
Sarahi Morfin Contreras
Norma Alicia Jaramillo Cruz
Jani Hosbelli Montes Huizar
José Guadalupe Cárdenas Alonso
Mayra Elizabeth Fernández Narváez
Mónica López Rosas
Omar Corona Rosales
Sagrario Rocío Gutiérrez Castillo
Cindy Monserrat Mercado Ramírez
José Luis Medina Villaseñor
Mayra Karina García Ortega
Judith Ara Anaya Talavera
Luis Angel Padilla Jiménez
Brenda Lucía Hernández Jiménez
Ana María Virgen Ruiz

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
(Vocal con derecho a voto)
C. Rafael Orendain Parra
C. José Eduardo Torres Quintanar
C. Aarón Armando Gámez Zapalveda
Jesús Ezequiel Martínez Nieto
Ángel Eduardo Márquez Castañón
José Luis Ortiz Coronado
Ricardo Blanco García
Paola Alejandra Miranda Sandoval
Estela Gutiérrez Arreguin
Martha Lilibeth Contreras Chávez
Felipe Gaillo Korkowski
Oliver Hueso Quiñonez
María Matilde Nisio Ramírez
Fernando Israel Brizuela Villegas
Isis Itzel Vázquez Badillo
Edgar Enrique Rodríguez Rojas

CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO
(Vocal con derecho a voto)
C. Omar Palafox Saenz

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO
(Vocal con derecho a voto)
Dra. Tatiana Esther Anaya Zúñiga
Karla Noemí Robles Rodríguez

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
(Vocal con voz sin voto)
María Teresa Brito Serrano

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
(Invitado Permanente)
Dr. Israel García Iñiguez
Arq. Lorenzo Solorzano Gómez.
Ing. Eduardo Vázquez Rodríguez
LAF Manuel Saucedo Orendain

DIRECCIÓN DE FINANZAS
(Vocal permanente con derecho a voz sin
voto)
Mtro. Pedro Gerardo Zapata Mijangos
LCP. Marco Antonio del Río Domínguez

DIRECCIÓN JURÍDICA
(Invitado Permanente con derecho a voz sin
voto)
Lic. Emma Guadalupe Serrano Treviño
Mtro. Arturo Iñiguez González

SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ
(Con derecho a voz sin voto)
Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández

Por este medio, me permito extenderles una cordial invitación para asistir a la Sesión Extraordinaria No. 30 del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del SIAPA, que se realizará el día 19 de septiembre de 2025 a las 13:30 horas, a distancia de manera virtual con fundamento en el artículo 28 numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Agradeciéndole de antemano su atención al presente, reciban un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

LCP. CARLOS ALBERTO PATINO VELAZQUEZ
SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL SIAPA



Av. Dr. R. Michel 461, Col. Las Conchas, C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco.
www.siapa.gob.mx | Teléfonos: (33) 3837 4272 - (33) 3668 2482

